

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-9

ООО «Байкальская Энергетическая Компания»

Е.Н. Миронов

действующий на основании доверенности №477 от 15.11.2023г.

Техническое задание*Услуги по испытанию и техническому обслуживанию предохранительных клапанов в газовом хозяйстве ЦОР ТЭЦ-9.*

1. **Объект:** балансовая принадлежность ООО «Байкальская энергетическая компания»
Емкости 4.2 м3 с головками, кожухами и фланцами на газоснабжение, инв. № ИЭ9120057;
Групповая установка для хранения пропан-бутановой смеси, инв. № ИЭ9120084;
Технологическое оборудование компрессорной и трубопроводы, инв. № ИЭ9141243;
Здание кислородораздаточной, инв. № ИЭ9010024.
2. **Краткая характеристика объекта:** предохранительные клапана: Т-831- 6шт.; ПКН-50 – 3шт;
17нжбнж – 3шт; КО7602.00 – 1шт., КВО 7271.00 - 2шт., КВО 7431.000 – 3шт.
3. **Основание:** Паспорта предохранительных клапанов Т-831. Паспорта предохранительных клапанов ПКН-50. Паспорта предохранительных клапанов СППК-4Р. Паспорта предохранительных клапанов КО7602.00. ФНиП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». ФНиП «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы».
4. **Место расположения объекта:**
Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив тер., 17кв., строение 163. Цех организации ремонтов, ТЭЦ-9.
5. **Требования к Исполнителю услуг:**
 - 5.1. Наличие квалифицированного персонала прошедших обучение и проверку знаний.
 - 5.2. Услуги по настройке, регулировке и техническому обслуживанию предохранительных клапанов должны быть выполнены, с применением сертифицированных испытательных стендов с соблюдением технологии.
 - 5.3. Услуги выполнять согласно календарного плана, утвержденного заказчиком.
 - 5.4. Снятие и установку клапанов с оборудования производит Заказчик.
 - 5.5. Доставку клапанов к Исполнителю услуг осуществляет Заказчик (г. Иркутск, г. Ангарск, г. Усолье-Сибирское).
6. **Сроки выполнения услуг:** с 01.03.2024г. по 30.11.2024г.
7. **Минимальный гарантийный срок:** не установлен.
8. **Результат оказания услуг:**
 - 8.1. Техническое обслуживание, проверка параметров настройки и регулировки сбросных предохранительных клапанов: Т-831 – 6шт., ПКН-50 – 3шт., 17нжбнж – 3шт., КО 7602.00 – 1шт., КВО 7271.00 - 2шт., КВО 7431.000 – 3шт.
 - 8.2. Оформление акта ревизии предохранительных клапанов (протокол проведения визуального и измерительного контроля, протокол контроля пружины, протокол проведения дефектоскопии, протокол проведения пневматических испытаний), на каждый клапан – 18шт.
 - 8.3. Опломбирование клапанов, закрепление табличек об испытаниях.
9. **Исполнитель:** Конкурс
10. **Заказчик:** ООО «Байкальская Энергетическая Компания», филиал ТЭЦ-9.
11. **Исходные данные:** по требованию исполнителя.

Согласовано от Заказчика:Заместитель технического
директора по эксплуатации

Начальник ПТО

Начальник ЦОР

К.Г. Сурков

Р.С. Токарев

С.В. Охлопков