




Условные графические обозначения

- обогреваемая пробоотборная линия
- линия сжатого воздуха

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| КОМ - компрессор с ресивером | FE1 - измеритель скорости |
| G1 - обогреватель | AY1 - пылемер |
| AYE1 - пробоотборный зонд | RES1 - ресивер |
| TT1 - датчик температуры | VUP1 - воздухоудвка |
| PT1 - датчик абсолют. давления | XS1 - розетка |

						ETL.204.200.9000/2020 АТХ Е1				
						Иркутская область, город Братск, филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6, дымовая труба№1 150м				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Комплекс постоянного контроля выбросов САКВ	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Куниц			19.07.18					
Пров.		Куниц				Схема технологическая		1	1	
Т. контр		Горшков					<div>ЕВР  ТЕХЛАБ</div> <div>Санкт-Петербург</div>			
Утвердил		Шевченко								