



## ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ИРКУТСКЭНЕРГО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ИРКУТСКЭНЕРГО» (ООО «ИЦ «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

Свидетельство №0034.7-2014-3808142516-П-46 от 27.11.2014

Заказчик: Филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»

### Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ

#### РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПС 500 кВ Тулун.  
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 (ВЛ-561).  
Релейная защита и автоматика

002/082-007-РЗА

Главный инженер

Начальник СРЗА

О.И. Гаврилюк

А.А. Зверев

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	-		05.21
2	-		06.21






Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 002/082-007-РЗА										Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 002/082-007-РЗА																									
Лист		Наименование						Примечание		Лист		Наименование						Примечание																	
1-3		Общие данные						Изм 1, Изм 2		151		ГЩУ. Панель №61. Схема электрическая подключений																							
4-8		ГЩУ. План расположения НКУ								152		ГЩУ. Панель №62. Контроль давления элегаза трансформаторов тока. Фрагмент схемы электрической подключений																							
9		Схема размещения устройств РЗ								153		ГЩУ. Шкаф №72. ТН ВЛ-563. Фрагмент схемы электрической подключений																							
10		Схема распределения устройств ИТС по сердечникам трансформаторов тока								154		ГЩУ. Шкаф №78. ТН ВЛ-564. Фрагмент схемы электрической подключений																							
11-13		Схема цепей переменного тока								155		ГЩУ. Панель №92. ЩСН. Схема электрическая подключений																							
14-21		ГЩУ. Шкаф №174. ТН ВЛ-561. Схема электрическая принципиальная								156		ГЩУ. Панель №147. МИПы телемеханики. Фрагмент схемы электрической подключений																							
22-29		ГЩУ. Шкаф №175. ДФЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. Схема электрическая принципиальная								157		ГЩУ. Панель №150. ТС телемеханики. Фрагмент схемы электрической подключений																							
30-38		ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. 1ме КСЗ №1 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. Схема электрическая принципиальная						Изм 2 (л.34 Изм)		158		ГЩУ. Панель №187. Счетчики ВЛ 500 кВ. Счетчик ВЛ-561. Схема электрическая подключений																							
39-42		ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. 2 м.е. ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. Схема электрическая принципиальная								159		ГЩУ. Панель №188. Фиксирующие приборы ВЛ 500 кВ. Схема электрическая подключений																							
43-51		ГЩУ. Шкаф №177. КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. Схема электрическая принципиальная						Изм 2 (л.46 Изм)		160		ОРУ 500 кВ. Шкаф ПШКЗ–Н ТН-1-561. Схема электрическая подключений																							
52-69		ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561. Схема электрическая принципиальная						Изм 2 (л.66 Изм)		161		ОРУ 500 кВ. Трансформатор напряжения ТН-1-561. Схема электрическая подключений																							
70-87		ГЩУ. Шкаф №73. Комплект РЗА В-1-561. Схема электрическая принципиальная						Изм 2 (л.84 Изм)		162		ОРУ 500 кВ. Шкаф ПШКЗ–Н ТН-2-561. Схема электрическая подключений																							
88-92		ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561. Схема электрическая принципиальная								163		ОРУ 500 кВ. Трансформатор напряжения ТН-2-561. Схема электрическая подключений																							
93		ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561. Колонка синхронизации. Схема электрическая принципиальная								164		ОРУ 500 кВ. Шкаф зажима ШЗ-90 ТТ ВЛ-561. Схема электрическая подключений																							
94-98		ГЩУ. Шкаф №62. Контроль давления элегаза трансформаторов тока. Схема электрическая принципиальная								165		ОРУ 500 кВ. Трансформатор тока ВЛ-561. Схема электрическая подключений																							
99		ГЩУ. Панель №187. Счетчики ВЛ 500 кВ. Счетчик ВЛ-561. Схема электрическая принципиальная								166		ОРУ 500 кВ. Шкаф зажима ШЗ-90 1ТТ В-2-561. Схема электрическая подключений																							
100		ГЩУ. Панель №188. Фиксирующие приборы ВЛ 500 кВ. ИМФ-ЗР ВЛ-561. Схема электрическая принципиальная						Изм 1 (Зам)		167		ОРУ 500 кВ. Трансформатор тока 1ТТ В-2-561. Схема электрическая подключений																							
101-109		ГЩУ. Шкаф №174. ТН ВЛ-561. Схема электрическая подключений								168		ОРУ 500 кВ. Шкаф зажима ШЗ-90 1ТТ В-1-561. Схема электрическая подключений																							
110-113		ГЩУ. Шкаф №175. ДФЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. Схема электрическая подключений								169		ОРУ 500 кВ. Трансформатор тока 1ТТ В-1-561. Схема электрическая подключений																							
114-121		ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. Схема электрическая подключений								170		Питание обогрева ящиков зажимов. Схема кабельных связей																							
122-125		ГЩУ. Шкаф №177. КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. Схема электрическая подключений								171		ВЛ-561. Схема кабельных связей																							
126-135		ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561. Схема электрическая подключений								172-174		ВЛ-562. Схема кабельных связей																							
136-145		ГЩУ. Шкаф №73. Комплект РЗА В-1-561. Схема электрическая подключений								175;176		Центральная сигнализация. Схема кабельных связей																							
146-150		ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561. Схема электрическая подключений								177		Питание розеток и освещения шкафов. Схема кабельных связей																							
Согласовано:										002/082-007-РЗА																									
										Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ																									
										ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика																									
Взам. инв. №												Изм.		Кол. уч.		Лист		№ док.																	
Подп. и дата												Подпись		Дата		Разработал		Жихарев																	
Инв. № подл.												Подпись		Дата		Проверил		Еремин																	
												Н.контр.		Еремин																					

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов									
Обозначение				Наименование				Примечание	
				Ссылочные документы					
002/082-007-РЗА.33				ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика. Задание заводу на изготовление шкафов НКЧ					
				Прилагаемые документы					
002/082-007-РЗА.С л.1-4				Спецификация оборудования изделий и материалов.					
Общие указания									
<p>1. Настоящий комплект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку рабочей и проектной документации, утвержденного директором по передаче электроэнергии–главным инженером ОАО "ИЭСК" Терских Ю.Н.</p> <p>2. Настоящая рабочая документация разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:</p> <p>– ПУЭ, издание 7;</p> <p>– СТО 5694-7007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) (Приказ ПАО "ФСК ЕЭС" от 25.08.2017 № 343).</p> <p>3. В настоящей рабочей документации изобретения, имеющие выданные патенты, не использованы.</p> <p>4. Изменение 1 внесено в комплект на основании замечаний ОАО "ИЭСК", указанных в письме №06.060-18-4.23-4.751 от 14.12.2020 г.</p> <p>5. Изменение 2 внесено в комплект на основании замечаний Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири, указанных в письме №04-83-И-19-3568 от 18.06.2021 г.</p>									
Согласовано:									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
002/082-007-РЗА									
Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ									
ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика									
Общие данные									
000 "Инженерный центр "Иркутскэнерго"									

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Обозначение	Наименование	Примечание
002/082-007-РЗА	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	
002/082-007-РЗА.33	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика. Задание заводу на изготовление шкафов НКУ	
002/082-007-ПА	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Противоаварийная автоматика	
002/082-022-АСУ	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Удаленный доступ к терминалам РЗА (АРМ РЗА) и система сбора и передачи информации.	
002/082-022-РАС	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Регистратор аварийных событий	
002/082-124-ЧА	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Организация оперативного тока для устройств РЗА	
002/082-027-ЭП	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей	
002/082-043-ЭП	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Электротехнические решения	
002/082-043-КС	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Конструктивно строительные решения	
002/082-РЗА.РР1	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Расчет проектных уставок устройств РЗА	
002/082-ПА.РР	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Комплекс противоаварийной автоматики многофункциональный КПА-М-02-10010-УХЛ4 на базе БФ-04.04.05.05.06.06.11.11- 03-360000-80-112. Параметрические таблицы	
002/082-008-СМРР	ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Система мониторинга переходных режимов	

Согласовано:			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №





						002/082-007-РЗА			
2	-	-	-		06.2021	Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ			
1	-	-	-		05.2021				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Жухарев		27.11.20	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Еремин		27.11.20				Р	3	
Н.контроль						Общие данные			 ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"


Согласовано:			

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	

1. Схема выполнена на 5 листах: 4...8.  
2. Чертеж выполнен по результатам натурного обследования помещения панелей ПС Тулун с учетом следующих проектов:  
– Реконструкция ПС 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун. Установка автотрансформатора АТ-3;  
– Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2 (ВЛ-562) с реализацией ОАПВ.

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
XX	Вновь устанавливаемый шкаф на резервное место.	XX	Существующий шкаф.
XX	Шкаф, устанавливаемый по титулу реконструкции ВЛ 500 кВ №562	XX	Резервное место.
XX#	Шкаф, устанавливаемый по титулу установки АТ-3	XX	Демонтируемый шкаф.

						002/082-007-РЗА			
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жихарев			27.11.20		Р	4	
Проверил		Еремин			27.11.20				
						ГЩУ. План расположения НКУ	 ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"		
Н.контроль		Еремин			27.11.20				



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Перечень панелей						
номер щита	Обозначение перечня	Порядковый номер панели	Тип металло-конструкции	Тип	Назначение панели	Кол.
		1а, 1...7, 7а		нетиповой	ЩПТ	9
		6		нетиповой	Управление В/Л-563, В/Л-564	1
		7		нетиповой	Управление Р-1, Р-2	1
		8		нетиповой	Управление В/Л-561, колонка синхронизации	1
		9		нетиповой	Управление В/Л-562	1
		10		нетиповой	Пожаротушение реактора Р-1, Р-2	1
		14		нетиповой	В/Л 220 кВ В/Л-231; В/Л-232; ОМП-220	1
		15		нетиповой	АТ-1; ТН-220 II с.ш.	1
		16		нетиповой	АТ-2; ТН-220 I с.ш.	1
		17		нетиповой	ОМВ-110кВ ШСВ-110; ТН-110-I,II с.ш.	1
		18		нетиповой	В/Л-110 "Шедерта А"; "Шедерта Б"; "Куйтун"	1
		19		нетиповой	В/Л-110 "Тулушка"; "Бадар"; "Азейская"	1
		20		нетиповой	В/Л-110 "НПС-А"; "НПС-Б"; аппараты синхронизации	1
		21		нетиповой	В/Л-110 "Алгатуй А"; "Алгатуй Б"	1
		22		нетиповой	Конденсаторные установки БСК-1, БСК-2	1
		23		нетиповой	Ввод 10 кВ АТ-1; АТ-2; СВ-10 ТН-10; АТ-1; АТ-2	1
		24		нетиповой	ТСН-10/0,4 "41Т"; "42Т"	1
		25		нетиповой	Управление разъединителями 220 кВ	1
		26		нетиповой	Центральная сигнализация	1
		27#	2200x800x600	нетиповой	Панель центральной сигнализации	1
		34		нетиповой	Телеизмерения	1
		35		нетиповой	Центральная сигнализация	1
		36		нетиповой	Телесигнализация	1
		37		нетиповой	ТСН "41Т"; "42Т"; "СА-04"	1
		38		нетиповой	АТ-1; АТ-2	1
		39		нетиповой	ЭМБ 220-500 кВ	1
		40		нетиповой	Резервный ТСН "40Т"	1

Перечень панелей						
номер щита	Обозначение перечня	Порядковый номер панели	Тип металло-конструкции	Тип	Назначение панели	Кол.
		41		нетиповой	ТН-220 I,II с.ш.	1
		42		нетиповой	ТН-110 I,II с.ш.	1
		43#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф ОМП В/Л-220 кВ	1
		44		нетиповой	Фиксирующие приборы	1
		45		нетиповой	Линии 110 кВ "Тулушка"	6
		46		нетиповой	Линии 110 кВ "Куйтун"; "Шедерта А"; "Шедерта Б"	1
		47		нетиповой	ОМВ-110; ШСВ-110; 3 участок сигнализации	1
		48		нетиповой	АТ-1	1
		49		нетиповой	АТ-2	1
		50		нетиповой	РПР В/Л-220 В/Л-232, В/Л-231, ОМВ-220	1
		51		нетиповой	1 комплект ПА ПС 500 кВ Тулун (А/ЛАР ФЦС В/Л 110 кВ Тулун - Шедерта I цепь с отпайками, А/ЛАР ФЦС В/Л 110 кВ Тулун - Шедерта II цепь с отпайками) (Бреслер)	1
		52		нетиповой	2 комплект ПА ПС 500 кВ Тулун (А/ЛАР ФЦС В/Л 110 кВ Тулун - Шедерта I цепь с отпайками, А/ЛАР ФЦС В/Л 110 кВ Тулун - Шедерта II цепь с отпайками) (Бреслер)	1
		53		нетиповой	АУРА (центральный блок, аналоговые блоки)	1
		54		нетиповой	АУРА (дискретные блоки)	1
		55	2200x814x604	нетиповой	РАС Шкаф №1*	1
		56	2200x814x604	нетиповой	РАС Шкаф №2*	1
		57	2200x814x604	нетиповой	Шкаф ШСК (локальная сеть АРМ РЗА)*	1
		58		нетиповой	Синхронизация В/Л	1
		59		нетиповой	В/Л-561, В/Л-562	1
		60		нетиповой	Реактор Р-1, Р-2	1
		61		нетиповой	В/Л-563, В/Л-564, ЦС 4-ый участок	1
		62	2200x814x604	нетиповой	Контроль давления элегаза трансформаторов тока	
		67	2200x814x604	нетиповой	Комплект РЗА В-2-561 (ЗНФ, УРОВ, ТАПВ, ОАПВ, ПАВ, АУВ) (Р143)	1
		68	2200x814x604	нетиповой	Комплект РЗА В-2-562 (ЗНФ, УРОВ, ТАПВ, ОАПВ, ПАВ, АУВ) (Р143)	1
		69	2200x814x604	нетиповой	КСЗ №2 В/Л 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (Р443)	1
		70	2200x814x604	нетиповой	КСЗ №1 В/Л 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (Р443); ПРМ/ПРД Авант 86кГц В/Л 500 кВ Тулун - УПК Тыреть	1
		71	2200x814x604	нетиповой	ДФЗ В/Л 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (Р547)	1
		72	2200x814x604	нетиповой	ТН В/Л-563	1

						002/082-007-РЗА	Лист
							5
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Примечание смотри на л. 4

Перечень панелей						
номер щита	Обозначение перечня	Порядковый номер панели	Тип металло- конструкции	Тип	Назначение панели	Кол.
		73	2200x800x600	нетиповой	Комплект РЗА В-1-561 (ЗНФ, УРОВ, ТАПВ, ОАПВ, ПАВ, АУВ) (Р143)	1
		74	2200x800x600	нетиповой	Комплект РЗА В-1-562 (ЗНФ, УРОВ, ТАПВ, ОАПВ, ПАВ, АУВ) (Р143)	1
		75	2200x800x600	нетиповой	КСЗ №2 В/Л 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (Р443)	1
		76	2200x800x600	нетиповой	КСЗ №1 В/Л 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (Р443); ПРМ/ПРД Авант 114кГц В/Л 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская	1
		77	2200x800x600	нетиповой	ДФЗ В/Л 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (Р547)	1
		78	2200x800x600	нетиповой	ТН В/Л-564	1
		79#	2200x800x600	нетиповой	Панель организации и перевода цепей ТН 110 кВ	1
		80	2200x800x600	нетиповой	SPAC ТСН-41Т; SPAC ТСН-43Т, ТСН-44Т	1
		81	2200x800x600	нетиповой	SPAC СВ-10	1
		82#	2200x800x600	нетиповой	Панель организации и перевода цепей ТН 220 кВ	1
		92		нетиповой	Автоматы ЩСН	1
		93...98		нетиповой	ЩСН	6
		99		нетиповой	УРОВ-110	1
		100		нетиповой	Автоматика В/Л-110 "Азейская"	1
		101		нетиповой	А/АР ФЦТ В/Л 220 кВ Тулун – Покусное	1
		102		ПЗ-5	КСЗ стороны 110 кВ АТ-1 (ДЗ, ТЗНП)	1
		103		нетиповой	АТ-1 220/110/10	1
		104		нетиповой	АТ-1 220/110/10	1
		105		нетиповой	АТ-1 220/110/10	1
		106		нетиповой	Комплект РЗ ШСВ-110 (МФТО, МТЗ, ТЗНП)	1
		107		ЭПЗ 1636	КСЗ ОМВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ- 1636)	1
		108		ДФЗ-201	ЛЭП-110 "Шедерта А"	1
		109		ЭПЗ 1636	ЛЭП-110 "Шедерта А"	1
		110		ЭПЗ 1636	ЛЭП-110 "Шедерта Б"	1
		111		ПДЭ	ЛЭП-110 "Шедерта Б"	1
		112		нетиповой	СВ-10, ААЧР, фидер 1АТ, 2АТ	1
		113		нетиповой	Защита и АПВ В/Л-110 "Бадар"	1

Перечень панелей						
номер щита	Обозначение перечня	Порядковый номер панели	Тип металло- конструкции	Тип	Назначение панели	Кол.
		114		нетиповой	УРОВ В/Л-110 "НПС-А"; "НПС-Б"	1
		115		нетиповой	Блокировка "Шедерта А", "Шедерта Б"	1
		116		нетиповой	УРОВ-110	1
		117		нетиповой	УРОВ-220	1
		118		нетиповой	УРОВ-220	6
		119		нетиповой	Защита В/Л-110 "НПС-А", "НПС-Б"	1
		120		нетиповой	АПВ В/Л-110 "НПС-А", "НПС-Б"	1
		121		нетиповой	41Т, 42Т, секц АВ-0,4кВ	1
		122		нетиповой	Резерв	1
		123		ЭПЗ 1636	КСЗ В/Л 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТЗОП) (ЭПЗ-1636)	1
		124		ЭПЗ 1636	КСЗ В/Л 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТЗОП) (ЭПЗ-1636)	1
		125		ДФЗ-201	ЛЭП-110 "Куйтун"	1
		126		нетиповой	Защита шин 110 кВ	1
		127		нетиповой	Защита шин 110 кВ	1
		128		нетиповой	Комплект РЗ стороны 220 кВ АТ-2 (ТЗОП, ТЗНП)	1
		129		нетиповой	АТ-2 220/110/10	1
		130		нетиповой	АТ-2 220/110/10	1
		131		нетиповой	ДЗШ 1 и 2 СШ 220 кВ	1
		132		нетиповой	А/АР	1
		133		ПЗ-5	КСЗ стороны 110 кВ АТ-2 (ДЗ, ТЗНП)	1
		134		нетиповой	Питание и перевод ДФЗ-201	1
		135#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф РПР 220 на 7 монтажных единиц	1
		136#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф защит и АУВ ШСВ 220	1
		137#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф перевода ОВ 220	1
		138#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф защита и АУВ В/Л 220 кВ ОВ 220	1
		139		нетиповой	Резерв	1
		140		нетиповой	КСЗ и АУВ В/Л 220 кВ Тулун – Покусное	1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перечень панелей						
номер щита	Обозначение перечня	Порядковый номер панели	Тип металло-конструкции	Тип	Назначение панели	Кол.
		141#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф защит и АУВ ВЛ 220 кВ W2E	9
		142#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф защит и АУВ ВЛ 220 кВ W1E	1
		143			Резерв	1
		144		нетиповой	ДФЗ ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун с ПВЗУ-Е	1
		145		нетиповой	КСЗ и АУВ ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун	1
		146		ЭПЗ 1636	КСЗ ВЛ 220 кВ Тулун – Покусное (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТЗОН) (ЭПЗ-1636)	1
		147...150		нетиповой	Комплекс телемеханики	1
		151		нетиповой	ТАПВ МВ-110 Култун, ТАПВ МВ-110 Тулюшка, ТАПВ ОМВ-110	1
		156#		нетиповой	Шкаф УСПД АИИС КУЭ	1
		157#		нетиповой	Шкаф учета ЗАТ	1
		158#		нетиповой	Шкаф САОН ВЛ 220 кВ W1E и W2E	1
		159#		нетиповой	Шкаф контроллеров ССПИ ЗАТ (шкаф №2)	1
		160#		нетиповой	Шкаф контроллеров ССПИ ЗАТ (шкаф №1)	1
		161#		нетиповой	Шкаф измерений ССПИ ЗАТ	1
		162#		нетиповой	РАС-220/110 Шкаф №2	1
		163#		нетиповой	РАС-220/110 Шкаф №1	1
		164а		ЭПЗ 1636	ВЛ-110 “Азейская”	1
		165а		нетиповой	“Алгатуй А”	1
		166а		нетиповой	Резервные защиты	1
		167а		нетиповой	Автоматика	1
		168а		нетиповой	“Алгатуй Б”	1
		169а			Резерв	1
		170а		нетиповой	Панель счетчиков	1
		171	2200x800x600	нетиповой	Основная защиты ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2	1
		172	2200x800x600	нетиповой	КСЗ №1 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2; ПРМ/ПРД Абант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2	1
		173	2200x800x600	нетиповой	КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2	1
		174	2200x800x600	нетиповой	<b>ТН ВЛ-561</b>	1

Перечень панелей						
номер щита	Обозначение перечня	Порядковый номер панели	Тип металло-конструкции	Тип	Назначение панели	Кол.
		175	2200x800x600	нетиповой	<b>ДФЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1</b>	1
		176	2200x800x600	нетиповой	<b>КСЗ №1 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1; ПРМ/ПРД Абант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1</b>	1
		177	2200x800x600	нетиповой	<b>КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1</b>	1
		179#	2200x800x600	нетиповой	ШРОТ-3	1
		180#	2200x800x600	нетиповой	ШРОТ-4	6
		180	2200x814x604	нетиповой	ШРОТ-1	1
		181	2200x814x604	нетиповой	ШРОТ-2	1
		182		нетиповой	<del>Ряд зажимов АУРА</del> Резерв	1
		183			Резерв	1
		184			Резерв	1
		185			Резерв	1
		186			Резерв	1
		187		нетиповой	Счетчики ВЛ-561, ВЛ-562, ВЛ-563, ВЛ-564	1
		188		нетиповой	Фиксирующие приборы (ВЛ-561, ВЛ-562, ВЛ-563, ВЛ-564)	1
		189			Резерв	1
		190		нетиповой	<del>Комплект РЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ДФЗ, ТЗНП, ЗНП)</del> <b>Резерв</b>	1
		191		нетиповой	<del>ДЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ДЗ-503)</del> <b>Резерв</b>	1
		192		нетиповой	<del>ДФЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ДФЗ, ТЗОН) (ДФЗ-503 с АВЗК-00)</del> <b>Резерв</b>	1
		193		нетиповой	<del>УРОВ В-1-561</del> <b>Резерв</b>	1
		194#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф основных защит ЗАТ (1-ый комплект)	1
		195#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф основных защит ЗАТ (2-ой комплект)	1
		196#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф ДЗО ВН ЗАТ (1 и 2 комплекты)	1
		197#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф ДЗО СН ЗАТ (1 комплект)	1
		198#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф резервных защит стороны ВН ЗАТ	1
		199#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф резервных защит стороны СН ЗАТ	1
		200#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф ДЗО НН и АРКТ ЗАТ	1
		201		нетиповой	КИВ Р-1, КИВ Р-2, <del>Контроль тока ВВМ-500</del>	1

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Примечание смотри на л. 4

002/082-007-РЗА

Лист

7




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Перечень панелей						
номер щита	Обозначение перечня	Порядковый номер панели	Тип металло-конструкции	Тип	Назначение панели	Кол.
		202#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф перевода цепей напряжения 500 кВ ЗАТ	9
		203#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф АУВ 500 кВ В-1-500 ЗАТ (Q1АТЗС)	1
		204#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф АУВ 500 кВ В-2-500 ЗАТ (Q2АТЗС)	1
		205#	2200x800x600	нетиповой	Шкаф АУВ 110 кВ Q1АТЗG и Q1АТЗG	1
		206			ТН ВЛ-562	1
		207		нетиповой	<del>Резерв ТК-3-561</del> Резерв	1
		208			Резерв	1
		209			Резерв	1
		210			Резерв	1
		211			Резерв	1
		212			Резерв	1
		213			Резерв	1
		214			Резерв	1
		215		нетиповой	<del>АРД АНКА 50 кГц (№1) ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ТК1-561)</del> Резерв	1
		216		нетиповой	Защита и УРОВ Р-1	1
		217			Резерв	1
		218		нетиповой	Защита и УРОВ Р-2	1
		219		нетиповой	Автоматика пожаротушения Р-1, Р-2	1
		220		нетиповой	АИП Р-1	1
		221		нетиповой	АИП Р-2	1
		222		нетиповой	Устройство контроля передаваемой мощности /ЛЭП 500 кВ	1
		223			Резерв	1
		224		нетиповой	Осциллограф ВВМ-500	1
		225	2200x814x604	нетиповой	СМНР ВЛ 500 кВ	1
		226	2200x814x604	нетиповой	ПА 3 комплект ПС 500 кВ Тулун (А/ЛАР-563, АОПН-563, УРОВ АОПН-563, А/ЛАР-564, АОПН-564, УРОВ АОПН-564) (КПА-М)	1
		227	2200x814x604	нетиповой	ПА 4 комплект ПС 500 кВ Тулун (А/ЛАР-563, АОПН-563, УРОВ АОПН-563, А/ЛАР-564, АОПН-564, УРОВ АОПН-564) (КПА-М)	1
		228		нетиповой	<del>АОПН ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1</del> Резерв	1

Перечень панелей						
номер щита	Обозначение перечня	Порядковый номер панели	Тип металло-конструкции	Тип	Назначение панели	Кол.
		229			Резерв	1
		230	2200x800x604	нетиповой	ПА 5 комплект ПС 500 кВ Тулун (А/ЛАР-561, АОПН-561, УРОВ АОПН-561, А/ЛАР-562, АОПН-562, УРОВ АОПН-562) (КПА-М)	1
		231	2200x800x604	нетиповой	ПА 6 комплект ПС 500 кВ Тулун (А/ЛАР-561, АОПН-561, УРОВ АОПН-561, А/ЛАР-562, АОПН-562, УРОВ АОПН-562) (КПА-М)	1
		232			Резерв	1
		233		нетиповой	<del>ТУ РЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1, ТУ РЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2</del> Резерв	1
		234			Резерв	1
		235			Резерв	1
		236		нетиповой	Опер. ток ПА	1
		237		нетиповой	<del>Автоматы РЗА, устройства КРБ</del> Резерв	1
		238			Резерв	1
		239		нетиповой	<del>АРМ АНКА 130 кГц (№2) ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ТК2-561)</del> Резерв	1
		240			Резерв	1
		241	2200x814x604	нетиповой	ПА 1 комплект ПС 500 кВ Тулун (ФОЛ-561, ФОЛ-562, ФОЛ-563, ФОЛ-564) (Siemens);	1
		242	2200x814x604	нетиповой	ПА 2 комплект ПС 500 кВ Тулун (ФОЛ-561, ФОЛ-562, ФОЛ-563, ФОЛ-564) (Siemens);	1

						002/082-007-РЗА	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		8




Условные обозначения:

P40 Agile P443, P547, P143 – терминалы защит, производства Alstom Grid;  
Авант К400 – приемопередатчик команд РЗ, производства ООО "Прософт-Системы";  
ПВЗУ-Е – приемопередатчик, производства ООО "Уралэнергосервис";  
АУРА-256 – регистратор аварийных событий, производства ООО "СВЕИ"

ДФЗ – дифференциально-фазная защита;  
ПРД/ПРМ – приемо-передатчик по ВЧКС;  
ПРД ком – передатчик команд РЗ и ПА по ВЧКС;  
ПРМ ком – приемник команд РЗ и ПА по ВЧКС;  
ВЧКС – высокочастотный канал связи;  
ДЗ – дистанционная защита;  
ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности;  
МФО – междофазная токовая отсечка;  
ТЗН – неселективная токовая защита;  
ТУ ДЗ – телеускорение ДЗ;  
ТУ ТЗНП – телеускорение ТЗНП;  
АУВ – автоматика управления выключателем;  
УРОВ – устройство резервирования при отказе выключателя;  
ТАПВ – трехфазное автоматическое повторное включение;  
ОАПВ – однофазное автоматическое повторное включение;  
ЗНФ – защита от непереключения фаз;  
ЗНР – защита от неполнофазного режима;  
РАС – регистратор аварийных событий;  
ОМП – определитель места повреждения;  
ЦС – центральная сигнализация;  
К1 – команда №1 "ТО" (телеотключение с запретом АПВ);  
К2 – команда №2 "ТУ" (телеускорение ДЗ);  
К3 – Команда №3 "НВЧЗ" (телеускорение ТЗНП);  
К4 – Команда №4 "РМОП ДЗ" (реле направления мощности обратной последовательности).

----- - канал связи ВЧКС (показан условно)  
[ ] - существующие устройства РЗА  
[ ] - устройства РЗА, предусмотренные по титулу реконструкции устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2  
[ ] - устройства РЗА, предусмотренные по данному титулу

						002/082-007-РЗА			
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жихарев			27.11.20		р	9	
Проверил		Еремин			27.11.20				
Н.контр.		Еремин			27.11.20	Схема размещения устройств РЗ	 ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"		




Фильтр присоединения ф.А, ф.В
ВЧ-заградитель ф.А, ф.В
Трансформатор напряжения 500/√3/0,1/√3/0,1/√3/0,1/3 0,2/0,2/3Р
Трансформатор тока LVQB-500 1500-2000-2500/1
Разъединитель * РОНЗ-1-500/2000 УХ/11 ** РНДЗ-2-500/3150М УХ/11
# Выносной трансформатор тока 500 кВ, LVQB-500 1500-2000-2500/1
Выносной трансформатор тока ТФЗМ-500 500-1000-2000/1
Выносной трансформатор тока 500 кВ 2000-2500/1
Выключатель воздушный ВВ-500Б
Разъединитель * РОНЗ-1-500/2000 ** РНДЗ-1-500/3150М УХ/11

1. Тонкими линиями показано существующие оборудование и устройства. Новое оборудование и устройства РЗА показаны  
утолщенными линиями черного цвета.

002/082-007-Р3А					
Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Жихарев				27.11.20
Проверил	Еремин				27.11.20
Н.контроль	Еремин				27.11.20
ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика				Стадия	Лист
Схема распределения устройств ИТС по сердечникам трансформаторов тока				Р	10
				ООО "Инженерный центр "Иркутскэнергo"	



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	




УРОВ В-1-561, УРОВ В-2-561, КС3 №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-РЗА

Лист
12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Измерительные приборы В/І-561, Телеизмерения В/І-561, ПА-1, ПА-2
Контроль тока по фазам выключателя

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А

Лист
13

Примечание смотри на л. 11



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ОРУ 500 кВ. ПШКЗ-Н ТН-1-561			
EK1	SK обогреватель, 130-150 Вт, 110-240 В, 1-, 50/60 Гц, ШВГ: 90x180x75 мм SK.3105370	1	
HL1	Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60Вт К IP54 TDMSQ0303-0047	1	
QF1	Автоматический выключатель S203-Z6 2CDS253001R0378	1	
QF1..QF3	Вспомогательный контакт 1н.о/1н.з S2C-H11L 2CDS200936R0001	3	
QF2	Автоматический выключатель S202-Z3 2CDS252001R0318	1	
QF3	Автоматический выключатель S203-Z3 2CDS253001R0318	1	
RT1	Резулятор внутренней температуры SK SK.3110000	1	
S1..S3	Выключатели нагрузки с видимым разрывом 4п, Vistop 63 арт. 022515	3	
SF1	Автоматический выключатель S202-C25 2CDS252001R0254	1	
SF2	Автоматический выключатель S201-C10 2CDS251001R0104	1	
X1..X8	Проходные клеммы UT 35 арт. 3044225	8	
XS1	Разетка 16А, 220 В АС арт. 2964898	1	
XT1:1...XT1:20;XT2:21...XT2:40 XT3:41...XT3:60	Проходные клеммы UT 16 арт. 3044199	60	
XT4:61...XT4:80;XT5:1...XT5:5	Универсальная клемма UT 6 арт. 3044131	25	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ОРУ 500 кВ. ПШКЗ-Н ТН-2-561			
EK1	SK обогреватель, 130-150 Вт, 110-240 В, 1-, 50/60 Гц, ШВГ: 90x180x75 мм SK.3105370	1	
HL1	Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60Вт К IP54 TDMSQ0303-0047	1	
QF1	Автоматический выключатель S203-Z6 2CDS253001R0378	1	
QF1..QF3	Вспомогательный контакт 1н.о/1н.з S2C-H11L 2CDS200936R0001	3	
QF2	Автоматический выключатель S202-Z3 2CDS252001R0318	1	
QF3	Автоматический выключатель S203-Z3 2CDS253001R0318	1	
RT1	Резулятор внутренней температуры SK SK.3110000	1	
S1..S3	Выключатели нагрузки с видимым разрывом 4п, Vistop 63 арт. 022515	3	
SF1	Автоматический выключатель S202-C25 2CDS252001R0254	1	
SF2	Автоматический выключатель S201-C10 2CDS251001R0104	1	
X1..X8	Проходные клеммы UT 35 арт. 3044225	8	
XS1	Разетка 16А, 220 В АС арт. 2964898	1	
XT1:1...XT1:20;XT2:21...XT2:40 XT3:41...XT3:60	Проходные клеммы UT 16 арт. 3044199	60	
XT4:61...XT4:80;XT5:1...XT5:5	Универсальная клемма UT 6 арт. 3044131	25	

						002/082-007-Р3А	Примечание смотри на л. 14
							/лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		15



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Примечание смотри на л. 14


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А

Лист  
16



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №



Цепи напряжения учета


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А

Лист
18


Примечание смотри на л. 14

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	




Примечание смотри на л. 14

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-РЗА	Лист
							19




Примечание смотри на л. 14

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Шинки оперативного тока
Автоматический выключатель
Ключ вывода цепей питания
Резерв
Снижение давления элегаза в трансформаторе тока ВЛ-562 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в трансформаторе тока ВЛ-562 (2-ая ступень)
Реле контроля оперативного тока
Цепи освещения и розетка шкафа



Шинки сигнализации
Реле "отключение автоматов ТН-1-561"
Реле "отключение автоматов ТН-2-561"
Лампа "Снижение давления элегаза в ТТ-561 или отсутствие оперативного тока"
Лампа "Аварийное снижение давления элегаза в ТТ-561"
Общепанельная лампа
Резерв
Табло "неисправность ТН-1-561"
Табло "неисправность ТН-2-561"
Сигнализация при аварийном снижении давления элегаза в ТТ-561
Сигнализация снижения давления элегаза в ТТ-561 или отсутствие питания схемы контроля элегаза
Резерв
Резерв


Примечание смотри на л. 14

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


002/082-007-Р3А

Лист
23




Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ГЩУ. Шкаф №180. ШРОТ-1




ГЩУ. Шкаф №180. ШРОТ-1



Шинки оперативного тока
Автоматический выключатель
Ключ вывода цепей оперативного тока
Питание приемопередатчика
Питание терминала P40 Agile P547
Сброс сигнализации
Фиксация отключенного положения переключателей выходных цепей
Выход ДФЗ
Перевод блокировки ДФЗ от АПК на сигнал
Ручной пуск передатчика
Резерв

Цепи оперативного тока



Блокировка ДФЗ от АПК
Неисправность приемопередатчика
Предупредительный сигнал приемопередатчика
Прием сигнала
Пуск ВЧ-передатчика
Запрет работы АПК
Подключение ВЧ приемопередатчика к каналу связи
Реле отключения фазы А
Реле отключения фазы В
Реле отключения фазы С
Резерв
Реле пуска вентиляции шкафа

Цепи оперативного тока





Выходные реле защиты

Примечание смотри на л. 22

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А


Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	




Примечание смотри на л. 22

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


002/082-007-РЗА



Отключение ф.А	Отключение через ЭМО1. ГЩУ. Шкаф РЗА В-1-561
Отключение ф.В	
Отключение ф.С	
Отключение ф.А	РЕЗЕРВ (Отключение через ЭМО2.) ГЩУ. Шкаф №73. Комплект РЗА В-1-561
Отключение ф.В	
Отключение ф.С	
Отключение ф.А	Отключение через терминал АУВ. ГЩУ. Шкаф №73. Комплект РЗА В-1-561
Отключение ф.В	
Отключение ф.С	
Резерв	
Трехфазное отключение с пуском УРОВ	
Резерв	Команда №2 ТУ ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Абонт 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 2 ме ПРМ/ПРД Абонт 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1
Резерв	
Срабатывание ДФЗ	ГЩУ. Шкаф №56. РАС Шкаф №2
Передача команды №2 ТУ	
РЕЗЕРВ	
Регистрация сигнала "своего" передатчика	
Регистрация сигнала "дального" передатчика	
Регистрация сигнала приемника	
Неисправность терминала	




Отключение ф.А	Отключение через ЭМО1. ГЩУ. Шкаф РЗА В-2-561
Отключение ф.В	
Отключение ф.С	
Отключение ф.А	РЕЗЕРВ (Отключение через ЭМО2.) ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561
Отключение ф.В	
Отключение ф.С	
Отключение ф.А	Отключение через терминал АУВ. ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561
Отключение ф.В	
Отключение ф.С	
Резерв	
Трехфазное отключение с пуском УРОВ	
Резерв (Вывод цепей оперативного тока)	ГЩУ. Панель №150. В схему телемеханики
Неисправность терминала	
Неисправность ПВЗУ-Е	





Резерв	Резерв
Отключение одной фазы	
Отключение трех фаз	
Отключение одной фазы	
Отключение трех фаз	

Светодиодная индикация терминала P40 Agile P547V

		Отключение	K				
		Предупредительная сигнализация	Ж		FK1		Срабатывание грубого ПО ДФЗ
		Неисправность	Ж				Срабатывание чувств. ПО ДФЗ
		Рабочий режим	З				
LED1		Внешний останов ВЧ передатчика	K	Ж	FK2		Резерв
		Резерв	З				Пуск передатчика манипуляцией сигналом
LED2		Блокировка ДФЗ	K	Ж	FK3		Защита от обрыва провода
		Резерв	З				Резерв
LED3		Работа ДФЗ	K	Ж	FK4		Резерв
		Резерв	З				Резерв
LED4		Отключение ф.А	K	Ж	FK5		Резерв
		Резерв	З				Резерв
LED5		Отключение ф.В	K	Ж	FK6		Выбор ф.А
		Резерв	З				Резерв
LED6		Отключение ф.С	K	Ж	FK7		Выбор ф.В
		Резерв	З				Резерв
LED7		Неисправность от ПВЗУ-Е	K	Ж	FK8		Выбор ф.С
		Предупр. сигнализация ПВЗУ-Е	З				Резерв
LED8		Неисправность цепей напряжения	K	Ж	FK9		Резерв
		Неисправность цепей тока	З				Резерв



Шинки сигнализации	Цепи сигнализации
Реле "Неисправность терминала"	
Лампа "выведенное положение переключателей выходных цепей"	
Общепанельная лампа	
Световое табло "Неисправность ДФЗ ВЛ-561"	
Световое табло "Неисправность ПВЗУ-Е или канала связи ВЛ-561"	
Световое табло "Работа основной защиты ВЛ-561"	





Примечание смотри на л. 22

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А

Лист

28



Согласовано:

Взам. инв. №





Подп. и дата

Инв. № подл.



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Абонт 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. 1ме КСЗ №1 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1			
EL1	SZ Светильник на светодиодах, 900 Люмен, L: 437 мм, 100–240 В, с розеткой Schuko RIT.2500210	1	
EL1	Ввод питания, 3–пол. (с разъемом, без штекера), Входное напряжение: 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz RIT.2500400	1	
SF0	Автоматический выключатель S202-C25 2CDS252001R0254	1	
SQ1	Концевой выключатель двери, Входное напряжение: 230 V AC, 24 V DC, – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, RIT.2500460	1	
XS	Разетка 16A, 220 В AC арт. 2964898	1	
1XT1...1XT4;3XT1;XT0	Держатели маркировочных табличек UBE/D арт. 0800307	6	
3XT1;XT0	Концевой стопор CLIPFIX 35 арт. 3022218	2	
XT0-1...XT0-3	Универсальная клемма UT 6 арт. 3044131	3	
XT0-4;XT0-5	Проходные клеммы UT 6 BU арт. 3044144	2	
XT0-6	Клемма защитного провода UT 6–PE арт. 3044157	1	
XT0-6	Концевая крышка D–UT 2,5/10 арт. 3047028	1	
1XT3-1...1XT3-55;1XT4-1...1XT4-105 3XT1-1...3XT1-30;SX-1...SX-21	Клеммы с ножевыми размыкателями PTU 4–MT–P арт. 3209532	211	
1XT3-55;1XT4-105;3XT1-30	Концевая крышка D–PTU 4–MT арт. 3209534	3	
A1	Микропроцессорный терминал P40 Agile P443-91AY7M5820M	1	
HLW	Лампа светодиодная 220В DC, белая CL2–520C 1SFA619403R5208	1	
HLY1	Лампа светодиодная 220В DC, желтая CL2–520Y 1SFA619403R5203	1	
KL;KL3a;KL3b;KL3c;KL4...KL9	Одиночное реле Un=220В DC, In=6A, REL–IR4/LDP–220DC/4X21 арт. 2903682	10	
KL;KL3a;KL3b;KL3c;KL4...KL9	Базовый модуль RIF–2–BPT/4X21 арт. 2900934	10	
KL;KL3a;KL3b;KL3c;KL4...KL9	Вставной модуль RIF–RC–120–230 UC арт. 2900951	10	
KL1a;KL1b;KL1c;KL2a;KL2b;KL2c;KL10	Реле промежуточное 220 В DC In=16A Finder 62.33.9.220.0040	7	
KL1a;KL1b;KL1c;KL2a;KL2b;KL2c;KL10	Контактная колодка для реле промежуточного Finder 92.03	7	
KL1a;KL1b;KL1c;KL2a;KL2b;KL2c;KL10	Модуль Finder 99.02.9.220.60	7	
SA1;SAC2...SAC10	Кулачковый переключатель In=25A ONWS3PBR 1SCA113974R1001	10	
SAC1	Кулачковый переключатель In=25A ONS032PB 9CNB022533R0110	1	
SB1	Выключатель кнопочный CP1–30B–11 1SFA 619100 R3076	1	
SG1;SG2	Блок испытательный Fame 6/6+1 арт. 3074102	2	
SG1;SG2	Рабочая крышка Fame–WP 6+1 арт. 3074121	2	
SG1;SG2	Контрольная крышка Fame–TP 6+1 арт. 3074111	2	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Абонт 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. 1ме КСЗ №1 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1			
SG1;SG2	Перемычка клеммная FBS 5–8 арт. 3030310	2	
SG1...SG4	Адаптер для подключения щупа тестера, красный, PAI–4–FIX RD арт. 3032732	20	
SG1...SG4	Гнездо для щупа тестера, зеленая, PSBJ–URTK 6 GN арт. 3026418	20	
SG3;SG4	Блок испытательный Fame 6/4+1 арт. 3074100	2	
SG3;SG4	Рабочая крышка Fame–WP 4+1 арт. 3074120	2	
SG3;SG4	Контрольная крышка Fame–TP 4+1 арт. 3074110	2	
SX1;SX2;SX4;SX5;SX7...SX12	Кулачковый переключатель In=25A ONWS4PBR 1SCA113970R1001	10	
SX3;SX6;SX13	Кулачковый переключатель In=25A ONWS6PB 9CNB022626R5660	3	
1XT1-1...1XT1-20;1XT2-1...1XT2-10	Измерительная клемма URTK 6 арт. 3026272	30	
1XT1-20;1XT2-10	Концевая крышка D–URTK 6 арт. 3026340	2	

1. Схема выполнена на 9 листах: 30...38.

						002/082-007-РЗА			
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жихарев			27.11.20		Р	30	
Проверил		Еремин			27.11.20				
						ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Абонт 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. 1ме КСЗ №1 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. Схема электрическая принципиальная		ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"	
Н.контроль		Еремин			27.11.20				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А


Лист
31

Примечание смотри на л. 30




Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


ГЩУ. Шкаф №180. ШРОТ-1



ГЩУ. Шкаф №180. ШРОТ-1



Шинки оперативного тока
Автоматический выключатель
Ключ вывода цепей оперативного тока
Цепи питания терминала
Выбор группы уставок
Сброс сигнализации
Вывод ДЗ
Вывод ТЗНП
Вывод МФО
Фиксация отключенного положения переключателей выходных цепей
Ввод ОУ ДЗ
Ввод ОУ ТЗНП
Вывод 3,4 ступени ТЗНП





Вывод ТЗН
Резерв
Реле отключения фазы А
Реле отключения фазы В
Реле отключения фазы С
Пуск команды №1 "ТО" от ЗНР
Пуск команды №2 "ТУ"
Пуск команды №3 "НВЧЗ"
Пуск команды №4 "РМОП ДЗ"
Отключение одной фазы
Отключение трёх фаз
Резерв


Примечание смотри на л. 30

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


002/082-007-Р3А




Цепи освещения и розетка шкафа




Резерв



Отключение ф.А	Отключение через ЭМО1.	ГЩУ. Шкаф №73. Комплект РЗА В-1-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Отключение ф.А	РЕЗЕРВ (отключение через ЭМО2)	ГЩУ. Шкаф №73. Комплект РЗА В-1-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Отключение ф.А	Отключение через терминал АУВ.	ГЩУ. Шкаф №73. Комплект РЗА В-1-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Запрет АПВ		
Трехфазное отключение с пуском УРОВ		
Неисправность цепей переменного напряжения		
Срабатывание ТЗНП	ГЩУ. Шкаф №56. РАС Шкаф №2	
Срабатывание ДЗ		
Срабатывание МФО		
Прием команд ТУ		
Срабатывание ТЗН		
Резерв		
Неисправность терминала		
Передача команды №1 "ТО"		
Передача команды №2 "ТУ"		
Передача команды №3 "НВЧЗ"		
Передача команды №4 "РМОП ДЗ"		
Резерв		



Отключение ф.А	Отключение через ЭМО1.	ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Отключение ф.А	Отключение через ЭМО2)	ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Отключение ф.А	Отключение через терминал АУВ.	ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Запрет АПВ		
Трехфазное отключение с пуском УРОВ	Отключение через терминал АУВ.	ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561
Передача команды №1 "ТО"		
Передача команды №2 "ТУ"		
Передача команды №3 "НВЧЗ"		
Передача команды №4 "РМОП ДЗ"		
Резерв	ГЩУ. Шкаф №175. ДФЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 Останов ВЧ передатчика ДФЗ ВЛ-561	
Резерв		



Резерв	Резерв (для УКПА-1)	ГЩУ. Панель №150. ТС Телемеханики
Резерв		
Резерв		
Резерв		
Отключение одной фазы	РЕЗЕРВ (для УКПА-2)	РЕЗЕРВ (для УКПА-2)
Отключение трех фаз		



ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант 58кГц В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1  
2 ме ПРМ/ПРД Авант 58кГц В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1

ГЩУ. Шкаф №175. ДФЗ В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1



ГЩУ. Шкаф №177. КСЗ №2 В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1

ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561


Шинки сигнализации	Цепи сигнализации
Реле "Неисправность терминала"	
Лампа "выведенное положение переключателей выходных цепей"	
Общепанельная лампа	
Табло "Неисправность резервных защит ВЛ-561"	
Табло "Работа резервной защиты ВЛ-561"	
Табло "Введено оперативное ускорение"	



Примечание смотри на л. 30



Примечание смотри на л. 30



Примечание смотри на л. 30

Поз. обозначение				Наименование				Кол.	Примечание			
Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. 2 ме ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1												
Е1				ВЧ приемопередатчик команд РЗ и ПА Авант К400-022-В ПБКМ.424325.005-01.03				1				
Е2				Фильтр питания ФП-01 (поставляется комплектно с Авант К400)				1				
Е3				ВЧ устройство фильтрации согласования и развязки ВЧ УФСР (поставляется в комплекте с Авант К400)				1				
HLG1;HLG2				Лампа светодиодная 220В DC, зеленая CL2-520G 1SFA619403R5202				2				
HLR1;HLR2				Лампа светодиодная 220В DC, красная CL2-520R 1SFA619403R5201				2				
HLW2				Лампа светодиодная 220В DC, белая CL2-520C 1SFA619403R5208				1				
HLY2				Лампа светодиодная 220В DC, желтая CL2-520Y 1SFA619403R5203				1				
K1..K14				Одиночное реле Un=220В DC, In=6А, REL-IR4/LDP-220DC/4X21 арт. 2903682				14				
K1..K14				Базовый модуль RIF-2-BPT/4X21 арт. 2900934				14				
K1..K14				Вставной модуль RIF-RC-120-230 UC арт. 2900951				14				
R2				Резистор C5-33 0,5 Вт, 1к0м				1				
SA2;SA3				Кулачковый переключатель In=25А ONWS3PBR 1SCA113974R1001				2				
SB2...SB4				Выключатель кнопочный CP1-30В-11 1SFA 619100 R3076				3				
SX14...SX21				Кулачковый переключатель In=25А ONWS4PBR 1SCA113970R1001				8				
VD1..VD12				Клемма с размыкателем РТ 4-TG арт.3211922				12				
VD1..VD12				Штекер для установки электронных компонентов Р-СО 1N4007/L-R с диодом 1N4007, Iпрям=1А, Uобр=1000В арт.3032460				12				
2XT1...2XT3				Держатели маркировочных табличек UBE/D арт. 0800307				3				
2XT11...2XT14;2XT2...2XT21 2XT3...2XT35				Клеммы с ножевыми размыкателями PTU 4-MT-P арт. 3209532				160				
2XT14;2XT21;2XT35				Концевая крышка D-PTU 4-MT арт. 3209534				3				
1. Схема выполнена на 4 листах: 39...42.												
002/082-007-Р3А												
Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ												
ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика												
Стадия Лист Листов												
Р 39												
ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. 2 м.е. ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. Схема электрическая принципиальная												
ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"												


Согласовано:

Взам. инб. №

Подп. и дата






Инб. № подл.






Цепи оперативного тока



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №





Контроль исправности цепей питания	Цепи оперативного тока
Вывод команд приемника	
Прием команды №1 (ТО)	
Прием команды №2 (ТУ)	
Прием команды №3 (НВЧЗ)	
Прием команды №4 (РМОП ДЗ)	
Прием команды №5 (ТО АОПН)	
Прием команды №6 (Резерв)	
Прием команды №7 (Резерв)	
Прием команды №8 (Резерв)	
Прием команды №1 (ТО)	ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и РММ/ЛРД. Автом 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 №2 КСЗ №1 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1
Прием команды №2 (ТУ)	
Прием команды №3 (НВЧЗ)	
РЕЗЕРВ (Прием команды №4)	
Прием команды №1 (ТО)	ГЩУ. Шкаф №177. КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1
Прием команды №2 (ТУ)	
Прием команды №3 (НВЧЗ)	
РЕЗЕРВ (Прием команды №4)	
ГЩУ. Шкаф №230. ПА 5 комплект ПС 500 кВ Тулун	Прием команды №5 (ТО АОПН)
ГЩУ. Шкаф №231. ПА 6 комплект ПС 500 кВ Тулун	
Резерв	Прием команды №1 (ТО)
Резерв	
Резерв	Прием команды №2 (ТУ)
Резерв	



Резерв	Прием команды №3 (НВ43)
Резерв	
Резерв	Прием команды №4 (резерв)
Резерв	
Резерв	Прием команды №5 (ТО АОПН)
Резерв	
Резерв	Прием команды №6 (резерв)
Резерв	
Резерв	
Резерв	
Резерв	Прием команды №7 (резерв)
Резерв	
Резерв	
Резерв	
Резерв	Прием команды №8 (резерв)
Резерв	
Резерв	
Резерв	



Примечание смотри на л. 39







Согласовано:				
	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ГЩУ. Шкаф №177. КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1			
A1	Микропроцессорный терминал P40 Agile P443-91AY7M5820M	1	
EL1	SZ Светильник на светодиодах, 900 Люмен, L: 437 мм, 100-240 В, с розеткой Schuko RIT.2500210	1	
EL1	Ввод питания, 3-пол. (с разъемом, без штекера), Входное напряжение: 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz RIT.2500400	1	
HLW	Лампа светодиодная 220В DC, белая CL2-520C 1SFA619403R5208	1	
HLY1	Лампа светодиодная 220В DC, желтая CL2-520Y 1SFA619403R5203	1	
KL, KL3a, KL3b, KL3c, KL4...KL9	Одиночное реле Un=220В DC, In=6А, REL-IR4/LDP-220DC/4X21 арт. 2903682	10	
KL, KL3a, KL3b, KL3c, KL4...KL9	Базовый модуль RIF-2-BPT/4X21 арт. 2900934	10	
KL, KL3a, KL3b, KL3c, KL4...KL9	Вставной модуль RIF-RC-120-230 UC арт. 2900951	10	
KL1a, KL1b, KL1c, KL2a, KL2b, KL2c, KL10	Реле промежуточное 220 В DC In=16А Finder 62.33.9.220.0040	7	
KL1a, KL1b, KL1c, KL2a, KL2b, KL2c, KL10	Контактная колодка для реле промежуточного Finder 92.03	7	
KL1a, KL1b, KL1c, KL2a, KL2b, KL2c, KL10	Модуль Finder 99.02.9.220.60	7	
SA1; SAC2...SAC10	Кулачковый переключатель In=25А ONWS3PBR 1SCA113974R1001	10	
SAC1	Кулачковый переключатель In=25А ONS032PB 9CNB022533R0110	1	
SB1	Выключатель кнопочный CP1-30B-11 1SFA 619100 R3076	1	
SF0	Автоматический выключатель S202-C16 2CDS252001R0164	1	
SG1; SG2	Блок испытательный Fame 6/6+1	2	
SG1; SG2	Рабочая крышка Fame-WP 6+1	2	
SG1; SG2	Контрольная крышка Fame-TP 6+1	2	
SG1; SG2	Перемычка клеммная FBS 5-8 арт. 3030310	2	
SG1...SG4	Адаптер для подключения щупа тестера, красный, PAI-4-FIX RD арт. 3032732	20	
SG1...SG4	Гнездо для щупа тестера, зеленая, PSBJ-URTK 6 GN арт. 3026418	20	
SG3; SG4	Блок испытательный Fame 6/4+1	2	
SG3; SG4	Рабочая крышка Fame-WP 4+1	2	
SG3; SG4	Контрольная крышка Fame-TP 4+1	2	
SQ1	Концевой выключатель двери, Входное напряжение: 230 V AC, 24 V DC, – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, RIT.2500460	1	
1XT3:1...1XT3:55; 1XT4:1...1XT4:105 2XT2:1...2XT2:20; 2XT3:1...2XT3:30 3XT1:1...3XT1:30; SX:1...SX:13	Клеммы с ножевыми размыкателями PTU 4-MT-P арт. 3209532	253	
SX1; SX2; SX4; SX5; SX7...SX12	Кулачковый переключатель In=25А ONWS4PBR 1SCA113970R1001	10	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ГЩУ. Шкаф №177. КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1			
SX3; SX6; SX13	Кулачковый переключатель In=25А ONWS6PB 9CNB022626R5660	3	
XS	Розетка 16А, 220 В AC арт. 2964898	1	
1XT1...1XT4; 2XT1...2XT3; 3XT1; XT0	Держатели маркировочных табличек UBE/D арт. 0800307	9	
2XT3; 3XT1; XT0	Концевой стопор CLIPFIX 35 арт. 3022218	3	
XT0:1...XT0:3	Универсальная клемма UT 6 арт. 3044131	3	
XT0:4; XT0:5	Проходные клеммы UT 6 BU арт. 3044144	2	
XT0:6	Клемма защитного провода UT 6-PE арт. 3044157	1	
XT0:6	Концевая крышка D-UT 2,5/10 арт. 3047028	1	
1XT1:1...1XT1:20; 1XT2:1...1XT2:10 2XT1:1...2XT1:20	Измерительная клемма URTK 6 арт. 3026272	50	
1XT1:20; 1XT2:10; 2XT1:20	Концевая крышка D-URTK 6 арт. 3026340	3	
1XT3:55; 1XT4:105; 2XT2:20; 2XT3:30 3XT1:30	Концевая крышка D-PTU 4-MT арт. 3209534	5	

1. Схема выполнена на 9 листах: 43...51.

						002/082-007-Р3А				
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал		Жихарев			27.11.20	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Еремин			27.11.20			Р	43	
Н.контроль		Еремин			27.11.20	ГЩУ. Шкаф №177. КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1. Схема электрическая принципиальная		 ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №




Примечание смотри на л. 43


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-РЗА	Лист
							44

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


ГЩУ. Шкаф №180. ШРОТ-1



ГЩУ. Шкаф №180. ШРОТ-1



Шинки оперативного тока
Автоматический выключатель
Ключ вывода цепей оперативного тока
Цепи питания терминала
Выбор группы уставок
Сброс сигнализации
Вывод ДЗ
Вывод ТЗНП
Вывод МФО
Фиксация отключенного положения переключателей выходных цепей
Ввод ОУ ДЗ
Ввод ОУ ТЗНП
Вывод 3,4 ступени ТЗНП



Вывод ТЗН
Резерв
Реле отключения фазы А
Реле отключения фазы В
Реле отключения фазы С
Пуск команды №1 "ТО" от ЗНР
Пуск команды №2 "ТУ"
Пуск команды №3 "НВЧЗ"
Пуск команды №4 "РМОП ДЗ"
Отключение одной фазы
Отключение трёх фаз
Резерв



Примечание смотри на л. 43

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


002/082-007-Р3А

Лист  
45

2 ме ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тцлцн №01



Цепи освещения и розетка шкафа



Резерв

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

Примечание смотри на л. 43


1	1	Изм	-		06.2017
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-P3A


Lucm

46


Формат А3



Отключение ф.А	Отключение через ЭМО1.	ГЩУ. Шкаф №73. Комплект РЗА В-1-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Отключение ф.А	РЕЗЕРВ (отключение через ЭМО2.)	ГЩУ. Шкаф №73. Комплект РЗА В-1-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Отключение ф.А	Отключение через терминал АУВ.	ГЩУ. Шкаф №73. Комплект РЗА В-1-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Запрет АПВ		
Трехфазное отключение с пуском УРОВ		
Неисправность цепей переменного напряжения	ГЩУ. Шкаф №56. РАС Шкаф №2	ГЩУ. Шкаф №56. РАС Шкаф №2
Срабатывание ТЗНП		
Срабатывание ДЗ		
Срабатывание МФО		
Прием команд ТУ		
Срабатывание ТЗН		
Резерв		
Неисправность терминала		
Передача команды №1 "ТО"		
Передача команды №2 "ТУ"		
Передача команды №3 "НВЧЗ"		
Передача команды №4 "РМОП ДЗ"		
Резерв		



Отключение ф.А	Отключение через ЭМО1.	ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Отключение ф.А	РЕЗЕРВ (отключение через ЭМО2.)	ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Отключение ф.А	Отключение через терминал АУВ.	ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561
Отключение ф.В		
Отключение ф.С		
Запрет АПВ		
Трехфазное отключение с пуском УРОВ		
Передача команды №1 "ТО"	ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Абонт 58кВ и ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 2 ме ПРМ/ПРД Абонт 58кВ и ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1	ГЩУ. Шкаф №175. ДФЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 Останов ВЧ передатчика ДФЗ ВЛ-561
Передача команды №2 "ТУ"		
Передача команды №3 "НВЧЗ"		
Передача команды №4 "РМОП ДЗ"		
Резерв	ГЩУ. Шкаф №175. ДФЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 Останов ВЧ передатчика ДФЗ ВЛ-561	ГЩУ. Шкаф №175. ДФЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 Останов ВЧ передатчика ДФЗ ВЛ-561
Резерв		



Резерв	Резерв (Вывод цепей оперативного тока)	Неисправность терминала	ГЩУ. Панель №150. В схему телемеханики
Резерв			
Отключение одной фазы	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ (для УКПА-1)	РЕЗЕРВ (для УКПА-2)
Отключение трех фаз			
Отключение одной фазы	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ (для УКПА-2)	РЕЗЕРВ (для УКПА-2)
Отключение трех фаз			

Примечание смотри на л. 43



ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант  
58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1

ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561

ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант  
58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1

Шинки сигнализации

Реле  
"Неисправность терминала"

Лампа "выведенное положение переключателей выходных цепей"

Общепанельная лампа



Табло  
"Неисправность резервных защит ВЛ-561"

Табло "работа резервной защиты ВЛ-561"



Табло "Введено оперативное ускорение"

Цепи сигнализации


						002/082-007-Р3А	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		48



Примечание смотри на л. 43



Примечание смотри на л. 43



Примечание смотри на л. 43

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ОРУ 500 кВ. Распределительный шкаф выключателя В-2-561			
С1;С2	Конденсатор С=2-4 мкФ U=400 В, МБГП-2	2	Существующий
R6;R8	Резистор ПЭВ-50, 1 кОм	2	Существующий
R7	Резистор ПЭВ-50, 510 Ом	1	Существующий
КМ1;КМ2	Электроконтактный манометр ЭКМ-1У, Р=60кz/см3/, I=1А, U=220 В	2	Существующий
КП	Контактор МК2-10, 40А, 220В	1	Существующий
РПД1	Реле промежуточное РП-255УХ/14, 4А, 220В	1	Существующий
РПД2	Реле промежуточное РП-252УХ/14, 220В	1	Существующий

Переключатель SAC8

	№ конт.	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37
	Работа															X	X	X	X	X
	Ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	№ конт.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата


002/082-007-Р3А

Лист

53

Примечание смотри на л. 52

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	




Примечание смотри на л. 52

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист
							54










Ввод/вывод ТАПВ <del>запрет ТАПВ</del>
Трехфазное отключение с пуском ТАПВ и УРОВ от защит В/Л-563
Отключение фазы А с пуском УРОВ от защит В/Л-563
Отключение фазы В с пуском УРОВ от защит В/Л-563
Отключение фазы С с пуском УРОВ от защит В/Л-563

Цепи оперативного тока







Запрет ТАПВ	ГЩУ, Шкаф №55 РАС Шкаф №1
Неисправность цепей напряжения	
Внешнее отключение	
Работа ТАПВ	
Работа ОАПВ	
Работа ЗНФ	
Работа УРОВ	
Неисправность терминала или опер. цепей ЭВ, 130, 230	
РПВ	
РПО	
Отключение 3-х фаз с запретом ТАПВ при работе УРОВ В-2-561 в схему защит В/Л-563	ГЩУ, Шкаф №24.2, ПА 2 комплект ПС 500 кВ Тулун
Отключение 3-х фаз с запретом ТАПВ при работе УРОВ В-2-561 в схему защит В/Л-561	
РПО фазы А	
РПО фазы В	
РПО фазы С	
Сигнал отключения фазы А В-2-561	
Сигнал отключения фазы В В-2-561	
Сигнал отключения фазы С В-2-561	
В-2-561 в ремонте	
Сигнал отключения фазы А В-2-561	ГЩУ, Шкаф №24.1, ПА 1 комплект ПС 500 кВ Тулун
Сигнал отключения фазы В В-2-561	
Сигнал отключения фазы С В-2-561	
В-2-561 в ремонте	




Останов ВЧ передатчика работе УРОВ	ГЩУ, Шкаф №71, ДФЗ ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть
Идет цикл ОАПВ	
Разрешение однофазного отключения	
Команда "включить"	
Реле положения "отключено"	
Ключ ремонта В-2-561	
Ключ ремонта В-2-561	Шкаф №70, КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант 86кГц ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть
Реле положения "отключено"	
Пуск ЗНР	
Разрешение однофазного отключения В-2-561	
Резерв	
Идет цикл ОАПВ В-2-561	
Ключ ремонта В-2-561	ГЩУ, Шкаф №69, КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть
Реле положения "отключено"	
Пуск ЗНР	
Разрешение однофазного отключения В-2-561	
Резерв	
Идет цикл ОАПВ В-2-561	



Запрет АПВ	ГЩУ, Шкаф №68, Комплект РЗА В-2-562
Отключение В-2-562 от УРОВ В-2-561	
ГЩУ, Шкаф №70. В схему Авант К400 ВЛ-563 на пуск команды №1 "ТО с запретом АПВ" при работе УРОВ.	
ГЩУ. Панель №188. Фиксирующие приборы Пуск ОМП. В схему ИМФ-ЗР ВЛ-563	
Выключатель включен (РПВ)	ГЩУ, Панель №150, ТС Телемеханики
Выключатель отключен (РПО)	
Неисправность терминала или опер. цепей ЭВ, 130, 230	




Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата




Лист  
59

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.



Резервные контакты




В-2-561 в  
ремонте

Идет цикл ОАПВ  
выключателя  
В-2-561

Фиксация  
положения фаз  
выключателя  
В-2-561

ГЩУ: Шкаф №231, ПА 6 комплект  
ПС 500 кВ Тулун




В-2-561 в  
ремонте

Идет цикл ОАПВ  
выключателя  
В-2-561

Фиксация  
неполнофазного  
режима В-2-561

Резерв

ГЩУ: Шкаф №227, ПА 4 комплект ПС 500 кВ Тулун




В-2-561 в  
ремонте

Идет цикл ОАПВ  
выключателя  
В-2-561

Фиксация  
положения фаз  
выключателя  
В-2-561

ГЩУ: Шкаф №230, ПА 5 комплект  
ПС 500 кВ Тулун




В-2-561 в  
ремонте

Идет цикл ОАПВ  
выключателя  
В-1-561

Фиксация  
неполнофазного  
режима В-2-561

Резерв

ГЩУ: Шкаф №226, ПА 3 комплект ПС 500 кВ Тулун




ОРУ 500 кВ.  
ПШКЗ В-2-561

ОРУ 500 кВ.  
ПШКЗ В-1-561

ГЩУ: Шкаф №241, ПА 1 комплект ПС 500 кВ Тулун

ГЩУ: Шкаф №242, ПА 2 комплект ПС 500 кВ Тулун




Цепи освещения и  
розетка шкафа

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-РЗА

Лист  
60



Цепи питания
Ключ вывода цепей оперативного тока 130, 3В
Контактор защиты соленоидов отключения и включения В-2-561
Непереключение фаз выключателя
Резерв (Пружины привода не заведены)
Реле-повторители положения фазы А выключателя
Реле-повторители положения фазы В выключателя
Реле-повторители положения фазы С выключателя
Реле контроля включенного положения выключателя и разъединителя
Реле контроля цепей оперативного тока 130, 3В

Примечание смотри на л. 52

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

201-B2-561

202-B2-561



201-B2-561


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-РЗА



Примечание смотри на л. 52



ЭО фазы А
РПВ фазы А
ЭО фазы В
РПВ фазы В
ЭО фазы С
РПВ фазы С
Отключение от основной защиты ВЛ-563, ВЛ-561
Отключение от резервной защиты (1-ый комплект) ВЛ-563, ВЛ-561
Отключение от резервной защиты (2-ой комплект) ВЛ-563, ВЛ-561
Отключение от ПА-3, ПА-5
Отключение от ПА-4, ПА-6



002/082-007-P3A	№ 64
Инициалы	
Имя	
Фамилия	
№ док.	
Инициалы	
Имя	
Фамилия	



Цены питания

Ключ вывода  
целей  
оперативного  
тока 230

Цепи  
отключения  
фазы А

Цепи  
отключения  
фазы В

Оперативное  
отключение  
через 230

Цепи  
отключения  
фазы С

Отключение оп  
основной зашит  
ВЛ-563, ВЛ-56

Отключение оп  
резервной  
защиты (1-ый  
комплект)  
ВЛ-563. ВЛ-56


Отключение оп  
резервной  
защиты (2-ой  
комплект)  
ВЛ-563 ВЛ-56

Отключение от  
ПА-3, ПА-5


**O**rganizational chart

Реле контролю  
целей  
оперативного

ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561




Шинки сигнализации
Световая сигнализация положения "Отключено" выключателя
Световая сигнализация положения "включено" выключателя
Реле неисправности терминала или оперативного тока ЭВ, 130, 230
РЕЗЕРВ (Сигнализация отключения от внутреннего ЗНФ выключателя В-2-561)
РЕЗЕРВ (Неисправность в приводе)
Давление воздуха упало до 0,16 МПа
Выведенное положение переключателей выходных цепей
Общепанельная лампа




Аварийное отключение выключателя
Резерв (Срабатывание 2-ой (аварийной) ступени давления элегаза)
Световое табло "Неисправность цепей управления"
Резерв (пружины не взведены)
Световое табло "Отключение при ЗНФ"
Световое табло "Работа АПВ"
Световое табло "Давление воздуха упало 16МПа"
Световое табло "Работа УРОВ В-1-561"
Световое табло "Неисправность терминала АУВ или неисправность в приводе выключателя"
Световое табло "Давление воздуха упало 19МПа"
Световое табло "Изменить положение переключателя"

Отключение	К	LED3	Внешнее отключение	К
Сигнализация	Ж	LED4	Работа ТАПВ	К
Вывод терминала из работы	Ж	LED5	Работа УРОВ	К
Питание терминала	З	LED6	Низкое давление воздуха	К
ЗНФ	К	LED7	Работа ОАПВ	К
Неисправность в приводе	К	LED8	Неиспр. цепей пер. тока или напр.	К


Примечание смотри на л. 52



Примечание смотри на л. 52



Примечание смотри на л. 52



Примечание смотри на л. 52

№3м.	Конт. у.ч.	Иници	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Иници
							69

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ОРУ 500 кВ. Распределительный шкаф выключателя В-1-561			
С1;С2	Конденсатор С=2-4 мкФ U=400 В, МБГП-2	2	Существующий
R6;R8	Резистор ПЭВ-50, 1 кОм	2	Существующий
R7	Резистор ПЭВ-50, 510 Ом	1	Существующий
КМ1;КМ2	Электроконтактный манометр ЭКМ-1У, Р=60кз/см3/, I=1А, U=220 В	2	Существующий
КП	Контактор МК2-10, 40А, 220В	1	Существующий
РПД1	Реле промежуточное РП-255УХ/14, 4А, 220В	1	Существующий
РПД2	Реле промежуточное РП-252УХ/14, 220В	1	Существующий

Переключатель SAC8

	№ конт.	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37
	Работа															X	X	X	X	X
	Ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	№ конт.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Примечание смотри на л. 70






Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	





Примечание смотри на л. 70

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-РЗА	Лист
							72



Шинки оперативного тока
Автоматический выключатель
Ключ вывода цепей оперативного тока
Цепи питания терминала
Сброс сигнализации
Вывод ОАПВ
Выбор режима АПВ: 0 - КС/УС; 1 - КС, КОНЛ 564; 2 - КС, КОНЛ 561; 3 - КС, КОНЛ 564, КОНЛ 561
Выбор ведущего/ведомого выключателя
Полуавтоматическое включение
Вывод КС для оперативного включения
Оперативное включение
Оперативное отключение
Ключ местного управления выключателем



Реле команды "включить"
Реле положения "включено"
Реле положения "отключено"
Реле фиксации команд
Реле отключение фазы А
Реле отключение фазы В
Реле отключение фазы С
Реле "Идет цикл ОАПВ"
Реле "разрешение однофазного отключения"
Управление защитой соленоида отключения и включения
Реле отключения при действии УРОВ
Работа ЗНФ
Отключение 3-х фаз с запретом ТАПВ при работе УРОВ В-1-561 в схему защит ВЛ-564
Идет цикл ОАПВ в схему основных защит
Отключение 3-х фаз с запретом ТАПВ при работе УРОВ В-1-561 в схему защит ВЛ-561

Примечание смотри на л. 70


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А


Изм.	Кол. уѣ.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Примечание смотри на л. 70

Целу оперативного тока




Примечание смотри на л. 70




Цепи оперативного тока


Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №



Запрет ТАПВ	ГЩУ, Шкаф №56, РАС Шкаф №2
Неисправность цепей напряжения	
Внешнее отключение	
Работа ТАПВ	
Работа ОАПВ	
Работа ЗНФ	
Работа УРОВ	
Неисправность терминала или опер. цепи 3В, 130, 230	
РПВ	
РПО	
Отключение 3-х фаз с запретом ТАПВ при работе УРОВ В-1-561 в схему защит ВЛ-564	
Отключение 3-х фаз с запретом ТАПВ при работе УРОВ В-1-561 в схему защит ВЛ-561	
РПО фазы А	
РПО фазы В	
РПО фазы С	
Сигнал отключения фазы А В-1-561	ГЩУ, Шкаф №242, ПА 2 комплект ПС 500 кВ Тулун
Сигнал отключения фазы В В-1-561	
Сигнал отключения фазы С В-1-561	
В-1-561 в ремонте	
Сигнал отключения фазы А В-1-561	ГЩУ, Шкаф №241, ПА 1 комплект ПС 500 кВ Тулун
Сигнал отключения фазы В В-1-561	
Сигнал отключения фазы С В-1-561	
В-1-561 в ремонте	




Останов ВЧ передатчика работе УРОВ	ГЩУ: Шкаф №77. ДФЗ ВЛ 500 кВ Тулун – Набо-Зиминская (Р547)
Идет цикл ОАПВ	
Разрешение однофазного отключения	
Команда "включить"	
Реле положения "отключено"	
Ключ ремонта В-1-561	
Ключ ремонта В-1-561	Шкаф №76. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Абонт 114кГц ВЛ 500 кВ Тулун – Набо-Зиминская 1ме. КСЗ №1 ВЛ 500 кВ Тулун – Набо-Зиминская
Реле положения "отключено"	
Пуск ЗНР	
Разрешение однофазного отключения В-1-561	
Резерв	
Идет цикл ОАПВ В-1-561	
Ключ ремонта В-1-561	ГЩУ: Шкаф №75. КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Тулун – Набо-Зиминская (Р443)
Реле положения "отключено"	
Пуск ЗНР	
Разрешение однофазного отключения В-1-561	
Резерв	
Идет цикл ОАПВ В-1-561	




Запрет АПВ		ГЩУ, Шкаф №74. Комплект РЗА В-1-562
Отключение В-1-562 от УРОВ В-1-561		
Шкаф №76. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Абант 114кГв В/Л 500 кВ Тулун – Нобо-Зиминская 2м.е. ПРМ/ПРД Абант 114кГв В/Л 500 кВ Тулун – Нобо-Зиминская Пуск команды №1 "ТО" при работе УРОВ.		
ГЩУ. Панель №188. Фиксирующие приборы Пуск ОМП. В схему ИМФ-ЗР ВЛ-564		Резерв (АУВ В-1-500 АТЗ)          ГЩУ, Панель №150. В схему телемеханики
Запрет АПВ		
Отключение В-1-500 АТЗ от УРОВ В-1-561		
Выключатель включен (РПВ)		
Выключатель отключен (РПО)  Неисправность терминала или опер. цепей ЗВ, 130, 230		

Примечание смотри на л. 70


						002/082-007-Р3А	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		76



Останов ВЧ передатчика работе УРОВ	ГЩУ. Шкаф №192. В схему основной защиты ВЛ-561 через панель №190 резервных защит ВЛ-561	ГЩУ. Шкаф №175. ДФЗ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1
Идет цикл ОАПВ		
Разрешение однофазного отключения		
Команда "включить"		
Реле положения "отключено"		
Ключ ремонта В-1-561		
Ключ ремонта В-1-561	ГЩУ. Панель №192. В схему основной защиты ВЛ-561 через панель №190 резервных защит ВЛ-561	ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1
Реле положения "отключено"		
Пуск ЗНР		
Разрешение однофазного отключения В-1-561		
Резерв		
Идет цикл ОАПВ В-1-561		
Ключ ремонта В-1-561	Резерв. (В схеме 2-го конт. резервных защит ВЛ-561)	ГЩУ. Шкаф №177. КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1
Реле положения "отключено"		
Пуск ЗНР		
Разрешение однофазного отключения В-1-561		
Резерв		
Идет цикл ОАПВ В-1-561		
В цепь реле фиксации отключения ВЛ 561	ГЩУ. Панель №190. Резервных защит ВЛ-561	Резерв
К выходным промежуточным реле защиты ВЛ-561 с запретом АПВ	ГЩУ. Шкаф №176. КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 2 ме ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 Пуск команды №1 "ТО" при работе УРОВ.	



Запрет АПВ	ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561
Отключение В-2-561 от УРОВ В-1-561	
ГЩУ. Панель №188. Фиксирующие приборы Пуск ОМП. В схему ИМФ-ЗР ВЛ-561	




В-1-561 в ремонте

Идет цикл ОАПВ  
выключателя В-1-561

Фиксация положения  
фаз выключателя  
В-1-561

ГЩУ. Шкаф №230. ПА 5 комплект  
ПС 500 кВ Тулун




В-1-561 в ремонте

Идет цикл ОАПВ  
выключателя В-1-561

Фиксация положения  
фаз выключателя  
В-1-561

Резерв

ГЩУ. Шкаф №226. ПА 3 комплект ПС 500 кВ Тулун




В-1-561 в ремонте

Идет цикл ОАПВ  
выключателя В-1-561

Фиксация положения  
фаз выключателя  
В-1-561

ГЩУ. Шкаф №231. ПА 6 комплект  
ПС 500 кВ Тулун




В-1-561 в ремонте

Идет цикл ОАПВ  
выключателя В-1-561



Фиксация положения  
фаз выключателя  
В-1-561

Резерв


ГЩУ. Шкаф №227. ПА 4 комплект ПС 500 кВ Тулун



Резерв




Резервные контакты



ГЩУ. Шкаф №241. ПА 1 комплект ПС  
500 кВ Тулун

ГЩУ. Шкаф №242. ПА 2 комплект  
ПС 500 кВ Тулун




Цепи освещения и  
розетка шкафа

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А

Примечание смотри на л. 70



Цепи питания
Ключ вывода цепей оперативного тока 130, ЭВ
Контактор защиты соленоидов отключения и включения В-1-561
Непереключение фаз выключателя
Резерв (Пружины привода не заведены)
Реле-повторители положения фазы А выключателя
Реле-повторители положения фазы В выключателя
Реле-повторители положения фазы С выключателя
Реле контроля включенного положения выключателя и разъединителя
Реле контроля цепей оперативного тока 130, ЭВ


Примечание смотри на л. 70

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №




ЭВ фазы А
РПО фазы А
Контроль давления воздуха 0,16МПа
ЭВ фазы В
РПО фазы В
Контроль давления воздуха 0,19МПа
ЭВ фазы С
РПО фазы С

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата



002/082-007-Р3А

Примечание смотри на л. 70

Изм.	Кор. уч.	Исчм	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Исчм
							81






002/082-007-P3A	№ 82
Инициалы	
Имя	
Фамилия	
№ док.	
Инициалы	
Ком. уч.	
Имя	




Цепи питания	
Ключ вывода цепей оперативного тока 230	
Цепи отключения фазы А	
Цепи отключения фазы В	
Оперативное отключение через 230	
Цепи отключения фазы С	
Отключение от основной защиты ВЛ-564, ВЛ-561	
Отключение от резервной защиты (1-ый комплект) ВЛ-564, ВЛ-561	
Отключение от резервной защиты (2-ой комплект) ВЛ-564, ВЛ-561	
Отключение от ПА-3, ПА-5	
Отключение от ПА-4, ПА-6	
Реле контроля цепей оперативного тока 230	








Примечание смотри на л. 70



Примечание смотри на л. 70










Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561				
A2	Сигнализатор аварийных событий ANC16, 220 В AC/DC, арт. 604633		1	см. прим 2.
HLG1,HLG2	Лампа светодиодная 220В DC, зеленая CL2-520G 1SFA619403R5202		2	Существующий
HLR1,HLR2	Лампа светодиодная 220В DC, красная CL2-520R 1SFA619403R5201		2	Существующий
R1-A2	Резистор С5-35В 25 Вт, 3.9 кОм		1	см. прим 2.
R2-A2	Резистор С5-36В 50 Вт, 1 кОм		1	см. прим 2.
SF1..SF3	Автоматический выключатель S202M-C2UC, Iном=2А, хар-ка С 2CDS272061R0024		3	см. прим 2.
U1	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный многофункциональный ЩМ120-500000/100-2000/1-220ВУ-RS06-RE-004П-К		1	см. прим 2.
U2,U3	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный (амперметр) ЩК120-2000А/1А, 2000А/1А, 2000А/1А-4,0-220ВУ-RS-00-3-0,5		2	см. прим 2.
КУ-В1-561,КУ-В2-561	Кулачковый переключатель 4G20-587-U-R014		2	Существующий
1СТ;2СТ;3СТ;4СТ;5СТ;6СТ;7СТ;8СТ;9СТ 10СТ;11СТ;12СТ;13СТ;14СТ;19СТ;20СТ	Табло световое ТСБ		16	Существующий
11СТ;13СТ;14СТ;20СТ	Лампа накаливания Ц215-225-10		8	см. прим 2.
15СТ;16СТ;17СТ;18СТ;21СТ;22СТ;23СТ	Табло световое ТСМ		7	Существующий
V	Киловольтметр		1	Демонтировать
A1..A3	Амперметр		3	Демонтировать
W	Мегаваттметр		1	Демонтировать
Var	Мегаварметр		1	Демонтировать


Согласовано:			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1. Схема выполнена на 5 листах: 88..92.  
2. Аппаратура заказывается рассыпью для монтажа по месту.  
3. Тонкими линиями показаны существующие устройства и связи, утолщенной линией выделены новые устройства и связи, предусмотренные данным проектом.


						002/082-007-Р3А					
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	Стадия	Лист	Листов		
Разработал		Жихарев			27.11.20		Р	88			
Проверил		Еремин			27.11.20						
						ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561. Схема электрическая принципиальная	 000 "Инженерный центр "Иркутскэнерго"				
Н.контроль		Еремин			27.11.20						






Измерительные приборы В/1-561, Телеизмерения В/1-561, ПА-1, ПА-2

Контроль тока по фазам выключателя



Цели переменного напряжения В/1-561


Цели питания измерительных приборов




- Световая сигнализация положения "Отключено" выключателя В-1-561
- Световая сигнализация положения "Включено" выключателя В-1-561
- Световое табло "Неисправность цепей управления"
- Световое табло "Давление воздуха упало 19МПа"
- Световое табло "Отключение при ЗНФ"
- Световое табло "Работа АПВ"
- Световое табло "Давление воздуха упало 16МПа"
- Световое табло "Изменить положение переключателя"
- Световое табло "Неисправность терминала АУВ или неисправность в приводе выключателя"
- Световое табло "Работа УРОВ В-1-561"

- Световое табло "Работа УРОВ В-2-561"
- Световое табло "Неисправность цепей управления"
- Световое табло "Отключение при ЗНФ"
- Световое табло "Работа АПВ"
- Световое табло "Давление воздуха упало 16МПа"
- Световое табло "Неисправность терминала АУВ или неисправность в приводе выключателя"
- Световое табло "Давление воздуха упало 19МПа"
- Световое табло "Изменить положение переключателя"
- Световая сигнализация положения "Отключено" выключателя В-2-561
- Световая сигнализация положения "Включено" выключателя В-2-561
- Сигнализация в шкафу №62 Схема контроля давления элегаза в ТТ в цепи выключателей В/Л-561

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №




<del>Световое табло "контроль предохранителей защиты"</del>
РЕЗЕРВ
Световое табло "контроль предохранителей сигнализации"
РЕЗЕРВ
<del>Световое табло "неисправность ВЧ поста или нульиндикатора"</del>
РЕЗЕРВ
<del>Световое табло "вызов ДФЗ"</del>
РЕЗЕРВ
<del>Световое табло "неисправность блокировки при качаниях"</del>
РЕЗЕРВ
<del>Световое табло "неисправность цепей напряжения"</del>
Световое табло "фиксирующие приборы"



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-РЗА




Питание устройства сигнализации
Предупредительная звуковая сигнализация
Аварийная звуковая сигнализация
Шинки сигнализации в защиты ВЛ-561
Табло "неисправность ТН-1-561"
Табло "неисправность ТН-2-561"
Табло "аварийном снижении давления элегаза в ТТ-561"
Табло "снижения давление элегаза в ТТ-561 или отсутствие питания схемы контроля элегаза"
Табло "Неисправность ДФЗ ВЛ-561"
Табло "Неисправность ПВЗУ-Е или канала связи ВЛ-561"
Табло "Работа ДФЗ ВЛ-561"
Табло "Неисправность КСЗ ВЛ-561"
Табло "Введено оперативное ускорение"
Табло "Работа КСЗ ВЛ-561"
Табло "Неисправность или работа Абант К400"
Резерв

Согласовано:

Взам. инд. №


Подп. и дата

Инв. № подл.




РЕЗЕРВ

Цепи включения через колонку синхронизации



Цепи переменного напряжения колонки синхронизации





ГЩУ. Панель №9. Управление ВЛ-562







Резерв  
(Оперативные  
цепи колонки  
синхронизации)

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561. Колонка синхронизации			
1Hz, 2Hz	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный (частотомер) ЩЧ120-150В-220ВУ-2RS-3-4,0	2	Существующий
SV	Синхроноскоп ~100В, общепромышленное исполнение, ОТК, Э1550	1	Существующий
1ПСХ, 2ПСХ	Переключатель кулачковый КФ-666666а/пIV-8С	2	Существующий

1. Тонкими линиями показаны существующие устройства и связи, утолщенной линией выделены новые устройства и связи, предусмотренные данным проектом.













						002/082-007-Р3А			
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жихарев			27.11.20		Р	93	
Проверил		Еремин			27.11.20				
						ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561. Колонка синхронизации. Схема электрическая принципиальная		ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"	
Н.контроль		Еремин			27.11.20				

Поз. обозначение		Наименование		Кол.	Примечание
ГЩУ. Шкаф №62. Контроль давления элегаза трансформаторов тока					
EL1	SZ стандартный светильник, ШВГ: 452x117x50 мм, 14 Вт, 230 В, 50 Гц, без концевого выключателя двери, с розеткой Schuko 4138140			1	
HLG1...HLG8	Лампа светодиодная 220В DC, зеленая CL2-520G 1SFA619403R5202			8	
HLR1...HLR8	Лампа светодиодная 220В DC, красная CL2-520R 1SFA619403R5201			8	
HLW1...HLW4	Лампа светодиодная 220В DC, белая CL2-520C 1SFA619403R5208			4	
HLY1...HLY8	Лампа светодиодная 220В DC, желтая CL2-520Y 1SFA619403R5203			8	
KL1...KL16;KLH1...KLH4	Одиночное реле Un=220В DC, In=6А, REL-IR4/LDP-220DC/4X21 арт. 2903682			20	
KL1...KL16;KLH1...KLH4	Базовый модуль RIF-2-BPT/4X21 арт. 2900934			20	
KL1...KL16;KLH1...KLH4	Вставной модуль RIF-RC-120-230 UC арт. 2900951			20	
KSV1...KSV8	Реле времени, 2п/к CRM-82T0			8	
R1...R16;RLH1...RLH4	Резистор C5-35B 25 Вт, 3,9 кОм			20	
SA1...SA8	Кулачковый переключатель In=25А ONWS3PBR 1SCA113974R1001			8	
SFO	Автоматический выключатель S202-C16 2CDS252001R0164			1	
SQ1	SZ концевой выключатель двери, с кабелем подключения, L: 600 мм, оранжевый SZ.4315520			1	
VD1...VD16	Клемма с размыкателем PT 4-TG арт.3211922			16	
VD1...VD16	Штекер для установки электронных компонентов P-CO 1N4007/L-R с диодом 1N4007, Iпрям=1А, Uобр=1000В арт.3032460			16	
XS	Розетка 16А, 220 В AC арт. 2964898			1	
XT01...XT05	Универсальная клемма UT 6 арт. 3044131			5	
1XT1:1...1XT1:13;1XT2:1...1XT2:13 1XT3:1...1XT3:13;1XT4:1...1XT4:13 1XT5:1...1XT5:20;1XT6:1...1XT6:20 1XT7:1...1XT7:20;2XT1:1...2XT1:13 2XT2:1...2XT2:13;2XT3:1...2XT3:13 2XT4:1...2XT4:13;2XT5:1...2XT5:20 2XT6:1...2XT6:20;2XT7:1...2XT7:20	Клеммы с ножевыми размыкателями PTU 4-MT-P арт. 3209532			224	
1. Схема выполнена на 5 листах: 94...98. 2. Тонкими линиями показаны существующие устройства и связи, утолщенной линией выделены новые устройства и связи, предусмотренные данным проектом.					
002/082-007-Р3А					
Реконструкция устройств Р3А В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (В/Л-561) с реализацией ОАПВ					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Жихарев			27.11.20
Проверил		Еремин			27.11.20
Н.контроль		Еремин			27.11.20
ПС 500 кВ Тулун В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (В/Л-561). Релейная защита и автоматика					Стадия Р
ГЩУ. Шкаф №62. Контроль давления элегаза трансформаторов тока. Схема электрическая принципиальная					Лист 94
					ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"





Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	




Шинки оперативного тока
Автоматический выключатель
Ключ вывода цепей питания
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-2-561 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-2-561 (2-ая ступень)
Реле контроля оперативного тока
Шинки оперативного тока
Автоматический выключатель
Ключ вывода цепей питания
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-1-561 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-1-561 (2-ая ступень)
Реле контроля оперативного тока


Шинки оперативного тока
Автоматический выключатель
Ключ вывода цепей питания
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-2-562 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-2-562 (2-ая ступень)
Реле контроля оперативного тока
Шинки оперативного тока
Автоматический выключатель
Ключ вывода цепей питания
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-1-562 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-1-562 (2-ая ступень)
Реле контроля оперативного тока

Примечание смотри на л. 94


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист
							96




Питание модуля сигнализации
Снижение давления элегаза в ТТ1 В-1-561 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ1 В-1-561 (2-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ1 В-2-561 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ1 В-2-561 (2-ая ступень)
Отсутствие опер.тока схемы контроля давления элегаза ТТ1 В-1-561
Отсутствие опер.тока схемы контроля давления элегаза ТТ1 В-2-561
Реле-повторитель отсутствия опер. тока схемы контроля давления элегаза ТТ В/І-561
Лампа "вызов В/І-561"



Питание модуля сигнализации
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-2-561 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-2-561 (2-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-2-562 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-2-562 (2-ая ступень)
Отсутствие опер.тока схемы контроля элегаза ТТ2 В-2-561
Отсутствие опер.тока схемы контроля элегаза ТТ2 В-2-562
Реле-повторитель отсутствия опер. тока схемы контроля давления элегаза ТТ В/І-563
Лампа "вызов В/І-563"



Питание модуля сигнализации
Снижение давления элегаза в ТТ1 В-1-562 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ1 В-1-562 (2-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ1 В-2-562 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ1 В-2-562 (2-ая ступень)
Отсутствие опер.тока схемы контроля элегаза ТТ1 В-1-562
Отсутствие опер.тока схемы контроля элегаза ТТ1 В-2-562
Реле-повторитель отсутствия опер. тока схемы контроля давления элегаза ТТ В/І-562
Лампа "вызов В/І-562"




Питание модуля сигнализации
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-1-561 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-1-561 (2-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-1-562 (1-ая ступень)
Снижение давления элегаза в ТТ2 В-1-562 (2-ая ступень)
Отсутствие опер.тока схемы контроля давления элегаза ТТ2 В-1-561
Отсутствие опер.тока схемы контроля давления элегаза ТТ2 В-1-562
Реле-повторитель отсутствия опер. тока схемы контроля давления элегаза ТТ В/І-564
Лампа "вызов В/І-564"

Примечание смотри на л. 94

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	




Сигнализация низкого давления элегаза ТТ ВЛ-563 и ВЛ-564 или отсутствие питания схемы контроля давления элегаза

Табло "Сигнализация низкого давления элегаза в ТТ (1-ая ступень) или отсутствие питания схемы контроля давления элегаза"

Табло "Сигнализация низкого давления элегаза в ТТ (2-ая ступень)"

Сигнализация низкого давления элегаза ТТ ВЛ-561 и ВЛ-562 или отсутствие питания схемы контроля давления элегаза



Примечание смотри на л. 94


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А

Лист  
98

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
ГЩУ. Панель №187. Счетчики В/Л 500 кВ				
PIK1		Счетчик электрической энергии multifunctional A1802-RALXQV-P4GB-DW4	1	см. прим. 2.
SG1		Блок испытательный Fame 6/6+1	1	см. прим. 2.
SG1		Рабочая крышка Fame-WP 6+1	1	см. прим. 2.
SG1		Контрольная крышка Fame-TP 6+1	1	см. прим. 2.
SG1		Перемычка клеммная FBS 5-8 арт. 3030310	1	см. прим. 2.
SG1,SG2		Адаптер для подключения щупа тестера, красный, PAI-4-FIX RD арт. 3032732	10	см. прим. 2.
SG1,SG2		Гнездо для щупа тестера, зеленая, PSBJ-URTK 6 GN арт. 3026418	10	см. прим. 2.
SG1,SG2		Держатель защитного профиля APH-FAME 6 арт. 3074171	4	см. прим. 2.
SG1,SG2		Защитный профиль AP RSC-T арт. 3059139	2	см. прим. 2.
SG2		Блок испытательный Fame 6/4+1	1	см. прим. 2.
SG2		Рабочая крышка Fame-WP 4+1	1	см. прим. 2.
SG2		Контрольная крышка Fame-TP 4+1	1	см. прим. 2.
XT1		Концевой стопор CLIPFIX 35 арт. 3022218	1	см. прим. 2.
XT1		Держатель маркировки клеммных коробок UBE/D N+C арт. 0803122	1	см. прим. 2.
XT1		Держатель защитного профиля APH-ME арт. 3034374	2	см. прим. 2.
XT1		Защитный профиль AP-ME CM арт. 3034345/34.00	1	см. прим. 2.
XT1		Маркировка для клеммных модулей UC-TM 6 арт. 0818085	1	см. прим. 2.
XT1		Маркировка для клеммных модулей UC-TM 8 арт. 0818072	1	см. прим. 2.
XT1		Перемычка клеммная FBS 2-6 арт. 3030336	2	см. прим. 2.
XT1		DIN-рейка, с перфорацией арт. 0801733	1	см. прим. 2.
XT11..XT117		Измерительная клемма URTK 6 арт. 3026272	17	см. прим. 2.
XT117		Концевая крышка D-URTK 6 арт. 3026340	1	см. прим. 2.
XT118..XT140		Клеммы с ножевыми размыкателями UT 4-QUATTRO-MT P/P арт. 3064056	23	см. прим. 2.
XT140		Концевая крышка D-UT 2,5/4-QUATTRO арт. 3047170	1	см. прим. 2.

1. Выполнить демонтаж существующих счетчиков и ряда зажимов ВЛ-561.  
2. Аппаратура заказывается россыпью для монтажа по месту.



002/082-007-Р3А					
Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Жихарев		27.11.20		
Проверил	Еремин		27.11.20		
Н.контр.	Еремин		27.11.20		
ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика				Стадия	Лист
ГЩУ. Панель №187. Счетчики ВЛ 500 кВ. Счетчик ВЛ-561. Схема электрическая принципиальная				Р	99
				Листов	
				000 "Инженерный центр "Иркутскэнергo"	


Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Цепи переменного тока В/Л-561
Цепи переменного тока В/Л-562 (Ток нулевой последовательности параллельной линии)
Цепи переменного напряжения В/Л-561
Цепи питания терминала
Аварийное отключение
Резерв



Цепи сигнализации
Связь с АРМ РЗА

1. Тонкими линиями показано существующее оборудование и связи. Утолщенными линиями показаны изменения в схеме, реализуемые по данному титулу  
2. Аппаратура заказывается россыпью для монтажа по месту.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ГЩУ. Панель №188. Фиксирующие приборы В/Л 500 кВ			
A2	Индикатор микропроцессорный фиксирующий ИМФ-3Р-220-1А-ТП	1	Существующий
SA1	Кулачковый переключатель In=25A ONWS3PBR 1SCA113974R1001	1	см. прим 2.

002/082-007-РЗА					
1	-	Зам	-	05.2021	Реконструкция устройств РЗА В/Л 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 (В/Л-561) с реализацией ОАПВ
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Жихарев				27.11.20
Проверил	Еремин				27.11.20
Н.контр.	Еремин				27.11.20
П.С. 500 кВ Тулун В/Л 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №1 (В/Л-561). Релейная защита и автоматика					Стадия Р
ГЩУ. Панель №188. Фиксирующие приборы В/Л 500 кВ. ИМФ-3Р В/Л-561. Схема электрическая принципиальная					Лист 100
					Листов
					ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"

			Согласовано:							
Инв. № подл.			Подп. и дата		Взам. инв. №					

1. Схема выполнена на 9 листах: 101, 109.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Жухарев		<i>Жухарев</i>	27.11.20
Проверил		Еремин		<i>Еремин</i>	27.11.20
Никонтроль		Еремин		<i>Еремин</i>	27.11.20

002/082-007-РЗА

Реконструкция устройств РЗА В/1 500 кВ Брамская ГЭС - Тулун №1 (В/1-561) с реализацией ОАПВ

ПС 500 кВ Тулун

В/1 500 кВ Брамская ГЭС - Тулун №1 (В/1-561).

Релейная защита и автоматика

ПС 500 кВ Брамская ГЭС - Тулун №1 (В/1-561)

Схема электрическая подкомпоновки

ГЩУ Шкоф №174, ТН В/1-561

Схема электрическая подкомпоновки

ГЩУ Шкоф №55 РАС Шкоф №1

ГЩУ Шкоф №55 РАС Шкоф №1

Левая баковина (начало)

2ХТ1	Цепи ТН-2-561 до резервирования			
РАС-333 (А929-2)	2ХТ1:1	1	2ХТ1:1	X2-1
W2C-326 (А929-2)	2ХТ1:2	2		
		3		
		4	2ХТ1:4	SA4-3
		5		
		6		
РАС-333 (В929-2)	2ХТ1:7	7	2ХТ1:7	X2-2
W2C-326 (В929-2)	2ХТ1:8	8		
		9		
		10	2ХТ1:10	SA4-7
		11		
		12		
РАС-333 (С929-2)	2ХТ1:13	13	2ХТ1:13	X2-3
W2C-326 (С929-2)	2ХТ1:14	14		
		15		
		16	2ХТ1:16	SA4-11
		17		
		18		
РАС-333 (О929-2)	2ХТ1:19	19	2ХТ1:19	X2-4
W2C-326 (О929-2)	2ХТ1:20	20		
		21		
		22	2ХТ1:22	SA4-15
		23		
		24		
РАС-333 (Н929-2)	2ХТ1:25	25	2ХТ1:25	X2-6
W2C-326 (Н929-2)	2ХТ1:26	26		
		27		
		28	2ХТ1:28	SA5-3
		29		
		30		
РАС-333 (К929-2)	2ХТ1:31	31	2ХТ1:31	X2-7
W2C-326 (К929-2)	2ХТ1:32	32		
		33		
		34	2ХТ1:34	SA5-7
		35		
		36		
W2C-326 (F929-2)	2ХТ1:37	37	2ХТ1:37	X2-8
		38		
		39		
		40	2ХТ1:40	SA5-11
		41		
		42		
W2C-326 (U929-2)	2ХТ1:43	43	2ХТ1:43	X2-9
		44		
		45		
		46	2ХТ1:46	SA5-15
		47		
		48		

см. лист 103

W2C-326

РАС 333

ГЩУ Шкоф №55 РАС Шкоф №1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Кол. уч.	
Лист	
№ док.	
Подпись	
Дата	
002/082-007-Р3А	
Лист	102

Формат А3

Приложение смотри на л. 101

ГЩУ. Шкаф №242. ПА 2 комплект ПС 500 кВ Тулун

ГЩУ. Шкаф №67. Комплект РЗА В-2-561

ГЩУ. Панель №8. Управление ВЛ-561

ГЩУ. Шкаф №225. СМНР ВЛ 500 кВ



ГЩУ. Шкаф №177. КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1




ГЩУ. Шкаф №231. ПА 6 комплект ПС 500 кВ Тулун



Левая боковина (продолжение)

2ХТ2	Цепи ТН-2-561 после резервирования			
W2C-334 (A920-2)	2ХТ2:1	1	2ХТ2:1	SA4-2
W2C-336 (A920-2)	2ХТ2:2	2		
ПА-456 (A920-2)	2ХТ2:3	3		
W2C-330 (A920-2)	2ХТ2:4	4		
W2C-331 (A920-2)	2ХТ2:5	5		
W2C-373 (A920-2)	2ХТ2:6	6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
W2C-334 (B920-2)	2ХТ2:12	12	2ХТ2:12	SA4-6
W2C-336 (B920-2)	2ХТ2:13	13		
ПА-456 (B920-2)	2ХТ2:14	14		
W2C-330 (B920-2)	2ХТ2:15	15		
W2C-331 (B920-2)	2ХТ2:16	16		
W2C-373 (B920-2)	2ХТ2:17	17		
		18		
		19		
		20		
		21		
		22		
W2C-334 (C920-2)	2ХТ2:23	23	2ХТ2:23	SA4-10
W2C-336 (C920-2)	2ХТ2:24	24		
ПА-456 (C920-2)	2ХТ2:25	25		
W2C-330 (C920-2)	2ХТ2:26	26		
W2C-331 (C920-2)	2ХТ2:27	27		
W2C-373 (C920-2)	2ХТ2:28	28		
		29		
		30		
		31		
		32		
		33		
W2C-334 (O920-2)	2ХТ2:34	34	2ХТ2:34	SA4-14
W2C-336 (O920-2)	2ХТ2:35	35		
ПА-456 (O920-2)	2ХТ2:36	36		
W2C-330 (O920-2)	2ХТ2:37	37		
W2C-331 (O920-2)	2ХТ2:38	38		
W2C-373 (O920-2)	2ХТ2:39	39		
		40		
		41		
		42		
		43		
		44		
W2C-334 (H920-2)	2ХТ2:45	45	2ХТ2:45	PA2-2
ПА-456 (H920-2)	2ХТ2:46	46		
		47		
		48		
		49		
W2C-334 (K920-2)	2ХТ2:50	50	2ХТ2:50	SB2-1
ПА-456 (K920-2)	2ХТ2:51	51		
		52		
		53		
		54		
ПА-456 (F920-2)	2ХТ2:55	55	2ХТ2:55	SA5-10
		56		
		57		
		58		
		59		
ПА-456 (U920-2)	2ХТ2:60	60	2ХТ2:60	SA5-14
		61		
		62		
		63		
		64		
		65		

Примечание смотри на л. 101






Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
					Лист
					104


Примечание смонтировано на л. 101



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист
							105

Примечание смонти на л. 101

Правая боковина (начало)						
Цепи ТН-1-561 до резервирования				1ХТ1		
X1-1	1ХТ1:1	● 1	· 1ХТ1:1	W2C-340 (A929-1)		
		● 2	· 1ХТ1:2	РАС-333 (A929-1)		
		● 3	· 1ХТ1:3	W2C-327 (A929-1)		
SA1-1	1ХТ1:4	● 4				
		· 5				
		· 6				
X1-2	1ХТ1:7	● 7	· 1ХТ1:7	W2C-340 (B929-1)		
		● 8	· 1ХТ1:8	РАС-333 (B929-1)		
		● 9	· 1ХТ1:9	W2C-327 (B929-1)		
SA1-5	1ХТ1:10	● 10				
		· 11				
		· 12				
X1-3	1ХТ1:13	● 13	· 1ХТ1:13	W2C-340 (C929-1)		
		● 14	· 1ХТ1:14	РАС-333 (C929-1)		
		● 15	· 1ХТ1:15	W2C-327 (C929-1)		
SA1-9	1ХТ1:16	● 16				
		· 17				
		· 18				
X1-4	1ХТ1:19	● 19	· 1ХТ1:19	РАС-333 (O929-1)		
		● 20	· 1ХТ1:20	W2C-327 (O929-1)		
		● 21				
SA1-13	1ХТ1:22	● 22				
		· 23				
		· 24				
X1-6	1ХТ1:25	● 25	· 1ХТ1:25	РАС-333 (H929-1)		
		● 26	· 1ХТ1:26	W2C-327 (H929-1)		
		● 27				
SA2-1	1ХТ1:28	● 28				
		· 29				
		· 30				
X1-7	1ХТ1:31	● 31	· 1ХТ1:31	РАС-333 (K929-1)		
		● 32	· 1ХТ1:32	W2C-327 (K929-1)		
		● 33				
SA2-5	1ХТ1:34	● 34				
		· 35				
		· 36				
X1-8	1ХТ1:37	● 37	· 1ХТ1:37	W2C-327 (F929-1)		
		● 38				
		● 39				
SA2-9	1ХТ1:40	● 40				
		· 41				
		· 42				
X1-9	1ХТ1:43	● 43	· 1ХТ1:43	W2C-327 (U929-1)		
		● 44				
		● 45				
SA2-13	1ХТ1:46	● 46				
		· 47				
		· 48				





Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Кол. уч.		
Лист		
№ док.		
Подпись		
Дата		
002/082-007-РЗА		
106		Лист


Примечание смотри на л. 101

Правая доковина (продолжение)					
Цепи ТН-1-561 после резервирования				1ХТ2	
SA1-2	1ХТ2:1	● 1	1ХТ2:1	W2C-337 (A920-1)	
		● 2	1ХТ2:2	W2C-332 (A920-1)	
		● 3	1ХТ2:3	W2C-333 (A920-1)	
		● 4	1ХТ2:4	W2C-338 (A920-1)	
		● 5	1ХТ2:5	W2C-328 (A920-1)	
		● 6	1ХТ2:6	W2C-335 (A920-1)	
		● 7	1ХТ2:7	ПА-455 (A920-1)	
		● 8	1ХТ2:8	W2C-329 (A920-1)	
		● 9			
		● 10			
		● 11			
SA1-6	1ХТ2:12	● 12	1ХТ2:12	W2C-337 (B920-1)	
		● 13	1ХТ2:13	W2C-332 (B920-1)	
		● 14	1ХТ2:14	W2C-333 (B920-1)	
		● 15	1ХТ2:15	W2C-338 (B920-1)	
		● 16	1ХТ2:16	W2C-328 (B920-1)	
		● 17	1ХТ2:17	W2C-335 (B920-1)	
		● 18	1ХТ2:18	ПА-455 (B920-1)	
		● 19	1ХТ2:19	W2C-329 (B920-1)	
		● 20			
		● 21			
		● 22			
SA1-10	1ХТ2:23	● 23	1ХТ2:23	W2C-337 (C920-1)	
		● 24	1ХТ2:24	W2C-332 (C920-1)	
		● 25	1ХТ2:25	W2C-333 (C920-1)	
		● 26	1ХТ2:26	W2C-338 (C920-1)	
		● 27	1ХТ2:27	W2C-328 (C920-1)	
		● 28	1ХТ2:28	W2C-335 (C920-1)	
		● 29	1ХТ2:29	ПА-455 (C920-1)	
		● 30	1ХТ2:30	W2C-329 (C920-1)	
		● 31			
		● 32			
		● 33			
SA1-14	1ХТ2:34	● 34	1ХТ2:34	W2C-337 (D920-1)	
		● 35	1ХТ2:35	W2C-332 (D920-1)	
		● 36	1ХТ2:36	W2C-333 (D920-1)	
		● 37	1ХТ2:37	W2C-338 (D920-1)	
		● 38	1ХТ2:38	W2C-328 (D920-1)	
		● 39	1ХТ2:39	W2C-335 (D920-1)	
		● 40	1ХТ2:40	ПА-455 (D920-1)	
		● 41	1ХТ2:41	W2C-329 (D920-1)	
		● 42			
		● 43			
		● 44			
PA1-2	1ХТ2:45	● 45	1ХТ2:45	W2C-333 (H920-1)	
		● 46	1ХТ2:46	ПА-455 (H920-1)	
		● 47			
		● 48			
		● 49			
SB1-1	1ХТ2:50	● 50	1ХТ2:50	W2C-333 (K920-1)	
		● 51	1ХТ2:51	ПА-455 (K920-1)	
		● 52			
		● 53			
		● 54			
SA2-10	1ХТ2:55	● 55	1ХТ2:55	ПА-455 (F920-1)	
		● 56			
		● 57			
		● 58			
		● 59			
SA2-14	1ХТ2:60	● 60	1ХТ2:60	ПА-455 (U920-1)	
		● 61			
		● 62			
		● 63			
		● 64			
		● 65			



Правая баковина (продолжение)

Цены учета ТН-1-561				1ХТ3
1ХТ4-1	1ХТ3:1	• 1 •	1ХТ3:1	W2C-327 (A929u-1)
SA3-1	1ХТ3:2	• 2 •		
1ХТ4-2	1ХТ3:3	• 3 •	1ХТ3:3	W2C-327 (B929u-1)
SA3-5	1ХТ3:4	• 4 •		
1ХТ4-3	1ХТ3:5	• 5 •	1ХТ3:5	W2C-327 (C929u-1)
SA3-9	1ХТ3:6	• 6 •		
1ХТ4-4	1ХТ3:7	• 7 •	1ХТ3:7	W2C-327 (D929u-1)
SA3-13	1ХТ3:8	• 8 •		
		• 9 •		
		• 10 •		
SA3-2	1ХТ3:11	• 11 •	1ХТ3:11	W2C-325 (A920u-1)
		• 12 •		
		• 13 •		
		• 14 •		
		• 15 •		
SA3-6	1ХТ3:16	• 16 •	1ХТ3:16	W2C-325 (B920u-1)
		• 17 •		
		• 18 •		
		• 19 •		
		• 20 •		
SA3-10	1ХТ3:21	• 21 •	1ХТ3:21	W2C-325 (C920u-1)
		• 22 •		
		• 23 •		
		• 24 •		
		• 25 •		
SA3-14	1ХТ3:26	• 26 •	1ХТ3:26	W2C-325 (D92.0u-1)
		• 27 •		
		• 28 •		
		• 29 •		
		• 30 •		
Цены учета ТН-1-561				1ХТ4
1ХТ3-1	1ХТ4:1	• 1 •	1ХТ4:1	W2C-323 (A929u-1)
1ХТ3-3	1ХТ4:2	• 2 •	1ХТ4:2	W2C-323 (B929u-1)
1ХТ3-5	1ХТ4:3	• 3 •	1ХТ4:3	W2C-323 (C929u-1)
1ХТ3-7	1ХТ4:4	• 4 •	1ХТ4:4	W2C-323 (D929u-1)
		• 5 •		



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
Лист					108

Примечание смонти на л. 101

Правая докобина (окончание)

Резерв				5ХТ
		• 1	•	
		• 2	•	
		• 3	•	
		• 4	•	
		• 5	•	
		• 6	•	
		• 7	•	
		• 8	•	
		• 9	•	
		• 10	•	
		• 11	•	
		• 12	•	
		• 13	•	
		• 14	•	
		• 15	•	
		• 16	•	
		• 17	•	
		• 18	•	
		• 19	•	
		• 20	•	
		• 21	•	
		• 22	•	
		• 23	•	
		• 24	•	
		• 25	•	
		• 26	•	
		• 27	•	
		• 28	•	
		• 29	•	
		• 30	•	
		• 31	•	
		• 32	•	
		• 33	•	
		• 34	•	
		• 35	•	
		• 36	•	
		• 37	•	
		• 38	•	
		• 39	•	
		• 40	•	
		• 41	•	
		• 42	•	
		• 43	•	
		• 44	•	
		• 45	•	
		• 46	•	
		• 47	•	
		• 48	•	
		• 49	•	
		• 50	•	
Цепи освещения				ХТО
SFO-1	ХТО-1	• 1	ХТО-1	ЩСН-133 (L)
EL1-XIL	ХТО-2	• 2		
		• 3		
SFO-3	ХТО-4	• 4	ХТО-4	ЩСН-133 (N)
EL1-XIN	ХТО-5	• 5		
		• 6		





Согласовано:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Левая баковина (начало)

XT1	Цепи ТТ В/І-561			
W2C-310 (A591-B/І561)	XT11	1	XT11	SG1-2
W2C-310 (B591-B/І561)	XT12	2	XT12	SG1-4
W2C-310 (C591-B/І561)	XT13	3	XT13	SG1-6
W2C-310 (N591-B/І561)	XT14	4	XT14	SG1-8
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
XT2	Цепи переменного напряжения			
W2C-332 (A920-1)	XT2-1	1	XT2-1	SG2-2
W2C-332 (B920-1)	XT2-2	2	XT2-2	SG2-4
W2C-332 (C920-1)	XT2-3	3	XT2-3	SG2-6
W2C-332 (O920-1)	XT2-4	4	XT2-4	SG2-8
		5		
		6	XT2-6	SG3-2
		7	XT2-7	SG3-4
		8		
		9		
		10		
XT3	Цепи оперативного тока			
OT-160 (1-1SF34)	XT3-1	1	XT3-1	SA1-12
		2		
		3	XT3-3	SA1-11
		4	XT3-4	A2-X2011
		5	XT3-5	A1-M2
W2C-341 (O101-B/І561)	XT3-6	6	XT3-6	KL4-21
W2C-342 (O101-B/І561)	XT3-7	7		
W2C-343 (O101-B/І561)	XT3-8	8		
W2C-344 (O101-B/І561)	XT3-9	9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
W2C-341 (O103-B/І561)	XT3-17	17	XT3-17	A1-C12
W2C-341 (O105-B/І561)	XT3-18	18	XT3-18	A1-C6
		19		
W2C-341 (O107-B/І561)	XT3-20	20	XT3-20	A1-C8
W2C-342 (O107-B/І561)	XT3-21	21		
W2C-342 (O109-B/І561)	XT3-22	22	XT3-22	A1-C16
W2C-341 (O111-B/І561)	XT3-23	23	XT3-23	A1-G2
W2C-342 (O111-B/І561)	XT3-24	24		
W2C-341 (O113-B/І561)	XT3-25	25	XT3-25	A1-C14
W2C-342 (O113-B/І561)	XT3-26	26		
W2C-343 (O113-B/І561)	XT3-27	27		
W2C-344 (O113-B/І561)	XT3-28	28		
		29		

W2C 310

W2C 332

ГЩУ Шкаф №174, ТН В/І-561

ОРУ 500кВ, Шкаф зажимов ШЗ-90 ТТ В/І-561

ГЩУ Шкаф №177, КСЗ №2 В/І 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1 ПРМ/ПРД Абонп 58кВ В/І 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1 W2C-342 см. лист 111

ГЩУ Шкаф №173, Комплекс РЗА В-І-561

OT-160 см. лист 111

W2C 341

W2C 343

W2C 344

ГЩУ Шкаф №177, КСЗ №2 В/І 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1 ГЩУ Шкаф №176, КСЗ №1 и ПРМ/ПРД Абонп 58кВ В/І 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1

1. Схема выполнена на 4 листах: 110..113.

Изм.

Разработал

Проверил

Нормироль

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Жухарев

Еремин

Еремин

27.11.20

27.11.20

27.11.20

Реконструкция устройств РЗА В/І 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1 (В/І-561) с реализацией ОАПВ

ПС 500 кВ Тулун В/І 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1 (В/І-561). Релейная защита и автоматика

ГЩУ Шкаф №175, ДФЗ В/І 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1, Схема электрическая подстанции

Смодия

Лист

Листов

Р

110



ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-РЗА					
					Лист
					11

Примечание смонтировано на л. 110






Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-РЗА	Лист
							112

Примечание смотри на л. 110


Правая боковина (начало)

Выходные цепи				ХТ4
KL3a-11	ХТ4:1	• 1 •	ХТ4:1	W2C-345 (01-B1-561)
		• 2 •		
SX3-15	ХТ4:3	• 3 •		
SX3-19	ХТ4:4	• 4 •	ХТ4:4	W2C-345 (025-B1-561)
SX3-3	ХТ4:5	• 5 •	ХТ4:5	W2C-345 (027-B1-561)
SX3-7	ХТ4:6	• 6 •	ХТ4:6	W2C-345 (029-B1-561)
SX3-11	ХТ4:7	• 7 •	ХТ4:7	W2C-345 (031-B1-561)
		• 8 •		
KL3a-21	ХТ4:9	• 9 •	ХТ4:9	W2C-348 (01-B2-561)
		• 10 •		
SX6-15	ХТ4:11	• 11 •		
SX6-19	ХТ4:12	• 12 •	ХТ4:12	W2C-348 (025-B2-561)
SX6-3	ХТ4:13	• 13 •	ХТ4:13	W2C-348 (027-B2-561)
SX6-7	ХТ4:14	• 14 •	ХТ4:14	W2C-348 (029-B2-561)
SX6-11	ХТ4:15	• 15 •	ХТ4:15	W2C-348 (031-B2-561)
		• 16 •		
KL1a-11	ХТ4:17	• 17 •	ХТ4:17	W2C-345 (101-B1-561)
		• 18 •		
SX1-3	ХТ4:19	• 19 •	ХТ4:19	W2C-345 (133a-B1-561)
SX1-7	ХТ4:20	• 20 •	ХТ4:20	W2C-345 (133b-B1-561)
SX1-11	ХТ4:21	• 21 •	ХТ4:21	W2C-345 (133c-B1-561)
		• 22 •		
KL2a-11	ХТ4:23	• 23 •	ХТ4:23	W2C-346 (301-B1-561)
		• 24 •		
SX2-3	ХТ4:25	• 25 •	ХТ4:25	W2C-346 (333a-B1-561)
SX2-7	ХТ4:26	• 26 •	ХТ4:26	W2C-346 (333b-B1-561)
SX2-11	ХТ4:27	• 27 •	ХТ4:27	W2C-346 (333c-B1-561)
		• 28 •		
KL1a-21	ХТ4:29	• 29 •	ХТ4:29	W2C-348 (201-B2-561)
		• 30 •		
SX4-3	ХТ4:31	• 31 •	ХТ4:31	W2C-348 (233a-B2-561)
SX4-7	ХТ4:32	• 32 •	ХТ4:32	W2C-348 (233b-B2-561)
SX4-11	ХТ4:33	• 33 •	ХТ4:33	W2C-348 (233c-B2-561)
		• 34 •		
KL2a-21	ХТ4:35	• 35 •	ХТ4:35	W2C-349 (401-B2-561)
		• 36 •		
SX5-3	ХТ4:37	• 37 •	ХТ4:37	W2C-349 (433a-B2-561)
SX5-7	ХТ4:38	• 38 •	ХТ4:38	W2C-349 (433b-B2-561)
SX5-11	ХТ4:39	• 39 •	ХТ4:39	W2C-349 (433c-B2-561)
		• 40 •		
A1-K12	ХТ4:41	• 41 •	ХТ4:41	W2C-350 (1U)
		• 42 •		
A1-H2	ХТ4:43	• 43 •		
A1-H10	ХТ4:44	• 44 •		
KL6-11	ХТ4:45	• 45 •		
A1-H4	ХТ4:46	• 46 •		
A1-H12	ХТ4:47	• 47 •		
		• 48 •		
A1-L6	ХТ4:49	● 49	ХТ4:49	PAC-334 (P5-01)
A2-X209:2	ХТ4:50	● 50		
KL4-11	ХТ4:51	● 51		
		• 52 •		



W2C-350 см. лист 113  
PAC-334 см. лист 113

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №






Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

002/082-007-Р3А

Лист115


Примечание смотри на л. 114



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист
							116


Примечание смотри на л. 114




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист
							117


Примечание смонти на л. 114





Примечание смотри на л. 114

Выходные цепи Абант К400					2ХТ2
K1-11	2ХТ2:1	· 1 ·	2ХТ2:1	1ХТ3-6 (0201-В/1561)	W2C-363 (0301-В/1561)
		· 2 ·			
K1-21	2ХТ2:3	· 3 ·	2ХТ2:3		ПА-465 (КПА3-01)
		· 4 ·			
K5-11	2ХТ2:5	· 5 ·	2ХТ2:5		ПА-466 (КПА4-01)
		· 6 ·			
K5-21	2ХТ2:7	· 7 ·	2ХТ2:7		
		· 8 ·			
K1-31	2ХТ2:9	· 9 ·			
K1-41	2ХТ2:10	· 10 ·			
		· 11 ·			
K2-31	2ХТ2:12	· 12 ·			
K2-41	2ХТ2:13	· 13 ·			
		· 14 ·			
K3-31	2ХТ2:15	· 15 ·			
K3-41	2ХТ2:16	· 16 ·			
		· 17 ·			
K4-31	2ХТ2:18	· 18 ·			
K4-41	2ХТ2:19	· 19 ·			
		· 20 ·			
		· 21 ·			
		· 22 ·			
K5-31	2ХТ2:23	· 23 ·			
K5-41	2ХТ2:24	· 24 ·			
		· 25 ·			
K6-11	2ХТ2:26	· 26 ·			
K6-21	2ХТ2:27	· 27 ·			
K6-31	2ХТ2:28	· 28 ·			
K6-41	2ХТ2:29	· 29 ·			
		· 30 ·			
K7-11	2ХТ2:31	· 31 ·			
K7-21	2ХТ2:32	· 32 ·			
K7-31	2ХТ2:33	· 33 ·			
K7-41	2ХТ2:34	· 34 ·			
		· 35 ·			
K8-11	2ХТ2:36	· 36 ·			
K8-21	2ХТ2:37	· 37 ·			
K8-31	2ХТ2:38	· 38 ·			
K8-41	2ХТ2:39	· 39 ·			
		· 40 ·			
SX14-3	2ХТ2:41	· 41 ·	2ХТ2:41	1ХТ3-17 (0203-В/1561)	W2C-363 (0303-В/1561)
SX14-7	2ХТ2:42	· 42 ·	2ХТ2:42	1ХТ3-18 (0205-В/1561)	
SX14-11	2ХТ2:43	· 43 ·	2ХТ2:43	1ХТ3-19 (0207-В/1561)	W2C-363 (0305-В/1561)
SX14-15	2ХТ2:44	· 44 ·	2ХТ2:44	1ХТ3-20 (0229-В/1561)	
		· 45 ·			W2C-363 (0307-В/1561)
SX15-3	2ХТ2:46	· 46 ·	2ХТ2:46		
SX15-7	2ХТ2:47	· 47 ·	2ХТ2:47		W2C-363 (0329-В/1561)
SX15-11	2ХТ2:48	· 48 ·	2ХТ2:48		
SX15-15	2ХТ2:49	· 49 ·	2ХТ2:49		
		· 50 ·			



W2C-363  
ПА-465 см. лист 120  
ПА-466 см. лист 120  
ГЛУЗ Шкоф №177, КСЗ №2 ВЛ 500 кв Бромская ГЭС - Тудин №1




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист
							120

Примечание смотри на л. 114

Правая боковина (продолжение)				
SX16-3	2ХТ2-51	· 51 ·	2ХТ2-51	ПА-465 (КПА3-27)
		· 52 ·		
SX17-3	2ХТ2-53	· 53 ·	2ХТ2-53	ПА-466 (КПА4-27)
		· 54 ·		
K1-34	2ХТ2-55	· 55 ·		
K1-44	2ХТ2-56	· 56 ·		
		· 57 ·		
K2-34	2ХТ2-58	· 58 ·		
K2-44	2ХТ2-59	· 59 ·		
		· 60 ·		
K3-34	2ХТ2-61	· 61 ·		
K3-44	2ХТ2-62	· 62 ·		
K5-34	2ХТ2-63	· 63 ·		
K5-44	2ХТ2-64	· 64 ·		
		· 65 ·		
SX18-3	2ХТ2-66	· 66 ·		
SX18-7	2ХТ2-67	· 67 ·		
SX19-3	2ХТ2-68	· 68 ·		
SX19-7	2ХТ2-69	· 69 ·		
		· 70 ·		
SX20-3	2ХТ2-71	· 71 ·		
SX20-7	2ХТ2-72	· 72 ·		
SX20-11	2ХТ2-73	· 73 ·		
SX20-15	2ХТ2-74	· 74 ·		
		· 75 ·		
SX21-3	2ХТ2-76	· 76 ·		
SX21-7	2ХТ2-77	· 77 ·		
SX21-11	2ХТ2-78	· 78 ·		
SX21-15	2ХТ2-79	· 79 ·		
		· 80 ·		
E1-X4-2	2ХТ2-81	· 81 ·	2ХТ2-81	РАС-336 (P7-01)
		· 82 ·		
K9-41	2ХТ2-83	· 83 ·	2ХТ2-83	1ХТ4-57 (24_01)
		· 84 ·		
E1-X5-2	2ХТ2-85	· 85 ·	2ХТ2-85	РАС-336 (P7-1)
E1-X5-4	2ХТ2-86	· 86 ·	2ХТ2-86	РАС-336 (P7-2)
E1-X5-6	2ХТ2-87	· 87 ·	2ХТ2-87	РАС-336 (P7-3)
E1-X5-8	2ХТ2-88	· 88 ·	2ХТ2-88	РАС-336 (P7-4)
E1-X5-10	2ХТ2-89	· 89 ·	2ХТ2-89	РАС-336 (P7-5)
E1-X5-12	2ХТ2-90	· 90 ·	2ХТ2-90	РАС-336 (P7-6)
E1-X5-14	2ХТ2-91	· 91 ·	2ХТ2-91	РАС-336 (P7-7)
E1-X5-16	2ХТ2-92	· 92 ·	2ХТ2-92	РАС-336 (P7-8)
K9-34	2ХТ2-93	· 93 ·	2ХТ2-93	РАС-336 (P7-9)
K11-34	2ХТ2-94	· 94 ·	2ХТ2-94	РАС-336 (P7-10)
K12-34	2ХТ2-95	· 95 ·	2ХТ2-95	РАС-336 (P7-11)
K9-44	2ХТ2-96	· 96 ·		
K10-44	2ХТ2-97	· 97 ·		
K11-44	2ХТ2-98	● 98 ·	2ХТ2-98	W2C-359 (ТС80)
K12-44	2ХТ2-99	● 99 ·		
K13-44	2ХТ2-100	· 100 ·		

W2C-359 на левую боковину см. лист 117




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
121					Лист

Примечание смотри на л. 114

Правая баковина (окончание)				
SA2-2	2ХТ2:101	• 101 •		
SA3-2	2ХТ2:102	• 102 •		
		• 103 •		
K4-34	2ХТ2:104	• 104 •		
K4-44	2ХТ2:105	• 105 •		
		• 106 •		
		• 107 •		
		• 108 •		
		• 109 •		
		• 110 •		
				2ХТ3
(линия) Х3	2ХТ3:1	• 1 •	2ХТ3:1	W2 (линия)
		• 2 •		
		• 3 •		
(экран) Х3	2ХТ3:4	• 4 •	2ХТ3:4	W2 (экран)
		• 5 •		
Цепи сигнализации				3ХТ1
A1-N12	3ХТ1:1	• 1 •	3ХТ1:1	ЦС-240 (701)
KL-41	3ХТ1:2	• 2 •		
		• 3 •		
E1-X16:11	3ХТ1:4	• 4 •		
K9-21	3ХТ1:5	• 5 •	3ХТ1:5	ЦС-239 (701)
		• 6 •		
		• 7 •		
		• 8 •		
		• 9 •		
		• 10 •		
		• 11 •		
		• 12 •		
		• 13 •		
		• 14 •		
		• 15 •		
		• 16 •		
		• 17 •		
A1-K11	3ХТ1:18	• 18 •	3ХТ1:18	ЦС-238 (958)
		• 19 •	3ХТ1:19	ЦС-239 (958)
A1-K5	3ХТ1:20	• 20 •	3ХТ1:20	ЦС-238 (959)
		• 21 •	3ХТ1:21	ЦС-239 (959)
A1-J7	3ХТ1:22	• 22 •	3ХТ1:22	ЦС-238 (917)
		• 23 •	3ХТ1:23	ЦС-239 (917)
K9-24	3ХТ1:24	• 24 •	3ХТ1:24	ЦС-238 (960)
		• 25 •		
SB4-2	3ХТ1:26	• 26 •	3ХТ1:26	ЦС-239 (702)
		• 27 •		
		• 28 •		
KL-A2	3ХТ1:29	• 29 •	3ХТ1:29	ЦС-240 (702)
HLV1-x2	3ХТ1:30	• 30 •		
Цепи освещения и розетка				ХТ0
SFO-1	ХТ0:1	• 1 •	ХТ0:1	ЩСН-131 (L)
EL1-XIL	ХТ0:2	• 2 •	ХТ0:2	ЩСН-132 (L)
		• 3 •		
SFO-3	ХТ0:4	• 4 •	ХТ0:4	ЩСН-131 (N)
EL1-XIN	ХТ0:5	• 5 •	ХТ0:5	ЩСН-132 (N)
		• 6 •		



Согласовано:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Схема выполнена на 4 листах: 122..125.

002/082-007-РЗА

Реконструкция устройств РЗА В/1 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1 (В/1-561) с реализацией ОАПВ

ПС 500 кВ Тулун

В/1 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1 (В/1-561).

Релейная защита и автоматика

Смодия

Лист

Листов

Р

122

ГЩУ: Шкаф №177, КСЗ №2 В/1 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1.

Схема электрическая подключения

ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"

710

Левая баковина (начало)

1ХТ1	Цепи переменного тока			
W2C-304 (A442)	1ХТ1:1	· 1 ·	1ХТ1:1	SG1-2
W2C-304 (B442)	1ХТ1:2	· 2 ·	1ХТ1:2	SG1-4
W2C-304 (C442)	1ХТ1:3	· 3 ·	1ХТ1:3	SG1-6
W2C-304 (N442)	1ХТ1:4	· 4 ·	1ХТ1:4	SG1-8
		· 5 ·	1ХТ1:5	PE
W2C-305 (A482)	1ХТ1:6	· 6 ·	1ХТ1:6	SG2-2
W2C-305 (B482)	1ХТ1:7	· 7 ·	1ХТ1:7	SG2-4
W2C-305 (C482)	1ХТ1:8	· 8 ·	1ХТ1:8	SG2-6
W2C-305 (N482)	1ХТ1:9	· 9 ·	1ХТ1:9	SG2-8
		· 10 ·	1ХТ1:10	PE
		· 11 ·		
		· 12 ·		
		· 13 ·		
		· 14 ·		
		· 15 ·		
		· 16 ·		
		· 17 ·		
		· 18 ·		
		· 19 ·		
		· 20 ·		

1ХТ2	Цепи переменного напряжения			
W2C-334 (A920-2)	1ХТ2:1	· 1 ·	1ХТ2:1	SG3-2
W2C-334 (B920-2)	1ХТ2:2	· 2 ·	1ХТ2:2	SG3-4
W2C-334 (C920-2)	1ХТ2:3	· 3 ·	1ХТ2:3	SG3-6
W2C-334 (O920-2)	1ХТ2:4	· 4 ·	1ХТ2:4	SG3-8
		· 5 ·		
W2C-334 (H920-2)	1ХТ2:6	· 6 ·	1ХТ2:6	SG4-2
W2C-334 (K920-2)	1ХТ2:7	· 7 ·	1ХТ2:7	SG4-4
		· 8 ·		
		· 9 ·		
		· 10 ·		

1ХТ3	Цепи оперативного тока			
OT-163 (1-1SF25)	1ХТ3:1	· 1 ·	1ХТ3:1	SA1-12
		· 2 ·		
		· 3 ·	1ХТ3:3	SA1-11
		· 4 ·	1ХТ3:4	A1-N2
		· 5 ·	1ХТ3:5	SAC1-2
W2C-363 (0301-B/1561)	1ХТ3:6	· 6 ·	1ХТ3:6	A1-J15
W2C-364 (0301-B/1561)	1ХТ3:7	· 7 ·		
W2C-365 (0301-B/1561)	1ХТ3:8	· 8 ·		
ПА-431 (0301-B/1561)	1ХТ3:9	· 9 ·		
ПА-432 (0301-B/1561)	1ХТ3:10	· 10 ·		
		· 11 ·		
		· 12 ·		
		· 13 ·		
		· 14 ·		
		· 15 ·		

ГЩУ: Шкаф №67, Комплект РЗА В-2-561

ГЩУ: Шкаф №73, Комплект РЗА В-1-561

ГЩУ: Шкаф №174, ТН В/1-561

ПА-432 см. лист 123

ПА-431 см. лист 123

W2C-365 см. лист 123

W2C-364 см. лист 123

W2C-363 см. лист 123


OT-163 см. лист 123

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-РЗА					
Лист 123					

Примечание смонтировано на л. 122




Левая доковина (продолжение)				
		· 16 ·		
W2C-363 (0303-B/1561)	1XT3-17	· 17 ·	1XT3-17	A1-E8
W2C-363 (0305-B/1561)	1XT3-18	· 18 ·	1XT3-18	A1-E10
W2C-363 (0307-B/1561)	1XT3-19	· 19 ·	1XT3-19	A1-E12
W2C-363 (0329-B/1561)	1XT3-20	· 20 ·	1XT3-20	A1-G6
W2C-364 (0309-B/1561)	1XT3-21	· 21 ·	1XT3-21	A1-F2
W2C-364 (0311-B/1561)	1XT3-22	· 22 ·	1XT3-22	A1-F4
W2C-364 (0313-B/1561)	1XT3-23	· 23 ·	1XT3-23	A1-F6
W2C-364 (0315-B/1561)	1XT3-24	· 24 ·	1XT3-24	A1-F8
W2C-364 (0317-B/1561)	1XT3-25	· 25 ·	1XT3-25	A1-F10
W2C-365 (0319-B/1561)	1XT3-26	· 26 ·	1XT3-26	A1-F12
W2C-365 (0321-B/1561)	1XT3-27	· 27 ·	1XT3-27	A1-F14
W2C-365 (0323-B/1561)	1XT3-28	· 28 ·	1XT3-28	A1-F16
W2C-365 (0325-B/1561)	1XT3-29	· 29 ·	1XT3-29	A1-G2
W2C-365 (0327-B/1561)	1XT3-30	· 30 ·	1XT3-30	A1-G4
ПА-431 (0333-B/1561), ПА-432 (0333-B/1561)	1XT3-31	· 31 ·	1XT3-31	A1-G8
		· 32 ·	1XT3-32	A1-E14
		· 33 ·	1XT3-33	A1-G10
		· 34 ·	1XT3-34	A1-G12
		· 35 ·	1XT3-35	A1-G14
		· 36 ·	1XT3-36	A1-G16
		· 37 ·		
		· 38 ·		
		· 39 ·		
		· 40 ·		
		· 41 ·		
		· 42 ·		
		· 43 ·		
		· 44 ·		
		· 45 ·		
		· 46 ·		
		· 47 ·		
		· 48 ·		
		· 49 ·		
		· 50 ·		
		· 51 ·	1XT3-51	SA1-7
		· 52 ·	1XT3-52	A1-N1
		· 53 ·	1XT3-53	A1-D1
		· 54 ·		
ОТ-163 (2-1SF25)	1XT3-55	· 55 ·	1XT3-55	SA1-8
1XT4	Выходные цепи			
W2C-367 (01-B1-561)	1XT4-1	· 1 ·	1XT4-1	KL3a-11
		· 2 ·		
W2C-367 (013-B1-561)	1XT4-3	· 3 ·	1XT4-3	SX3-15
W2C-367 (025-B1-561)	1XT4-4	· 4 ·	1XT4-4	SX3-19
W2C-367 (027-B1-561)	1XT4-5	· 5 ·	1XT4-5	SX3-3
W2C-367 (029-B1-561)	1XT4-6	· 6 ·	1XT4-6	SX3-7
W2C-367 (031-B1-561)	1XT4-7	· 7 ·	1XT4-7	SX3-11
		· 8 ·		
W2C-369 (01-B2-561)	1XT4-9	· 9 ·	1XT4-9	KL3a-21
		· 10 ·		

Правая доковина (начало)				2XT1
		· 1 ·		
		· 2 ·		
		· 3 ·		
		• 4 ·		
		• 5 ·		
		• 6 ·		
		• 7 ·		
		• 8 ·		
		• 9 ·		
		· 10 ·		
		· 11 ·		
		· 12 ·		
		· 13 ·		
		• 14 ·		
		• 15 ·		
		· 16 ·		
		· 17 ·		
		· 18 ·		
		· 19 ·		
		· 20 ·		
				2XT2
		• 1 ·		
		• 2 ·		
		• 3 ·		
		• 4 ·		
		• 5 ·		
		• 6 ·		
		• 7 ·		
		• 8 ·		
		• 9 ·		
		• 10 ·		
		• 11 ·		
		• 12 ·		
		· 13 ·		
		· 14 ·		
		· 15 ·		
		· 16 ·		
		· 17 ·		
		· 18 ·		
		· 19 ·		
		· 20 ·		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
124					Лист


Примечание смотри на л. 122



Левая боковина (продолжение)					
W2C-369 (013-B2-561)	1XT4-11	• 11 •	1XT4-11	SX6-15	
W2C-369 (025-B2-561)	1XT4-12	• 12 •	1XT4-12	SX6-19	
W2C-369 (027-B2-561)	1XT4-13	• 13 •	1XT4-13	SX6-3	
W2C-369 (029-B2-561)	1XT4-14	• 14 •	1XT4-14	SX6-7	
W2C-369 (031-B2-561)	1XT4-15	• 15 •	1XT4-15	SX6-11	
		• 16 •			
W2C-367 (101-B1-561)	1XT4-17	• 17 •	1XT4-17	KL1a-11	
		• 18 •			
W2C-367 (133a-B1-561)	1XT4-19	• 19 •	1XT4-19	SX1-3	
W2C-367 (133b-B1-561)	1XT4-20	• 20 •	1XT4-20	SX1-7	
W2C-367 (133c-B1-561)	1XT4-21	• 21 •	1XT4-21	SX1-11	
		• 22 •			
W2C-368 (301-B1-561)	1XT4-23	• 23 •	1XT4-23	KL2a-11	
		• 24 •			
W2C-368 (333a-B1-561)	1XT4-25	• 25 •	1XT4-25	SX2-3	
W2C-368 (333b-B1-561)	1XT4-26	• 26 •	1XT4-26	SX2-7	
W2C-368 (333c-B1-561)	1XT4-27	• 27 •	1XT4-27	SX2-11	
		• 28 •			
W2C-369 (201-B2-561)	1XT4-29	• 29 •	1XT4-29	KL1a-21	
		• 30 •			
W2C-369 (233a-B2-561)	1XT4-31	• 31 •	1XT4-31	SX4-3	
W2C-369 (233b-B2-561)	1XT4-32	• 32 •	1XT4-32	SX4-7	
W2C-369 (233c-B2-561)	1XT4-33	• 33 •	1XT4-33	SX4-11	
		• 34 •			
W2C-370 (401-B2-561)	1XT4-35	• 35 •	1XT4-35	KL2a-21	
		• 36 •			
W2C-370 (433a-B2-561)	1XT4-37	• 37 •	1XT4-37	SX5-3	
W2C-370 (433b-B2-561)	1XT4-38	• 38 •	1XT4-38	SX5-7	
W2C-370 (433c-B2-561)	1XT4-39	• 39 •	1XT4-39	SX5-11	
		• 40 •			
PAC-337 (P6-01)	1XT4-41	• 41 •	1XT4-41	A1-K15	
		• 42 •	1XT4-42	KL-11	
PAC-337 (P6-50)	1XT4-43	• 43 •	1XT4-43	A1-K14	
PAC-337 (P6-51)	1XT4-44	• 44 •	1XT4-44	A1-K17	
PAC-337 (P6-52)	1XT4-45	• 45 •	1XT4-45	A1-J1	
PAC-337 (P6-53)	1XT4-46	• 46 •	1XT4-46	A1-J3	
PAC-337 (P6-54)	1XT4-47	• 47 •	1XT4-47	A1-J5	
PAC-337 (P6-57)	1XT4-48	• 48 •	1XT4-48	KL-14	
PAC-337 (P6-58)	1XT4-49	• 49 •	1XT4-49	KL4-14	
PAC-337 (P6-59)	1XT4-50	• 50 •	1XT4-50	KL5-14	
PAC-337 (P6-60)	1XT4-51	• 51 •	1XT4-51	KL6-14	
PAC-337 (P6-61)	1XT4-52	• 52 •	1XT4-52	KL7-14	
PAC-337 (P6-55)	1XT4-53	• 53 •	1XT4-53	A1-J17	
PAC-337 (P6-62)	1XT4-54	• 54 •	1XT4-54	KL10-24	
PAC-337 (P6-56)	1XT4-55	• 55 •	1XT4-55	A1-L5	
		• 56 •	1XT4-56	SA1-2	
W2C-371 (-24_01)	1XT4-57	• 57 •	1XT4-57	KL-21	
		• 58 •			
		• 59 •	1XT4-59	KL10-11	
W2C-344 (0101-B/1561)	1XT4-60	• 60 •	1XT4-60	A1-M2	
		• 61 •			

Правая боковина (продолжение)					2XT3
		• 1 •			
		• 2 •			
		• 3 •			
		• 4 •			
		• 5 •			
		• 6 •			
		• 7 •			
		• 8 •			
		• 9 •			
		• 10 •			
		• 11 •			
		• 12 •			
		• 13 •			
		• 14 •			
		• 15 •			
		• 16 •			
		• 17 •			
		• 18 •			
		• 19 •			
		• 20 •			
		• 21 •			
		• 22 •			
		• 23 •			
		• 24 •			
		• 25 •			
		• 26 •			
		• 27 •			
		• 28 •			
		• 29 •			
		• 30 •			






Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист 127

Примечание смотри на л. 126




Левая боковина (продолжение)				
W3C-391 (03-B2-561)	XT3-20	· 20 ·	XT3-20	A1-C2
W3C-391 (05-B2-561)	XT3-21	· 21 ·	XT3-21	A1-C4
		· 22 ·		
W3C-391 (07-B2-561)	XT3-23	· 23 ·	XT3-23	SAC9-3
		· 24 ·		
		· 25 ·		
		· 26 ·		
		· 27 ·		
		· 28 ·		
W3C-381 (013-B2-561)	XT3-29	· 29 ·	XT3-29	A1-D6
W3C-355 (013-B2-561)	XT3-30	· 30 ·		
W3C-367 (013-B2-561)	XT3-31	· 31 ·		
ПА-324 (013-B2-561)	XT3-32	· 32 ·		
ПА-323 (013-B2-561)	XT3-33	· 33 ·		
W2C-357 (013-B2-561)	XT3-34	· 34 ·		
W4C-416 (013-B2-561)	XT3-35	· 35 ·		
W2C-369 (013-B2-561)	XT3-36	· 36 ·		
ПА-479 (013-B2-561)	XT3-37	· 37 ·		
ПА-480 (013-B2-561)	XT3-38	· 38 ·		
		· 39 ·	XT3-39	SX1-4
		· 40 ·		
		· 41 ·		
W3C-381 (015-B2-561)	XT3-42	· 42 ·	XT3-42	A1-D10
W3C-345 (015-B2-561)	XT3-43	· 43 ·	XT3-43	A1-D10
W3C-355 (015-B2-561)	XT3-44	· 44 ·		
W3C-367 (015-B2-561)	XT3-45	· 45 ·		
ПА-324 (015-B2-561)	XT3-46	· 46 ·		
ПА-323 (015-B2-561)	XT3-47	· 47 ·		
		· 48 ·		
		· 49 ·		
		· 50 ·		
W3C-345 (017-B2-561)	XT3-51	· 51 ·	XT3-51	A1-D8
W3C-355 (017-B2-561)	XT3-52	· 52 ·	XT3-52	A1-D8
W3C-367 (017-B2-561)	XT3-53	· 53 ·		
		· 54 ·		
W3C-345 (019-B2-561)	XT3-55	· 55 ·	XT3-55	A1-D12
W3C-355 (019-B2-561)	XT3-56	· 56 ·	XT3-56	A1-D12
W3C-367 (019-B2-561)	XT3-57	· 57 ·		
		· 58 ·		
W3C-345 (021-B2-561)	XT3-59	· 59 ·	XT3-59	A1-D14
W3C-355 (021-B2-561)	XT3-60	· 60 ·	XT3-60	A1-D14
W3C-367 (021-B2-561)	XT3-61	· 61 ·		
		· 62 ·		
W2C-348 (025-B2-561)	XT3-63	· 63 ·	XT3-63	A1-F10
W4C-416 (025-B2-561)	XT3-64	· 64 ·		
W2C-357 (025-B2-561)	XT3-65	· 65 ·		
W2C-369 (025-B2-561)	XT3-66	· 66 ·		
ПА-479 (025-B2-561)	XT3-67	· 67 ·		
ПА-480 (025-B2-561)	XT3-68	· 68 ·		
		· 69 ·		
		· 70 ·		



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист 128

Примечание смонтировано на л. 126




Левая боковина (продолжение)				
W2C-348 (027-B2-561)	XT3:71	· 71 ●	XT3:71	A1-C16
W2C-357 (027-B2-561)	XT3:72	· 72 ●		
W2C-369 (027-B2-561)	XT3:73	· 73 ●		
		· 74 ·		
W2C-348 (029-B2-561)	XT3:75	· 75 ●	XT3:75	A1-D2
W2C-357 (029-B2-561)	XT3:76	· 76 ●		
W2C-369 (029-B2-561)	XT3:77	· 77 ●		
		· 78 ·		
W2C-348 (031-B2-561)	XT3:79	· 79 ●	XT3:79	A1-D4
W2C-357 (031-B2-561)	XT3:80	· 80 ●		
W2C-369 (031-B2-561)	XT3:81	· 81 ●		
		· 82 ·		
		· 83 ·		
		· 84 ·		
		· 85 ·		
		· 86 ·		
		· 87 ●	XT3:87	SA1-7
		· 88 ●	XT3:88	A1-N1
		· 89 ·		
OT-113 (2-1SF3)	XT3:90	· 90 ·	XT3:90	SA1-8
XT4	Цепи 130, 3В			
OT-118 (1-2SF1)	XT4:1	· 1 ●	XT4:1	SA2-12
OT-118 (1-2SF1)	XT4:2	· 2 ●		
W3C-399 (201-B2-561)	XT4:3	· 3 ●	XT4:3	SA2-11
W3C-345 (201-B2-561)	XT4:4	· 4 ●		
W3C-355 (201-B2-561)	XT4:5	· 5 ●		
W3C-367 (201-B2-561)	XT4:6	· 6 ●		
ПА-327 (201-B2-561)	XT4:7	· 7 ●		
ПА-328 (201-B2-561)	XT4:8	· 8 ●		
W2C-348 (201-B2-561)	XT4:9	· 9 ●		
W3C-399 (201-B2-561)	XT4:10	· 10 ●		
W2C-357 (201-B2-561)	XT4:11	· 11 ●		
W2C-369 (201-B2-561)	XT4:12	· 12 ●		
ПА-475 (201-B2-561), ПА-476 (201-B2-561)	XT4:13	· 13 ●		
		· 14 ·		
W3C-399 (203a-B2-561)	XT4:15	· 15 ●	XT4:15	1KBS1A-3
W3C-399 (203a-B2-561)	XT4:16	· 16 ●	XT4:16	A1-F11
W3C-399 (203b-B2-561)	XT4:17	· 17 ●	XT4:17	1KBS1B-3
W3C-399 (203b-B2-561)	XT4:18	· 18 ●	XT4:18	A1-F13
W3C-399 (203c-B2-561)	XT4:19	· 19 ●	XT4:19	1KBS1C-3
W3C-399 (203c-B2-561)	XT4:20	· 20 ●	XT4:20	A1-F15
		· 21 ·		
		· 22 ·		
		· 23 ·		
W3C-345 (233a-B2-561)	XT4:24	· 24 ●	XT4:24	A1-E11
W3C-355 (233a-B2-561)	XT4:25	· 25 ●	XT4:25	SX5-4
W3C-367 (233a-B2-561)	XT4:26	· 26 ●		
ПА-327 (233a-B2-561)	XT4:27	· 27 ●		
ПА-328 (233a-B2-561)	XT4:28	· 28 ●		
W2C-348 (233a-B2-561)	XT4:29	· 29 ●		
W2C-357 (233a-B2-561), W2C-369 (233a-B2-561)	XT4:30	· 30 ●		
ПА-475 (233a-B2-561), ПА-476 (233a-B2-561)	XT4:31	· 31 ●	XT4:31	1KBS1A-15

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
Лист					129

Примечание смонти на л. 126




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
130					Лист

Примечание смотри на л. 126

Левая боковина (окончание)


ХТ7	Цепи сигнализации			
ЦС-211 (701)	ХТ7:1	• 1 •	ХТ7:1	A1-N12
W3C-403 (701)	ХТ7:2	• 2 •	ХТ7:2	KSV1-15
		• 3 •		
ЦС-211 (71(703))	ХТ7:4	• 4 •	ХТ7:4	KQQ1-1
		• 5 •		
ЦС-211 (73(100))	ХТ7:6	• 6 •	ХТ7:6	KQQ1-14
		• 7 •		
		• 8 •		
		• 9 •		
		• 10 •		
ЦС-211 (4707)	ХТ7:11	• 11 •	ХТ7:11	R19-1
		• 12 •	ХТ7:12	R20-1
		• 13 •		
ЦС-211 (907)	ХТ7:14	• 14 •	ХТ7:14	A1-J1
		• 15 •	ХТ7:15	A1-J7
ЦС-211 (919)	ХТ7:16	• 16 •	ХТ7:16	A1-J14
ЦС-211 (939)	ХТ7:17	• 17 •	ХТ7:17	A1-J3
ЦС-211 (911)	ХТ7:18	• 18 •	ХТ7:18	A1-J11
ЦС-211 (905-2B)	ХТ7:19	• 19 •	ХТ7:19	A1-L5
ЦС-211 (929)	ХТ7:20	• 20 •	ХТ7:20	A1-J17
ЦС-211 (913-2B)	ХТ7:21	• 21 •		
W3C-403 (913-2B)	ХТ7:22	• 22 •		
W3C-403 (942)	ХТ7:23	• 23 •	ХТ7:23	SAC8-32
W3C-403 (943-2B)	ХТ7:24	• 24 •	ХТ7:24	KQS2-44
ЦС-211 (943-2B)	ХТ7:25	• 25 •		
		• 26 •		
		• 27 •		
		• 28 •		
		• 29 •		
		• 30 •		
		• 31 •		
		• 32 •		
		• 33 •		
		• 34 •		
		• 35 •	ХТ7:35	A1-F8
		• 36 •		
		• 37 •	ХТ7:37	A1-E6
W3C-403 (911)	ХТ7:38	• 38 •	ХТ7:38	A1-E8
		• 39 •		
		• 40 •		
		• 41 •		
		• 42 •		
		• 43 •		
		• 44 •		
		• 45 •		
		• 46 •		
		• 47 •		
ЦС-211 (74-2B)	ХТ7:48	• 48 •	ХТ7:48	KQT2-34
		• 49 •		
ЦС-211 (72-2B)	ХТ7:50	• 50 •	ХТ7:50	KQC2-34
		• 51 •		
		• 52 •		
ЦС-211 (702)	ХТ7:53	• 53 •	ХТ7:53	R15-2



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
Примечание смотри на л. 126					Лист
					131

Формат А3




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист 132

Примечание смонти на л. 126

Правая боковина (продолжение)


		• 58 •	• XT5-58 •	KM-R8
		• 59 •		
		• 60 •		
		• 61 •		
		• 62 •	• XT5-62 •	SA3-7
		• 63 •	• XT5-63 •	KM-R7
OT-117 (2-2SF3)	XT5-64	• 64 •		
OT-117 (2-2SF3)	XT5-65	• 65 •	• XT5-65 •	SA3-8
Выходные цепи				XT6
KL8-31	XT6-1	• 1 •	• XT6-1 •	W3C-376 (01-B2-562)
KL5-21	XT6-2	• 2 •		
KL10-31	XT6-3	• 3 •	• XT6-3 •	W4C-414 (01-B1-561)
KL5-11	XT6-4	• 4 •		
KL8-11	XT6-5	• 5 •	• XT6-5 •	W3C-361 (1U)
KL10-11	XT6-6	• 6 •	• XT6-6 •	W2C-362 (1U-B/1561)
		• 7 •		
SX10-3	XT6-8	• 8 •	• XT6-8 •	W3C-376 (013-B2-562)
SX9-3	XT6-9	• 9 •	• XT6-9 •	W3C-376 (015-B2-562)
SX11-3	XT6-10	• 10 •	• XT6-10 •	W4C-414 (013-B1-561)
SX8-3	XT6-11	• 11 •	• XT6-11 •	W4C-414 (025-B1-561)
SX2-3	XT6-12	• 12 •	• XT6-12 •	W3C-361 (U-1)
SX12-3	XT6-13	• 13 •	• XT6-13 •	W2C-362 (U-1-B/1561)
		• 14 •		
A1-M2	XT6-15	• 15 •	• XT6-15 •	W3C-341 (0101-B/1563)
KCC1-21	XT6-16	• 16 •		
KCC1-11	XT6-17	• 17 •	• XT6-17 •	W3C-352 (0201-B/1563)
		• 18 •		
KCC2-11	XT6-19	• 19 •	• XT6-19 •	W3C-364 (0301-B/1563)
		• 20 •		
		• 21 •		
		• 22 •		
KQT3-14	XT6-23	• 23 •	• XT6-23 •	W3C-341 (0103-B/1563)
KL9-24	XT6-24	• 24 •	• XT6-24 •	W3C-341 (0105-B/1563)
KL3-34	XT6-25	• 25 •	• XT6-25 •	W3C-341 (0107-B/1563)
KCC1-24	XT6-26	• 26 •	• XT6-26 •	W3C-341 (0111-B/1563)
SX3-7	XT6-27	• 27 •	• XT6-27 •	W3C-341 (0113-B/1563)
		• 28 •		
KQT1-14	XT6-29	• 29 •	• XT6-29 •	W3C-352 (0209-B/1563)
KL7-24	XT6-30	• 30 •	• XT6-30 •	W3C-352 (0211-B/1563)
KL3-14	XT6-31	• 31 •	• XT6-31 •	W3C-352 (0213-B/1563)
KCC1-14	XT6-32	• 32 •	• XT6-32 •	W3C-352 (0215-B/1563)
KL1-14	XT6-33	• 33 •	• XT6-33 •	W3C-352 (0217-B/1563)
		• 34 •		
KQT2-14	XT6-35	• 35 •	• XT6-35 •	W3C-364 (0309-B/1563)
KL6-24	XT6-36	• 36 •	• XT6-36 •	W3C-364 (0311-B/1563)
KL3-24	XT6-37	• 37 •	• XT6-37 •	W3C-364 (0313-B/1563)
KCC2-14	XT6-38	• 38 •	• XT6-38 •	W3C-364 (0315-B/1563)
KL2-14	XT6-39	• 39 •	• XT6-39 •	W3C-364 (0317-B/1563)
		• 40 •		
		• 41 •		



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
133					Лист

Примечание смонти на л. 126




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист 134

Примечание смонти на л. 126

Правая боковина (продолжение)

1KBS2.A-7	XT6-94	· 94 ·	XT6-94	W3C-393 (ПА2-36a)
1KBS2.B-7	XT6-95	· 95 ·	XT6-95	W3C-393 (ПА2-36b)
1KBS2.C-7	XT6-96	· 96 ·	XT6-96	W3C-393 (ПА2-36c)
SAC8-10	XT6-97	· 97 ·	XT6-97	W3C-393 (ПА2-38)
		· 98 ·		
1KBS2.A-8	XT6-99	· 99 ·	XT6-99	W3C-394 (ПА1-36a)
1KBS2.B-8	XT6-100	· 100 ·	XT6-100	W3C-394 (ПА1-36b)
1KBS2.C-8	XT6-101	· 101 ·	XT6-101	W3C-394 (ПА1-36c)
SAC8-8	XT6-102	· 102 ·	XT6-102	W3C-394 (ПА1-38)
		· 103 ·		
KL6-11	XT6-104	● 104 ·	XT6-104	PAC-310 (P1-01)
A1-K8	XT6-105	● 105 ·		
SAC8-23	XT6-106	● 106 ·		
KQT1-41	XT6-107	● 107 ·		
KQ2a-9	XT6-108	· 108 ·		
KQ2a-1	XT6-109	● 109 ·		
KL1-31; SAC8-11	XT6-110	● 110 ·	XT6-110	ПА-461 (КПА3-01)
KQC1-41	XT6-111	· 111 ·		
KQT1-21	XT6-112	· 112 ·	XT6-112	W3C-396 (F01-B/1563)
KQT3-31	XT6-113	· 113 ·	XT6-113	W2C-396 (F01-B/1561)
KQC2-41	XT6-114	· 114 ·	XT6-114	W3C-398 (-24_DII)
		· 115 ·		
		· 116 ·		
		· 117 ·		
A1-K5	XT6-118	· 118 ·	XT6-118	PAC-310 (P1-38)
A1-K9	XT6-119	· 119 ·	XT6-119	PAC-310 (P1-39)
A1-K11	XT6-120	· 120 ·	XT6-120	PAC-310 (P1-40)
A1-K3	XT6-121	· 121 ·	XT6-121	PAC-310 (P1-41)
A1-K7	XT6-122	· 122 ·	XT6-122	PAC-310 (P1-42)
KL6-14	XT6-123	· 123 ·	XT6-123	PAC-310 (P1-43)
KL5-34	XT6-124	· 124 ·	XT6-124	PAC-310 (P1-44)
KL-24	XT6-125	· 125 ·	XT6-125	PAC-310 (P1-45)
KQC2-24	XT6-126	· 126 ·	XT6-126	PAC-310 (P1-46)
KQT2-24	XT6-127	· 127 ·	XT6-127	PAC-310 (P1-47)
KL8-24	XT6-128	· 128 ·	XT6-128	PAC-310 (P1-48)
KL10-24	XT6-129	· 129 ·	XT6-129	PAC-310 (P1-49)
KQTa-14	XT6-130	· 130 ·	XT6-130	PAC-310 (P1-50)
KQTb-14	XT6-131	· 131 ·	XT6-131	PAC-310 (P1-51)
KQTc-14	XT6-132	· 132 ·	XT6-132	PAC-310 (P1-52)
SAC8-24	XT6-133	● 133 ·		
KQT1-44	XT6-134	● 134 ·		
SAC8-30	XT6-135	· 135 ·		
KQ2c-3	XT6-136	● 136 ·		
SAC8-12	XT6-137	● 137 ·	XT6-137	ПА-461 (КПА3-19)
KQC1-44	XT6-138	· 138 ·		
KQQ1-11	XT6-139	· 139 ·	XT6-139	W3C-396 (F03-B/1563)
KQQ2-16	XT6-140	· 140 ·	XT6-140	W2C-396 (F03-B/1561)
KQC2-44	XT6-141	· 141 ·	XT6-141	W3C-398 (TC3)
KQT3-44	XT6-142	· 142 ·	XT6-142	W3C-398 (TC4)
KL-44	XT6-143	· 143 ·	XT6-143	W3C-398 (TC90)
		· 144 ·		



W3C-393 с листом 133  
ПАЩ Шкаф №242, ПА 2 комплект ПС 500 кВ Тупин

ПА-461 с листом 133

ПА-461 с лисм 135

W3C-394 с лисм 135

ПАЩ Шкаф №55 PAC Шкаф №1

ПАЩ Панель №88, фиксирующие приборы ВЛ 500 кВ


ПАЩ Панель №88, фиксирующие приборы ВЛ 500 кВ

ПАЩ Панель №150, ТС Телемеханики

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Правая боковина (окончание)					
1KBS2.A-6	XT6-145	· 145 ·	XT6-145	W3C-394 (ПА1-35a)	
1KBS2.B-6	XT6-146	· 146 ·	XT6-146	W3C-394 (ПА1-35b)	
1KBS2.C-6	XT6-147	· 147 ·	XT6-147	W3C-394 (ПА1-35c)	
SAC8-7	XT6-148	· 148 ·	XT6-148	W3C-394 (ПА1-37)	
		· 149 ·			
		· 150 ·			
		· 151 ·			
KL1-34	XT6-152	· 152 ·	XT6-152	ПА-461 (КПА3-21)	
KQ1a-12	XT6-153	· 153 ·	XT6-153	ПА-461 (КПА3-13)	
KQ1b-12	XT6-154	· 154 ·	XT6-154	ПА-461 (КПА3-15)	
		· 155 ·			
SAC8-28	XT6-156	· 156 ·	XT6-156	ПА-462 (КПА4-19)	
KL2-34	XT6-157	· 157 ·	XT6-157	ПА-462 (КПА4-21)	
KQ2a-12	XT6-158	· 158 ·	XT6-158	ПА-462 (КПА4-13)	
KQ2b-12	XT6-159	· 159 ·	XT6-159	ПА-462 (КПА4-15)	
		· 160 ·			
Цепи освещения и розетка				ХТО	
SFO-1	ХТО-1	● 1 ·	ХТО-1	ЩСН-100 (L)	
EL1-XI-L	ХТО-2	● 2 ·	ХТО-2	ЩСН-101 (L)	
		· 3 ·			
SFO-3	ХТО-4	● 4 ·	ХТО-4	ЩСН-100 (N)	
EL1-XI-N	ХТО-5	● 5 ·	ХТО-5	ЩСН-101 (N)	
		· PE ·			



Примечание смотри на л. 126

002/082-007-Р3А






Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист 137

Примечание смонти на л. 136




Левая доковина (продолжение)				
W4C-391 (05-B1-561)	XT3-20	• 20 •	XT3-20	A1-C2
W4C-391 (07-B1-561)	XT3-21	• 21 •	XT3-21	A1-C4
		• 22 •		
W4C-391 (03-B1-561)	XT3-23	• 23 •	XT3-23	SAC9-3
		• 24 •		
		• 25 •		
		• 26 •		
		• 27 •		
		• 28 •		
W4C-381 (013-B1-561)	XT3-29	• 29 •	XT3-29	A1-D6
W4C-355 (013-B1-561)	XT3-30	• 30 •		
W4C-367 (013-B1-561)	XT3-31	• 31 •		
ПА-423 (013-B1-561)	XT3-32	• 32 •		
ПА-424 (013-B1-562)	XT3-33	• 33 •		
W4C-414 (013-B1-561)	XT3-34	• 34 •		
W2C-355 (013-B1-561)	XT3-35	• 35 •		
W2C-367 (013-B1-561)	XT3-36	• 36 •		
ПА-473 (013-B1-561)	XT3-37	• 37 •		
ПА-474 (013-B1-561)	XT3-38	• 38 •		
		• 39 •	XT3-39	SX1-4
		• 40 •		
		• 41 •		
W4C-381 (015-B1-561)	XT3-42	• 42 •	XT3-42	A1-D10
W4C-345 (015-B1-561)	XT3-43	• 43 •	XT3-43	A1-D10
W4C-355 (015-B1-561)	XT3-44	• 44 •		
W4C-367 (015-B1-561)	XT3-45	• 45 •		
ПА-423 (015-B1-561)	XT3-46	• 46 •		
ПА-424 (015-B1-562)	XT3-47	• 47 •		
		• 48 •		
		• 49 •		
		• 50 •		
W4C-345 (017-B1-561)	XT3-51	• 51 •	XT3-51	A1-D8
W4C-355 (017-B1-561)	XT3-52	• 52 •	XT3-52	A1-D8
W4C-367 (017-B1-561)	XT3-53	• 53 •		
		• 54 •		
W4C-345 (019-B1-561)	XT3-55	• 55 •	XT3-55	A1-D12
W4C-355 (019-B1-561)	XT3-56	• 56 •	XT3-56	A1-D12
W4C-367 (019-B1-561)	XT3-57	• 57 •		
		• 58 •		
W4C-345 (021-B1-561)	XT3-59	• 59 •	XT3-59	A1-D14
W4C-355 (021-B1-561)	XT3-60	• 60 •	XT3-60	A1-D14
W4C-367 (021-B1-561)	XT3-61	• 61 •		
		• 62 •		
W4C-414 (025-B1-561)	XT3-63	• 63 •	XT3-63	A1-F10
W2C-345 (025-B1-561)	XT3-64	• 64 •		
W2C-355 (025-B1-561)	XT3-65	• 65 •		
W2C-367 (025-B1-561)	XT3-66	• 66 •		
ПА-473 (025-B1-561)	XT3-67	• 67 •		
ПА-474 (025-B1-561)	XT3-68	• 68 •		
		• 69 •		
		• 70 •		


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист 138

Примечание смонти на л. 136



Левая боковина (продолжение)				
W2C-345 (027-B1-561)	XT3-71	• 71 •	XT3-71	A1-C16
W2C-355 (027-B1-561)	XT3-72	• 72 •		
W2C-367 (027-B1-561)	XT3-73	• 73 •		
		• 74 •		
W2C-345 (029-B1-561)	XT3-75	• 75 •	XT3-75	A1-D2
W2C-355 (029-B1-561)	XT3-76	• 76 •		
W2C-367 (029-B1-561)	XT3-77	• 77 •		
		• 78 •		
W2C-345 (031-B1-561)	XT3-79	• 79 •	XT3-79	A1-D4
W2C-355 (031-B1-561)	XT3-80	• 80 •		
W2C-367 (031-B1-561)	XT3-81	• 81 •		
		• 82 •		
		• 83 •		
		• 84 •		
		• 85 •		
		• 86 •		
		• 87 •	XT3-87	SA1-7
		• 88 •	XT3-88	A1-N1
		• 89 •		
OT-133 (2-1SF17)	XT3-90	• 90 •	XT3-90	SA1-8
XT4	Цепи 130, 3В			
OT-137 (1-2SF8)	XT4-1	• 1 •	XT4-1	SA2-12
OT-137 (1-2SF8)	XT4-2	• 2 •		
W4C-399 (101-B1-561)	XT4-3	• 3 •	XT4-3	SA2-11
W4C-399 (101-B1-561)	XT4-4	• 4 •		
W4C-345 (101-B1-561)	XT4-5	• 5 •		
W4C-355 (101-B1-561)	XT4-6	• 6 •		
W4C-367 (101-B1-561)	XT4-7	• 7 •		
ПА-427 (101-B1-561)	XT4-8	• 8 •		
ПА-428 (101-B1-561)	XT4-9	• 9 •		
W2C-345 (101-B1-561)	XT4-10	• 10 •		
W2C-355 (101-B1-561)	XT4-11	• 11 •		
W2C-367 (101-B1-561)	XT4-12	• 12 •		
ПА-469 (101-B1-561), ПА-470 (101-B1-561)	XT4-13	• 13 •		
		• 14 •		
W4C-399 (103a-B1-561)	XT4-15	• 15 •	XT4-15	1KBS1A-3
W4C-399 (103a-B1-561)	XT4-16	• 16 •	XT4-16	A1-F11
W4C-399 (103b-B1-561)	XT4-17	• 17 •	XT4-17	1KBS1B-3
W4C-399 (103b-B1-561)	XT4-18	• 18 •	XT4-18	A1-F13
W4C-399 (103c-B1-561)	XT4-19	• 19 •	XT4-19	1KBS1C-3
W4C-399 (103c-B1-561)	XT4-20	• 20 •	XT4-20	A1-F15
		• 21 •		
		• 22 •		
		• 23 •		
W4C-345 (133a-B1-561)	XT4-24	• 24 •	XT4-24	A1-E11
W4C-355 (133a-B1-561)	XT4-25	• 25 •	XT4-25	SX5-4
W4C-367 (133a-B1-561)	XT4-26	• 26 •		
ПА-427 (133a-B1-561)	XT4-27	• 27 •		
ПА-428 (133a-B1-562)	XT4-28	• 28 •		
W2C-345 (133a-B1-561)	XT4-29	• 29 •		
W2C-355 (133a-B1-561), W2C-367 (133a-B1-561)	XT4-30	• 30 •		
ПА-469 (133a-B1-561), ПА-470 (133a-B1-561)	XT4-31	• 31 •	XT4-31	1KBS1A-15



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
					Лист
					140

Примечание смотри на л. 136

Левая доковина (окончание)

ХТ7	Цепи сигнализации			
W4C-403 (701)	ХТ7:1	• 1 •	ХТ7:1	A1-N12
ЦС-231 (701)	ХТ7:2	• 2 •	ХТ7:2	KSV1-15
		• 3 •		
ЦС-231 (71(703))	ХТ7:4	• 4 •	ХТ7:4	KQQ1-1
		• 5 •		
ЦС-231 (73(100))	ХТ7:6	• 6 •	ХТ7:6	KQQ1-14
		• 7 •		
		• 8 •		
		• 9 •		
		• 10 •		
		• 11 •	ХТ7:11	R19-1
ЦС-231 (4707)	ХТ7:12	• 12 •	ХТ7:12	R20-1
		• 13 •		
ЦС-231 (903)	ХТ7:14	• 14 •	ХТ7:14	A1-J1
		• 15 •	ХТ7:15	A1-J7
ЦС-231 (915)	ХТ7:16	• 16 •	ХТ7:16	A1-J14
ЦС-231 (937)	ХТ7:17	• 17 •	ХТ7:17	A1-J3
ЦС-231 (909)	ХТ7:18	• 18 •	ХТ7:18	A1-J11
ЦС-231 (905-1B)	ХТ7:19	• 19 •	ХТ7:19	A1-L5
ЦС-231 (935)	ХТ7:20	• 20 •	ХТ7:20	A1-J17
W4C-403 (913-1B)	ХТ7:21	• 21 •		
ЦС-231 (913-1B)	ХТ7:22	• 22 •		
W4C-403 (942)	ХТ7:23	• 23 •	ХТ7:23	SAC8-32
W4C-403 (943-1B)	ХТ7:24	• 24 •	ХТ7:24	KQS2-44
ЦС-231 (943-1B)	ХТ7:25	• 25 •		
		• 26 •		
		• 27 •	ХТ7:27	A1-F8
		• 28 •	ХТ7:28	A1-E6
W4C-403 (911)	ХТ7:29	• 29 •	ХТ7:29	A1-E8
		• 30 •		
SX2-1	ХТ7:31	• 31 •	ХТ7:31	HLV-x1
SX3-1	ХТ7:32	• 32 •		
SX4-1	ХТ7:33	• 33 •		
SX5-1	ХТ7:34	• 34 •		
SX6-1	ХТ7:35	• 35 •		
SX7-1	ХТ7:36	• 36 •		
SX8-1	ХТ7:37	• 37 •		
SX9-1	ХТ7:38	• 38 •		
SX10-1	ХТ7:39	• 39 •		
SX11-1	ХТ7:40	• 40 •		
SX12-1	ХТ7:41	• 41 •		
SX13-1	ХТ7:42	• 42 •		
SX14-1	ХТ7:43	• 43 •		
		• 44 •		
		• 45 •		
		• 46 •		
		• 47 •		
ЦС-231 (72)	ХТ7:48	• 48 •	ХТ7:48	KQT2-34
		• 49 •		
ЦС-231 (74)	ХТ7:50	• 50 •	ХТ7:50	KQC2-34
		• 51 •		
ЦС-231 (702)	ХТ7:52	• 52 •	ХТ7:52	KL-A2
		• 53 •	ХТ7:53	A1-F7




ОРУ 500 кВ. Распределительный шкаф выключателя В-1-561



ГЩУ Панель №8. Упробление В-1-561

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
Примечание смотри на л. 136					
Формат А3					Лист 14.1


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист 142

Приложение смонти на л. 136

Правая доковина (продолжение)


КМ-32	ХТ5-58	● 58	·		
		● 59	·		
		· 60	·		
		· 61	·		
SA3-7	ХТ5-62	● 62	·		
КМ-31	ХТ5-63	● 63	·		
		● 64	·	ХТ5-64	ОТ-138 (2-2SF9)
SA3-8	ХТ5-65	● 65	·	ХТ5-65	ОТ-138 (2-2SF9)
Выходные цепи				ХТ6	
KL8-31	ХТ6-1	● 1	·	ХТ6-1	W4C-376 (01-B1-562)
KL5-21	ХТ6-2	● 2	·		
KL10-31	ХТ6-3	● 3	·	ХТ6-3	W4C-416 (01-B2-561)
KL5-11	ХТ6-4	● 4	·		
KL8-11	ХТ6-5	· 5	·	ХТ6-5	W4C-361 (1U)
KL10-11	ХТ6-6	· 6	·	ХТ6-6	W2C-361 (1U-B/1561)
		· 7	·		
SX10-3	ХТ6-8	· 8	·	ХТ6-8	W4C-376 (013-B1-562)
SX9-3	ХТ6-9	· 9	·	ХТ6-9	W4C-376 (015-B1-562)
SX11-3	ХТ6-10	· 10	·	ХТ6-10	W4C-416 (013-B2-561)
SX8-3	ХТ6-11	· 11	·	ХТ6-11	W4C-416 (025-B2-561)
SX2-3	ХТ6-12	· 12	·	ХТ6-12	W4C-361 (U-1)
SX12-3	ХТ6-13	· 13	·	ХТ6-13	W2C-361 (U-1-B/1561)
		· 14	·		
A1-M2	ХТ6-15	● 15	·	ХТ6-15	W4C-341 (0101-B/1564)
KL9-21	ХТ6-16	● 16	·		
KCC1-11	ХТ6-17	● 17	·	ХТ6-17	W4C-352 (0201-B/1564)
		● 18	·		
SAC8-5	ХТ6-19	● 19	·	ХТ6-19	W4C-364 (0301-B/1564)
KQT2-11	ХТ6-20	● 20	·		
		· 21	·		
		· 22	·		
KQT3-14	ХТ6-23	· 23	·	ХТ6-23	W4C-341 (0103-B/1564)
KL9-24	ХТ6-24	· 24	·	ХТ6-24	W4C-341 (0105-B/1564)
KL3-34	ХТ6-25	· 25	·	ХТ6-25	W4C-341 (0107-B/1564)
KCC1-24	ХТ6-26	· 26	·	ХТ6-26	W4C-341 (0111-B/1564)
SX3-7	ХТ6-27	· 27	·	ХТ6-27	W4C-341 (0113-B/1564)
		· 28	·		
KQT1-14	ХТ6-29	· 29	·	ХТ6-29	W4C-352 (0209-B/1564)
KL7-24	ХТ6-30	· 30	·	ХТ6-30	W4C-352 (0211-B/1564)
KL3-14	ХТ6-31	· 31	·	ХТ6-31	W4C-352 (0213-B/1564)
KCC1-14	ХТ6-32	· 32	·	ХТ6-32	W4C-352 (0215-B/1564)
KL1-14	ХТ6-33	· 33	·	ХТ6-33	W4C-352 (0217-B/1564)
		· 34	·		
KQT2-14	ХТ6-35	· 35	·	ХТ6-35	W4C-364 (0309-B/1564)
KL6-24	ХТ6-36	· 36	·	ХТ6-36	W4C-364 (0311-B/1564)
KL3-24	ХТ6-37	· 37	·	ХТ6-37	W4C-364 (0313-B/1564)
KCC2-14	ХТ6-38	· 38	·	ХТ6-38	W4C-364 (0315-B/1564)
KL2-14	ХТ6-39	· 39	·	ХТ6-39	W4C-364 (0317-B/1564)
		· 40	·		
		· 41	·		



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.									
Кол. уч.									
Лист									
№ док.									
Подпись									
Дата									
002/082-007-Р3А									Лист 143

Приложение смонти на л. 136






Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист
							144

Примечание смотри на л. 136


Правая доковина (продолжение)					
KQ2a-9	XT6:108	· 108 ·			
KQ2a-1	XT6:109	● 109 ·			
KQC1-41	XT6:111	● 111 ·			
SAC8-30	XT6:135	· 135 ·			
KQ2c-3	XT6:136	● 136 ·			
KQC1-44	XT6:138	● 138 ·			
1KBS2.A-7	XT6:94	· 94 ·	XT6:94	W4C-393 (ПА2-14a)	
1KBS2.B-7	XT6:95	· 95 ·	XT6:95	W4C-393 (ПА2-14b)	
1KBS2.C-7	XT6:96	· 96 ·	XT6:96	W4C-393 (ПА2-14c)	
SAC8-10	XT6:97	· 97 ·	XT6:97	W4C-393 (ПА2-16)	
		· 98 ·			
1KBS2.A-8	XT6:99	· 99 ·	XT6:99	W4C-394 (ПА1-14a)	
1KBS2.B-8	XT6:100	· 100 ·	XT6:100	W4C-394 (ПА1-14b)	
1KBS2.C-8	XT6:101	· 101 ·	XT6:101	W4C-394 (ПА1-14c)	
SAC8-8	XT6:102	· 102 ·	XT6:102	W4C-394 (ПА1-16)	
		· 103 ·			
KL6-11	XT6:104	● 104 ·			
A1-K8	XT6:105	● 105 ·	XT6:105	PAC-323 (P3-01)	
SAC8-23	XT6:106	● 106 ·			
KQT1-41	XT6:107	● 107 ·			
KL1-31; SAC8-11	XT6:110	· 110 ·	XT6:110	ПА-459 (КПА3-01)	
KQT1-21	XT6:112	· 112 ·	XT6:112	W4C-397 (F01-B/1564)	
KQT3-31	XT6:113	· 113 ·	XT6:113	W4C-397 (F01-B/1562)	
KQC2-41	XT6:114	· 114 ·	XT6:114	W4C-398 (-24_D1)	
KL8-41	XT6:115	● 115 ·			
KL5-41	XT6:116	● 116 ·			
		· 117 ·			
A1-K5	XT6:118	· 118 ·	XT6:118	PAC-323 (P3-50)	
A1-K9	XT6:119	· 119 ·	XT6:119	PAC-323 (P3-51)	
A1-K11	XT6:120	· 120 ·	XT6:120	PAC-323 (P3-52)	
A1-K3	XT6:121	· 121 ·	XT6:121	PAC-323 (P3-53)	
A1-K7	XT6:122	· 122 ·	XT6:122	PAC-323 (P3-54)	
KL6-14	XT6:123	· 123 ·	XT6:123	PAC-323 (P3-55)	
KL5-34	XT6:124	· 124 ·	XT6:124	PAC-323 (P3-56)	
KL-24	XT6:125	· 125 ·	XT6:125	PAC-323 (P3-57)	
KQC2-24	XT6:126	· 126 ·	XT6:126	PAC-323 (P3-58)	
KQT2-24	XT6:127	· 127 ·	XT6:127	PAC-323 (P3-59)	
KL8-24	XT6:128	· 128 ·	XT6:128	PAC-323 (P3-60)	
KL10-24	XT6:129	· 129 ·	XT6:129	PAC-323 (P3-61)	
KQTa-14	XT6:130	· 130 ·	XT6:130	PAC-323 (P3-62)	
KQTb-14	XT6:131	· 131 ·	XT6:131	PAC-323 (P3-63)	
KQTc-14	XT6:132	· 132 ·	XT6:132	PAC-323 (P3-64)	
SAC8-24	XT6:133	● 133 ·			
KQT1-44	XT6:134	● 134 ·			
SAC8-12	XT6:137	· 137 ·	XT6:137	ПА-459 (КПА3-09)	
KQQ1-11	XT6:139	· 139 ·	XT6:139	W4C-397 (F03-B/1564)	
KQQ2-16	XT6:140	· 140 ·	XT6:140	W4C-397 (F03-B/1562)	
KQC2-44	XT6:141	· 141 ·	XT6:141	W4C-398 (TC1)	
KQT3-44	XT6:142	· 142 ·	XT6:142	W4C-398 (TC2)	
KL-44	XT6:143	· 143 ·	XT6:143	W4C-398 (TC89)	
		· 144 ·			



Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Правая доковина (окончание)				
1KBS2A-6	XT6:145	• 145 •	XT6:145	W4C-394 (ПА1-13a)
1KBS2B-6	XT6:146	• 146 •	XT6:146	W4C-394 (ПА1-13b)
1KBS2C-6	XT6:147	• 147 •	XT6:147	W4C-394 (ПА1-13c)
SAC8-7	XT6:148	• 148 •	XT6:148	W4C-394 (ПА1-15)
		• 149 •		
SX14-3	XT6:150	• 150 •		
SX7-3	XT6:151	• 151 •		
KL1-34	XT6:152	• 152 •	XT6:152	ПА-459 (КПА3-11)
KQ1a-12	XT6:153	• 153 •	XT6:153	ПА-459 (КПА3-03)
KQ1b-12	XT6:154	• 154 •	XT6:154	ПА-459 (КПА3-05)
		• 155 •		
SAC8-28	XT6:156	• 156 •	XT6:156	ПА-460 (КПА4-09)
KL2-34	XT6:157	• 157 •	XT6:157	ПА-460 (КПА4-11)
KQ2a-12	XT6:158	• 158 •	XT6:158	ПА-460 (КПА4-03)
KQ2b-12	XT6:159	• 159 •	XT6:159	ПА-460 (КПА4-05)
		• 160 •		
Цепи освещения и розетка			ХТО	
SFO-1	ХТО:1	• 1 •	ХТО:1	ЩСН-106 (L)
EL1-XI-L	ХТО:2	• 2 •	ХТО:2	ЩСН-113 (L)
		• 3 •		
SFO-3	ХТО:4	• 4 •	ХТО:4	ЩСН-106 (N)
EL1-XI-N	ХТО:5	• 5 •	ХТО:5	ЩСН-113 (N)
		• PE •		



Примечание смотри на л. 136



002/082-007-Р3А



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	002/082-007-Р3А	Лист
							147


Примечание смонти на л. 146



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
Лист					148


Примечание смотри на л. 146




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
002/082-007-Р3А					
Лист 149					

Примечание смонтировано на л. 146




Примечание смотри на л. 146




Согласовано:					

Инф. № подл.	Подп. и дата		Взам. инф. №	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Жихарев				27.11.20
Проверил	Еремин				27.11.20
Н.контроль	Еремин				27.11.20

002/082-007-Р3А					
Реконструкция устройств РЗА В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (В/Л-561) с реализацией ОАПВ					
ПС 500 кВ Тулун В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (В/Л-561). Релейная защита и автоматика				Стадия	Лист
				Р	151
ГЩУ. Панель №61. Схема электрическая подключений				 ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"	





Согласовано:

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инд. №

Правая доковина (начало)

Цепи контроля элегаза ТТ1 В-1-561				2ХТ1
		1	2ХТ11	ОТ-142 (1-2SF12)
SA1-12	2ХТ12	2		
		3		
SA1-11	2ХТ14	4	2ХТ14	W2C-399 (F1-01)
KSV1-A1	2ХТ15	5		
		6		
KL1-A1	2ХТ17	7	2ХТ17	W2C-399 (F1-03)
KL2-A1	2ХТ18	8	2ХТ18	W2C-399 (F1-05)
		9		
SA1-7	2ХТ110	10		
		11		
SA1-8	2ХТ112	12		
		13	2ХТ1-13	ОТ-142 (2-2SF12)
Цепи контроля элегаза ТТ1 В-2-561				2ХТ2
		1	2ХТ21	ОТ-143 (1-2SF11)
SA2-12	2ХТ22	2		
		3		
SA2-11	2ХТ24	4	2ХТ24	W2C-398 (F3-01)
KSV2-A1	2ХТ25	5		
		6		
KL3-A1	2ХТ27	7	2ХТ27	W2C-398 (F3-03)
KL4-A1	2ХТ28	8	2ХТ28	W2C-398 (F3-05)
		9		
SA2-7	2ХТ210	10		
		11		
SA2-8	2ХТ212	12		
		13	2ХТ2-13	ОТ-143 (2-2SF11)
Цепи контроля элегаза ТТ1 В-1-562				2ХТ3
		1	2ХТ31	ОТ-144 (1-2SF13)
SA3-12	2ХТ32	2		
		3		
SA3-11	2ХТ34	4	2ХТ34	W1C-399 (F5-01)
KSV3-A1	2ХТ35	5		
		6		
KL5-A1	2ХТ37	7	2ХТ37	W1C-399 (F5-03)
KL6-A1	2ХТ38	8	2ХТ38	W1C-399 (F5-05)
		9		
SA3-7	2ХТ310	10		
		11		
SA3-8	2ХТ312	12		
		13	2ХТ3-13	ОТ-144 (2-2SF13)
Цепи контроля элегаза ТТ1 В-2-562				2ХТ4
		1	2ХТ41	ОТ-145 (1-2SF14)
SA4-12	2ХТ42	2		
		3		
SA4-11	2ХТ44	4	2ХТ44	W1C-398 (F7-01)
KSV4-A1	2ХТ45	5		
		6		
KL7-A1	2ХТ47	7	2ХТ47	W1C-398 (F7-03)
KL8-A1	2ХТ48	8	2ХТ48	W1C-398 (F7-05)
		9		
SA4-7	2ХТ410	10		
		11		
SA4-8	2ХТ412	12		
		13	2ХТ4-13	ОТ-145 (2-2SF14)

ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов ШЗ-90 1ТТ В-1-561

ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов ШЗ-90 1ТТ В-2-561

ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов ШЗ-90 1ТТ В-1-562

ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов ШЗ-90 1ТТ В-2-562

ГЩУ. Шкаф №181. ШРОТ-2

ГЩУ. Шкаф №181. ШРОТ-2

ГЩУ. Шкаф №181. ШРОТ-2

ГЩУ. Шкаф №181. ШРОТ-2

Правая доковина (окончание)

Цепи сигнализации контроля элегаза В/1-561				2ХТ5
KL1-11	2ХТ51	1	2ХТ51	ЩС-233 (701-В/561)
		2		
		3		
KL1-31	2ХТ54	4	2ХТ54	2ХТ6-4
		5		
KL1-34	2ХТ56	6	2ХТ56	2ХТ6-9
KL3-34	2ХТ57	7		
KSV1-26	2ХТ58	8		
KSV2-26	2ХТ59	9	2ХТ59	2ХТ7-6
KL2-34	2ХТ510	10	2ХТ510	2ХТ6-11
KL4-34	2ХТ511	11	2ХТ511	2ХТ7-7
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
HLV1-x2	2ХТ519	19	2ХТ519	ЩС-233 (702-В/561)
		20		
Цепи сигнализации контроля элегаза В/1-562				2ХТ6
KL5-11	2ХТ61	1	2ХТ61	ЩС-234 (701-В/562)
		2		
		3		
KL5-31	2ХТ64	4	2ХТ64	2ХТ7-2 ; 2ХТ5-4
		5		
KL5-34	2ХТ66	6		
KL7-34	2ХТ67	7		
KSV3-26	2ХТ68	8		
KSV4-26	2ХТ69	9	2ХТ69	2ХТ5-6
KL6-34	2ХТ610	10		
KL8-34	2ХТ611	11	2ХТ611	2ХТ5-10
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
HLV3-x2	2ХТ619	19	2ХТ619	ЩС-234 (702-В/562)
		20		
Общие цепи сигнализации				2ХТ7
		1	2ХТ71	1ХТ7-3
2ХТ6-4	2ХТ72	2		
		3		
		4		
VD9-1	2ХТ75	5		
VD10-1	2ХТ76	6	2ХТ76	2ХТ5-9
VD11-1	2ХТ77	7	2ХТ77	2ХТ5-11
VD12-1	2ХТ78	8		
		9		
RLH1-1	2ХТ710	10		
		11		
		12		
VD10-2	2ХТ713	13	2ХТ713	1ХТ7-13
		14		
RLH2-1	2ХТ715	15		
		16		
		17		
VD11-2	2ХТ718	18	2ХТ718	1ХТ7-18
		19		
		20		

ЩС 233

ЩС 234

ГЩУ. Панель №8. Управление В/1-561

ГЩУ. Панель №9. Управление В/1-562

Разетка и освещение шкафа

SF0-1	ХТ01	1	ХТ01	ЩСН-120 (L)
SQ1-4	ХТ02	2	ХТ02	ЩСН-109 (L)
		3		
SF0-3	ХТ04	4	ХТ04	ЩСН-120 (N)
EL1-N	ХТ05	5	ХТ05	ЩСН-109 (N)

ЩСН 120

ЩСН 109

ГЩУ. Шкаф №57. ШСК

ГЩУ. Шкаф №180. ШРОТ-1

2. Тонкими линиями показаны существующие связи, утолщенной линией показаны изменения, которые необходимо внести в при реализации данного проекта.

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разработал

Жухарев

27.11.20

Проверил

Еремин

27.11.20

Никонтроль

Еремин

27.11.20

Реконструкция устройств РЗА В/1 500 кВ Брамская ГЭС - Тулун №1 (В/1-561) с реализацией ОАПВ

ПС 500 кВ Тулун

В/1 500 кВ Брамская ГЭС - Тулун №1 (В/1-561). Релейная защита и автоматика

ГЩУ. Панель №62. Контроль дублирования элегаза трансформаторной точки. Релейная защита и автоматика

Смодия

Лист


Листов

Р

152

ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"

Формат А3



1. Тонкими линиями показаны существующие связи, утолщенной линией показаны изменения, которые необходимо внести в при реализации данного проекта.  
2. Кабель W3C-326 отключить от клеммников 1ХТ1, 1ХТ3 и демонтировать.

002/082-007-Р3А

Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561)  
с реализацией ОАПВ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Жухарев				27.11.20
Проверил	Еремин				27.11.20
Н.контроль	Еремин				27.11.20


ПС 500 кВ Тулун  
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561).  
Релейная защита и автоматика

ГЩУ. Шкаф №72. ТН ВЛ-563.  
Фрагмент схемы электрической подключений

Стадия	Лист	Листов
Р	153	



ООО "Инженерный центр  
"Иркутскэнерго"



1. Тонкими линиями показаны существующие связи, утолщенной линией показаны изменения, которые необходимо внести в при реализации данного проекта.  
2. Кабель W4C-326 отключить от клеммников 1ХТ1, 1ХТ3 и демонтировать.

002/082-007-Р3А

Реконструкция устройств РЗА В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (В/Л-561)  
с реализацией ОАПВ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Жухарев				27.11.20
Проверил	Еремин				27.11.20
Н.контроль	Еремин				27.11.20


ПС 500 кВ Тулун  
В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (В/Л-561).  
Релейная защита и автоматика

ГЩУ. Шкаф №78. ТН ВЛ-564.  
Фрагмент схемы электрической подключений

Стадия	Лист	Листов
Р	154	

ООО "Инженерный центр  
"Иркутскэнерго"


Согласовано:				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		



Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ГЩУ. Панель №94. ЩСН	QF	Автоматический выключатель АЕ 2046-10Б-00У3, ~660В, 50-60 Гц, 24А, отсечка 12In, ТУ3420-001-00213670-2014	1	Существующее оборудование
ГЩУ. Панель №92. ЩСН	LineRGY	Распределительный блок Linergy FM 80 А, арм.04000, Schneider Electric	1	
	SF1, SF2	Выключатель автоматический АBB S201P-C20, арм. 2CDS281001R0204	2	
		DIN-рейка	1 м	
		Провод ПВ3 10мм <sup>2</sup>	10	
		Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 10-12	4	
		Наконечник кабельный неизолированный Т/М 10-8-5	4	
	SF3	Автоматический выключатель АBB S201P-C6NA арм.2CDS281103R0064	2	
	SF4	Автоматический выключатель АBB S201P-C6NA арм.2CDS281103R0064	2	Предусмотрено по титулу реконструкции устройств РЗА ВЛ-562
	SF5	Автоматический выключатель АBB S201P-C25NA арм.2CDS281103R0254	1	
	SF6	Автоматический выключатель АBB S201P-C6NA арм.2CDS281103R0064	1	см. прим 2
	SF7	Автоматический выключатель АBB S201P-C25NA арм.2CDS281103R0254	1	см. прим 2


1. Тонкими линиями показано существующее оборудование и связи. Утолщенной линией выделены устройства и связи, предусмотренные по данному проекту.  
2. Аппаратура заказывается россыпью для монтажа по месту. Заказ аппаратуры предусмотрен в комплекте 002/082-027-ЭП.

						002/082-007-РЗА			
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жихарев			27.11.20		Р	155	
Проверил		Еремин			27.11.20				
Н.контр.		Еремин			27.11.20	ГЩУ. Панель №92. ЩСН. Схема электрическая подключений	ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"		




Согласовано:				
Взам. инд. №				
Инв. № подл.				

				ХТ8
JI8-DI1	ХТ8-1	1		ТС-57
		1а		
JI8-DI2	ХТ8-2	2	ХТ8-2	W2C-371 (ТС58)
		2а	ХТ8-2а	W2C-371 (-24_DI)
JI8-DI3	ХТ8-3	3	ХТ8-3	W1C-371 (ТС59)
		3а	ХТ8-3а	W1C-371 (-24_DI)
JI8-DI4	ХТ8-4	4	ХТ8-4	W3C-359 (ТС60)
		4а		
JI8-DI5	ХТ8-5	5	ХТ8-5	ПА-393 (ТС61)
		5а	ХТ8-5а	ПА-393 (-24_DI)
JI8-DI6	ХТ8-6	6	ХТ8-6	ПА-394 (ТС62)
		6а	ХТ8-6а	ПА-394 (-24_DI)
JI8-DI7	ХТ8-7	7	ХТ8-7	ПА-331 (ТС63)
		7а	ХТ8-7а	ПА-331 (-24_DI)
JI8-DI8	ХТ8-8	8	ХТ8-8	ПА-332 (ТС64)
Общ.	ХТ8-8а	8а	ХТ8-8а	ПА-332 (-24_DI)







				ХТ10
JI10-DI1	ХТ10-1	1	ХТ10-1	W2C-351 (ТС73)
		1а	ХТ10-1а	W2C-351 (-24_DI)
JI10-DI2	ХТ10-2	2	ХТ10-2	W2C-351 (ТС74)
		2а		
JI10-DI3	ХТ10-3	3	ХТ10-3	W2C-359 (ТС75)
		3а	ХТ10-3а	W2C-359 (-24_DI)
JI10-DI4	ХТ10-4	4	ХТ10-4	W2C-359 (ТС76)
		4а		
JI10-DI5	ХТ10-5	5	ХТ10-5	W1C-351 (ТС77)
		5а	ХТ10-5а	W1C-351 (-24_DI)
JI10-DI6	ХТ10-6	6	ХТ10-6	W1C-351 (ТС78)
		6а		
JI10-DI7	ХТ10-7	7	ХТ10-7	W1C-359 (ТС79)
		7а	ХТ10-7а	W1C-359 (-24_DI)
JI10-DI8	ХТ10-8	8	ХТ10-8	W1C-359 (ТС80)
Общ.	ХТ10-8а	8а		



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ГЩУ. Панель №150. ТС Телемеханики			
ХТ8;ХТ10	Держатель маркировки клеммных коробок UBE/D N+C арт. 0803122	2	см. прим. 3
ХТ8;ХТ10	Маркировка для клеммных модулей UC-TM 5 арт. 0818108	2	см. прим. 3
ХТ8;ХТ10	Перемычка клеммная FBS 10-5 арт. 3030213	2	см. прим. 3
ХТ8;ХТ10	Концевой кронштейн CLIPFIX 35-5 арт. 3022276	2	см. прим. 3
ХТ8-1..ХТ8-8;ХТ10-1..ХТ10-8	Двухъярусные клеммы UTTB 2,5 арт. 3044636	16	см. прим. 3
ХТ8-8;ХТ10-8	Концевая крышка D-UTTБ 2,5/4 арт. 3047293	2	см. прим. 3
ХТ10	DIN-рейка, с перфорацией арт. 0801733	1	см. прим. 3

1. Схема выполнена на основании:  
- чертежа ТТ.688.0000.006-АСУ-1-П150 л.л.1-9 "ГЩУ. Панель №150. Комплект ТМ. Схемы принципиально-монтажные", полученные при натурном обследовании ПС 500 кВ Тулун.  
- рабочей документации 002/083-007-РЗА "ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №2 (ВЛ-562). Релейная защита и автоматика".
2. Клеммы двухъярусные предусмотрены по типу UTTB-2,5 (Phoenix Contact) взамен существующих. Верхний ярус имеет сквозную нумерацию, в нижнем ярусе к сквозной нумерации добавляется индекс "а".
3. Аппаратура заказывается и устанавливается по титулу "Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун №2 (ВЛ-562) с реализацией ОАПВ".
4. Сигналы, принимаемые системой телемеханики по данному титулу, являются сигналами «Неисправность» длительного срабатывания и сбрасывается только после устранения причины неисправности персоналом ПС.

						002/082-007-РЗА			
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жихарев			27.11.20		Р	157	
Проверил		Еремин			27.11.20				
Н.контроль		Еремин			27.11.20	ГЩУ. Панель №150. ТС телемеханики. Фрагмент схемы электрической подключений	 ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"		









Трансформатор напряжения				ХТ1
S1-1	ХТ11	• 1 •		
		• 2 •	ХТ12	W2C-374 (A601-1)
S1-3	ХТ13	• 3 •		
		• 4 •	ХТ14	W2C-376 (B601-1)
		• 5 •	ХТ15	РЕ
S1-5	ХТ16	• 6 •		
		• 7 •	ХТ17	W2C-378 (C601-1)
S1-7	ХТ18	• 8 •		
		• 9 •	ХТ19	W2C-378 (D601-1)
		• 10 •	ХТ110	W2C-376 (D601-1)
		• 11 •	ХТ111	W2C-374 (D601-1)
QF1-2	ХТ112	• 12 •		
		• 13 •	ХТ113	X-1
S1-4	ХТ114	• 14 •		
		• 15 •	ХТ115	X-3
QF1-4	ХТ116	• 16 •		
		• 17 •	ХТ117	X-5
QF1-6	ХТ118	• 18 •		
		• 19 •	ХТ119	X-7
		• 20 •		


X	W2C-322 (A929-1)	X1	• 1 •	X1	ХТ1-13
			• 2 •		
	W2C-322 (B929-1)	X3	• 3 •	X3	ХТ1-15
			• 4 •		
	W2C-322 (C929-1)	X5	• 5 •	X5	ХТ1-17
			• 6 •		
	W2C-322 (D929-1)	X7	• 7 •	X7	ХТ1-19
			• 8 •		



Трансформатор напряжения				ХТ2
S2-1	ХТ2.21	• 21 •		
		• 22 •	ХТ2.22	W2C-374 (H601-1)
S2-3	ХТ2.23	• 23 •		
		• 24 •	ХТ2.24	W2C-376 (K601-1)
		• 25 •	ХТ2.25	РЕ
S2-5	ХТ2.26	• 26 •	ХТ2.26	W2C-376 (F601-1)
		• 27 •	ХТ2.27	W2C-378 (F601-1)
S2-7	ХТ2.28	• 28 •		
		• 29 •	ХТ2.29	W2C-378 (U601-1)
		• 30 •	ХТ2.30	W2C-374 (U601-1)
		• 31 •		
S2-2	ХТ2.32	• 32 •		
		• 33 •	ХТ2.33	W2C-321 (H929-1)
S2-4	ХТ2.34	• 34 •		
		• 35 •	ХТ2.35	W2C-321 (K929-1)
QF2-2	ХТ2.36	• 36 •		
		• 37 •	ХТ2.37	W2C-321 (F929-1)
QF2-4	ХТ2.38	• 38 •		
		• 39 •	ХТ2.39	W2C-321 (U929-1)
		• 40 •		



Трансформатор напряжения				ХТ3
S3-1	ХТ3.41	• 41 •		
		• 42 •	ХТ3.42	W2C-375 (A601u-1)
S3-3	ХТ3.43	• 43 •		
		• 44 •	ХТ3.44	W2C-377 (B601u-1)
		• 45 •	ХТ3.45	РЕ
S3-5	ХТ3.46	• 46 •		
		• 47 •	ХТ3.47	W2C-379 (C601u-1)
S3-7	ХТ3.48	• 48 •		
		• 49 •	ХТ3.49	W2C-379 (D601u-1)
		• 50 •	ХТ3.50	W2C-377 (D601u-1)
		• 51 •	ХТ3.51	W2C-375 (D601u-1)
QF3-2	ХТ3.52	• 52 •		
		• 53 •	ХТ3.53	W2C-323 (A929u-1)
S3-4	ХТ3.54	• 54 •		
		• 55 •	ХТ3.55	W2C-323 (B929u-1)
QF3-4	ХТ3.56	• 56 •		
		• 57 •	ХТ3.57	W2C-323 (C929u-1)
QF3-6	ХТ3.58	• 58 •		
		• 59 •	ХТ3.59	W2C-323 (D929u-1)
		• 60 •		



ХТ4	Цепи сигнализации				
	W2C-324 (700)	ХТ4.61	• 61 •	ХТ4.61	QF1-12
			• 62 •		
	W2C-324 (901-1)	ХТ4.63	• 63 •	ХТ4.63	QF1-11
			• 64 •		
			• 65 •		
			• 66 •		
			• 67 •		
			• 68 •		
			• 69 •		
			• 70 •		
			• 71 •		
			• 72 •		
			• 73 •		
			• 74 •		
			• 75 •		
			• 76 •		
			• 77 •		
			• 78 •		
			• 79 •		
			• 80 •		
ХТ5	Трансформатор напряжения				
	CH-03-561 (U)	ХТ51	• 1 •	ХТ52	SF1-1
			• 2 •		
			• 3 •		
	CH-03-561 (N)	ХТ54	• 4 •	ХТ55	SF1-3
			• 5 •		






ГЩУ. Шкаф №174. ТН В/Л-561







ОРУ 500кВ. Шкаф зажимов ШЗ-90. ТТ В/Л-561

					002/082-007-Р3А					
					Реконструкция устройств Р3А В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (В/Л-561) с реализацией ОАПВ					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (В/Л-561). Релейная защита и автоматика		Стандия	Лист	Листов
Разработал		Жихарев		<i>Жихарев</i>	27.11.20			Р	160	
Проверил		Еремин		<i>Еремин</i>	27.11.20					
Н.контр.		Еремин		<i>Еремин</i>	27.11.20	ОРУ 500 кВ. Шкаф ПШКЗ-Н ТН-1-561. Схема электрическая подключений		ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"		


Согласовано:				Взам. инд. №	Подп. и дата	Инв. № подл.



						002/082-007-Р3А			
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жихарев			27.11.20		Р	161	
Проверил		Еремин			27.11.20	ОРУ 500 кВ. Трансформатор напряжения ТН-1-561. Схема электрическая подключений	 ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"		
Н.контроль		Еремин			27.11.20				

Трансформатор напряжения				ХТ1
S1-1	ХТ11	• 1 •		
		• 2 •	ХТ12	W2C-384 (A601-2)
S1-3	ХТ13	• 3 •		
		• 4 •	ХТ14	W2C-386 (B601-2)
		• 5 •	ХТ15	РЕ
S1-5	ХТ16	• 6 •		
		• 7 •	ХТ17	W2C-388 (C601-2)
S1-7	ХТ18	• 8 •		
		• 9 •	ХТ19	W2C-388 (D601-2)
		• 10 •	ХТ110	W2C-386 (D601-2)
		• 11 •	ХТ111	W2C-384 (D601-2)
QF1-2	ХТ112	• 12 •		
		• 13 •	ХТ113	X-1
S1-4	ХТ114	• 14 •		
		• 15 •	ХТ115	X-3
QF1-4	ХТ116	• 16 •		
		• 17 •	ХТ117	X-5
QF1-6	ХТ118	• 18 •		
		• 19 •	ХТ119	X-7
		• 20 •		


X	W2C-381 (A929-2)	X1	• 1 •	X1	ХТ1-13
			• 2 •		
	W2C-381 (B929-2)	X3	• 3 •	X3	ХТ1-15
			• 4 •		
	W2C-381 (C929-2)	X5	• 5 •	X5	ХТ1-17
			• 6 •		
	W2C-381 (D929-2)	X7	• 7 •	X7	ХТ1-19
			• 8 •		




Трансформатор напряжения				ХТ2
S2-1	ХТ2.21	• 21 •		
		• 22 •	ХТ2.22	W2C-384 (H601-2)
S2-3	ХТ2.23	• 23 •		
		• 24 •	ХТ2.24	W2C-386 (K601-2)
		• 25 •	ХТ2.25	РЕ
S2-5	ХТ2.26	• 26 •	ХТ2.26	W2C-386 (F601-2)
		• 27 •	ХТ2.27	W2C-388 (F601-2)
S2-7	ХТ2.28	• 28 •		
		• 29 •	ХТ2.29	W2C-388 (U601-2)
		• 30 •	ХТ2.30	W2C-384 (U601-2)
		• 31 •		
S2-2	ХТ2.32	• 32 •		
		• 33 •	ХТ2.33	W2C-380 (H929-2)
S2-4	ХТ2.34	• 34 •		
		• 35 •	ХТ2.35	W2C-380 (K929-2)
QF2-2	ХТ2.36	• 36 •		
		• 37 •	ХТ2.37	W2C-380 (F929-2)
QF2-4	ХТ2.38	• 38 •		
		• 39 •	ХТ2.39	W2C-380 (U929-2)
		• 40 •		




ХТ4	Цепи сигнализации					
	W2C-383 (T01)	ХТ4.61	• 61 •	ХТ4.61	QF1-12	
			• 62 •			
	W2C-383 (901-2)	ХТ4.63	• 63 •	ХТ4.63	QF1-11	
			• 64 •			
			• 65 •			
			• 66 •			
			• 67 •			
			• 68 •			
			• 69 •			
			• 70 •			
			• 71 •			
			• 72 •			
			• 73 •			
			• 74 •			
			• 75 •			
			• 76 •			
			• 77 •			
			• 78 •			
			• 79 •			
			• 80 •			
ХТ5	Трансформатор напряжения					
	CH-02-561 (L)	ХТ5.1	• 1 •			
	CH-01-561 (L)	ХТ5.2	• 2 •	ХТ5.2	SF1-1	
			• 3 •			
	CH-02-561 (N)	ХТ5.4	• 4 •			
	CH-01-561 (N)	ХТ5.5	• 5 •	ХТ5.5	SF1-3	










Трансформатор напряжения				ХТ3
S3-1	ХТ3.41	• 41 •		
		• 42 •	ХТ3.42	W2C-385 (A601u-2)
S3-3	ХТ3.43	• 43 •		
		• 44 •	ХТ3.44	W2C-387 (B601u-2)
		• 45 •	ХТ3.45	РЕ
S3-5	ХТ3.46	• 46 •		
		• 47 •	ХТ3.47	W2C-389 (C601u-2)
S3-7	ХТ3.48	• 48 •		
		• 49 •	ХТ3.49	W2C-389 (D601u-2)
		• 50 •	ХТ3.50	W2C-387 (D601u-2)
		• 51 •	ХТ3.51	W2C-385 (D601u-2)
QF3-2	ХТ3.52	• 52 •		
		• 53 •	ХТ3.53	W2C-382 (A929u-2)
S3-4	ХТ3.54	• 54 •		
		• 55 •	ХТ3.55	W2C-382 (B929u-2)
QF3-4	ХТ3.56	• 56 •		
		• 57 •	ХТ3.57	W2C-382 (C929u-2)
QF3-6	ХТ3.58	• 58 •		
		• 59 •	ХТ3.59	W2C-382 (D929u-2)
		• 60 •		



002/082-007-Р3А							
Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун	
Разработал	Жихарев	27.11.20		<i>Жихарев</i>	27.11.20	ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561).	
Проверил	Еремин			<i>Еремин</i>		Релейная защита и автоматика	
Н.контр.	Еремин			<i>Еремин</i>	27.11.20	ОРУ 500 кВ, Шкаф ПШКЗ-Н ТН-2-561. Схема электрическая подключений	
						 ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"	

Согласовано:				Взам. инд. №	Подп. и дата	Инв. № подл.



						002/082-007-Р3А						
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика			Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Жихарев			27.11.20				Р	163		
Проверил		Еремин			27.11.20							
						ОРУ 500 кВ. Трансформатор напряжения ТН-2-561. Схема электрическая подключений			 ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"			
Н.контроль		Еремин			27.11.20							

Согласовано:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

XT

Цена ТТ В/І-564

W2C-312 (A571)

XT-1

• 1 •

XT-1

(A571-B/І561)  
W2C-308

W2C-313 (B571)

XT-2

• 2 •

XT-2

(B571-B/І561)  
W2C-308

W2C-314 (C571)

XT-3

• 3 •

XT-3

(C571-B/І561)  
W2C-308

• 4 •

XT-4

PE-1

W2C-312 (N571)

XT-5

• 5 •

W2C-313 (N571)

XT-6

• 6 •

W2C-314 (N571)

XT-7

• 7 •

XT-7

(N571-B/І561)  
W2C-308

• 8 •

W2C-312 (A581)

XT-9

• 9 •

XT-9

(A581-B/І561)  
W2C-311

W2C-313 (B581)

XT-10

• 10 •

XT-10

(B581-B/І561)  
W2C-311

W2C-314 (C581)

XT-11

• 11 •

XT-11

(C581-B/І561)  
W2C-311

• 12 •

XT-12

PE-1

W2C-312 (N581)

XT-13

• 13 •

W2C-313 (N581)

XT-14

• 14 •

W2C-314 (N581)

XT-15

• 15 •

XT-15

(N581-B/І561)  
W2C-311

• 16 •

W2C-312 (A591)

XT-17

• 17 •

XT-17

(A591-B/І561)  
W2C-310

W2C-313 (B591)

XT-18

• 18 •

XT-18

(B591-B/І561)  
W2C-310

W2C-314 (C591)

XT-19

• 19 •

XT-19

(C591-B/І561)  
W2C-310

• 20 •

XT-20

PE-1

W2C-312 (N591)

XT-21

• 21 •

W2C-313 (N591)

XT-22

• 22 •

W2C-314 (N591)

XT-23

• 23 •

XT-23

(N591-B/І561)  
W2C-310

• 24 •

W2C-312 (A801)

XT-25

• 25 •

XT-25

(A801-B/І561)  
PAC-332

W2C-313 (B801)

XT-26

• 26 •

XT-26

(B801-B/І561)  
PAC-332

W2C-314 (C801)

XT-27

• 27 •

XT-27

(C801-B/І561)  
PAC-332

• 28 •

XT-28

PE-1

W2C-312 (N801)

XT-29

• 29 •

W2C-313 (N801)

XT-30

• 30 •

W2C-314 (N801)

XT-31

• 31 •

XT-31

(N801-B/І561)  
PAC-332

• 32 •

W2C-312 (A811)

XT-33

• 33 •

W2C-313 (B811)

XT-34

• 34 •

W2C-314 (C811)

XT-35

• 35 •

• 36 •

XT-36

PE-1

W2C-312 (N811)

XT-37

• 37 •

W2C-313 (N811)

XT-38

• 38 •

W2C-314 (N811)

XT-39

• 39 •

• 40 •

• 41 •

• 42 •

• 43 •

• 44 •

• 45 •

• 46 •

• 47 •

• 48 •

• 49 •

• 50 •

• 51 •

• 52 •

• 53 •

• 54 •

• 55 •

• 56 •

• 57 •

• 58 •

• 59 •

• 60 •

W2C 313

ОПУ 500 кВ ТТ В/І-561 ф.С

W2C 314

ОПУ 500 кВ ТТ В/І-561 ф.В

W2C 312

ОПУ 500 кВ ТТ В/І-561 ф.А

Цена ТТ В/І-561

XT

(F01) W2C-339

XT-61

• 61 •

XT-61

W2C-315 (C1-A)

• 62 •

XT-62

W2C-316 (C1-B)

• 63 •

XT-63

W2C-317 (C1-C)

• 64 •

XT-64

W2C-315 (C3-A)

• 65 •

XT-65

W2C-316 (C3-B)

• 66 •

XT-66

W2C-317 (C3-C)

• 67 •

(F03) W2C-339

XT-68

• 68 •

XT-68

W2C-315 (C2-A)

• 69 •

XT-69

W2C-316 (C2-B)

• 70 •

XT-70

W2C-317 (C2-C)

• 71 •

(F05) W2C-339

XT-72

• 72 •

XT-72

W2C-315 (C4-A)

• 73 •

XT-73

W2C-316 (C4-B)

• 74 •

XT-74

W2C-317 (C4-C)

• 75 •

• 76 •

• 77 •

• 78 •

• 79 •

• 80 •

• 81 •

• 82 •

• 83 •

• 84 •

• 85 •

• 86 •

• 87 •

• 88 •

• 89 •

• 90 •

W2C 339

ПШУ Шкаф №74, ТН В/І-561

W2C 311

ПШУ Понель №8, Упробление В/І-561

W2C 310

ПШУ Шкаф №75, ДФЗ В/І 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1

W2C 308

ПШУ Понель №8, Фиксирующие приборы В/І 500 кВ

PAC 332

ПШУ Шкаф №55 PAC Шкаф №1

Освещение и обогрев

XT0

SF11

XT0-1

• 1 •

XT0-1

CH-02-561 (L)

• 2 •

XT0-2

CH-03-561 (L)

• 3 •

SF1-3

XT0-4

• 4 •

XT0-4

CH-02-561 (N)

• 5 •

XT0-5

CH-03-561 (N)

• PE •

CH 03-561

CH 02-561

ОПУ 500 кВ ПШЗ-Н ТН-2-561

ОПУ 500 кВ ПШЗ-Н ТН-1-561

HL1

SF2

XS1

RT1

EK1

SF1

2

1

4

3

002/082-007-РЗА

Реконструкция устройств РЗА В/І 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1 (В/І-561) с реализацией ОАПВ

ПС 500 кВ Тулун  
В/І 500 кВ Брамская ГЭС – Тулун №1 (В/І-561).  
Релейная защита и автоматика

ОПУ 500 кВ. Шкаф зажимы ШЗ-90 ТТ В/І-561.  
Схема электрическая подключения

Смодья

Лист

Листов

Р

164

ООО "Инженерный центр "Ириксэнерго"

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разработал

Жухарев

27.11.20

Проверил

Еремин


27.11.20

Никонтроль

Еремин

27.11.20


Формат А3






Согласовано:			
Взам. инд. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

1ТТ В-2-561 ф.А




в сторону ВЛ-561

1ТТ В-2-561 ф.В



1ТТ В-2-561 ф.С



						002/082-007-Р3А			
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жихарев			27.11.20		Р	167	
Проверил		Еремин			27.11.20	ОРУ 500 кВ. Трансформатор тока 1ТТ В-2-561. Схема электрическая подключений	 ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"		
Н.контр.		Еремин			27.11.20				



			Согласовано:			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

XT	Цена 1ТТ В-1-561			
W2C-406 (A411)	XT-1	• 1 •	XT-1	(A411) W2C-318
W2C-407 (B411)	XT-2	• 2 •	XT-2	(B411) W2C-318
W2C-408 (C411)	XT-3	• 3 •	XT-3	(C411) W2C-318
		• 4 •	XT-4	PE-1
W2C-406 (N411)	XT-5	• 5 •		
W2C-407 (N411)	XT-6	• 6 •		
W2C-408 (N411)	XT-7	• 7 •	XT-7	(N411) W2C-318
		• 8 •		
W2C-406 (A421)	XT-9	• 9 •	XT-9	(A421-B1-561) W2C-302
W2C-407 (B421)	XT-10	• 10 •	XT-10	(B421-B1-561) W2C-302
W2C-408 (C421)	XT-11	• 11 •	XT-11	(C421-B1-561) W2C-302
		• 12 •	XT-12	PE-1
W2C-406 (N421)	XT-13	• 13 •		
W2C-407 (N421)	XT-14	• 14 •		
W2C-408 (N421)	XT-15	• 15 •	XT-15	(N421-B1-561) W2C-302
		• 16 •		
W2C-406 (A431)	XT-17	• 17 •	XT-17	(A431-B1-561) ПА-450
W2C-407 (B431)	XT-18	• 18 •	XT-18	(B431-B1-561) ПА-450
W2C-408 (C431)	XT-19	• 19 •	XT-19	(C431-B1-561) ПА-450
		• 20 •	XT-20	PE-1
W2C-406 (N431)	XT-21	• 21 •		
W2C-407 (N431)	XT-22	• 22 •		
W2C-408 (N431)	XT-23	• 23 •	XT-23	(N431-B1-561) ПА-450
		• 24 •		
W2C-406 (A441)	XT-25	• 25 •	XT-25	(A441) W2C-301
W2C-407 (B441)	XT-26	• 26 •	XT-26	(B441) W2C-301
W2C-408 (C441)	XT-27	• 27 •	XT-27	(C441) W2C-301
		• 28 •	XT-28	PE-1
W2C-406 (N441)	XT-29	• 29 •		
W2C-407 (N441)	XT-30	• 30 •		
W2C-408 (N441)	XT-31	• 31 •	XT-31	(N441) W2C-301
		• 32 •		
W2C-406 (A831)	XT-33	• 33 •	XT-33	(A831-B1-561) ПА-452
W2C-407 (B831)	XT-34	• 34 •	XT-34	(B831-B1-561) ПА-452
W2C-408 (C831)	XT-35	• 35 •	XT-35	(C831-B1-561) ПА-452
		• 36 •	XT-36	PE-1
W2C-406 (N831)	XT-37	• 37 •		
W2C-407 (N831)	XT-38	• 38 •		
W2C-408 (N831)	XT-39	• 39 •	XT-39	(N831-B1-561) ПА-452
		• 40 •		
		• 41 •		
		• 42 •		
		• 43 •		
		• 44 •		
		• 45 •		
		• 46 •		
		• 47 •		
		• 48 •		
		• 49 •		
		• 50 •		
		• 51 •		
		• 52 •		
		• 53 •		
		• 54 •		
		• 55 •		
		• 56 •		
		• 57 •		
		• 58 •		
		• 59 •		
		• 60 •		

W2C 406

W2C 407

W2C 408

ОРУ 500 кВ, 1ТТ В-1-561 фА

ОРУ 500 кВ, 1ТТ В-1-561 фВ

ОРУ 500 кВ, 1ТТ В-1-561 фС

W2C 301

W2C 302

W2C 318

ПА 452

ПА 450

ПА 452

ПГУЗ Шкаф №231 ПА 6 комплект ПС 500 кВ Тулун

ПГУЗ Шкаф №73 Комплект РЗА В-1-561

ПГУЗ Шкаф №210 ПА 5 комплект ПС 500 кВ Тулун

ПГУЗ Панель №8 Устройства В1-561

ПГУЗ Панель №197 Счетчики В1 500 кВ

Цена 1ТТ В-1-561	XT
	• 61 • XT-61 W2C-409 (F1-01)
	• 62 • XT-62 W2C-410 (F1-01)
(F1-01) W2C-399 XT-63	• 63 • XT-63 W2C-411 (F1-01)
	• 64 • XT-64 W2C-409 (F1-01)
	• 65 • XT-65 W2C-410 (F1-01)
	• 66 • XT-66 W2C-411 (F1-01)
	• 67 •
	• 68 • XT-68 W2C-409 (F1-03)
	• 69 • XT-69 W2C-410 (F1-03)
(F1-03) W2C-399 XT-70	• 70 • XT-70 W2C-411 (F1-03)
	• 71 •
	• 72 • XT-72 W2C-409 (F1-05)
(F1-05) W2C-399 XT-73	• 73 • XT-73 W2C-410 (F1-05)
	• 74 • XT-74 W2C-411 (F1-05)
	• 75 •
	• 76 •
	• 77 •
	• 78 •
	• 79 •
	• 80 •
	• 81 •
	• 82 •
	• 83 •
	• 84 •
	• 85 •
	• 86 •
	• 87 •
	• 88 •
	• 89 •
	• 90 •

W2C 399

ПГУЗ Шкаф №62 Комплект добавления элементов трансформаторов тока

W2C 410

W2C 411

W2C 409

ОРУ 500 кВ, 1ТТ В-1-561 фА

ОРУ 500 кВ, 1ТТ В-1-561 фВ

ОРУ 500 кВ, 1ТТ В-1-561 фС

Цена ~220В	XT0
SF11 XT01	• 1 • XT01 CH-04-561 (L)
	• 2 •
	• 3 •
SF13 XT04	• 4 • XT04 CH-04-561 (N)
	• 5 •
	• PE •

CH 04-561

ОРУ 500 кВ Подобор разъемов и т.п. В-1-561

HL1

SF2

XS1

RT1

EK1

L

N

002/082-007-РЗА

Реконструкция устройств РЗА В1 500 кВ Брамская ГЭС - Тулун №1 (В1-561) с реализацией ОАПВ

ПС 500 кВ Тулун  
В1 500 кВ Брамская ГЭС - Тулун №1 (В1-561).  
Релейная защита и автоматика

ОРУ 500 кВ. Шкаф защиты ШЗ-90 1ТТ В-1-561.  
Схема электрическая подключения

Смодуля

Листм

Листов

Р

168

ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"

Изм.

Кол. уч.

Листм

№ док.

Подпись

Дата

Разработал

Жухарев

27.11.20

Проверил

Еремин

27.11.20

Никонтроль


Еремин

27.11.20


Формат А3



ОРУ 500 кВ. Привода разъединителей ЛР-1-561



ОРУ 500 кВ. Привода разъединителей ЛР-2-561



Поз. обозначение

Наименование

Кол.

Примечание

ОРУ 500 кВ. Привода разъединителей ЛР-1-561, ЛР-2-561

SF1;SF2

Автоматический выключатель S201P-C20NA 2CDS281103R0204

2

см. прим. 1

1. Аппаратура заказывается россыпью для монтажа по месту. Заказ аппаратуры предусмотрен в комплекте 002/082-027-ЭП.

002/082-007-Р3А

Реконструкция устройств РЗА В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (В/Л-561)  
с реализацией ОАПВ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Жихарев				27.11.20
Проверил	Еремин				27.11.20
Н.контроль	Еремин				27.11.20


ПС 500 кВ Тулун  
В/Л 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (В/Л-561).  
Релейная защита и автоматика

Стадия	Лист	Листов
Р	170	

Питание обогрева ящиков зажимов.  
Схема кабельных связей



ООО "Инженерный центр  
"Иркутскэнерго"




№ П.П.	Имя кабеля	Марка кабеля		Кол. исп. жил	Марка цепей в кабеле		
		Тип кабеля	Число жил, сечение				
1	W1	РК75-7-320ф-Снз(С)-HF	1х196	1	линия, экран		
2	W2	РК75-7-320ф-Снз(С)-HF	1х196	1	линия, экран		
3	W2C-301	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A441, B441, C441, N441		
4	W2C-302	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A421-B1-561, B421-B1-561, C421-B1-561, N421-B1-561		
5	W2C-303	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A461, B461, C461, N461		
6	W2C-304	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A442, B442, C442, N442		
7	W2C-305	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A482, B482, C482, N482		
8	W2C-306	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A572-B/561, B572-B/561, C572-B/561, N572-B/561		
9	W2C-307	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A575-B/561, B575-B/561, C575-B/561, N574-B/561		
10	W2C-308	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A571-B/561, B571-B/561, C571-B/561, N571-B/561		
11	W2C-309	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A574-B/561, B574-B/561, C574-B/561, N574-B/561		
12	W2C-310	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A591-B/561, B591-B/561, C591-B/561, N591-B/561		
13	W2C-311	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A581-B/561, B581-B/561, C581-B/561, N581-B/561		
14	W2C-312	КВВГЭнз(А)-LS	14х2,5	10	, A811, N811, A571, N571, A581, N581, A591, N591, A801, N801		
15	W2C-313	КВВГЭнз(А)-LS	14х2,5	10	, B811, N811, B571, N571, B581, N581, B591, N591, B801, N801		
16	W2C-314	КВВГЭнз(А)-LS	14х2,5	10	, C811, N811, C571, N571, C581, N581, C591, N591, C801, N801		
17	W2C-315	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	C1-A, C2-A, C3-A, C4-A		
18	W2C-316	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	C1-B, C2-B, C3-B, C4-B		
19	W2C-317	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	C1-C, C2-C, C3-C, C4-C		
20	W2C-318	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A411, B411, C411, N411		
21	W2C-319	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A451, B451, C451, N451		
22	W2C-320	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A481, B481, C481, N481		
23	W2C-321	ВБбШбнз(А)-LS	4х25	4	H929-1, K929-1, F929-1, U929-1		
24	W2C-322	ВБбШбнз(А)-LS	4х35	4	A929-1, B929-1, C929-1, O929-1		
25	W2C-323	ВБбШбнз(А)-LS	4х16	4	A929u-1, B929u-1, C929u-1, O929u-1		
26	W2C-324	КВВГЭнз(А)-LS	4х2,5	2	701, 901-1		
27	W2C-325	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A920u-1, B920u-1, C920u-1, O920u-1		
28	W2C-326	КВВГЭнз(А)-LS	14х2,5	12	, A929-2, B929-2, C929-2, O929-2, H929-2, K929-2, F929-2, U929-2, A929u-2, B929u-2, C929u-2, O929u-2		
29	W2C-327	КВВГЭнз(А)-LS	14х2,5	12	, A929-1, B929-1, C929-1, O929-1, H929-1, K929-1, F929-1, U929-1, A929u-1, B929u-1, C929u-1, O929u-1		
30	W2C-328	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A920-1, B920-1, C920-1, O920-1		
31	W2C-329	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A920-1, B920-1, C920-1, O920-1		
32	W2C-330	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A920-2, B920-2, C920-2, O920-2		
33	W2C-331	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A920-2, B920-2, C920-2, O920-2		
34	W2C-332	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A920-1, B920-1, C920-1, O920-1		
35	W2C-333	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	6	A920-1, B920-1, C920-1, O920-1, H920-1, K920-1		
36	W2C-334	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	6	A920-2, B920-2, C920-2, O920-2, H920-2, K920-2		
37	W2C-335	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A920-1, B920-1, C920-1, O920-1		
38	W2C-336	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A920-2, B920-2, C920-2, O920-2		
39	W2C-337	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A920-1, B920-1, C920-1, O920-1		
40	W2C-338	КВВГЭнз(А)-LS	7х2,5	4	A920-1, B920-1, C920-1, O920-1		
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Примечание смотри на л. 171							
						002/082-007-Р3А	Лист
							172
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		







Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ П.П.	Имя кабеля	Марка кабеля		Кол. исп. жил	Марка цепей в кабеле
		Тип кабеля	Число жил, сечение		
76	W2C-379	ВБбШвнг(А)-LS	2х6	2	С601u-1, 0601u-1
77	W2C-380	ВБбШвнг(А)-LS	4х25	4	H929-2, K929-2, F929-2, U929-2
78	W2C-381	ВБбШвнг(А)-LS	4х35	4	A929-2, B929-2, C929-2, O929-2
79	W2C-382	ВБбШвнг(А)-LS	4х16	4	A929u-2, B929u-2, C929u-2, O929u-2
80	W2C-383	КВВГЭнг(А)-LS	4х2,5	2	701, 901-2
81	W2C-384	ВБбШвнг(А)-LS	4х6	4	A601-2, 0601-2, H601-2, U601-2
82	W2C-385	ВБбШвнг(А)-LS	2х6	2	A601u-2, 0601u-2
83	W2C-386	ВБбШвнг(А)-LS	4х6	4	B601-2, 0601-2, F601-2, K601-2
84	W2C-387	ВБбШвнг(А)-LS	2х6	2	B601u-2, 0601u-2
85	W2C-388	ВБбШвнг(А)-LS	4х6	4	0601-2, C601-2, U601-2, F601-2
86	W2C-389	ВБбШвнг(А)-LS	2х6	2	0601u-2, C601u-2
87	W2C-396	КВВГЭнг(А)-LS	5х2,5	2	F01-B/I561, F03-B/I561
88	W2C-398	КВВГЭнг(А)-LS	4х2,5	3	F3-01, F3-03, F3-05
89	W2C-399	КВВГЭнг(А)-LS	4х2,5	3	F1-01, F1-03, F1-05
90	W2C-400	КВВГЭнг(А)-LS	14х2,5	10	N471, A471, N451, A451, N481, A481, A461, N461, A841, N841
91	W2C-401	КВВГЭнг(А)-LS	14х2,5	10	N471, B471, N451, B451, N481, B481, B461, N461, B841, N841
92	W2C-402	КВВГЭнг(А)-LS	14х2,5	10	N471, C471, N451, C451, N481, C481, C461, C461, C841, N841
93	W2C-403	КВВГЭнг(А)-LS	7х2,5	4	F3-01, F3-03, F3-01, F3-05
94	W2C-404	КВВГЭнг(А)-LS	7х2,5	4	F3-01, F3-03, F3-01, F3-05
95	W2C-405	КВВГЭнг(А)-LS	7х2,5	4	F3-01, F3-03, F3-01, F3-05
96	W2C-406	КВВГЭнг(А)-LS	14х2,5	10	N431, A431, N411, A411, N441, A441, A421, N421, A831, N831
97	W2C-407	КВВГЭнг(А)-LS	14х2,5	10	N431, B431, N411, B411, N441, B441, B421, N421, B831, N831
98	W2C-408	КВВГЭнг(А)-LS	14х2,5	10	N431, C431, N411, C411, N441, C441, C421, N421, C831, N831
99	W2C-409	КВВГЭнг(А)-LS	7х2,5	4	F1-01, F1-03, F1-01, F1-05
100	W2C-410	КВВГЭнг(А)-LS	7х2,5	4	F1-01, F1-03, F1-01, F1-05
101	W2C-411	КВВГЭнг(А)-LS	7х2,5	4	F1-01, F1-03, F1-01, F1-05
					Примечание смотри на л. 171
					002/082-007-P3A
					Лист
					174

Согласовано:				Взам. инд. №	Подп. и дата	Инв. № подл.



1. Схема выполнена на 2 листах: 175...176.  
2. Кабели имеют марку "ЦС".  
3. Схема выполнена на основании рабочей документации №002/083-007-РЗА л.185 "Центральная сигнализация. Схема кабельных связей".  
4. Утолщенной линией выделены устройства и связи, предусмотренные по данному проекту.

						002/082-007-РЗА			
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПС 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Жихарев			27.11.20		Р	175	
Проверил		Еремин			27.11.20				
Н.контроль		Еремин			27.11.20	Центральная сигнализация. Схема кабельных связей		ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"	




Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ П.П.	Имя кабеля	Марка кабеля		Кол. исп. жил	Марка цепей в кабеле
		Тип кабеля	Число жил, сечение		
1	ЦС-201	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	2	701, 702
2	ЦС-202	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	3	901, 905, 907
3	ЦС-203	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	2	701, 702
4	ЦС-204	КВВГЭнг(А)-LS	7x2,5	4	909, 915, 945, 947
5	ЦС-205	КВВГЭнг(А)-LS	7x2,5	5	701, 702, 915, 945, 947
6	ЦС-206	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	3	701, 702, 929
7	ЦС-207	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	3	701, 702, 929
8	<del>ЦС-208</del>	<del>КВВГЭнг(А)-LS</del>	<del>5x2,5</del>	<del>1</del>	<del>4707</del>
9	ЦС-209	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	1	4707
10					
11	ЦС-211	КВВГЭнг(А)-LS	19x2,5	14	701, 702, 71(703), 73(100), 72, 74, 905, 907, 911, 913-2В, 919, 929, 939, 943-2В, <b>4707</b>
12	ЦС-212	КВВГЭнг(А)-LS	19x2,5	15	701, 702, 71(703), 73(100), 72, 74, 905, 907, 911, 913-2В, 919, 929, 939, 943-2В, 4707
13	ЦС-213	КВВГЭнг(А)-LS	7x2,5	4	701, 702, 962, 961
14	ЦС-214	КВВГЭнг(А)-LS	7x2,5	4	701, 702, 962, 961
15	ЦС-215	КВВГЭнг(А)-LS	7x2,5	4	958, 959, 917, 960
16	ЦС-216	КВВГЭнг(А)-LS	7x2,5	5	701, 702, 958, 959, 917
17	ЦС-217	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	2	701, 702
18	ЦС-218	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	2	701, 702
19	ЦС-219	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	3	955, 956, 957
20	ЦС-220	КВВГЭнг(А)-LS	7x2,5	6	701, 702, 951, 952, 953, 954

№ П.П.	Имя кабеля	Марка кабеля		Кол. исп. жил	Марка цепей в кабеле
		Тип кабеля	Число жил, сечение		
21	ЦС-221	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	2	701, 702
22	ЦС-222	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	3	907, 905, 901
23	ЦС-223	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	2	701, 702
24	ЦС-224	КВВГЭнг(А)-LS	7x2,5	4	915, 945, 947, 909
25	ЦС-225	КВВГЭнг(А)-LS	7x2,5	5	701, 702, 915, 945, 947
26					
27	<b>ЦС-227</b>	<b>КВВГЭнг(А)-LS</b>	<b>5x2,5</b>	<b>1</b>	<b>4707</b>
28	<del>ЦС-228</del>	<del>КВВГЭнг(А)-LS</del>	<del>5x2,5</del>	<del>1</del>	<del>4707</del>
29	ЦС-229	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	1	4707
30					
31	ЦС-231	КВВГЭнг(А)-LS	19x2,5	14	701, 71(703), 73(100), 72, 74, 702, 903, 915, 937, 909, 905-1В, 935, 913-1В, 943-1В, <b>4707</b>
32	ЦС-232	КВВГЭнг(А)-LS	19x2,5	14	701, 71(703), 73(100), 72, 74, 702, 903, 915, 937, 909, 905-1В, 935, 913-1В, 943-1В, 4707
33	ЦС-233	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	2	701-В/1561, 702-В/1561
34	ЦС-234	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	2	701-В/1562, 702-В/1562
35	ЦС-235	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	4	701-В/1564, 702-В/1564, 931, 913
36	ЦС-236	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	2	701-В/1563, 702-В/1563
37	ЦС-237	КВВГЭнг(А)-LS	5x2,5	1	4707
38	<b>ЦС-238</b>	<b>КВВГЭнг(А)-LS</b>	<b>7x2,5</b>	<b>4</b>	<b>958, 959, 917, 960</b>
39	<b>ЦС-239</b>	<b>КВВГЭнг(А)-LS</b>	<b>7x2,5</b>	<b>5</b>	<b>701, 702, 958, 959, 917</b>
40	<b>ЦС-240</b>	<b>КВВГЭнг(А)-LS</b>	<b>5x2,5</b>	<b>2</b>	<b>701, 702</b>
41	<b>ЦС-241</b>	<b>КВВГЭнг(А)-LS</b>	<b>5x2,5</b>	<b>2</b>	<b>701, 702</b>
42	<b>ЦС-242</b>	<b>КВВГЭнг(А)-LS</b>	<b>5x2,5</b>	<b>3</b>	<b>955, 956, 957</b>
43	<b>ЦС-243</b>	<b>КВВГЭнг(А)-LS</b>	<b>7x2,5</b>	<b>6</b>	<b>701, 702, 951, 952, 953, 954</b>

						002/082-007-Р3А	Примечание смотри на л.175
							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		176



1. Кабели имеют марку "ЩСН"
2. Схема выполнена на основании рабочей документации №002/083-007-РЗА л.187 "Питание розеток и освещения шкафов. Схема кабельных связей".
3. Утолщенной линией выделены устройства и связи, предусмотренные по данному проекту.

№ П.П.	Имя кабеля	Марка кабеля		Кол. исп. жил	Марка цепей в кабеле
		Тип кабеля	Число жил, сечение		
1	ЩСН-100	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
2	ЩСН-101	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
3	ЩСН-102	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
4	ЩСН-103	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
5	ЩСН-104	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
6	ЩСН-105	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
7	ЩСН-106	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
8	ЩСН-107	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
9	ЩСН-108	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
10	ЩСН-109	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
11	ЩСН-110	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
12	ЩСН-111	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
13	ЩСН-112	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
14	ЩСН-113	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
15	ЩСН-114	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
16	ЩСН-115	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
17	ЩСН-116	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
18	ЩСН-117	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
19	ЩСН-118	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
20	ЩСН-119	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L1, N1
21	ЩСН-120	ВБбШбнгз(А)-LS	4х2,5	2	L, N
22	ЩСН-121	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L2, N2
23	ЩСН-122	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N
24	ЩСН-123	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N
25	ЩСН-124	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N
26	ЩСН-125	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N
27	ЩСН-126	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N
28	ЩСН-127	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N
29	ЩСН-128	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N
30	ЩСН-129	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L3, N3
31	ЩСН-130	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N
32	ЩСН-131	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N
33	ЩСН-132	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N
34	ЩСН-133	ВВГнгз(А)-LS-1кВ	2х4	2	L, N

002/082-007-РЗА					
Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Жухарев			27.11.20
Проверил		Еремин			27.11.20
Н.контр.		Еремин			27.11.20
Питание розеток и освещения шкафов. Схема кабельных связей					
П.С. 500 кВ Тулун ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561). Релейная защита и автоматика					Стадия Р
					Лист 177
					Листов
					ООО "Инженерный центр "Иркутскэнерго"

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1		НКУ по картам заказа								
1.1		Шкаф №174. ТН ВЛ-561	002/082-007-РЗА.33			шт.	1			
1.2		Шкаф №175 Основная защиты ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1	002/082-007-РЗА.33			шт.	1			
1.3		Шкаф №176 КСЗ №1 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1;	002/082-007-РЗА.33			шт.	1			
		ПРМ/ПРД Авант 58кГц ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1								
1.4		Шкаф №177 КСЗ №2 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1	002/082-007-РЗА.33			шт.	1			
1.5		ШЗВ 90 ТТ	002/082-007-РЗА.33			шт.	3			
1.6		ПШКЗ-Н ТН-1(2)-561	002/082-007-РЗА.33			шт.	2			
2		Оборудование и материалы для установки на панель №8 Управление ВЛ-561								
2.1		Сигнализатор аварийных событий	ANC16, 220 В AC/DC	604633	Klemsan	шт.	1			
2.2		Резистор, совместно с креплением	C5-35B 25 Вт, 3.9 кОм			шт.	1			
2.3		Резистор, совместно с креплением	C5-36B 50 Вт, 1 кОм			шт.	1			
2.4		Прибор щитовой цифровой электроизмерительный многофункциональный	ЩМ120-500000/100-2000/1-220ВУ-RS06-RE-004П-К		ОАО “Электроприбор”	шт.	1			
2.5		Прибор щитовой цифровой электроизмерительный (амперметр)	ЩК120-2000А/1А, 2000А/1А, 2000А/1А-4,0-220ВУ-RS-00-3-0,5		ОАО “Электроприбор”	шт.	2			
2.6		Лампа накаливания	Ц215-225-10			шт.	8			
2.7		Автоматический выключатель Iном=2А, хар-ка С	S202M-C2UC	2CDS272061R0024	ABB	шт.	3			
3		Оборудование и материалы для установки на панель №187 Учет ВЛ 500 кВ								
3.1		Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802-RALXQV-P4GB-DW4			шт.	1			
3.2		Блок испытательный	Fame 6/6+1	3074102	Phoenix Contact	шт.	1			
3.3		Рабочая крышка	Fame-WP 6+1	3074121	Phoenix Contact	шт.	1			
3.4		Контрольная крышка	Fame-TP 6+1	3074111	Phoenix Contact	шт.	1			
3.5		Перемычка клеммная	FBS 5-8	3030310	Phoenix Contact	шт.	1			
3.6		Адаптер для подключения щупа тестера, красный	PAI-4-FIX RD	3032732	Phoenix Contact	шт.	10			
Взаминд№		3.7	Гнездо для щупа тестера, зеленая	PSBJ-URTK 6 GN	3026418	Phoenix Contact	шт.	10		
		3.8	Держатель защитного профиля	APH-FAME 6	3074171	Phoenix Contact	шт.	4		
Подпись и дата		<div>Примечание: Возможна замена электрического оборудования, аппаратов и изделий на аналогичное или выше качества в соответствии с техническими параметрами.</div>								
Инв.№подл.						002/083-007-РЗА.С				
						Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС-Тулун №1 (ВЛ-561) с реализацией ОАПВ				
						ПС 500 кВ Тулун. ВЛ 500 кВ Братская ГЭС-Тулун №2 (ВЛ-562). Релейная защита и автоматика		Стадия	Лист	Листов
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Р	1	4
								ООО “Инженерный центр “Иркутскэнерго”		

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.9		Защитный профиль	AP RSC-T	3059139	Phoenix Contact	шт.	2		
3.10		Блок испытательный	Fame 6/4+1	3074100	Phoenix Contact	шт.	1		
3.11		Рабочая крышка	Fame-WP 4+1	3074120	Phoenix Contact	шт.	1		
3.12		Контрольная крышка	Fame-TP 4+1	3074110	Phoenix Contact	шт.	1		
3.13		Концевой стопор	CLIPFIX 35	3022218	Phoenix Contact	шт.	1		
3.14		Держатель маркировки клеммных коробок	UBE/D N+C	803122	Phoenix Contact	шт.	1		
3.15		Держатель защитного профиля	APH-ME	3034374	Phoenix Contact	шт.	2		
3.16		Защитный профиль	AP-ME CM	3034345/35.00	Phoenix Contact	шт.	1		
3.17		Маркировка для клеммных модулей	UC-TM 6	818085	Phoenix Contact	шт.	1		
3.18		Маркировка для клеммных модулей	UC-TM 8	818072	Phoenix Contact	шт.	1		
3.19		Перемычка клеммная	FBS 2-6	3030336	Phoenix Contact	шт.	2		
3.20		DIN-рейка, с перфорацией	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	801733	Phoenix Contact	шт.	1		
3.21		Измерительная клемма	URTK 6	3026272	Phoenix Contact	шт.	17		
3.22		Концевая крышка	D-URTK 6	3026340	Phoenix Contact	шт.	1		
3.23		Клеммы с ножевыми размыкателями	UT 4-QUATTRO-MT P/P	3064056	Phoenix Contact	шт.	23		
3.24		Концевая крышка	D-UT 2,5/4-QUATTRO	3047170	Phoenix Contact	шт.	1		
4		Оборудование и материалы для установки на Панель №188. Фиксирующие приборы В/1 500 кВ							
4.1		Кулачковый переключатель In=25A	ONWS3PBR	1SCA113974R1001	ABB	шт.	1		
5		Оборудование и материалы для установки на Панель №150. ТС Телемеханики							
5.1		Держатель маркировки клеммных коробок	UBE/D N+C	803122	Phoenix Contact	шт.	2		
5.2		Маркировка для клеммных модулей	UC-TM 5	818108	Phoenix Contact	шт.	2		
5.3		Перемычка клеммная	FBS 10-5	3030213	Phoenix Contact	шт.	2		
5.4		Концевой стопор	CLIPFIX 35	3022218	Phoenix Contact	шт.	2		
5.5		Двухъярусные клеммы	UTTB 2,5	3044636	Phoenix Contact	шт.	16		
Взаминв.№		5.6	Концевая крышка	D-UTTB 2,5/4	3047293	Phoenix Contact	шт.	2	
		5.7	DIN-рейка, с перфорацией	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	801733	Phoenix Contact	шт.	1	
Подпись и дата									
Инв.№подл.									
									Лист
						002/083-007-P3A.C			2
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во	Масса 1 ед, кг	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
7		<u>ЗИП, оборудование и материалы рассылью</u>							
7.1		Гнездо для щупа тестера	PSBJ-URTK 6 RD	арм. 3026719	Phoenix Contact	шт.	50		
7.2		Гнездо для щупа тестера	PSBJ-URTK 6 YE	арм. 3026405	Phoenix Contact	шт.	50		
7.3		Гнездо для щупа тестера	PSBJ-URTK 6 GN	арм. 3026418	Phoenix Contact	шт.	50		
7.4		Гнездо для щупа тестера	PSBJ-URTK 6 BK	арм. 3026447	Phoenix Contact	шт.	50		
7.5		Гнездо для щупа тестера	PSBJ-URTK 6 FARBLOS	арм. 3026450	Phoenix Contact	шт.	50		
7.6		Коммутационная перемычка	SB4-8-T	арм. 3026379	Phoenix Contact	шт.	30		
7.7		Перемычка	FBS 10-6	арм. 3030271	Phoenix Contact	шт.	30		
7.8		Перемычка	FBS 2-6	арм. 3030336	Phoenix Contact	шт.	30		
7.9		Перемычка	FBS 3-6	арм. 3030242	Phoenix Contact	шт.	30		
7.10		Перемычка	FBS 4-6	арм. 3030255	Phoenix Contact	шт.	30		
7.11		Перемычка	FBS 10-5	арм. 3030213	Phoenix Contact	шт.	10		
7.12		Клеммы с ножевыми размыкателями	PTU 4-MT-P	арм. 3209532	Phoenix Contact	шт.	100		
7.13		Двухъярусные клеммы	UTTБ 2,5	арм. 3044636	Phoenix Contact	шт.	100		
7.14		Концевая крышка	D-UTTБ 2,5/4	арм. 3047293	Phoenix Contact	шт.	10		
7.15		Двухъярусные клеммы	UKKB 3	арм. 2771010	Phoenix Contact	шт.	100		
7.16		Концевая крышка	D-UKKB 3/5	арм. 2771023	Phoenix Contact	шт.	10		
7.17		Винтовая перемычка	FBRN20-4N	арм. 3001637	Phoenix Contact	шт.	100		
7.18		Реле промежуточное 220 В DC Iн=6А 4п.к	55.34.9.220.9202		Finder	шт.	3		
7.19		Контактная колодка для реле промежуточного 55.34	94.04-SMA		Finder	шт.	3		
7.20		РС модуль	99.02.0.230.09		Finder	шт.	3		
7.21		Реле промежуточное 220 В DC Iн=16А 3п.к	62.33.9.220.0040		Finder	шт.	3		
7.22		Контактная колодка для реле промежуточного 62.33	92.03-SMA		Finder	шт.	3		
7.23		Модуль	99.02.9.220.60		Finder	шт.	3		
7.24		Концевой стопор	CLIPFIX 35	арм. 3022218	Phoenix Contact	шт.	10		
7.25		Измерительная клемма	URTK 6	арм. 3026272	Phoenix Contact	шт.	100		
Взаминв.№		7.26	Концевая крышка	D-URTK 6	арм. 3026340	Phoenix Contact	шт.	10	
		7.27	Маркировка для клеммных модулей	UC-TM 8	арм. 0818072	Phoenix Contact	шт.	5	
		7.28	Маркировка для клеммных модулей	UC-TM 6	арм. 0818085	Phoenix Contact	шт.	5	
Подпись и дата		7.29	Маркировка для клеммных модулей	UC-TM 5	арм. 0818108	Phoenix Contact	шт.	5	
		7.30	Держатель маркировки клеммных коробок	KLM-A	арм. 1004348	Phoenix Contact	шт.	10	
		7.31	Держатель маркировки клеммных коробок	UBE/D N+C	арм. 0803122	Phoenix Contact	шт.	10	
		7.32	Разделительная пластина	ATP-URTK/SP	арм. 0311139	Phoenix Contact	шт.	10	
Инв.№подл.									
									Лист
						002/083-007-P3A.C			3
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание													
1		2	3	4	5	6	7	8	9													
7.33	Винтовая перемычка	FBRI 10-8 N	арм. 2772080	Phoenix Contact	шт.	30																
	Коммутационные перемычки	SB 3-8-T	арм. 3026492	Phoenix Contact	шт.	30																
	Коммутационные перемычки	SB 2-8-T	арм. 3026366	Phoenix Contact	шт.	30																
	Коммутационные перемычки	SB 10-8-T S0	арм. 3026395	Phoenix Contact	шт.	10																
	Гребенчатый мостик	EB 1/3/5/7-8	арм. 3072340	Phoenix Contact	шт.	30																
	Гребенчатый мостик	EB 1/3/5-8	арм. 3072341	Phoenix Contact	шт.	30																
	Короткозамыкающая вилка	KSSI 2-8	арм. 3000722	Phoenix Contact	шт.	30																
	Короткозамыкающая вилка	KSSI 4-8	арм. 3000735	Phoenix Contact	шт.	30																
	Метизы				кг.	1																
	Маркеровка на провод (длина 21 мм для диаметра 2,5-5,0 мм,прозрачный	PT-10021A		Partex	упак.	10																
	Несущая шина (DIN рейка, с перфорацией) 35 мм, 2 м.	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	арм. 0801733	Phoenix Contact	шт.	3																
	Маркер	X-PEN 0,35	арм. 0811228	Phoenix Contact	шт.	4																
	Картридж для маркера X-PEN	CMS-INK-TR-C5	арм. 5146684	Phoenix Contact	шт.	4																
	Трубка ПВХ, белая, диаметр 3,6мм	LM-TU436L		Letatwin	рулон	1																
	Красящая лента для MAX LM-390A PC, черная	LM-IR300B		Letatwin	шт.	2																
8		Кабельные изделия																				
8.1	Провод с медными жилами с ПВХ-изоляцией U=0,66кВ, сечением 2,5 мм2, белый	ПВ-3 1x2,5			м.	300																
8.2	Провод с медными жилами с ПВХ-изоляцией U=0,66кВ, сечением 1,5 мм2, белый	ПВ-3 1x1,5			м.	300																
8.3	Наконечники штыревые втулочные изолированные	НШВИ 1,5-12			шт.	800																
8.4	Наконечники штыревые втулочные изолированные	НШВИ 2,5-12			шт.	800																
8.5	Наконечники штыревые втулочные изолированные	НШВИ(2) 1,5-12			шт.	800																
8.6	Наконечники штыревые втулочные изолированные	НШВИ(2) 2,5-10			шт.	800																
8.7	Наконечники кольцевые изолированные	НКИ 1,5-4			шт.	800																
8.8	Наконечники кольцевые изолированные	НКИ 2,5-4			шт.	800																
Взаминв.№																						
Подпись и дата																						
Инф.№подл.																						
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№.док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№.док	Подп.	Дата	002/083-007-Р3А.С		<table><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>4</td></tr></table>	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№.док	Подп.	Дата																	
Лист																						
4																						