

СОГЛАСОВАНО:

Приложение №1 к договору №42-23-СРФ от 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора филиала – главный инженер  
ООО "Байкальская энергетическая компания"

Ново-Зиминская ТЭЦ  
А.А. Косинцев  
действующий по доверенности за №420 от 17.10.2022г

Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) № 42-23-01

Выполнение работ по ремонту ГЗУ №2 на филиале НЗ ТЭЦ в г. Саянске

Объект ремонта: Трубопроводы ГЗУ

Основание: типовой ремонт

Иль.№ ИЭ044889

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, рециклиция, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (завязчик/подрядчик)
1	Раздел I. Ремонт трубопровода ГЗУ-2 (опоры 328-368, угол поворота 381-382)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поворот у. астка золотшлагопровода на 180 градусов, диаметр труб 426мм, толщина стенки 12мм. участок длиной свыше 5 до 10м	участок	30					Кислород технический газообразный	м3	120	подрядчик
								Пропан-бутан, смесь техническая	кг	84	подрядчик
								Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4 мм	т	0,075	подрядчик
2	Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб. 426 мм	шт.	10	опора	шт	4	повт. исп	Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4 мм	т	0,001	подрядчик
3	Замена отдельных прямых участков золотшлагопровода длиной до 1м, диаметр труб 426мм, толщина стенки 12мм (снятие и установка компенсаторов)	участок	2	Компенсатор Ду 400	шт	2	повт. исп	Кислород технический газообразный	м3	12	подрядчик
								Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6	подрядчик
								Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4 мм	т	0,01	подрядчик
4	Усиление поворота труб золотшлагопровода сегментами, диаметр труб 426мм. толщина стенки сегментов 10мм	шт	2					Кислород технический газообразный	м3	12	подрядчик
								Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6	подрядчик
								Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4 мм	т	0,01	подрядчик
								Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10 мм	т	0,08	подрядчик

5	Ремонт золошлакопровода наложением заплат: площадью до 0,25м2	10шт	0,8							Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4 мм	Т	0,0005	подрядчик
										Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10 мм	Т	0,16	подрядчик

Условия производства работ:

Вредность

1,17% (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей БЦ)

Подрядчик:

Заказчик:

Зам. главного инженера

Начальник КТЦ

Зам. начальника КТЦ



А.В. Косарев



Р.В. Харченко



И.Ю. Дугов