

СОГЛАСОВАНО

Директор по производству-
главный инженер

К.С. Галянт

Техническое задание

На проведение экспертизы промышленной безопасности
турбогенератора 6. Инв.№ 0401570 ТЭЦ «РУСАЛ Ачинск»

1. Цель выполняемых работ.

1.1. Установление соответствия технического состояния элементов турбогенератора ст.№6 инв.№ 0401570 ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» требованиям промышленной безопасности, нормативных документов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию в течение разрешенного срока эксплуатации на основании анализа результатов контроля металла, параметров эксплуатации и проведенных расчетов.

2. Объекты выполняемых работ.

2.1. Турбогенератор ст.№6, инв.№ 0401570 ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» г. Ачинск Красноярского края.

3. Перечень, состав и объем работ.

3.1. Проведение работ по экспертизе промышленной безопасности, расчетов на прочность и остаточный ресурс, составление программы контроля металла.

4. Результаты выполнения работ.

4.1. Заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, зарегистрированного в территориальном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

5. Особые требования.

5.1. Наличие у организации лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

5.2. Наличие не менее одного аттестованного эксперта в области промышленной безопасности, группа оборудования Э12 ТУ (объекты электроэнергетики)

5.3. Наличие опыта проведения работ по продлению паркового ресурса турбоагрегатов.

6. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 28.08.2022 г.

Начальник СМиС



И.М. Сирескин