



Параметры компа
по первичному напу
 $\eta = 270 \text{ м/час}$
 $\rho = 140 \text{ кг/см}^3$
 $t_{\text{нэ}} = 570^\circ\text{C}$
по вторичному напу
 $\eta = 240 \text{ м/час}$
 $\rho = 31 \text{ кг/см}^3$
 $t_{\text{нэ}} = 570^\circ\text{C}$

Центральная котельная института им.У.И.Лаврушова		Общий вид котла ПК-24 Продольный разрез		Л-40103
Московское отделение		Модель котла	Левый котел	 Пробная машинист Удостоверение Формат Б М-5 17000
 Для работы на котлах ПК от степени отдел Продольный разрез		Правый котел	Правый котел	
		Контр.	Плунжер Миронин	СКБ М-5 17000
ТЗ-10-80/18 тип 2				