



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6

С.И. Коноплев

2024г.

ЗАДАНИЕ №1

на оказание услуг по инженерно-геодезическому сопровождению объекта капитального строительства филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6
«Котлоагрегат ст.№ 7. Инв. № 00004295. Техническое перевооружение золоулавливающей установки котлоагрегата»


№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Объект капитального строительства	«Котлоагрегат ст.№ 7. Инв. № 00004295. Техническое перевооружение золоулавливающей установки котлоагрегата»
2	Вид работ	Инженерно-геодезические работы
3	Заказчик/Технический Заказчик	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6
4	Планируемые сроки выполнения работ	с даты заключения договора по 30.06.2025
5	Цель выполнения работ	<ul style="list-style-type: none">- Определение соответствия точности геометрических параметров возводимых конструкций, проложенных сетей инженерно-технического обеспечения, дорог и других сооружений требованиям нормативно-технической и проектной документации на объекты капитального строительства;- Получение необходимой информации для оценки качества и точности выполнения работ;- Выполнение исполнительных съемок объектов, исполнительных схем, составленные по результатам исполнительных съемок планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений;
6	Объем выполнения работ	Инженерно-геодезические работы при проведении земляных работ, при монтаже монолитных ж/б конструкций: постаментов электрофильтра, каналов золоудаления, емкости отбора масла Е-1, фундаментов опор подводящих газоходов, согласно рабочей документации шифр Э-23/2021-КЖ. Инженерно-геодезические работы при монтаже металлоконструкций опор газоходов, опор гидрозлосмесителя, опорные конструкции кабельной эстакады, площадок обслуживания, согласно рабочей документации шифр Э-23/2021-КМ. Геодезический контроль точности, геометрических параметров возводимых конструкций электрофильтра ЭГВЗМ2-52-6,5-6-3, согласно рабочей документации шифр Э-23/2021-ТХ.
7	Территориальное расположение объекта	Находится внутри действующего здания котлотурбинного цеха филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 в отделении газоочистного оборудования в осях 27-31, ряда Д-М на месте существующих батарейных циклонных золоуловителей БЦУ-530-40 - 4шт
8	Результат выполненных работ	Исполнительные схемы, составленные по результатам исполнительных съемок планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных сетей инженерно-технического обеспечения.

9	Материалы, подлежащие сдаче	Исполнительная съемка сооружения.
10	Технические требования	В соответствии - СП 126.13330.2017 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализирован-ная редакция СНиП 3.01.03-84" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/1); - СП 317.1325800.2017. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строитель-ства. Общие правила производства работ" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 22.12.2017 N 1702/пр)
11	Исходные данные	Находится внутри действующего здания котлотурбинного цеха филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 в отделении газоочистного оборудования в осях 27-31, ряда Д-М на месте существующих батарейных циклонных золоуловителей БЦУ-530-40 - 4шт; Дополнительная документация по требованию исполнителя работ.

Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-6

 В.А. Сазонкин

Начальник ОКС ТЭЦ-6

 С.Н. Костоглодов