





Пози- ция	Наименование работ	Единица измере- ния	Код		Коли- чест- во	Исполь- зование	Примечание
			Вида работ	Единица измере- ния			
1	2	4	3	5	6	6	7
1	Установка электроаппаратов в шкафы	шт.		шт.	3		
2	Установка шкафа (силового блока СБ)	шт.		шт.	1		
3	Установка коробок соединительных на профили зетовые	шт.		шт.	12		
4	Установка плит исполнительных механизмов сваркой на бункер	шт.		шт.	24		
5	Установка индукторов исполнительных механизмов болтами на металлоконструкции	шт.		шт.	24		
6	Установка пульта управления на стену	шт.		шт.	1		
7	Установка пультов местного управления на стену	шт.		шт.	2		
8	Закрепление болтов на заземляющей полосе сваркой	шт.		шт.	13		
9	Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях и стенах под мет. трубу Ø76мм. для прохода кабелей с последующей заделкой	шт.		шт.	16		
10	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-5х4 в гофротрубе D=32мм.	м.		м.	15		
11	Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS-4х1,5 по сущ. кабельным трассам	м.		м.	50		
12	Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS-4х1,5 в гофротрубе D=32мм.	м.		м.	50		
13	Прокладка кабеля МКЭШВ 2х2х0,5 по сущ. кабельным трассам	м.		м.	25		
14	Прокладка кабеля МКЭШВ 2х2х0,5 в гофротрубе D=32мм.	м.		м.	25		
15	Прокладка провода ПуГВ-1х6 в гофротрубе D=16мм.	м.		м.	260		
16	Прокладка кабеля КВЭВ-5нг 1х16 в гофротрубе D=32мм.	м.		м.	439		
17	Прокладка кабеля КВЭВ-5нг 1х6 в гофротрубе D=32мм.	м.		м.	48		
18	Подключение кабеля ВВГнг(А)-LS-5х4 к эл. потребителям, щитам и пультам	жилы		жилы	8		
19	Подключение кабеля КВВГЭнг(А)-LS-4х1,5 к эл. потребителям, щитам и пультам	жилы		жилы	8		
20	Подключение кабеля МКЭШВ 2х2х0,5 к эл. потребителям, щитам и пультам	жилы		жилы	8		
21	Подключение кабеля КВЭВ-5нг 1х16 к эл. потребителям, щитам и пультам	жилы		жилы	24		
22	Подключение кабеля КВЭВ-5нг 1х6 к эл. потребителям, щитам и пультам	жилы		жилы	48		
23	Подключение провода ПуГВ-1х6 к эл. потребителям, щитам и пультам	жилы		жилы	26		

Взам. инв.Н.						4944-ЭТ.ВО					
						ТЭЦ-10 ПАО "Иркутскэнерго"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вагоноопрокидыватель. 140024. Техническое перевооружение бункеров ВО №1 с устройством магнитно-импульсной установки очистки стенок	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.		Берендяев			04.18		Р	1	2		
Проверил		Ващенко			04.18						
Нач. ПКО		Ващенко			04.18						
Н. контр.		Суслов			04.18	Ведомость объемов работ	ПКО АО "Иркутскэнергоремонт"				

