

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ТЭЦ-10
ООО «Байкальская энергетическая компания»
Ю.А. Матлашевский
« » 2022г.

Техническое задание
на «Оказание услуг по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок АЗС
(Зед) филиала ТЭЦ-10»

1. Заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-10
2. Основание для проведения работ:
п.6.12 Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2—80-01), п.2 Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов № 06/21-8-446
3. Объект:
Техническое обслуживание топливораздаточных колонок с пультами управления:
- Колонка топливораздаточная ТОПАЗ-511-11-2000/00, инв.№ИЭКСУ000097815,
- Колонка топливораздаточная ТОПАЗ-511-11-2000/00, инв.№ИЭКСУ000097816,
-Топливораздаточный пункт инв.№ КСУ000097805 (NOVA» КЕД 1101.21-200(200л/мин)) с системой автоматического отпуска топлива по электронным идентификаторам.
4. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора до 31.12.2024 г. ежемесячно.
5. Цель и назначение: содержание топливораздаточных колонок в технически исправном состоянии.
6. Требования к оказываемым услугам:
- Техническое обслуживание осуществлять согласно ведомостям объемов услуг №№1,2,3 (приложения №№1,2,3)
- Устранение дефектов (при выходе из строя оборудования, замена составных частей ТРК и пульта управления) производить по заявке заказчика по мере возникновения.
- Проведение комплекса технологических операций, имеющих целью предупредить неисправности, посредством ежемесячного контроля за чистотой и состоянием отдельных деталей, узлов и агрегатов и их своевременным креплением, регулировкой и смазкой.
7. Результат оказания услуг:
- отметка в паспорте ТРК о проведении ТО с печатью
- акт сдачи-приемки оказанных услуг.
8. Исходные данные: по требованию Исполнителя.
9. Приложение: ведомость объемов услуг №№1,2,3.

Начальник ЦТП



Э.В. Раков

СОГЛАСОВАНО:
Начальник СТО



А.А. Ломекин

Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов услуг №1

Оказание услуг по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок АЗС (Зед) филиала ТЭЦ-10 (1 единица в месяц)
2022г.

Состав бригады: электрослесарь 5 разряда - 1 чел.

№	Наименование операции	ед.изм	Количество, чел.	Разряд	Трудозатраты на ед. изм, чел.	Общие трудозатраты, чел.
1	Проверка герметичности гидравлической системы	шт.	1	5	1,50	1,50
2	Осмотр и промывка фильтра тонкой очистки, с заменой фильтров грубой очистки	комп.	1	5	1,70	1,70
3	заменой манжет насоса, поршней измерителя объема и манжет выходного валика	комп.	1	5	2,50	2,50
4	Проверка герметичности раздаточного крана	шт.	1	5	0,50	0,50
5	Смазка узлов, отсчетного устройства, датчика	комп.	1	5	1,00	1,00
6	Регулировка измерителя объема	шт.	1	5	2,00	2,00
7	Проверка состояния электрооборудования колонок, пульта управления	комп.	1	5	2,50	2,50
8	Устранение дефектов (по мере)	шт.	2	5	2,50	5,00
9	Проверка погрешности выдачи топлива	шт.	1	5	2,50	2,50
						19,20

Начальник ЦТП



Э.В.Раков

Приложение №2 к техническому заданию

Ведомость объемов услуг №2

Оказание услуг по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок АЗС (Зед) филиала ТЭЦ-10 (1 единица в месяц)
2023г.

Состав бригады: электрослесарь 5 разряда - 1 чел.

№	Наименование операции	ед.изм	Количество, чел.	Разряд	Трудозатраты на ед. изм, чел.	Общие трудозатраты, чел.
1	Проверка герметичности гидравлической системы	шт.	1	5	1,50	1,50
2	Осмотр и промывка фильтра тонкой очистки, с заменой фильтров грубой очистки	комп.	1	5	1,70	1,70
3	заменой манжет насоса, поршней измерителя объема и манжет выходного валика	комп.	1	5	2,50	2,50
4	Проверка герметичности раздаточного крана	шт.	1	5	0,50	0,50
5	Смазка узлов, отсчетного устройства, датчика	комп.	1	5	1,00	1,00
6	Регулировка измерителя объема	шт.	1	5	2,00	2,00
7	Проверка состояния электрооборудования колонок, пульта управления	комп.	1	5	2,50	2,50
8	Устранение дефектов (по мере)	шт.	2	5	2,50	5,00
9	Проверка погрешности выдачи топлива	шт.	1	5	2,50	2,50
						19,20

Начальник ЦТП



Э.В.Раков

Приложение №3 к техническому заданию


Ведомость объемов услуг №3

Оказание услуг по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок АЗС (Зед) филиала ТЭЦ-10 (1 единица в месяц)
2024г.

Состав бригады: электрослесарь 5 разряда - 1 чел.

№	Наименование операции	ед.изм	Количество, чел.	Разряд	Трудозатраты на ед. изм, чел.	Общие трудозатраты, чел.
1	Проверка герметичности гидравлической системы	шт.	1	5	1,50	1,50
2	Осмотр и промывка фильтра тонкой очистки, с заменой фильтров грубой очистки	комп.	1	5	1,70	1,70
3	заменой манжет насоса, поршней измерителя объема и манжет выходного валика	комп.	1	5	2,50	2,50
4	Проверка герметичности раздаточного крана	шт.	1	5	0,50	0,50
5	Смазка узлов, отсчетного устройства, датчика	комп.	1	5	1,00	1,00
6	Регулировка измерителя объема	шт.	1	5	2,00	2,00
7	Проверка состояния электрооборудования колонок, пульта управления	комп.	1	5	2,50	2,50
8	Устранение дефектов (по мере)	шт.	2	5	2,50	5,00
9	Проверка погрешности выдачи топлива	шт.	1	5	2,50	2,50
						19,20

Начальник ЦТП



Э.В.Раков