

«Утверждаю»

Заместитель директора филиала –
технический директор ТЭЦ-9
ООО «Байкальская энергетическая компания»


Е.Н. Миронов

Техническое задание

на оказание услуг

**Услуги по снятию ограничений, увеличение эффективности работы ВЗП котлов
№1,3,7,8,9,10,11 ТЭЦ-9.**

1. Объект:

- 1.1. Котельный агрегат ст.№ 1 инв.№ ИЭ9141001.
- 1.2. Котельный агрегат ст.№ 3 инв.№ ИЭ9141003.
- 1.3. Котельный агрегат ст. N 7 барабанный пылеугольный инв.№ ИЭ9141231.
- 1.4. Пылеугольный котел N 8 Е 420/140 т/час t=570 грС. Инв.№ ИЭ9141327.
- 1.5. Пылеугольный котел N 9 Е-420-140 ТП-81 инв. № ИЭ9141390.
- 1.6. Пылеугольный котел N 10 Е-420-140 ТП-81 инв. № ИЭ9141402.
- 1.7. Пылеугольный котел N 11 инв. № ИЭ9141422.

2. Характеристика объекта:

- 2.1. ВЗП котлоагрегата ст. №1, инв.№ ИЭ9141001.
Типоразмер ВЗП: 24 секции, трубы ф40х1,5 мм. Материал - сталь 3.
- 2.2. ВЗП котлоагрегата ст. №3, инв.№ ИЭ9141003.
Типоразмер ВЗП: 24 секции, трубы ф40х1,5 мм. Материал - сталь 3.
- 2.3. ВЗП котлоагрегата ст. №7, инв.№ ИЭ9141231.
Типоразмер ВЗП: 12 секций, трубы ф51х1,5 мм. Материал - сталь 3;
24 секции, трубы ф40х1,5 мм. Материал - сталь 3.
- 2.4. ВЗП котлоагрегата ст. №8, инв.№ ИЭ9141327.
Типоразмер ВЗП: 12 секций, трубы ф51х1,5 мм. Материал - сталь 3;
24 секции, трубы ф40х1,5 мм. Материал - сталь 3.
- 2.5. ВЗП котлоагрегата ст. №9, инв.№ ИЭ9141390.
Типоразмер ВЗП: 12 секций, трубы ф51х1,5 мм. Материал - сталь 3;
24 секции, трубы ф40х1,5 мм. Материал - сталь 3.
- 2.6. ВЗП котлоагрегата ст. №10, инв.№ ИЭ9141402.
Типоразмер ВЗП: 12 секций, трубы ф51х1,5 мм. Материал - сталь 3;
24 секции, трубы ф40х1,5 мм. Материал - сталь 3.
- 2.7. ВЗП котлоагрегата ст. №11, инв.№ ИЭ9141422.
Типоразмер ВЗП: 12 секций, трубы ф51х1,5 мм. Материал - сталь 3;
24 секции, трубы ф40х1,5 мм. Материал - сталь 3.

3. Место расположения объекта: РФ, Иркутская область, город Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, стр. 44, ТЭЦ-9.

4. Основание: Повышение надежности работы оборудования.

5. Особые требования к оказанию услуги и к Исполнителю:

- 5.1. Наличие опыта оказания услуг в сфере очистки тепломеханического оборудования (в т.ч. трубной части секций воздухоподогревателей котлов) не менее 3-х лет.
- 5.2. Наличие положительных отзывов в сфере очистки тепломеханического оборудования (в т.ч. трубной части секций воздухоподогревателей котлов), не менее чем от 3-х организаций (предоставляются копии).
- 5.3. Наличие ППР и технологических карт на производство работ.
- 5.4. Обеспеченность необходимым для выполнения работ инструментом, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты.
- 5.5. Наличие квалифицированного ИТР аттестованных по правилам промышленной безопасности при работе на опасном производственном объекте, область аттестации – А1.

6. Требование к оказанию услуг:

- 6.1. Объем услуг: согласно ведомости объема услуг (приложение).

6.2. Получение результата услуг:

6.2.1. Ответственный от Заказчика – начальник КЦ ТЭЦ-9 Барахтенко С.М. (контактный тел. 8(3955)503-380) подтверждает результат оказанных услуг в акте сдачи-приемки оказанных услуг.

7. Сроки оказания услуг: – с м.п. по 15.11.2024

8. Результат выполнения услуг: акт осмотра на каждый котлоагрегат по результатам очистки ВЗП котлоагрегатов ст. №1,1,7,8,9,10,11.

9. Исполнитель: по результату закупки.

10. Заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания»

11. Исходные данные: по требованию Исполнителя.

12. Приложение: ведомость объемов услуг №1 на 1 листе.

Заказчик

Заместитель технического директора
ТЭЦ-9 по эксплуатации



К.Г. Сурков

Начальник КЦ ТЭЦ – 9



С.М. Барахтенко

Начальник ПТО ТЭЦ – 9



Р.С. Токарев