



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО «ЭН+ ГИДРО»
«Усть-Илимская ГЭС»
С.В. Крапицкий
05 08 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на «Выполнение работ по ремонту межсекционных швов и устройству разгрузочных скважин»
(Объект, наименование работ)

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО «ЭН+ ГИДРО»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Усть-Илимская ГЭС
1.3.	Наименование и характеристика объекта	Бетонная плотина и производственные галереи здания У-ИГЭС
1.4.	Наименование выполняемых работ	1. Выполнение работ по ремонту фильтрующих межсекционных швов бетонной плотины (54/55,51/52,55/56); 2. Выполнение работ по ремонту фильтрующих межсекционных швов здания ГЭС в галерее ТВС и КСК (швы 7/8,8/9, 9/10, 17/18); 3. Выполнение работ по бурению разгрузочных скважин и инъектированию межблочного шва БП.
1.5.	Цель выполнения работ	Восстановление и сохранение водонепроницаемости бетонной плотины. Предотвращение неконтролируемой фильтрации воды, обеспечение безопасной эксплуатации, сохранение целостности конструкций, исключение усталостного и коррозионного разрушения БП.
1.6.	Критерии достижения цели	Подписание акта приёмки выполненных/ законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего ТЗ.
2.	Требования к работам	
2.1.	Описание работ. Технические требования	Выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов работ №№ 1, 2, 3. Работы выполнить в сроки, указанные в п. 2.2 ТЗ. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика.

2.2.	Срок выполнения работ	С даты заключения договора по 30.06.2027г. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ.
2.3.	Подготовительные мероприятия	1. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 3. До начала строительно-монтажных работ подрядчик обязан: - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ.
2.4.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплоснабжения и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.
2.5.	Технический контроль и техническая отчетность	Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества материалов при передаче их для выполнения работ. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе на электронном носителе в формате pdf.
2.6.	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	1. Работы выполняются из материалов подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, входной контроль материалов, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.7.	Соблюдение требований нормативных документов	При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика», размещенной на корпоративном сайте: enplusgroup.com , либо по прямой ссылке: https://enplusgroup.com/ru/sustainability/health-and-safety/
2.8.	Условия окончания работ	Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ. 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства, в отношении всего объема работ по ТЗ.
3.	Требования к подрядчику	
3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Не требуется.
3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости)	Не требуется.
3.3.	Оценочные критерии	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.
4.	Гарантийный срок	Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами: - Акта о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ.

Подписи:


И.о. начальника ОППР У-ИГЭС

 Ф.Ю. Щербатых

Зам. начальника ЦТО У-ИГЭС

 А.А. Тельнов

Инженер ОППР У-ИГЭС

 И.Б. Заболотский