

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала –
Технический директор ТЭЦ-6



В.А. Сазонкин

« 28 » ноября 2023г.

Техническое задание на

Оказание услуг по Техническому обслуживанию кондиционеров ТЭЦ-6 в Братске

Выполнить на ТЭЦ-6 (центральный участок) техническое обслуживание кондиционеров в 2024 году в количестве 166 штук (приложение № 1 Перечень кондиционеров подлежащих техническому обслуживанию) согласно табл. №1.

Табл. №1

№ п/п	Перечень оборудования	Кол. оборудо- вания (шт.)	Сроки (периодичность) проведения технического обслуживания	Выполняемые работы
1	Сплит – система, Колонный кондиционер, Кассетный кондиционер	43	3 раза в год (март, август, декабрь)	В соответствии с перечнем работ №1
			9 раз в год (январь, февраль, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь)	В соответствии с перечнем работ №2
2	Сплит – система	115	1 раз в год (апрель)	В соответствии с перечнем работ №1
			3 раза в год (июнь, август, октябрь)	В соответствии с перечнем работ №2
3	Мобильный кондиционер	3	4 раза в год (апрель, июнь, август, октябрь)	В соответствии с перечнем работ №3
4	Оконный кондиционер Транспортный кондиционер	5	12 раз в год (ежемесячно с января по декабрь)	В соответствии с перечнем работ №3

Перечень работ № 1:

1. Очистка фильтров;
2. Промывка дренажа;
3. Проверка герметичности системы;
4. Осмотр и подтяжка резьбовых соединений;
5. Устранение течи хладагента на разъемных соединениях;
6. Дозаправка системы (до 50%);
7. Проверка системы течеискателем;
8. Проверка уровня масла в компрессоре;
9. Пуск системы;
10. Проверка, регулировка и настройка рабочих параметров.

Перечень работ № 2:

1. Осмотр и подтяжка болтовых соединений;

2. Проверка регулирующих устройств;
3. Проверка запорной арматуры;
4. Очистка от загрязнений (чистка теплообменника внешнего блока и внутреннего блока, очистка фильтров);
5. Смазка трущихся поверхностей;
6. Проверка, регулировка и настройка рабочих параметров.

Перечень работ № 3:

1. Осмотр и подтяжка резьбовых соединений;
2. Проверка регулирующих устройств;
3. Проверку запорной арматуры,
4. Очистка от загрязнений (чистка теплообменника внешнего блока и внутреннего блока, очистка фильтров);
5. Смазка трущихся поверхностей;
6. Проверка работы кондиционера во всех режимах.

Начальник ЦОР



А.В. Качанов

Мастер ЦОР



Ю.А. Иванов