
А.С. Алымов
« » 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Оказание услуг по проведению технического обслуживания кондиционеров
филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12»

1. Основания для оказания услуг.

Требования руководства по эксплуатации кондиционеров.

2. Цель оказываемых услуг.

Осуществление в процессе эксплуатации кондиционеров требуемой эффективности выполнения ими заданных функций.

3. Задачи оказываемых услуг.

Задачами оказываемых услуг являются поддержание технических характеристик кондиционеров и своевременное устранение возникающих в процессе работы кондиционера отказов.

4. Вид оказываемых услуг.

Эксплуатационные услуги производственного характера.

5. Объект оказываемых услуг.

Объекты филиала ООО «Байкальская энергетическая компания», расположенные по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 162, ТЭЦ-12, в соответствии с Приложением №1.

6. Основные услуги.

№ ТО	Наименование работ	Сроки оказания услуг ТО (начальный и конечный)
ТО №1	Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока. Проверка работы выходных жалюзи. Проверка герметичности системы трубопроводов, дозаправка фреоном, подтяжка резьбовых соединений (при необходимости). Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Проверка и чистка дренажной системы. Чистка лопастей вентиляторов. Чистка испарителя внутреннего блока. Чистка теплообменника наружного блока.	с 02.05.2024 по 31.05.2024
ТО №2	Внешний осмотр, проверка агрегатов и узлов кондиционера. Проверка герметичности системы трубопроводов. Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Проверка и чистка дренажной системы. Чистка лопастей вентилятора наружного блока. Чистка теплообменника наружного блока.	с 01.07.2024 по 31.07.2024
ТО №3	Внешний осмотр, проверка агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Консервация системы на зимний период.	с 01.10.2024 по 31.10.2024

7. Результат оказанных услуг:

- проведение технического обслуживания кондиционеров филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12, в соответствии с п. 6 ТЗ;

Полученные от Исполнителя:

- акты выполненных работ;
- акты о выявленных дефектах и мероприятиях по их устранению;

- записи о проведенном техническом обслуживании кондиционеров в предоставленном Заказчиком общем журнале технического обслуживания и ремонта кондиционеров филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12;
- счета на оплату;
- счета-фактуры.

8. Особые требования к Исполнителю:

- 8.1. Наличие разработанного ППР (ТК).
- 8.2. Наличие квалифицированного и достаточного количества персонала, технических и материальных средств для выполнения работы.
- 8.3. Наличие у персонала обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (наличие подтверждающих документов об прохождении обучения), с присвоением соответствующих групп, согласно требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, N 782н от 16 ноября 2020 года.
- 8.4. Специалисты, проводящие техобслуживание, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках до 1000 В (не ниже III-й группы по электробезопасности).

9. Срок оказания услуг.

Начало – с момента подписания договора.


Окончание – 31 декабря 2024 г.

10. Заказчик.

Филиал ТЭЦ-12 ООО «Байкальская энергетическая компания».

Составил:

Специалист по охране труда



О.Е. Паклина

Согласовал:

Руководитель СОТ



В.А. Герцик