

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица изм.	Коли- чество	Масса ед, кг	Примечание
	Помещения маслосклада отм.431,05, отм.431,3							
	Оборудование							
Б12...15	Резервуар (масляный бак) V=30м³, Ø3000, Н=4500мм	365/2024-97/3-ОТР.ТХ-0/1.2	РВС-30		шт	4	7480,0	
ФВ7...10	Фильтр воздухоосушительный, Ду 50, Н=780мм, с КОФ, с прокладками и крепежом.	365/2024-97/3-ОТР.ТХ-0/17	ФВ75		шт	4	33,0	
	Баypassный указатель-индикатор уровня "док-док" L=1625мм		РИЗУР-НБК		шт	8	17,7	или аналог
	L=2050мм				шт	4	19,9	или аналог
	Арматура							
	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с КОФ, прокладками и крепежом. Ру 16. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015.		30с41нж		шт	4	85	
	Ду150				шт	15	28,7	
	Ду80							
	Клапан запорный сальниковый фланцевый с КОФ, прокладками и крепежом. Ру 16. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015.		15с65нж		шт	4	6,72	
	Ду32							
	Материалы							
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные							
	Труба 159х5,0 ГОСТ 8732-78 Б 20 ГОСТ 8731-74				м	20,0	18,99	
	Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 Б 20 ГОСТ 8731-74				м	37,0	4,62	для тр-да дыхания
	Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 Б 20 ГОСТ 8731-74				м	235,0	7,38	
	Труба 38х3,0 ГОСТ 8732-78 Б 20 ГОСТ 8731-74				м	4,0	2,59	
	Отвод 90-159х6,0 ГОСТ 17375-2001, L=353мм				шт	7	8,1	
	Отвод 90-89х4,0 ГОСТ 17375-, L=188мм				шт	44	1,5	

						365/2024-97/3-ТХ.С1		
						Строение 97/3, ООО "ЭН+ГИДРО", филиал Иркутская ГЭС		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись.	Дата			
Разработал	Частоступова				06.2025	Маслохозяйство левого берега. Инв. N 054402.		
Проверил	Верховский				06.2025	Маслохозяйство правого берега. Инв. N 054403.		
						Техническое перевооружение		
Н.контроль	Верховский				06.2025	1 этап. Левый берег. Заказная спецификация на оборудование, арматуру и материалы.		
ГИП	Богомазова				06.2025	ИП Кулагина Е.Г.		

