

Техническое перевооружение турбоагрегата P50-130 ст.№2 (инв.№0401567), находящегося на территории опасного производственного объекта с рег. № А66-00762-0019 «Площадка главного корпуса ТЭЦ» АО «РУСАЛ Ачинск» в 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 83
На Капитальный ремонт с заменой подвесных изоляторов

Время ремонта 2023 г.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*				Примечания
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Подвесные и удерживающие гирлянды изоляторов. На высоте 20,5 м												
1	Демонтаж. Гирлянда из натяжных изоляторов, тип ПСВ-120Б 112W, одиночная, количество изоляторов в гирлянде - 3 шт. Напряжение 35 кВ.	гирлянда	14 (42/3=14 гирлянд)	Изоляторы линейные натяжные стеклянные с увеличенным вылетом ребра, тип ПСВ-120Б 112W	шт	42	лом					
2	Монтаж. Гирлянда из натяжных изоляторов, тип ПСВ-120Б 112W, одиночная, количество изоляторов в гирлянде - 3 шт. Напряжение 35 кВ.	гирлянда	14 (42/3=14 гирлянд)					Изолятор ПСВ120Б [Б30400030004]	шт	42	генподрядчик	
3	Демонтаж. Спуск, петля или перемычка /3 фазы/, сечение провода мм ² , до: 300 количество проводов в фазе 1; (количество изоляторов в гирлянде - 3 шт.)	перемычка	14 (42/3=14 перемычек)									
4	Монтаж. Спуск, петля или перемычка /3 фазы/, сечение провода мм ² , до: 300 количество проводов в фазе 1; (количество изоляторов в гирлянде - 3 шт.)	перемычка	14 (42/3=14 перемычек)									
5	Погрузка, перевозка, разгрузка бригадным автомобилем (фургон) ЗИЛ-131 -такелаж, монтажных люлек, измерительных штанг, переносных заземлений грузоподъемностью 5 т; расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,628 час; класс груза 2	тонн	1									
Раздел 3. Проходные и опорные изоляторы. На высоте 20,5 м												
8	Замена опорных изоляторов	компл	6					Смазка "Вазелин" технический [Д70800250000]	кг.	4	генподрядчик	
								ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ОНШп-35/20 УХЛ1 [25400420000]	шт	6	генподрядчик	
								Бязь отбеленная Арт.262 шир.1,5м пл.125г/м2 [130176580000]	пог.м	11	генподрядчик	

Примечание: Производство монтажных работ с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.)
Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением