

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер филиала ООО "БЭК" ТЭЦ-10  
Ю.А.Матлашевский  
" " 2024 г.

Дефектная ведомость  
Чистка дюкера на канале осветленной воды от наносов  
(категория ремонта)

Объект: . Канал осветленных вод дюкера, инв.№ ИЭ120118  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах не учтенных или замененных в сметных нормах (материалы согласно сметных норм, кроме нижеуказанных)			
		Единицы измерения	Количество	Наименование	Единицы измерения	Количество	Использование (лом, утиль, мусор, реализация,	Наименование	Единицы измерения	Количество	Поставка (заказчик / подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Канал осветленных вод дюкера, инв.№ ИЭ120118. Чистка дюкера от наносов										
1	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов с рыхлением его гидромониторами	100 м³	0,67								Подрядчик

(с указанием должностей и расшифровкой подписей):  
Начальник ГТЦ \_\_\_\_\_ А.В. Кокорев