

Утверждаю:
 Главный инженер У-ИГЭС
 С.В. Крапицкий
 02.01.2023 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 1 .
 на Ремонт конструкций плит моста с восстановлением защитного слоя
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

UIG10UMB10UU010UU01

Инв.№ ТГ0000368

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт конструкций плит моста											
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2	м2	154,00	Строительный	т	19,2500	мусор	Асфальтобетонная смесь горячая типБ, марка II	т	25,5640	Подрядчик
					м3	7,29		Битум	т	0,1232	
2	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (нарезчиком швов), глубиной 60мм, шириной 15мм	м	93,50					Песок природный II класс, средний	м3	0,94	Подрядчик
								Мастика битумно-полимерная	кг	37,400	Подрядчик
3	Перевозка грузов (доставка асфальтобетонной смеси) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км: I класс груза	т	25,564								
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	19,2500								
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 23 км	т	19,2500								
Раздел 2. Захоронение мусора											
6	Размещение строительного мусора (2640кг/м3) на полигоне	т	19,2500								
		м3	7,29								

Условия производства работ:

- 1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
 - 2) Вывоз мусора (асфальтобетонного лома) осуществляется спец.организацией имеющей лицензию на право перевозки груза IV класс опасности
 - 3) Захоронение осуществляется специализированной организацией в г. Усть-Илимске ООО "Стройфирма" Приказ №23 от 16.11.2022г
- Особое внимание, при производстве работ, уделять сохранению водоотводных воронок

(Изым тех. Службы ИД по принадлежности работ):

Подтверждение необходимости проведения работ
 СЭС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

С.В. Крапицкий
 02.01.2023

Подписи лиц, ответственных на финале за составление дефектных ведомостей

Начальник ОПНР У-ИГЭС

А.Н. Белов

Инженер ОПНР Тис У-ИГЭС

Е.А. Сухонский

Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС

А.А. Тельнов