


УТВЕРЖДАЮ:  
Директор филиала Ново-Зиминская ТЭЦ  
ООО «Байкальская энергетическая  
компания»



 С.Н. Мельников  
04 2024 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг:

1. Экспертиза промышленной безопасности: Кран мостовой дымососного отделения рег. № 22618С, Кран мостовой вагоноопрокидывателя рег. № А-67-00909-0012ПС.
2. Комплексное обследование крановых путей: Рельсовый путь мостового крана рег. №22618"С", г/п-20/5тн.; Рельсовый путь мостового крана рег. № А-67-00909-0012ПС, г/п-20/5тн

**Объект:** Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ, вагоноопрокидывателя Ново-Зиминской ТЭЦ

- 1. Место расположения объекта:** Россия, Иркутская обл., г. Саянск, Ново-Зиминская ТЭЦ, Промплощадка

| № п/п                                   | Наименование технического устройства  | Длина кранового пути<br>п.м. нитки | Срок безопасной эксплуатации<br>установлен |
|---|---|------------------------------------|--|
| Экспертиза промышленной безопасности    |   |                                    |  |
| 1                                       | Кран мостовой дымососного отделения<br>рег. №22618С   | 120                                | 03.08.2024                                 |
| 2                                       | Кран мостовой вагоноопрокидывателя<br>рег. №А-67-00909-0012ПС                                   | 27                                 | 05.09.2024                                 |
| Комплексное обследование крановых путей |   |                                    |  |
| 1                                       | Рельсовый путь мостового крана рег.<br>№22618С, г/п-20/5 тн                                     | 120                                | 09.09.2024                                 |
| 2                                       | Рельсовый путь мостового крана<br>вагоноопрокидывателя рег. № А-67-<br>00909-0012ПС г/п-20/5 тн | 27                                 | 05.09.2024                                 |

3. Заказчик: филиал ООО «Байкальская энергетическая компания», Ново-Зиминская ТЭЦ.

#### 4. Цель выполнения услуг:

4.1. Исполнитель обязан провести экспертизу промышленной безопасности кранов и крановых путей в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в области промышленной безопасности, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и других документов, регламентирующих порядок выполнения работ по отдельным видам оборудования:

- Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление от 16.09.2020г. № 1479);
- РД 22-322-02 «Краны грузоподъемные. Технические условия на капитальный, полнокомплектный и капитально-восстановительный ремонты»;
- РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин»;
- РД 10-112-96 «Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора № 461 от 26 ноября 2020г.);

Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ.

- Требованиями настоящего технического задания.

#### 5. Требования к выполнению услуг

5.1. Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.

5.2. До начала оказания услуг предъявить документы, удостоверяющие соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию при оказании услуг материалы.

5.3. При оказании услуг должна строго соблюдаться технология оказания услуг.

5.4. Исполнитель должен иметь опыт оказания услуг по предмету технического задания не менее 3 (трех) лет, подтвержденный исполненными договорами.

5.5. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг в соответствии с договором.

5.6. Услуги оказываются Исполнителем с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество, и в сроки, указанные в Техническом задании.

5.7. До окончательного оформления отчета исполнитель обязан предоставить проект экспертизы для рассмотрения на техническом совете филиала на предмет технической обоснованности и экономической целесообразности рекомендаций

6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:

Результатом экспертизы промышленной экспертизы является заключение и уведомление Ростехнадзора о внесении заключения в реестр заключений ЭПБ, предоставляемые:

- в одном экземпляре на бумажном носителе – владельцу крановых путей (в цех по месту нахождения)

- копию уведомления и заключения ЭПБ кранов и крановых путей – инженеру по техническому надзору СОТ.

7. Срок выполнения работ: в соответствии с календарным планом к договору.

Начальник ЦОР



В.Г. Боярченко