

Согласовано:

Приложение № 1 к договору №

от 2024 г.

Утверждено:

Директор филиала Усть-Илимской ТЭЦ

С.В. Новиков
03.06.2024 г.

2024 г.

Ведомость оказания услуг № 1-ЦТП-2024-У

Зачистка резервуаров ТЭЦ

Иинв. № ИЭ02001417, ИЭ02001418, ИЭ02001419, ИЭ02001420, ИЭ02001421

№	Содержание работы	Ед. изм.	Кол-во	Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
				Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (повт. исп-ие, утиль)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	подразчик /заявчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Резервуар для ГСМ V-75 куб.м. № 1 Инв. № ИЭ02001417, Резервуар для ГСМ V-65 куб.м. № 2 Инв. № ИЭ02001418, Резервуар для ГСМ V-65 куб.м. № 3 Инв. № ИЭ02001419											
Резервуар для ГСМ V-25 куб.м. № 4 Инв. № ИЭ02001420, Резервуар для ГСМ V-25 куб.м. № 5 Инв. № ИЭ02001421											
1	Вскрытие люков	шт.	5								
2	Монтаж линии откачки	м	150								
3	Демонтаж линии откачки	м	150								
4	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети (насосы)	шт.	5								
5	Монтаж линии откачки НСЖ через люки	м	150								
6	Демонтаж линии откачки	м	150								
7	Зачистка под огневые работы	шт.	10								
8	Монтаж линии подачи горячей воды	м	150								
9	Демонтаж линии подачи воды	м	150								
10	Настройка временного освещения	шт.	10								
11	Очистка поверхности от ТНСО	м3	255								
12	Откачка НСЖ из резервуара	м3	255								
13	Выемка АСПО вручную	м3	100								
14	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов	м2	279,3								
15	Очистка днища бака	м2	30								
16	Очистка внутренней поверхности бака	м2	142								
17	Омыв резервуара горячей водой с использованием спецоборудования (мосчные машинки)	м3	387								
18	Погрузка донного осадка для утилизации	т	25								
19	Разгрузка донного осадка для утилизации	т	25								
20	Перевозка донного осадка для утилизации	т	25								
21	Утилизация ТНСО	т	25								



3Д-ТД
3ТДэ
Начальник ОППР

К.В. Дарионов
А.Л. Черноусов
(В.А. Дунаев)

Начальник ЦТП
ЗН ЦТП

А.В. Поляков
Е.М. Коренев