

Заказчик: ПАО ТКЗ "Красный Котельщик"

Объект: «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «К/А типа ТП-81, ст.№6 Иркутской ТЭЦ-9, зав. №159, инв. № 9141006. Модернизация. Замена барабана с блоками выносных циклов, пароперегревателя (ППП, ШПП, КПП), элементов экранной системы, трубопроводов в пределах котла, системы паропроводящих труб экранов и барабана, системы опускных труб экранов»

Рабочая документация.  
Электроосвещение.  
Спецификация оборудования, изделий и материалов

95465-ЭМ.1.С0

Согласовано				
Инв. № подл.				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				

Главный инженер проекта:



Квашин Е. Б.

2023 г.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Низковольтное оборудование							
	1.1 Выключатель автоматический, 3 полюса, I <sub>ном</sub> =16 А, I <sub>отс</sub> = 160 А, 6 кА	М06N ЗР С 16А		IEK	шт.	2		
	1.2 Выключатель автоматический, 1 полюс, I <sub>ном</sub> =16 А, I <sub>отс</sub> = 160 А, 6 кА	М06N 1Р С 16А		IEK	шт.	7		
1Р	1.3 Шкаф распределительный, в составе: - корпус металлический надресной	ЩРН-48з-1	МКМ11-N-48-54-Z-U	IEK	к-т.	2		
	- автоматический выключатель, 3 п., 50 А, характеристика "С"	М06N ЗР С 50А		IEK	шт.	1		
	- автоматический выключатель, 3 п., 10 А, характеристика "В"	М06N ЗР В 10А		IEK	шт.	10		
	- автоматический выключатель, 1 п., 32 А, характеристика "С"	М06N 1Р С 32А		IEK	шт.	2		
	- автоматический выключатель, 1 п., 16 А, характеристика "С"	М06N 1Р С 16А		IEK	шт.	2		
2Р	1.4 Шкаф распределительный, в составе: - корпус металлический надресной	ЩРН-36з-1	МКМ11-N-12-36-Z-U	IEK	к-т.	1		
	- автоматический выключатель, 3 п., 50 А, характеристика "С"	М06N ЗР С 50А		IEK	шт.	1		
	- автоматический выключатель, 3 п., 10 А, характеристика "В"	М06N ЗР В 10А		IEK	шт.	8		
	- автоматический выключатель, 1 п., 32 А, характеристика "С"	М06N 1Р С 32А		IEK	шт.	2		
	- автоматический выключатель, 1 п., 16 А, характеристика "С"	М06N 1Р С 16А		IEK	шт.	2		
1А	1.5 Шкаф распределительный, в составе: - корпус металлический надресной	ЩРН-18з-1	МКМ16-N-18-54-ZU	IEK	к-т.	1		
	- автоматический выключатель, 3 п., 50 А, характеристика "С"	М06N ЗР С 50А		IEK	шт.	1		
	- автоматический выключатель, 3 п., 10 А, характеристика "В"	М06N ЗР В 10А		IEK	шт.	9		

95465-ЭМ.1.С0

«Разработка проектной и рабочей документации по объекту «К/А типа ТП-81, ст. №6 Иркутской ТЭЦ-9, зад. №59, инв. № 94/1006. Модернизация. Замена барабана с блоками выносных шлюзов, пароперегревателя (ППГ), ШПГ, КПГ), элементов эрланной системы, трубопроводов в пределах котла, системы пароотводящих труб эрланой и барабана, системы опускных труб эрланой»									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроосвещение			
Разраб.	Руднева				09.23	Р			
Провер.	Глазырин А.				09.23	1			
Н.контр.						000			
ГИП	Квашин					"Энерго ТеплоПроект"			

[illegible]

[illegible]

[illegible]