

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания " ТЭЦ-6

_____ С.И.Коноплев
" _____ " _____ 2023г

Перечень оборудования поставки подрядчика

по объекту: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях «под ключ» по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." «Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров».

Электрическая часть, освещение».

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Оборудование поставки Подрядчика			
1	Щиток освещения переменного тока 380/220В, 50Гц, У4, навесного исполнения, для установки модульной аппаратуры в составе: корпус модульный металлический в комплекте с DIN-рейками, шинами N и PE, на 12 модулей: вводной выключатель нагрузки iSW, 2р, Iном.=20 А; с автоматическими iSW, 2р, Iном.=20 А; с автоматическими выключателями присоединений, в том числе резервные: iC60N 1P Iном.=10 А хар. С - 2 шт. дифференциальный выключатель iDPN N Vigi 1+N 10A - 2 шт., ЩРН-12з-1 IP54	шт	1
2	Сборка аварийного освещения в составе: ЩРН-24з-1 IP54 в комплекте с DIN-рейками, шинами N и PE, на 24 модуля: вводной выключатель нагрузки OTDC100E02, 2р, Iном.=100 А; с автоматическими выключателями присоединений, в том числе резервные: S202M-C10UC Iном.=10 А хар. С - 12 шт.	шт	1
3	Щиток освещения переменного тока 380/220В, 50Гц, У4 ЩРН-12з-1 IP54 в составе: - корпус модульный металлический в комплекте с DIN-рейками, шинами N и PE, на 12 модулей: вводной выключатель-разъединитель Vario VbF01, 3р, Iном.=20 А; с автоматическими выключателями присоединений, в том числе резервные: iC60N 1P Iном.=10 А хар. С - 9 шт. дифференциальный выключатель iDPN N Vigi 1+N 10A - 2 шт.	шт	1
	ИТОГО стоимость оборудования		

Начальник ОКС филиала ТЭЦ-6