

Дефектная ведомость № 14-2

Ремонт ж/б чаш градирен № 1,2,3,4

Объект: Вентилируемые градири № 1,2,3,4.												Иин. №		Срок выполнения работ : 2021 г	
№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал					Потребность в основных материалах и зап. частях*		Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Раздел 1. Замена обшивы гр. № 4															
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	м2	64					Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород Детали лесов стальные Шиты настила	м3 тн м2	0,0029 0,0104 1,98	подрядчик				
2	Замена дефектных участков обшивы башни градирир установкой листов с профлистах или плоских листов. площадь участка обшивы до 10м2, при высоте градирир: до 60м	м2	218,2	Профлист	м2	218,2	мусор	Профлированный настил окрашенный (белый): С21-1000-0,7	м2	240	подрядчик				
3	Резка стального профлированного настила б/у	м.п.	60					Шрупуны-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм - белые	шт	437	подрядчик				
4	Нанесение мастики гидроизоляционной на 1-й слой на стыковые соединения гофрированных листов обшивы на высоте свыше 4 м до 30 м	м2	0,84					Грунт-эмалия 53, повышенная адгезия при высокой влажности	т	0,125	подрядчик				
Раздел 2. АКЗ водоотбойных козырьков градирир № 4 - 72 м, шир.600 с 2-х сторон															
5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Уайт-спиритом	м2	172,8					Уайт-спирит	кг	55,3	подрядчик				
6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Грунт-эмалию по ржавчине Нержамет(или аналог) (серый) за 2 раза ручным способом	м2	172,8					Антикоррозионная алкидная эмаль Нержамет 3 в 1 Растворитель Р-4	л кг	113,1 3,458	подрядчик подрядчик				
Раздел 3. Ремонт угловых зазоров градирир № 4															
7	Обшивка (уплотнение) угловых зазоров на каркасе обшивы градирир токоизоляцией оцинкованной сталью толщиной 0,7мм, при высоте градирир: до 60м	м2	2,4					Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм	м2	2,4	подрядчик				
								Шрупуны-саморезы с шестигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5х25 (35) мм	шт	16	подрядчик				
Раздел 4. Ремонт ж/б бортика (18 м с 2-х сторон)															
8	Разборка ж/б бортика	м3	2,25	Бетон	м3	2,25	мусор								

