



Формат	Лист	№	Обозначение	Наименование	Кол	Прим
А2				<u>Документация</u>		
				<u>Сборочный чертеж.</u>		
				<u>Сборочные единицы</u>		
			1	Насос ГР РЕТ	1	5140кг
		2		Электродвигатель	1	3070кг
		3		Муфта	1	170кг
		4		Рама под электронасосный агрегат.	1	

- Настоящий чертеж разработан на основании служебной записки КТЦ Б/н.
- Новый насос установить вместо демонтируемого насоса.
- Присоединение насоса к существующим фланцам всасывающего и напорного патрубков, согласно размеров существующих привязок и привязок по паспорту насоса.
- Существующий фундамент рамы насоса с электродвигателем необходимо полностью сдолбить. После установки насоса и электродвигателя на новую подставку внутри рамы выполнить подливку согласно рекомендациям указанным в паспорте насоса.
- Монтаж насоса и электродвигателя осуществлять по паспортным указаниям.
- Обвязку насоса по охлаждающей,сальниковой и смывной воде выполнить по месту.
- Ограждение муфты использовать существующее.

ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЯ. 140288.									
					8243-00-00				
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Техническое перевооружение ШН-2 оч. с заменой ШН-5 на насос 12 ГР РЕТ	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Источн						1:10	
Зам.нач.						Лист 1	Листов 3		
ПТО		Кириченко				ПТО ТЭЦ-10			