

Заказчик: ООО «ИркутскЭнергоПроект»

Предмет договора: Разработка проектной и рабочей документации по титулу: «К_С61 Модернизация ПС 220/110/35/10 кВ Киренга (создание устройств ПА: Установка АОПО ВЛ 220кВ Киренга Улькан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма)» в составе: «Установка АОПО ВЛ 220 кВ Киренга - Улькан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, модернизация АОСН на ПС 220 кВ Киренга»

Вопрос №1. Просим уточнить входит ли в объем данного ТЗ работы на смежных ПС 220 кВ в прилегающей сети 220 кВ либо мы ограничиваемся работами на ПС 220 кВ Киренга?

Ответ:

Да, требуется проработка решений по смежным ПС

Вопрос №2. Работы по приему сигналов УПАСК на смежных ПС 220 кВ транзита будут выполняться в рамках отдельного титула?

Ответ:

УПАСК предусмотрен данным ТЗ, в рамках данного титула

Вопрос №3. Существующие трансформаторы тока (ТТ) 220 кВ ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма позволяют подключить дополнительное устройство АОПО (класс обмотки не хуже 0,5) или потребуется замена ТТ?

Ответ:

Возможность подключения к существующим ТТ определяется на этапе сбора исходных данных

Вопрос №4. Просим уточнить о наличии свободных команд УПАСК, выполненных по титулу «Создание и реконструкция устройств противоаварийной автоматики на участке Усть-Илимская – Хани на объектах ОАО «ИЭСК» и не потребует-ли замена УПАСК?

Ответ:

Наличие свободных команд УПАСК определяется на этапе сбора исходных данных