


УТВЕРЖДАЮ:  
И.О. генерального директора  
ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

  
М.А. Пономарев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 год

**Техническое задание**  
на оказание услуг по обслуживанию и ремонту  
сосудов для хранения и транспортировки криогенных жидкостей на ЦРЗ  
ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис».


1. **Объект:** Сосуд, работающий под давлением. Модель DPL450-196-2/3 - 4 шт. (инв. № 92728, 92729, 92730, 92731), ДР зав. №20Р196Н-16-30, газификатор ГХК-0,175/1/4. - 8 шт. (инв. № 92733, 92734, 92735, 92736, 92737, 92741, 92740, ИЭР92771, ИЭР92784, ИЭР92785).
2. **Основание:** Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением от 15.12.2020 №536.
3. **Месторасположение объекта:** Иркутская область, Ангарск г., Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск – Иркутск, строение 7
4. **Требования к выполнению услуг:**
  - Осмотр и дефектация сосуда при обнаружении неисправностей
  - Замена неисправных манометров
  - Тарировка редуктора, его замена или ремонт в случае неисправности
  - Выставка показателя уровня криогенной жидкости в сосудах
  - Замена аккумуляторов в электронном показателе уровня
  - Замена или ремонт неисправной арматуры (вентилей)
  - Замена или ремонт неисправных предохранительных клапанов
  - Замена подводящих трубок и патрубков к арматуре, устранение пропусков газа на оборудовании и магистральных сосудах.
  - Заправка сосудов рабочим продуктом (газом) в необходимом количестве для определения качества выполненных работ.
  - Организация транспортировки баллонов г. Ангарск
5. **Требования к организации и сотрудникам**


Справка о кадровых ресурсах: наличие не менее 1 специалиста по ремонту и обслуживанию баллонов, работающих под избыточным давлением (аттестация промышленной безопасности по оборудованию работающему под давлением, протокол проверки знаний по охране труда).

Соответствие требованию подтверждается копиями протоколов аттестации/ удостоверений по ПБ, протоколов проверки знаний по ОТ.
6. **Сторона, обеспечивающая комплектацию запасными частями** – Подрядчик.  
Стоимость каждой позиции согласовывается с Заказчиком перед приобретением/проведением установки.
7. **Сроки выполнения услуг:** с момента заключения договора по 30.12.2028 г.  
Срок оказания услуг по каждой Заявке составляет не более 5 (пяти) рабочих дней (смен).  
Дата начала оказания услуг считается первый рабочий день, следующий за днем поступления Заявки от Заказчика.
8. **Результат выполнения услуг:** По завершении выполнения работ по ремонту, организация, производившая эти работы, должна предоставить сведения о характере проведенной работы и сведения о примененных материалах с приложением комплекта ремонтной документации.
9. **Место оказания услуг:** территория исполнителя.
10. **Исполнитель:** по результатам ЗЗП.
11. **Заказчик:** ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» ЦРЗ.
12. **Исходные данные:** по запросу Исполнителя.
13. **Приложения:** Приложение № 1 к Техническому заданию - Прейскурант

И.о. начальника ООТ, ПБ и Э :

Старший мастер участок №2 :

  
М.Д. Светов

  
А.Р. Хасбулатов