

«Утверждаю»:
 Заместитель директора филиала -
 технический директор ТВСК
 В.И. Лысенко
 « 22 » 10 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 04-10-ТВСК2-2026

на Выполнение работ по ремонту подъемного сооружения с пола на объекте канализационной насосной станции №3
(Грабельное отделение) на У-ИТЭЦ в г. Усть-Илимске

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО «Байкальская энергетическая компания»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Филиал Усть-Илимская ТЭЦ, Промплощадка УИЛПК, строение 020102/121, Усть-Илимск, Иркутская область, 666684
1.3.	Наименование и характеристика объекта	<u>Канализационная насосная станция №3 (Грабельное отделение)</u>
1.4.	Климатические параметры для района проведения работ	Климатические параметры для Иркутской области, г. Усть-Илимске принять согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»
1.5.	Наименование выполняемых работ	Выполнение работ по ремонту подъемного сооружения , управляемого с пола на объекте канализационной насосной станции №3 (Грабельное отделение) на У-ИТЭЦ в г. Усть-Илимске.
1.6.	Цель выполнения работ	Соответствие выполненных работ ведомости объемов работ № 04-10-ТВСК2-2026
1.7.	Критерии достижения цели	Подписание акта приёмки выполненных работ при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ.
2.	Требования к работам	
2.1.	Описание работ. Технические требования	Конкретные объемы указаны в ведомости объемов работ № 04-10-ТВСК2-2026 (Приложение 1). Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика.

2.2.	Срок выполнения работ	Начало: с даты заключения договора Окончание: 31.12.2026 г.
2.3.	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	Не требуется
2.4.	Подготовительные мероприятия	2.4.1. До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), технологические карты (ТК) на типовые операции, включая погрузочно-разгрузочные работы. При разработке ППР с применением подъемных сооружений (ПС) дополнительно учитывать требования к ППР и ТК с применением ПС, установленные Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (в ред. Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). 2.4.2. С объектовым охранным предприятием Подрядчик взаимодействует самостоятельно без участия Заказчика..
2.5.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	2.5.1. Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплоснабжения и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков. 2.5.2. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.
2.6.	Технический контроль и техническая отчетность	2.6.1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику фотографии и акты скрытых работ. 2.6.2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества выполнения работ. 2.6.3. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую/исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе в формате pdf., в том числе на сварочные работы, не позднее чем за 2 календарных дня до окончания ремонта и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния узлов и оборудования. Согласованный пакет технической/исполнительной документации передается Заказчику

2.7.	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	2.7.1. Работы выполняются иждивением подрядчика 2.7.2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 2.7.3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство / инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование / изделие; – свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в действующей редакции); – сертификат передвижения EUR1; – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и технологий ИЭЭФ, приведенным в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», для каждого вида оборудования и технологий; – свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений); Обязательно наличие маркировки на изделии в соответствии с ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования». 2.7.4. В случае невозможности использования заявленного материала, необходимо согласовать с заказчиком возможность использования аналога, который так же должен иметь паспорт изделия и сертификат соответствия. Замена материала возможна только после согласования с заказчиком. ПРИМЕНЕНИЕ БЫВШИХ в УПОТРЕБЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНО! 2.7.5. Складирование материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком. При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика», размещенной на корпоративном сайте https://td.enplus.ru/upload/iblock/7bf/t3rho0n1gzdrjcs4na81rpj3wj10vrag/Стандарты%20000%20БЭК.zip
2.8.	Соблюдение требований нормативных документов	
2.9.	Условия окончания работ	Условиями окончания работ в полном объеме являются: 2.9.1. Выполнение работ в полном объеме с подписанием Акта о приёме выполненных работ. При наличии претензий к качеству выполнения работ, выявлении несоответствий выполненных работ, согласно ведомости работ, Подрядчик должен за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить замечания и несоответствия. 2.9.2. Предоставление Подрядчиком Заказчику полного пакета исполнительной документации.
Техническое задание		Версия 1 3

2.10.	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику	Не применимо
3.	Требования к подрядчику	
3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Не требуется
3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации	Не требуется
3.3.	Оценочные критерии	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.
4.	Гарантийный срок	Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяца с даты подписания Сторонами соответствующего акта о приеме выполненных работ.

Приложения:

Приложение 1_Ведомость объемов работ № 04-10-ТВСК2-2026

ЗТД ТВСК

НОПР

НТВСК-2

Е.В. Ступина

В.А. Дунаев

С.В. Ступин

Согласовано в СЭДе УИТЭЦБЭК-РС-1099-26 от 22.10.2026