

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскэнергоремонт"

Г.В. Масленников
" 2021г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 9
На ремонт Замена изоляторов на нулевом проводе трансформатора связи ТС-1Т, 2Т,3Т, 4Т.

Время ремонта 2021 г.

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | | Демонтируемый материал | | | | Потребность в основных материалах и зап.частях* | | | |
|------------------|--|-------------|------------------------|--|----------|--------|---|--|----------|--------|-------------------------------|
| | | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж. Изоляторы линейные натяжных, тип ПСД-70Е 212W в гирляндах ВЛ и порталов на высоте, без опускания провода на землю: напряжение 110 кВ, поддерживающая гирлянда (производство работ на высоте более 20 м вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением) | гирлянд | 12 (48/4=12 гирлянд) | Изоляторы линейные натяжных стеклянные конфигурация изоляционной детали (двукрылая), тип ПСД-70Е 212W: | шт | 48 | лом | | | | |
| 2 | Монтаж. Изоляторы линейные натяжных, тип ПСД-70Е 212W в гирляндах ВЛ и порталов на высоте, без опускания провода на землю: напряжение 110 кВ, поддерживающая гирлянда (производство работ на высоте более 20 м вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением) | гирлянд | 12 (48/4=12 гирлянд) | | | | | Изоляторы линейные натяжных стеклянные конфигурация изоляционной детали (двукрылая), тип ПСД-70Е 212W: Упот. выдерживаемое = 45 кВ; U _{полн.} пробивн = 110 кВ; D _{изоляц.} = 270 мм; m = 4,6 кг. | шт | 48 | Подрядчик |
| 3 | Демонтаж. Спуск, петля или перемычка /3фазы/ сечение провода мм2, до 300 кол-во проводов в фазе 1 | перемычка | 12 (48/4=12 перемычек) | | | | | | | | |
| 4 | Монтаж. Спуск, петля или перемычка /3фазы/ сечение провода мм2, до 300 кол-во проводов в фазе 1 | перемычка | 12 (48/4=12 перемычек) | | | | | | | | |
| 5 | Погрузка, перевозка, разгрузка бригадным автомобилем (фургон) ЗИЛ-131 -такелаж, монтажных люлек, измерительных штанг, переносных заземлений грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 7 км; класс груза 3 | тонн | 1 | | | | | | | | |

Начальник ПТО

Е.К. Keep