


Приложение №3 Закупочной
Документации

Утверждаю
Заместитель директора
филиала - технический директор
ТЭЦ-9 ООО «Байкальская
энергетическая компания»


Е.Н.Миронов
Доверенность №477 от 15.11.2023

Техническое задание №1
на оказание
«Услуги по наладке работы установки ультрафильтрации»




1. **Объект:** Обессоливающая установка ХВО-2 инв. №ИЭ9141345.
2. **Основание** – техническое состояние объекта после 3-х лет работы.
3. **Место расположения объектов:** РФ, Иркутская область, город Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, химический цех, ТЭЦ-9.
4. **Особые требования к оказываемым услугам:** специализированная организация, которая удовлетворит требования заказчика.
5. **Основное содержание услуг:**
 - 5.1. Анализ технической документации и архива данных работы установки.
 - 5.2. Диагностика работы основного технологического оборудования: установка ультрафильтрации, станция обратной промывки, станции дозирования коагулянта, станция химической промывки на отработку по проектным параметрам.
 - 5.3. Анализ на достаточность количества контролируемых параметров ПТК АСУТП. При недостаточности выдача задания на внесение корректировок в ПТК АСУТП.
 - 5.4. Корректировка параметров работы установки. Разработка временных режимных карт. Анализ работы блока.
 - 5.5. Составление отчета.
6. **Сроки оказания услуг:** с даты заключения договора по 20.12.2024 г.
7. **Результат оказания услуг:**
 - 7.1. Отчет в 2 экз. в бумажном виде и формате PDF, с рекомендациями по результату оказанных услуг, ТЗ на внесение корректировок в ПТК АСУТП (при необходимости).
 - 7.2. Результат оказанных услуг в акте об оказанных услугах подтверждает начальник химического цеха ТЭЦ-9 Кныш М.В. конт. тел 8(3955)503-388.
8. **Заказчик** – ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9
9. **Исходные данные:** по требованию Исполнителя

Заказчик:

Заместитель ТД по эксплуатации

Начальник ПТО

Начальник ХЦ


К.Г. Сурков

Р.С. Токарев

М.В. Кныш