

ТЭЦ

Подразделение

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ачинского участка  
ООО "Иркутский ремонт"

Г.В. Масленников

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ №25

На Типовой ремонт. Капитальный ремонт м/к косых и наклонного щитов, поворотной камеры, котлоагрегата ст.№ 8 БКЗ-320/140, зав.№1148, рег.№5917-К

Инв.№ 0402569

Время ремонта 2022

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих	Номер чертежа или эскиза	Кол-во операций		Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта			Примечание
						наименование	ед. изм	количество	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>Раздел 1. Капитальный ремонт м/к косых и наклонного щитов котла</b>									
1			0,317	т	Изготовление элементов каркаса и металлоконструкций размером 0,9м*0,9м, масса элемента 0,019 т (обшива)	ЛИСТ 3 ММ СТ 3СП [060101100000]	т	0,217	
2			0,317	т	Замена элементов каркаса котла и металлоконструкций размером 0,9м*0,9м, масса элемента 0,019 т				
3			0,845	т	Изготовление элементов компенсатора теплового расширения круглого или многогранного сечения листовой стали б-10 мм	Ст3СП ГОСТ 16523-97/14637-89 [060100400000]	т	0,845	
4			0,845	т	Замена элементов компенсатора теплового расширения при массе участка до 0,024 т - 34шт				
5	Наклонный щит		120	м2	Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях на высоте 3-6м	Пиломатериал обрезной сосна 50 L=4 м (590000040000)	м3	2,5	
6			0,84	т	Изготовление компенсаторов теплового расширения круглого или многогранного сечения	Ст3СП ГОСТ 16523-97/14637-89 [060100400000]	т	0,84	
7			0,84	т	Замена компенсатора теплового расширения при массе участка 23,04 кг				
8			0,1	т	Изготовление и монтаж м/к усиливающих элементов на отм +19,6 - 29,0\м из уголка 75*75*6 мм- 6,89кг*14,5м, масса одного элемента 15кг	УГОЛОК 50 СТ. 3СП [060200200000]	т	0,1	
						Кислород в баллонах (м3)	м <sup>3</sup>	145,0	
						Пропан в баллонах	кг	50,0	
						Электрод УОНИ13/55 Ф 4 мм [090100500000]	кг	20,0	
Действующий цех с вредными условиями труда 2,2 %									
<b>Раздел 2. Капитальный ремонт м/к поворотной камеры котла</b>									
9	Ремонт м/к поворотной камеры		1,42	т	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов 300м2, труба 57*4мм-(б/у)				
10			48	м2	Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях до 4м	Пиломатериал обрезной сосна 50 L=4 м (590000040000)	м3	0,23	
11			50	шт	Изготовление опорных пластин, косынок крепления, масса элемента до 10 кг	Ст3СП ГОСТ 16523-97/14637-89 [060100400000]	т	0,172	
12			50	шт	Замена опорных пластин, косынок крепления, фиксирующей полосы из листа б-10мм, масса элемента до 10 кг				
						Кислород в баллонах (м3)	м <sup>3</sup>	60,0	
						Пропан в баллонах	кг	30,0	
						Электрод УОНИ13/55 Ф 4 мм [090100500000]	кг	20,0	
Производство работ с вредными условиями труда 2,2 %									

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО

Е.К. Keep

