

Приложение №3 Закупочной  
Документации

Утверждаю  
Заместитель директора филиала - техни-  
ческий директор ТЭЦ-9  
ООО «Байкальская энергетическая  
компания»

Е.Н. Миронов  
« 11 » 04 2024 г.  
действующий на основании доверенности  
№ 477 от 15.11.2023

**Техническое задание №1**

на оказание услуг

**«Услуги по очистке дренажной канавы от зольных наносов в ПК 78-30».**

**1. Объект:** дренажная канава вокруг золоотвала Инв. №ИЭ9120049 (объект находится в собственности ООО «Байкальская энергетическая компания»)

**1.1. Дренажная канава**

диспетчерское наименование

Дренажная канава вокруг золоотвала

название по паспорту (рег.№)

инв. № ИЭ9120049

название по балансу

**2. Краткая характеристика объекта:**

2.1. Дренажная канава проходит вдоль дамбы золошлакоотвала и примыкает к подошве пригрузки дамбы. Тип – земляной, с креплениями откосов гравийно-песчаным грунтом на отдельных участках. Длина – 2800 м (восточная ветка), 5500 м – западная ветка. Ширина по дну – 2,0-4,0 м.

2.2. Длина откоса дренажной канавы – 15м.

2.3. Крутизна откосов – 1\*1,5.

2.4. Назначение – для пропуска осветленной воды с золоотвала до БНС.

**3. Основание:**

- требование п.46 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

**4. Место расположения объекта:** Иркутская обл. г. Ангарск, Первый промышленный массив, 14 квартал, золоотвал.

**5. Требования Правил безопасности при оказании услуг:** согласно:

- требований Правил по охране труда на автомобильном транспорте (приказ №871н от 09.12.2020г.);  
- требований "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97".

**6. Требования к Исполнителю и оказываемым услугам:**

6.1. Наличие у Исполнителя членства в СРО – не требуется.

6.2. Наличие у Исполнителя опыта работы по данному направлению не менее одного года.

6.3. Требование к кадровым ресурсам: наличие у исполнителя в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов, имеющих соответствующие удостоверения и опыт работы по данному направлению.

6.4. Требования к материально-техническим ресурсам: оснащенность Исполнителя современной технической базой.

6.5. Услуга оказывается на территории ТЭЦ-9 лично Исполнителем.

6.6. Заказчик предоставляет Исполнителю помещения для нахождения своего персонала: не требуется.

**7. Требования к порядку оказания услуг:**

- 7.1. Оказывать услуги согласно ведомости объема услуг №1.
- 7.2. Очистка дна дренажной канавы в ПК 78-30 (протяженность участка 4800м) от мокрого, вязкого, увлажненного грунта (ила) механизированным способом.
- 7.3. Погрузка мокрого, вязкого, увлажненного грунта (ила) в самосвалы.
- 7.4. Транспортировка мокрого, вязкого, увлажненного грунта (ила) самосвалами на расстояние до 4,0 км (на пляж золоотвала, в районе пикетов, согласованных с заказчиком).
- 7.5. Выгрузка мокрого, вязкого, увлажненного грунта (ила) из самосвалов на пляж золоотвала, в районе пикетов, согласованных с заказчиком.

**8. Срок оказания услуг:** с даты подписания договора по 09 октября 2024г. согласно графику.

№	наименование	срок
1	«Услуги по очистке дренажной канавы от зольных наносов в ПК 78-30».	с даты подписания договора по 09 октября 2024г.

**9. Минимальный гарантийный срок:** не установлен.

**10. Результат оказания услуг:**

- 10.1. Фактическая очистка дна дренажной канавы в ПК 78-30 (протяженность участка 4800м) от мокрого, вязкого, увлажненного грунта (ила).
- 10.2. Транспортировка мокрого, вязкого, увлажненного грунта (ила) самосвалами на расстояние до 4,0 км (на пляж золоотвала, в районе пикетов, согласованных с заказчиком).
- 10.3. Акт выполненных работ.
- 10.4. Акт приемки-сдачи работ оказания услуг (на бумажном и электронном носителе) с прикладываемыми фото-видео материалами.
- 10.5. Ответственный от Заказчика – начальник ГТЦ ТЭЦ-9 А.Г. Кутузов, контактный телефон 8(3955) 503-335 подтверждает результат оказанных услуг за месяц в акте об оказании услуг.

**11. Исполнитель – конкурс.**

**12. Заказчик –** ООО «Байкальская энергетическая компания».

**13. Исходные данные:**

- 13.1. Исходные данные по запросу исполнителя.




**14. Приложения:** ведомость объема услуг на 1 листе, календарный план выполнения работ на 1 листе.

**Заказчик:**

Заместитель технического директора  
по эксплуатации

Начальник ПТО

Начальник ГТЦ

	К.Г. Сурков
	Р.С. Токарев
	А.Г. Кутузов