

АКТ
Обхода территории ЦРЗ

«09» июня 2023 года

г. Ангарск

Комиссия в составе; начальника ДЗР Приходько Д.Н, директора завода Молчана В.А, начальника АХУ Бутакова А.В.

Провели осмотр периметрального ограждения завода и выявили;

- Разрушение заборных плит 40м с южной стороны на против въезда ППМИ
- Наклон забора составляет до 70° от уровня земли с южной стороны на против въезда ППМИ

Заключение комиссии:

Огородить возможную зону падения забора;

Организовать осмотр данного участка на еженедельной основе;

Включить в план ремонта 2024г данного участка.

Начальник ДЗР

Приходько Д.Н.

Директор завода

Молчан В.А.

Начальник АХУ

Бутаков А.В.