

Утверждаю
Главный инженер Братской ГЭС
 А.В. Боярский
«20» июля 2022 г.

Техническое задание № 4-ГПМ/2022
на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности кранов козловых зав.
№№ 1, 500, 521 на основании результатов технического диагностирования
подъемных сооружений

1. Целью оказания услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств - кранов козловых зав. №1, 500, 521 - является необходимость проверки соответствия требованиям промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

2. Выполнение работ осуществляется специализированной организацией, имеющей необходимые разрешительные документы и экспертов, соответствующих требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

3. Экспертиза проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и основывается на принципах независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники.

4. Экспертиза промышленной безопасности проводится на основании требований НТД:

4.1. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

4.2. Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

4.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

5. Работы по экспертизе промышленной безопасности технических устройств проводятся по результатам технического диагностирования кранов зав. №№ 1,500,521, проведенного в феврале 2022 года. По результатам технического диагностирования состояние технических устройств оценивается как удовлетворительное, назначенный срок эксплуатации – до 31.03.2024. Отчеты по техническому диагностированию в полном объеме будут представлены Заказчиком (филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Братская ГЭС») после завершения процедуры закупки услуг.

6. При проведении работ по экспертизе промышленной безопасности Объекта Исполнитель обеспечивает соблюдение действующих норм и правил в области охраны

труда, промышленной безопасности, пропускного режима, установленного на территории Заказчика

7. Результат услуг, подлежащий передачи:

7.1. По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности Объекта составляется Заключение экспертизы промышленной безопасности подъемного сооружения;

7.2. Заключение экспертизы составляется в соответствии с требованиями раздела IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

7.3. Проекты заключения экспертизы промышленной безопасности кранов козловых зав. №№1, 500, 521 предварительно согласуются с Заказчиком;

7.4. Результат услуг выдается на бумажном носителе и в электронном виде (формат PDF) в 1 экз.

8. Срок оказания услуг:

7.1. Согласование и подписанные заключения экспертизы промышленной безопасности крана козлового зав. №1, 500, 521 должны быть представлены Заказчику не позднее 20.08.2022.

7.2. Внесение заключения промышленной безопасности крана козлового зав. №1, уч. №А67-00661-0005пс в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора до 31.08.2022

9. Организация, заинтересованная в оказании услуг по экспертизе промышленной безопасности крана козлового зав. №№1, 500, 521, предоставляет копии документов, подтверждающих право осуществления данного вида деятельности в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

Приложение:

Перечень и характеристика подъемных сооружений Братской ГЭС, подлежащих техническому диагностированию – на 1л. в 1 экз.

И.о. ведущего инженера по техническому надзору

С.А. Золотухин

Перечень и характеристика подъемных сооружений Братской ГЭС, подлежащих техническому диагностированию

Наименование технического устройства	Заводской номер	Грузоподъемность (главный/вспомогательный подъем/таль), т	Высота подъема (главного/вспомогательного), м	Колея, м	Год ввода в эксплуатацию	Устройства безопасности	Место установки
Кран козловой гидротехническ ий	500	150/15/5	57/68	14,5	1965	ограничитель предельной нагрузки ОНК-160 (с прибором измерения скорости ветра)	На открытом воздухе, гребень бетонной плотины
Кран козловой гидротехническ ий	521	150/15/5	57/68	14,5	1966	ограничитель предельной нагрузки ОНК-160 (с прибором измерения скорости ветра)	На открытом воздухе, гребень бетонной плотины
Кран козловой гидротехническ ий	1	2*15/5	21/10	4	1964	ограничитель предельной нагрузки ОНК-140, УЗОФ 3м-м- 00.00.00рэ	На открытом воздухе, мост нижнего бьефа

И.о. ведущего инженера по техническому надзору

С.А. Золотухин