

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала -
Технический директор Н-ИТЭЦ

А.Г. Дрожжин

« 24 » 02 2024г.

Техническое задание

Оказание услуг по проведению диагностики неисправностей и технического обслуживания азотной станции "Провита" Ново-Иркутской ТЭЦ

1. Заказчик:

Ново-Иркутская ТЭЦ, филиал ООО «Байкальская энергетическая компания».

2. Основание для оказания услуг:

- Инструкция по эксплуатации азотной станции «Провита N750»
- Пункт 3 «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов».

3. Цель услуг:

Поддержание работоспособного состояния установки азотной станции «Провита N750» Ново-Иркутской ТЭЦ.

4. Объекты услуг:

- компрессор с осушителем SCK 26-10 Plus;
- блок фильтров воздушной магистрали;
- ресивер воздуха 430 л.;
- ресивер воздуха 430 л.;
- Генератор азота «Провита N750»;
- ресивер воздуха 430 л.;
- ресивер воздуха 430 л.;

5. Основное содержание услуг:

- согласно ведомости объёмов услуги.

6. Исполнитель услуг:

Исполнитель работ определяется Заказчиком на конкурсной основе.

7. Организационные и другие требования к оказанию услуг и ее результатам:

7.1. Организация, оказывающая услугу, должна иметь опыт оказания услуг по техническому обслуживанию данного оборудования согласно ведомости объёмов услуги.

7.2. Исполнитель должен иметь необходимые для безопасного проведения работ средствами индивидуальной защиты, технологические карты на производство работ, инструменты, состав бригады не менее двух человек.

7.3. Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами, предполагаемое конкретное использование результатов работы: после достижения наработки компрессоров с предыдущего технического обслуживания ТО-1 (2000 час.), ТО-2 (4000 час.)

7.4. Порядок проведения приемки результатов работы:

представители Ново-Иркутской ТЭЦ проводят оперативный контроль качества выполняемых работ по техническому обслуживанию установки азотной станции «Провита N750», проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемых материалов).

Приемка работ и оценка качества осуществляется комиссией в соответствии с нормативными документами.

7.5. Предоставить гарантию на оказанные услуги не менее 12 месяцев.

7.6. Выдать после проведения услуги, заключение по диагностике данного оборудования согласно ведомости объемов работ.

7. Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком:

Акты выполненных работ в бумажном виде.

8. Срок оказания услуг:

Работы выполняются в период действия договора с момента подписания договора на оказание услуг по 27.12.2024 г.

Заместитель технического директора
по техническому перевооружению и развитию
– начальник ПТО

Начальник ЦОР

Д.В. Холодилов

С.В. Бояркин