

"УТВЕРЖДАЮ":

Заместитель техн. директора филиала -

технический директор НИТЭЦ

А.Г. Дрожжин

2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ УСЛУГ №1 (дефектная ведомость) №1

Оказание услуг по проведению диагностики неисправностей и технического обслуживания азотной станции "Провита" Ново-Иркутской ТЭЦ

Объект: Объединенный вспомогательный корпус Инв. № ИЭ1710000131 NIT00QJA54KN001MR39

№№ п/п	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал				Используй- ван е (лом, утиль, мусор, реализация, повт. исп.)	Потребность в основных материалах и запасных частях			
		Ед.изм	Кол-во	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Наименование		Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Техническое обслуживание азотной станции "Провита N750":	шт	1									
1	Техническое обслуживание компрессоров SCK 26-10 Plus											
1.1	Проверка работы блока управления Air Control 1										Подрядчик	
1.2	Проверка герметичности соединений										Подрядчик	
1.3	Проверить и записать текущие сервисные счетчики										Подрядчик	
1.4	Проверка электрических соединений компрессора – протяжка при необходимости										Подрядчик	
1.5	Заменить воздушный фильтр	шт	1	Воздушный фильтр	шт	1	утиль	Воздушный фильтр 172.08787	шт	1	Подрядчик	
1.6	Заменить филь-тр сепаратор	шт	1	Фильтр сепаратор	шт	1	утиль	Фильтр сепаратор 172.11105	шт	1	Подрядчик	
1.7	Заменить масляный филь-тр	шт	1	Масляный фильтр	шт	1	утиль	Масляный фильтр 172.00222	шт	1	Подрядчик	
1.8	Замена ремней привода	шт	3	Ремень ХРА 1232	шт	3	утиль	Ремень ХРА 1232	шт	3	Подрядчик	
1.9	Переборка блока термостата	шт	1	Элементы клапана			мусор	Ремкомплект блока термостата 21.00223	шт	1	Подрядчик	
1.10	Переборка клапана минимального давления	шт	1	Элементы клапана			утиль	Ремкомплект клапана минимального давления 212.00222	шт	1	Подрядчик	
1.11	Переборка регулятора всаса	шт	1	Элементы регулятора			утиль	Ремкомплект регулятора всаса (поршень+пружина+прокладки) 212.00211	шт	1	Подрядчик	
1.12	Замена компрессорного масла			Масло компрессорное	литр	10	утиль	Масло ALLUP Blue S+ 10 Л.	канистр	1	Подрядчик	
1.13	Очистка охладителя сжатым воздухом										Подрядчик	
1.14	Обслуживание осушителя рефрижераторного типа										Подрядчик	

