

ДОПУСК К СТРОИТЕЛЬСТВУ:	НП «СтройПроект» СРО-П-170-16032012 (св-во №3065 от 26.04.2017 г.)
ДОПУСК К ИЗЫСКАНИЯМ:	НП «СтройИзыскания» СРО-И-033-16032012 (св-во №1152 от 16.02.2016 г.)


Филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»

Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН
с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты

3041-237-ПА

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
2	06-1		06.23

Директор

Главный инженер



В. А. Бучинский

Е. А. Бучинский


2023

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План расположения шкафов и панелей РЗА в ОПУ	
	ОПУ. Шк.№30. АОСН.	
3-6	Схема полная.	
7	Перечень элементов.	
8	Таблицы подключений.	
	Объем реконструкции существующих панелей	
9	ЗРУ 10 кВ. Ячейки ОЛ.Схема полная (фрагмент).	
10	ОПУ.П.№19. Панель блоков питания.Схема полная (фрагмент).	
11	ОПУ.Шк.№28. АУВ и защиты БСК-1-110.Схема полная (фрагмент).	
12	ОПУ.Шк.№29. АУВ и защиты БСК-2-110.Схема полная (фрагмент).	
13	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ. Таблицы подключений (фрагмент).	
14	ОПУ.Шк.№26. Защита и АУВ В-110 Т-1. Таблицы подключений (фрагмент).	
15	ОПУ. Шк.№27. Защита и АУВ В-110 Т-2. Таблицы подключений (фрагмент).	
16	Схема кабельных связей	

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных мероприятий

Гл. инженер проекта  Бучинский Е.А


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов			2
Обозначение	Наименование	Примечание	
3041-237-ПА.КЖ	Журнал контрольных кабелей		
3041-237-ПА.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов.		
3041-237-ПА.ВР	Ведомость объемов работ		
3041-237-ПА.33И	Задание заводу на изготовление шкафа ПА	выдается отдельным томом	
3041-237-ПА.П1	Структурно-функциональная схема АОСН		
3041-237-ПА.БУ	Бланк уставок АОСН		
0.150.007-0002 ОП	Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Ступень автоматики ограничения снижения напряжения Версия алгоритма: aosn16_st ОПИСАНИЕ		
0.150.043-0002 ОП	Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Ступень автоматики повторного включения нагрузки Версия алгоритма: arvn16_st ОПИСАНИЕ		
0.150.082-0001 ОП	Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Контроль вторичных цепей напряжения (с использованием выводов Н, К, И разомкнутого треугольника) Версия алгоритма: kcn2_v1ОПИСАНИЕ		
0.150.088-0001 ОП	Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Алгоритм для управления функциями и группами уставок Версия алгоритмов: set_ust_v1		
0.150.027-0002 ОП	Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Переключатель напряжения и частот 1СШ, 2 СШ. Версия алгоритма: switch16_uf		
ПБКМ.421445.002 Д4.02	Комплекс противоаварийной автоматики и релейной защиты МКПА-РЗ. Техническое описание		
ПБКМ.421445.026 РР4.02	Рекомендации по выбору уставок автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН)		


Общие указания

Работы выполняются на основании договора №121/ЗЭС-22 от 12.04.2022 «Модернизация ПС 110 кВ Юрты (оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.» по разработке проектной и рабочей документации для филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети». ООО «Техно Базис» разрабатывает документацию согласно свидетельству НП «СтройПроект» СРОП-170-16032012 №3065 от 26.04.2017 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.




Основанием для проектных работ по данному титулу является задание на разработку проектной и рабочей документации «Модернизация ПС 110 кВ Юрты (оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты- 1 шт.».

В данном томе рабочей документации предусмотрены технические решения по установке шкафа АОСН на ПС 110 кВ Юрта


						3041-237-ПА				
2	-	Все	06-1		06.23	Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Федоров			06.23	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты		Стадия	Лист	Листов
								Р	1	17
Проверил		Бучинский			06.23	Общие данные.		Проектный центр ООО "Техно Базис"		
Н. контр.		Тюкавин			06.23					




Примечание:
- Утолщенной линией показано проектируемое
оборудование в данном проекте, тонкой линией показано существующее оборудование.

						3041-237-ПА			
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Федоров			06.23		Р	2	
						План расположения шкафов и панелей РЗА в ОПУ	Проектный центр ООО "Техно Базис"		
Проверил		Бучинский			06.23				
Н. контр.		Тюкавин			06.23				

Обознач. щита	Номер панели	Наименование панели	Примечание
Ряд панелей №1	1Л	Панель амперметров Т1, Т2	
	1	Панель управления ОД-110кВ и РПН Т-1	
	2	Панель управления вводов 10кВ. Т-1, Т-2, СВ-10	
	3	Панель сигнализации	
	4	Панель защит Т-1	
	5	Панель защит Т-2	
	6	Панель собственных нужд	
	7	ТСН №1	
Ряд панелей №2	8	Панель собственных нужд	
	9	Панель ТН-1-110кВ, ТН-2-110кВ и учета ВЛ-110кВ	
	10	Панель управления СВ-110кВ	
	11	Автоматика СВ-110кВ	
	12	Панель ДЗ ВЛ-110кВ "С62"	
	13	Панель 3.3. ВЛ-110кВ "С62"	
	14	Панель 3.3. ВЛ-110кВ "С60"	
	15	Панель ДЗ ВЛ-110кВ "С60"	
Ряд панелей №3	16	Панель ЦС	
	17	Осциллограф 110кВ	
	18	Панель ИМФ-ЗР ВЛ-110 "С-60" и "С-62"	
	19	Блоки питания. Контроль изоляции	
	20	Зарядное устройство	
	21	Зарядные устройства дуговой защиты	
	28	Шкаф АУВ и защит БСК-1-110	
	29	Шкаф АУВ и защит БСК-2-110	
Ряд панелей №4	22	Собственный нужды, ТСН №2	
	23	ТСН №2	
	24	ТСН №1	
	25	Панель ТМ	
	ТМ	Шкаф ТМ	
	26	Шкаф АУВ В 110 Т-1 и автоматики КЗ в цепи Т-1	
	27	Шкаф АУВ В 110 Т-2 и автоматики КЗ в цепи Т-2	
	30	Шкаф АОСН	проект.




Цепи напряжения
ТН-1-110



Цепи напряжения
ТН-2-110


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						3041-237-ПА			
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Федоров			06.23		Р	3	
						ОПУ. Шк.№30. АОСН. Схема полная.	Проектный центр ООО "Техно Базис"		
Проверил		Бучинский			06.23				
Н. контр.		Тюкавин			06.23				




Цепи питания дискретных входов
Цепи питания выходных реле
Цепи питания терминала
Контроль питания дискретных входов
Сброс сигнализации/ тест индикации
Дверь шкафа открыта
Контроль положения крышек испытательных блоков
Выбор режима ТН (см.прим. 1)
Выбор трансформатора напряжения (ТН1, ТН2)
Ввод/вывод АОСН
Ввод/вывод АПВН
Переключатель выбора групп уставок
Контроль переключателей блокировки АОСН
Блокировка АОСН от защит БСК-1
Блокировка АОСН от защит БСК-2

Примечание:
1. Расшифровка положений переключателя SAC1:
Положение "0" - ручной;
Положение "1" - автоматический или ручной




Ввод/вывод 1 ступени АОСН (включение БСК-1)
Ввод/вывод 2 ступени АОСН (включение БСК-2)
Ввод/вывод 3 ступени АОСН (отключение нагрузки 1С 10 кВ)
Ввод/вывод 4 ступени АОСН (отключение нагрузки 2С 10 кВ)
Ввод/вывод 1 ступени АПВН (включение нагрузки 2С 10 кВ)
Ввод/вывод 2 ступени АПВН (включение нагрузки 1С 10 кВ)
Ввод/вывод 3 ступени АПВН (отключение БСК-2)
Ввод/вывод 4 ступени АПВН (отключение БСК-1)
Резерв




1 ступень АОСН (включение БСК-1)
2 ступень АОСН (включение БСК-2)
3 ступень АОСН (отключение нагрузки 1С 10 кВ)
4 ступень АОСН (отключение нагрузки 2С 10 кВ)
1 ступень АПВН (включение нагрузки 2С 10 кВ)
2 ступень АПВН (включение нагрузки 1С 10 кВ)
3 ступень АПВН (отключение БСК-2)
4 ступень АПВН (отключение БСК-1)
Резерв

						3041-237-ПА					
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Федоров		<i>РФ</i>	06.23				Р	4	
Проверил	Бучинский			<i>ББ</i>	06.23	ОПУ. Шк.№30. АОСН. Схема полная.			Проектный центр ООО "Техно Базис"		
Н. контр.	Тюкавин			<i>ТЮ</i>	06.23						




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №





1 ступень АОСН (включение БСК-1)
2 ступень АОСН (включение БСК-2)
3 ступень АОСН (отключение нагрузки 1С 10 кВ)
4 ступень АОСН (отключение нагрузки 2С 10 кВ)
1 ступень АПВН (включение нагрузки 2С 10 кВ)
2 ступень АПВН (включение нагрузки 1С 10 кВ)
3 ступень АПВН (отключение БСК-2 ч/з терминал)
4 ступень АПВН (отключение БСК-1 ч/з терминал)




1 ступень АОСН (включение БСК-1)
2 ступень АОСН (включение БСК-2)
3 ступень АОСН (отключение нагрузки 1С 10 кВ)
4 ступень АОСН (отключение нагрузки 2С 10 кВ)
1 ступень АПВН (включение нагрузки 2С 10 кВ)
2 ступень АПВН (включение нагрузки 1С 10 кВ)
3 ступень АПВН (отключение БСК-2 ч/з ЭМО 1)
3 ступень АПВН (отключение БСК-2 ч/з ЭМО 2)
4 ступень АПВН (отключение БСК-1 ч/з ЭМО 1)
4 ступень АПВН (отключение БСК-1 ч/з ЭМО 2)

						3041-237-ПА				
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Федоров			06.23			Р	5	
						ОПУ. Шк.№30. АОСН. Схема полная.		Проектный центр ООО "Техно Базис"		
Проверил		Бучинский			06.23					
Н. контр.		Тюкавин			06.23					




Шинки цепей сигнализации
Обобщенный сигнал "Неисправность"
Звуковая сигнализация
Обобщенный сигнал "Срабатывание"


Резервные контакты



Цепи ТМ (Резерв)



Цепи освещения



						3041-237-ПА			
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Федоров		<i>Р</i>	06.23		Р	6	
Проверил	Бучинский			<i>Б</i>	06.23	ОПУ. Шк.№30. АОСН. Схема полная.	Проектный центр ООО "Техно Базис"		
Н. контр.	Тюкавин			<i>Т</i>	06.23				


[illegible]

Формат А3




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ОПУ. Шк.№30. АОСН Правая боковина ХТ					Марка-номер кабеля														
Направление цепи	Перемычки	№ клеммы	Имя цепи	Направление цепи	РА 301	РА 302	РА 305	РА 307	РА 304	РА 306	РА 101	РА 102	РА 308						
ХТ1 Цепи аналоговых сигналов																			
SG1	:2	1	A660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ I	:1	1													
SG1	:4	2	B660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ I	:2	2													
SG1	:6	3	C660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ I	:3	3													
SG1	:8	4	O660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ I	:4	4													
SG2	:2	5	H660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ I	:5	5													
SG2	:4	6	I660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ I	:6	6													
SG2	:6	7	K660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ I	:6	7													
		8																	
		9																	
		10																	
SG3	:2	11	A660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ II	:1	1													
SG3	:4	12	B660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ II	:2	2													
SG3	:6	13	C660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ II	:3	3													
SG3	:8	14	O660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ II	:4	4													
SG4	:2	15	H660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ II	:5	5													
SG4	:4	16	I660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ II	:8	6													
SG4	:6	17	K660	ОПУ. П.№9. ТН 110 кВ II	:6	7													
		18																	
		19																	
		20																	
ХТ2 Цепи питания шкафа																			
S1	:4	1	03-QT1G																
		2																	
S1	:6	3																	
ХТ3 Цепи входных дискретных сигналов																			
		●	1	01-AOSN															
		●	2	01-AOSN															
		●	3	01-AOSN															
		●	4	01-AOSN															
		●	5	01-AOSN															
		●	6	01-AOSN															
		●	7	01-AOSN															
		●	8	01-AOSN	ОПУ. Шк.№28. АУВ и защиты БСК-1-110 01	:73		1											
		●	9	01-AOSN	ОПУ. Шк.№29. АУВ и защиты БСК-2-110 01	:73			1										
		●	10	01-AOSN															
			11																
			12																
			13																
			14																
			15																
SAC6	:4	16	07-AOSN	ОПУ. Шк.№28. АУВ и защиты БСК-1-110 01	:59		2												
SAC7	:4	17	09-AOSN	ОПУ. Шк.№29. АУВ и защиты БСК-2-110 01	:59			2											
		18																	
		19																	
		20																	
		21																	
		22																	
		●	23	-EC															
		●	24	-EC															
		●	25	-EC															
ХТ4 Цепи выходных дискретных сигналов																			
E1	:X3:1	1																	
KN1	:21	2																	
KN1	:31	3																	
KN1	:41	4																	
E1	:X4:4	5																	
KN2	:21	6																	
KN2	:31	7																	
KN2	:41	8																	
		9																	
		10																	
E1	:X3:2	11																	
KN1	:22	12																	
KN1	:32	13																	
KN1	:42	14																	
E1	:X4:3	15																	
KN2	:22	16																	
KN2	:32	17																	
KN2	:42	18																	
		19																	
		20																	
		21																	
		22																	
		23																	
		24																	
		25																	
		26																	
		27																	
		28																	
		29																	
		30																	

Поз. обозн.	Наименование	Тип	Кол.	Примечание	10
ЗРУ 10 кВ.Яч. ОЛ					
KL3, KL4	Реле промежуточное	R4-2014-23-1220-WTLD с кол. GZ4	2		
SAC1	Переключатель	CS10-02.001FU9.12	1	Elkey	
Хд1-Хд3	Клемма проходная с размыкателем	PTU 4-MT-P	2	Phoenix contact	




Примечание:
1) В ячейках 10 кВ в ЗРУ дополнительно установить и подключить в соответствии со схемой следующее:
- Промежуточные реле KL3, KL4;
- Переключатель SAC1;
- Клемма проходная с размыкателем Хд1-Хд3.
Перечисленное оборудования заказано в спецификации, а места их установки необходимо определить по месту.
2) Перечень элементов на листе приведен для одной ячейки.
3) В связи с отсутствием информации подключение оборудования в ячейках уточнить по месту

						3041-237-ПА			
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Федоров			06.23		Р	9	
						Объем реконструкции существующих панелей ЗРУ 10 кВ. Ячейки ОЛ. Схема полная (фрагмент).	Проектный центр ООО "Техно Базис"		
Проверил	Бучинский			06.23					
Н. контр.	Тюкавин			06.23					



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Примечание:
1) На панели П.№19. Панель блоков питания в ОПУ дополнительно установить и подключить в соответствии со схемой следующее:
- Автоматический выключатели SF1;
- Клемма проходная с размыкателем Хд:1-Хд:2.
Перечисленное оборудования заказано в спецификации, а места их установки на панели необходимо определить по месту.




Поз. обозн.	Наименование	Тип	Кол.	Примечание
ОПУ.П.№19. Панель блоков питания				
SF1	Автоматический выключатель	2P 4A с характеристикой C	1	
Хд:1-Хд:2	Клемма проходная с размыкателем	PTU 4-MT-P	2	Phoenix contact

						3041-237-ПА			
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Федоров			06.23	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты	Стадия	Лист	Листов
							Р	10	
Проверил		Бучинский			06.23	Объем реконструкции существующих панелей ОПУ.П.№19. Панель блоков питания. Схема полная (фрагмент).	Проектный центр ООО "Техно Базис"		
Н. контр.		Тюкавин			06.23				




Цепи питания ЭМО 1/ ЭМВ
Действие на независимый расцепитель
Отключение через ЭМО 1 от ключа управления
Отключение через ЭМО 1 от терминала АУВ
Отключение через ЭМО 1 от внешних защит



к цепям отключения через ЭМО1
(см. РД 794-22-6-УА)





Цепи питания ЭМО 2
Действие на независимый расцепитель
Отключение через ЭМО 2 от ключа управления
Отключение через ЭМО 2 от терминала АУВ
Отключение через ЭМО 2 от АОСН



к цепям отключения через ЭМО2
(см. РД 794-22-6-УА)

Примечание:
Сконфигурировать сигнал "Срабатывание защит" на дискретный выход Реле 3.4 терминала А2 (ТОР 300 РЗТ) шк.№28. АУВ и защиты БСК-1-110

						3041-237-ПА			
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Федоров		<i>РФ</i>	06.23		Р	11	
Проверил	Бучинский			<i>ББ</i>	06.23	Объем реконструкции существующих панелей ОПУ. Шк. №28. АУВ и защиты БСК-1-110. Схема полная (фрагмент).	Проектный центр ООО "Техно Базис"		
Н. контр.	Тюкавин			<i>ТЮ</i>	06.23				






Примечание:
Сконфигурировать сигнал "Срабатывание защит" на дискретный выход Реле 3.4 терминала А2 (TOP 300 P3T) шк.№28. АУВ и защиты БСК-1-110


							3041-237-ПА			
							Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Федоров		<i>РФ</i>	06.23			Р	12	
							Объем реконструкции существующих панелей ОПУ.Шк.№29. АУВ и защиты БСК-2-110 Схема полная (фрагмент).	Проектный центр ООО "Техно Базис"		
Проверил		Бучинский		<i>ББ</i>	06.23					
Н. контр.		Тюкавин		<i>ТЮ</i>	06.23					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Марка-номер кабеля														РА 308	ОПУ. Шк.№26. Защита и АУВ В-110 Т-1 Левая боковина Х					
															Направление цепи	Имя цепи	№ клеммы	Перемычки	Направление цепи	
														1	ОПУ. Шк.№30. АОСН ОХТ1	:1	701	182		
														3	ОПУ. Шк.№30. АОСН ОХТ1	:10	707	184		
														2	ОПУ. Шк.№30. АОСН ОХТ1	:18	702	185		

3041-237-ПА									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с уВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.			
Разраб.		Федоров			06.23				
						Противовазырная автоматика. ПС 110 кВ Юрты			
						Стадия	Лист	Листов	
						Р	14		
Проверил	Бучинский				06.23	Объем реконструкции существующих панелей ОГУ. Шк. №26. Защита и АУВ В-110 Т-1. Таблицы подключений (фрагмент).			
Н. контр.	Токавин				06.23				
						Проектный центр ООО "Техно Базис"			

[illegible]



Инов. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						3041-237-ПА.КЖ				
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп	Дата	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Федоров		<i>Ред</i>	05.23		Р	1	2	
Н.контр.						Бучинский	<i>БМ</i>	05.23	Журнал контрольных кабелей	Проектный центр ООО "Техно Базис"
ГИП						Тюкавин	<i>Тю</i>	05.23		

Примечание: кабельный журнал не является основанием для нарезки кабеля.










Сводная спецификация контрольных кабелей (1 этап реконструкции)				
Кабель контрольный экранированный с медными жилами	КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5		м.	155
Кабель контрольный экранированный с медными жилами	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5		м.	60
Кабель контрольный экранированный с медными жилами	КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5		м.	60
	Всего			275

Потребность в прочих материалах (1 этап реконструкции)				
Наименование	Тип	Единица измерения	Количество	Масса, кг/ед. изм
Покрытие огнезащитное для кабелей, цвет базовый (серый)	Силотерм ЭП-6	кг	8 кг (10 м²)	
Провод	ПуГВ 1х1,5мм2	м	10	0,022
Провод	ПуГВ 1х2,5мм2	м	10	0,035

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

3041-237-ПА.КЖ




										20																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><td>Позиция</td><td>Наименование и техническая характеристика</td><td>Тип, марка, обозначение документа, опросного листа</td><td>Код оборудования, изделия, материала</td><td>Завод-изготовитель</td><td>Единица измерения</td><td>Количество</td><td>Масса единицы кг</td><td colspan="3">Примечания</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td colspan="3">9</td></tr><tr><td colspan="11">Шкаф ПА</td></tr><tr><td>1</td><td>Шкаф АОСН</td><td>3041-237-ПА.33И</td><td></td><td></td><td>Шт.</td><td>1</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="11">Дополнительное оборудование и материалы</td></tr><tr><td>2</td><td>Автоматический выключатель</td><td>2P 4A с характеристикой C</td><td></td><td></td><td>Шт.</td><td>1</td><td></td><td colspan="3">Для панели 19</td></tr><tr><td>3</td><td>Реле промежуточное</td><td>R4-2014-23-1220-WTLD с кол. GZ4</td><td></td><td>Relpol</td><td>Шт.</td><td>18</td><td></td><td colspan="3">Для ячеек ЗРУ 10 кВ</td></tr><tr><td>4</td><td>Переключатель</td><td>CS10-02.001FU9.12</td><td></td><td>Elkey</td><td>Шт.</td><td>9</td><td></td><td colspan="3">Для ячеек ЗРУ 10 кВ</td></tr><tr><td>5</td><td>Клемма проходная с размыкателем</td><td>PTU 4-MT-P</td><td></td><td>Phoenix contact</td><td>Шт.</td><td>29</td><td></td><td colspan="3">Для ячеек ЗРУ 10 кВ и панели 19</td></tr><tr><td>6</td><td>Din-рейка</td><td>NS 35</td><td></td><td>Phoenix contact</td><td>Шт.</td><td>1</td><td></td><td colspan="3">Для ячеек ЗРУ 10 кВ и панели 19</td></tr><tr><td>7</td><td>Концевая крышка</td><td>D-PTU 4-MT</td><td>3209534</td><td>Phoenix contact</td><td>Шт.</td><td>10</td><td></td><td colspan="3">Для ячеек ЗРУ 10 кВ и панели 19</td></tr><tr><td colspan="11">Дополнительное оборудование и материалы для кабельной продукции</td></tr><tr><td>8</td><td>Бирка кабельная</td><td>У-136 (треугольник 55x55x55 мм)</td><td></td><td>IEK</td><td>шт.</td><td>36</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>9</td><td>Стальная кабельная стяжка 4,6*250</td><td>СКС (304) 4,6*250 (Fortisflex)</td><td></td><td>КВТ</td><td>шт.</td><td>100</td><td></td><td colspan="3">1 упак.</td></tr><tr><td>10</td><td>Трубка прозрачная маркировочная, 2-3,5 мм. длина 15 мм</td><td>301/15</td><td>229-271</td><td>ДКС</td><td>шт.</td><td>132</td><td></td><td colspan="3">для пров.1,5-2,5 мм2</td></tr><tr><td>11</td><td>Покрытие огнезащитное для кабелей, цвет базовый (серый)</td><td>Силотерм ЭП-6</td><td></td><td>OSTEC</td><td>кг</td><td>8</td><td></td><td colspan="3">10 м2, для обработки кабельной продукции</td></tr><tr><td>12</td><td>Провод монтажный установочный, сеч. 1x2,5 мм2</td><td>ПугВ-2,5 3-Ж, ГОСТ 6323-79</td><td>8410383</td><td>Конкорд</td><td>м</td><td>18</td><td></td><td colspan="3">для заземления экранов кабелей</td></tr><tr><td>13</td><td>Наконечник кабельный медный луженый</td><td>ТМЛ 2,5-6-3, ГОСТ 7386-80</td><td>40824</td><td>КВТ</td><td>шт.</td><td>72</td><td>0.03434</td><td colspan="3">для заземления экранов кабелей</td></tr><tr><td>14</td><td>Хомут заземления</td><td>EBS1, нержавеющая сталь, диапазон зажима 5-48 мм</td><td></td><td>F-tronic</td><td>шт.</td><td>36</td><td></td><td colspan="3">для заземления экранов кабелей</td></tr><tr><td colspan="11">Кабельно-проводниковая продукция</td></tr></table>											Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания			1	2	3	4	5	6	7	8	9			Шкаф ПА											1	Шкаф АОСН	3041-237-ПА.33И			Шт.	1					Дополнительное оборудование и материалы											2	Автоматический выключатель	2P 4A с характеристикой C			Шт.	1		Для панели 19			3	Реле промежуточное	R4-2014-23-1220-WTLD с кол. GZ4		Relpol	Шт.	18		Для ячеек ЗРУ 10 кВ			4	Переключатель	CS10-02.001FU9.12		Elkey	Шт.	9		Для ячеек ЗРУ 10 кВ			5	Клемма проходная с размыкателем	PTU 4-MT-P		Phoenix contact	Шт.	29		Для ячеек ЗРУ 10 кВ и панели 19			6	Din-рейка	NS 35		Phoenix contact	Шт.	1		Для ячеек ЗРУ 10 кВ и панели 19			7	Концевая крышка	D-PTU 4-MT	3209534	Phoenix contact	Шт.	10		Для ячеек ЗРУ 10 кВ и панели 19			Дополнительное оборудование и материалы для кабельной продукции											8	Бирка кабельная	У-136 (треугольник 55x55x55 мм)		IEK	шт.	36					9	Стальная кабельная стяжка 4,6*250	СКС (304) 4,6*250 (Fortisflex)		КВТ	шт.	100		1 упак.			10	Трубка прозрачная маркировочная, 2-3,5 мм. длина 15 мм	301/15	229-271	ДКС	шт.	132		для пров.1,5-2,5 мм2			11	Покрытие огнезащитное для кабелей, цвет базовый (серый)	Силотерм ЭП-6		OSTEC	кг	8		10 м2, для обработки кабельной продукции			12	Провод монтажный установочный, сеч. 1x2,5 мм2	ПугВ-2,5 3-Ж, ГОСТ 6323-79	8410383	Конкорд	м	18		для заземления экранов кабелей			13	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 2,5-6-3, ГОСТ 7386-80	40824	КВТ	шт.	72	0.03434	для заземления экранов кабелей			14	Хомут заземления	EBS1, нержавеющая сталь, диапазон зажима 5-48 мм		F-tronic	шт.	36		для заземления экранов кабелей			Кабельно-проводниковая продукция										
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																														
Шкаф ПА																																																																																																																																																																																																																																						
1	Шкаф АОСН	3041-237-ПА.33И			Шт.	1																																																																																																																																																																																																																																
Дополнительное оборудование и материалы																																																																																																																																																																																																																																						
2	Автоматический выключатель	2P 4A с характеристикой C			Шт.	1		Для панели 19																																																																																																																																																																																																																														
3	Реле промежуточное	R4-2014-23-1220-WTLD с кол. GZ4		Relpol	Шт.	18		Для ячеек ЗРУ 10 кВ																																																																																																																																																																																																																														
4	Переключатель	CS10-02.001FU9.12		Elkey	Шт.	9		Для ячеек ЗРУ 10 кВ																																																																																																																																																																																																																														
5	Клемма проходная с размыкателем	PTU 4-MT-P		Phoenix contact	Шт.	29		Для ячеек ЗРУ 10 кВ и панели 19																																																																																																																																																																																																																														
6	Din-рейка	NS 35		Phoenix contact	Шт.	1		Для ячеек ЗРУ 10 кВ и панели 19																																																																																																																																																																																																																														
7	Концевая крышка	D-PTU 4-MT	3209534	Phoenix contact	Шт.	10		Для ячеек ЗРУ 10 кВ и панели 19																																																																																																																																																																																																																														
Дополнительное оборудование и материалы для кабельной продукции																																																																																																																																																																																																																																						
8	Бирка кабельная	У-136 (треугольник 55x55x55 мм)		IEK	шт.	36																																																																																																																																																																																																																																
9	Стальная кабельная стяжка 4,6*250	СКС (304) 4,6*250 (Fortisflex)		КВТ	шт.	100		1 упак.																																																																																																																																																																																																																														
10	Трубка прозрачная маркировочная, 2-3,5 мм. длина 15 мм	301/15	229-271	ДКС	шт.	132		для пров.1,5-2,5 мм2																																																																																																																																																																																																																														
11	Покрытие огнезащитное для кабелей, цвет базовый (серый)	Силотерм ЭП-6		OSTEC	кг	8		10 м2, для обработки кабельной продукции																																																																																																																																																																																																																														
12	Провод монтажный установочный, сеч. 1x2,5 мм2	ПугВ-2,5 3-Ж, ГОСТ 6323-79	8410383	Конкорд	м	18		для заземления экранов кабелей																																																																																																																																																																																																																														
13	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 2,5-6-3, ГОСТ 7386-80	40824	КВТ	шт.	72	0.03434	для заземления экранов кабелей																																																																																																																																																																																																																														
14	Хомут заземления	EBS1, нержавеющая сталь, диапазон зажима 5-48 мм		F-tronic	шт.	36		для заземления экранов кабелей																																																																																																																																																																																																																														
Кабельно-проводниковая продукция																																																																																																																																																																																																																																						
Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">3041-237-ПА.С</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5" rowspan="3">Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>Федоров</td><td></td><td></td><td>05.23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрта</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Р</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">Спецификация оборудования, изделий и материалов.</td><td colspan="3" rowspan="2">Проектный центр ООО «Техно Базис»</td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td></td><td>Бучинский</td><td></td><td></td><td>05.23</td></tr><tr><td>ГИП</td><td></td><td>Тюкавин</td><td></td><td></td><td>05.23</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																	3041-237-ПА.С											Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.					Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Разраб.		Федоров			05.23							Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрта		Стадия	Лист	Листов							Р	1	2																Спецификация оборудования, изделий и материалов.		Проектный центр ООО «Техно Базис»			Н.контр.		Бучинский			05.23	ГИП		Тюкавин			05.23																																																																																																																																						
						3041-237-ПА.С																																																																																																																																																																																																																																
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.																																																																																																																																																																																																																																
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата																																																																																																																																																																																																																																	
Разраб.		Федоров			05.23																																																																																																																																																																																																																																	
						Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрта		Стадия	Лист	Листов																																																																																																																																																																																																																												
								Р	1	2																																																																																																																																																																																																																												
						Спецификация оборудования, изделий и материалов.		Проектный центр ООО «Техно Базис»																																																																																																																																																																																																																														
Н.контр.		Бучинский			05.23																																																																																																																																																																																																																																	
ГИП		Тюкавин			05.23																																																																																																																																																																																																																																	


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Кабель контрольный экранированный с медными жилами с оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением, экранированный сечением: 4х1,5	КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5	-		м	155	0,209	
16	Кабель контрольный экранированный с медными жилами с оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением, экранированный сечением: 7х1,5	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5	-		м	60	0,22	
17	Кабель контрольный экранированный с медными жилами с оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким газо- и дымовыделением, экранированный сечением: 10х2,5	КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5	-		м	60	0,533	
18	Провод	ПуГВ 1х1,5 мм2			м	10	0,022	
19	Провод	ПуГВ 1х2,5 мм2			м	10	0,035	

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол.	Примечание
Монтажные работы				
1	Установка шкафов РЗА в помещении ОПУ. Габариты (ВхШхГ): 2200х800х600	шт.	1	300 кг.
2	Монтаж оборудования на существующую панель вес: до 5 кг	шт.	38	
3	Обработка кабеля огнезащитным составом	кв.м.	10	
Прокладка кабеля				
4	По кабельным конструкциям	м.	275	
5	Монтаж провода установочного	м.	20	
6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сече- нием одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	24	
7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сече- нием одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7	шт.	8	
8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сече- нием одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10	шт.	4	
9	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	шт.	132	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						3041-237-ПА.ВР		
						Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата			
Разраб.		Федоров			05.23	Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты	Стадия	Лист
							Р	1
Н.контр.		Бучинский			05.23	Ведомость объемов работ	Проектный центр ООО «Техно Базис»	
ГИП		Тюкавин			05.23			



Примечания:
1. При разработке функциональной схемы использована версия технического описания Д4.02 автоматики ограничения снижения напряжения ООО "Прософт-системы", использующая аттестованные, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70411-2022, следующие алгоритмы:


- aosn16_st, алгоритм ступени АОСН;
- arvn16_st, алгоритм ступени АПВН.


3041-237-ПА.П1					
Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.					
Изм.	Кол.у.	Лист	№ док.	Полн.	Дата
Разраб.	Фёдоров				05.23
Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Юрты				Стадия	Лист
				Р	1
Структурно-функциональная схема АОСН				Листов	
				5	
Проверил	Бучинский				05.23
Н.контр.	Токавкин				05.23
Проектный центр ООО "Техно Базис"				Формат А1	

D1 Шина дискретных входных сигналов

Управление функциями		
Алгоритм управл. функциями от ключей (set_sw10_v1.so)		
Входные сигн.	Выходн.сигн.	
di17 SA1 Ввод 1 ступени АОСН от ключа	sw1_1	avar
di18 SA2 Ввод 2 ступени АОСН от ключа	sw1_2	sw_fault
di19 SA3 Ввод 3 ступени АОСН от ключа	sw2_1	sw1_1_out
di20 SA4 Ввод 4 ступени АОСН от ключа	sw2_2	sw1_2_out
di21 SA5 Ввод 1 ступени АПВН от ключа	sw3_1	sw1_fault
di22 SA6 Ввод 2 ступени АПВН от ключа	sw3_2	sw2_1_out
di23 SA7 Ввод 3 ступени АПВН от ключа	sw4_1	sw2_2_out
di24 SA8 Ввод 4 ступени АПВН от ключа	sw4_2	sw2_fault
	sw5_1	sw3_1_out
	sw5_2	sw3_2_out
	sw6_1	sw3_fault
	sw6_2	sw4_1_out
	sw7_1	sw4_2_out
	sw7_2	sw4_fault
	sw8_1	sw5_1_out
	sw8_2	sw5_2_out
	sw9_1	sw5_fault
	sw9_2	sw6_1_out
	sw10_1	sw6_2_out
	sw10_2	sw6_fault
		sw7_1_out
		sw7_2_out
		sw7_fault
		sw8_1_out
		sw8_2_out
		sw8_fault
		sw9_1_out
		sw9_2_out
		sw9_fault
		sw10_1_out
		sw10_2_out
		sw10_fault


D3 Шина дискретных алгоритмических связей

- Условные обозначения и примечания:
- 1. di1 - di32 - физические номера входных дискретных каналов
 - 2. do1 - do32 - физические номера выходных дискретных каналов, на которые подключены выходные реле терминала
 - 3. Если отсутствует привязка на дискретном входе алгоритма, то подразумевается что на входе логический 0
 - 4. Если отсутствует привязка на аналоговом входе алгоритма, то подразумевается что на входе нулевая величина
 - 5. **КЦН ТН 1С** - название алгоритма, в текущей конфигурации. Дается при конфигурировании. Название помещается над блоком алгоритма.
 - 6. **Контроль цепей напряжения** (kcn2_v1.so) - типовое название алгоритма. Название помещается внутри блока алгоритма.
6.  - при изменении состояния на этом выходе с лог.0 на лог.1 записывается осциллограмма



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв№

D3 Шина дискретных алгоритмических связей	
D1 Шина дискретных входных сигналов	
Пуск РАС Неисправность ЦН ТН1	
Пуск РАС Неисправность ЦН ТН2	
Пуск РАС Вывод/смена группы уставок/неисправность ключа	
Пуск РАС: срабатывание 1 ступени АОСН (включение БСК-1)	
Пуск РАС: срабатывание 2 ступени АОСН (включение БСК-2)	
Пуск РАС: срабатывание 3 ступени АОСН (откл-е нагрузки 1 С 10 кВ ПС 110 кВ Юрты)	
Пуск РАС: срабатывание 4 ступени АОСН (откл-е нагрузки 2 С 10 кВ ПС 110 кВ Юрты)	
Пуск РАС: срабатывание 1 ступени АПВН (вкл-е нагрузки 2 С 10 кВ ПС 110 кВ Юрты)	
Пуск РАС: срабатывание 2 ступени АПВН (вкл-е нагрузки 1 С 10 кВ ПС 110 кВ Юрты)	
Пуск РАС: срабатывание 3 ступени АПВН (отключение БСК-2)	
Пуск РАС: срабатывание 4 ступени АПВН (отключение БСК-1)	
Работа на ТН 1С	
Работа на ТН 2С	
Режим выбора ТН	ручной выбор ТН
<div><div>1</div></div>	авт-кий или ручной выбор ТН
Неисправность терминала	
Неисправность переключателей	
Вывод 1 ступени АОСН и 4 ступени АПВН (при работе защит БСК-1)	
Вывод 2 ступени АОСН и 3 ступени АПВН (при работе защит БСК-2)	



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

3041-237-ПА.П1

Лист
5

ООО «Прософт-Системы»
620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194 а.
Тел.: +7 (343) 356-51-11 факс: +7 (343) 310-01-06
E-mail: info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru

р/с 40702810300080010546, к/с 30101810700000000940
в ЕФ ПАО «МДМ Банк», г. Екатеринбург,
БИК 046577940,
ИНН/КПП 6660149600 / 665801001
ОКВЭД 31.20,33.20; 51.65.5 ОКПО 55181848

Бланки уставок АОСН версии Д4.02

При заполнении бланков необходимо руководствоваться техническими описаниями:

- для устройства МКПА-РЗ – описание ПБКМ.421445.002 Д4.02.

Параметры задания уставок алгоритмов ПА:

- диапазон задания уставок во вторичных величинах: по напряжению (0-200) В, по току (0-200) А, по сопротивлению (0-20000) Ом; по мощности (0-40000) Вт;
- шаг задания уставок аналоговых величин – не менее 10^{-6} единицы измерения;
- диапазон задания уставок по времени – от 0 до $2 \cdot 10^6$ с;
- шаг задания уставок по времени – не менее $8 \cdot 10^{-3}$ с.

Таблица уставок ступени АОСН 1 ступень – включение БСК-1 (версия aosn16_st)

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка на срабатывание ступени по напряжению	U_Y	46,16	В (фазн.)	Уставка по снижению напряжения <i>Принята равной 0.8Uном согласно рекомендациям завода-изготовителя на включение БСК-1</i>
Уставка блокировки ступени по напряжению	U_block	11,54	В (фазн.)	<i>Принята равной 0.2Uном согласно рекомендациям завода-изготовителя</i>
Выдержка времени ступени на срабатывание	T_st	19	Секунды	Сигнал на срабатывание проходит после отсчета выдержки времени, при сохранении условий для срабатывания
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_reset	0.5	Секунды	Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на заданное время. Рекомендуемая величина не более 5% от величины T_st. Минимальная рекомендуемая величина – 0,05 сек. <i>Согласно рекомендациям принято 0.5 с (более 0.05 с и не более 5% от T_st)</i>
Длительность выходного сигнала ступени	T_out	0,6	Секунды	Используется для замыкания контактов реле управляющего воздействия на заданное время

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
				<i>Согласно рекомендациям принято 0.6 с в диапазоне от 0.5 до 0.8 с</i>
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

Таблица уставок ступени АОСН 2 ступень – включение БСК-2 (версия aosn16_st)

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка на срабатывание ступени по напряжению	U_Y	46,16	В (фазн.)	Уставка по снижению напряжения <i>Принята равной 0.8Uном согласно рекомендациям завода-изготовителя на включение БСК-2</i>
Уставка блокировки ступени по напряжению	U_block	11,54	В (фазн.)	<i>Принята равной 0.2Uном согласно рекомендациям завода-изготовителя</i>
Выдержка времени ступени на срабатывание	T_st	20	Секунды	Сигнал на срабатывание проходит после отсчета выдержки времени, при сохранении условий для срабатывания
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_reset	0.5	Секунды	Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на заданное время. Рекомендуемая величина не более 5% от величины T_st. Минимальная рекомендуемая величина – 0,05 сек. <i>Согласно рекомендациям принято 0.5 с (более 0.05 с и не более 5% от T_st)</i>
Длительность выходного сигнала ступени	T_out	0,6	Секунды	Используется для замыкания контактов реле управляющего воздействия на заданное время <i>Согласно рекомендациям принято 0.6 с в диапазоне от 0.5 до 0.8 с</i>
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

Таблица уставок ступени АОСН 3 ступень – отключение нагрузки 1 сш 10 кВ (версия aosn16_st)

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка на срабатывание ступени по напряжению	U_Y	40,39	В (фазн.)	Уставка по снижению напряжения <i>Принята равной 0.7Uном согласно рекомендациям завода-изготовителя на отключение нагрузки 1 сш 10 кВ</i>
Уставка блокировки ступени по напряжению	U_block	11,54	В (фазн.)	<i>Принята равной 0.2Uном согласно рекомендациям завода-изготовителя</i>
Выдержка времени ступени на срабатывание	T_st	21	Секунды	Сигнал на срабатывание проходит после отсчета выдержки времени, при сохранении условий для срабатывания
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_reset	0.5	Секунды	Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на заданное время. Рекомендуемая величина не более 5% от величины T_st. Минимальная рекомендуемая величина – 0,05 сек. <i>Согласно рекомендациям принято 0.5 с (более 0.05 с и не более 5% от T_st)</i>
Длительность выходного сигнала ступени	T_out	0,6	Секунды	Используется для замыкания контактов реле управляющего воздействия на заданное время <i>Согласно рекомендациям принято 0.6 с в диапазоне от 0.5 до 0.8 с</i>
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

Таблица уставок ступени АОСН 3 ступень – отключение нагрузки 2 сш 10 кВ (версия aosn16_st)

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка на срабатывание ступени по напряжению	U_Y	40,39	В (фазн.)	Уставка по снижению напряжения <i>Принята равной 0.7Uном согласно рекомендациям завода-изготовителя на отключение нагрузки 2 сш 10 кВ</i>

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка блокировки ступени по напряжению	U_block	11,54	В (фазн.)	Принята равной 0.2Uном согласно рекомендациям завода-изготовителя
Выдержка времени ступени на срабатывание	T_st	22	Секунды	Сигнал на срабатывание проходит после отсчета выдержки времени, при сохранении условий для срабатывания
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_reset	0.5	Секунды	Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на заданное время. Рекомендуемая величина не более 5% от величины T_st. Минимальная рекомендуемая величина – 0,05 сек. Согласно рекомендациям принято 0.5 с (более 0.05 с и не более 5% от T_st)
Длительность выходного сигнала ступени	T_out	0,6	Секунды	Используется для замыкания контактов реле управляющего воздействия на заданное время Согласно рекомендациям принято 0.6 с в диапазоне от 0.5 до 0.8 с
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

Таблица уставок ступени АПВН 1 ступень – включение нагрузки 2 сш 10 кВ (версия aprv16_st)

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка ступени по напряжению	U_Y ¹	46,16	В (фазн.)	Уставка по восстановлению напряжения Принята равной 0.8Uном согласно рекомендациям завода-изготовителя (в диапазоне от 0.8 до 1.0 Uном) на включение нагрузки 2 сш 10 кВ
Выдержка времени на срабатывание ступени	T_st	19	Секунды	Сигнал на срабатывание проходит после отсчета выдержки времени при сохранении условий для срабатывания
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_reset	0.5	Секунды	Сигнал срабатывания пусковых органов

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
				удерживается на заданное время. Рекомендуемая величина не более 5% от величины T_{st} . Минимальная рекомендуемая величина – 0,05 сек. <i>Согласно рекомендациям принято 0.5 с (более 0.05 с и не более 5% от T_{st})</i>
Длительность выходного сигнала ступени	T_{out}	0.6	Секунды	Используется для замыкания контактов реле управляющего воздействия на заданное время. <i>Согласно рекомендациям принято 0.6 с в диапазоне от 0.5 до 0.8 с</i>
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

Таблица уставок ступени АПВН 2 ступень – включение нагрузки 1 сш 10 кВ (версия apvn16_st)

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка ступени по напряжению	U_Y^1	46,16	В (фазн.)	Уставка по восстановлению напряжения <i>Принята равной 0.8 $U_{ном}$ согласно рекомендациям завода-изготовителя (в диапазоне от 0.8 до 1.0 $U_{ном}$) на включение нагрузки 1 сш 10 кВ</i>
Выдержка времени на срабатывание ступени	T_{st}	20	Секунды	Сигнал на срабатывание проходит после отсчета выдержки времени при сохранении условий для срабатывания
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_{reset}	0.5	Секунды	Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на заданное время. Рекомендуемая величина не более 5% от величины T_{st} . Минимальная рекомендуемая величина – 0,05 сек. <i>Согласно рекомендациям принято 0.5 с (более 0.05 с и не более 5% от T_{st})</i>
Длительность выходного сигнала ступени	T_{out}	0.6	Секунды	Используется для замыкания контактов реле управляющего воздействия на заданное время.

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
				<i>Согласно рекомендациям принято 0.6 с в диапазоне от 0.5 до 0.8 с</i>
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

Таблица уставок ступени АПВН 3 ступень – отключение БСК-2 (версия apvn16_st)

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка ступени по напряжению	U_Y ¹	51,93	В (фазн.)	Уставка по восстановлению напряжения <i>Принята равной 0.9U_{ном} согласно рекомендациям завода-изготовителя (в диапазоне от 0.8 до 1.0 U_{ном}) на отключение БСК-2</i>
Выдержка времени на срабатывание ступени	T _{st}	21	Секунды	Сигнал на срабатывание проходит после отсчета выдержки времени при сохранении условий для срабатывания
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T _{reset}	0.5	Секунды	Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на заданное время. Рекомендуемая величина не более 5% от величины T _{st} . Минимальная рекомендуемая величина – 0,05 сек. <i>Согласно рекомендациям принято 0.5 с (более 0.05 с и не более 5% от T_{st})</i>
Длительность выходного сигнала ступени	T _{out}	0.6	Секунды	Используется для замыкания контактов реле управляющего воздействия на заданное время. <i>Согласно рекомендациям принято 0.6 с в диапазоне от 0.5 до 0.8 с</i>
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

Таблица уставок ступени АПВН 4 ступень – отключение БСК-1 (версия apvn16_st)

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка ступени по напряжению	U_Y ¹	51,93	В (фазн.)	Уставка по восстановлению напряжения <i>Принята равной 0.9Uном согласно рекомендациям завода-изготовителя (в диапазоне от 0.8 до 1.0 Uном) на отключение БСК-1</i>
Выдержка времени на срабатывание ступени	T_st	22	Секунды	Сигнал на срабатывание проходит после отсчета выдержки времени при сохранении условий для срабатывания
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_reset	0.5	Секунды	Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на заданное время. Рекомендуемая величина не более 5% от величины T_st. Минимальная рекомендуемая величина – 0,05 сек. <i>Согласно рекомендациям принято 0.5 с (более 0.05 с и не более 5% от T_st)</i>
Длительность выходного сигнала ступени	T_out	0.6	Секунды	Используется для замыкания контактов реле управляющего воздействия на заданное время. <i>Согласно рекомендациям принято 0.6 с в диапазоне от 0.5 до 0.8 с</i>
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

2. Уставки алгоритмов контроля цепей напряжения

Таблица уставок алгоритма контроля отсутствия и несимметрии напряжений (версия kcn2_v1) – ТН-1-110

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Коэффициент домножения фазы А "звезды"	K1	2	число	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Коэффициент дополнительной обмотки ТН	K2	0,577	число	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Уставка срабатывания	U_block	10	В-градусы	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Выдержка времени на выдачу сигнала блокировки 1	T1	5	Секунды	не более минимальной выдержки времени в блокируемой функции
Выдержка времени на Возврат блокировки	T1_ret	0.04	Секунды	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Уставка по минимальному рабочему напряжению	U_min	20	В	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Выдержка времени на выдачу сигнала блокировки 2	T2	5	секунды	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Выдержка времени на Возврат блокировки	T2_ret	0.04	секунды	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Выдержка времени на выдачу сигнала отсутствия цепей напряжения	T_led	7	секунды	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Напряжение срабатывания по U2	U2_max	15	В	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Напряжение срабатывания по U0	U0_max	15	В	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

Таблица уставок алгоритма контроля отсутствия и несимметрии напряжений (версия kcn2_v1) –
ТН-2-110

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Коэффициент домножения фазы А "звезды"	K1	2	число	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Коэффициент дополнительной обмотки ТН	K2	0,577	число	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Уставка срабатывания	U_block	10	В-градусы	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Выдержка времени на выдачу сигнала блокировки 1	T1	5	Секунды	не более минимальной выдержки времени в блокируемой функции
Выдержка времени на Возврат блокировки	T1_ret	0.04	Секунды	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Уставка по минимальному рабочему напряжению	U_min	20	В	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Выдержка времени на выдачу сигнала блокировки 2	T2	5	секунды	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Выдержка времени на Возврат блокировки	T2_ret	0.04	секунды	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Выдержка времени на выдачу сигнала отсутствия цепей напряжения	T_led	7	секунды	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Напряжение срабатывания по U2	U2_max	15	В	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Напряжение срабатывания по U0	U0_max	15	В	Принята согласно рекомендациям завода-изготовителя
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

Таблица уставок переключателя напряжений и частот 1СШ, 2СШ (версия switch16_uf)

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка по минимальному напряжению U1	U1_Y	40	В (фазн.)	Уставка по напряжению прямой последовательности. <i>Принята согласно рекомендации завода-изготовителя равной 40 В фазных</i>
Уставка по максимальному напряжению U2	U2_Y	15	В (фазн.)	Уставка по напряжению обратной последовательности. <i>Принята согласно рекомендации завода-изготовителя равной 15 В фазных</i>
Выдержка времени на сигнализацию об отсутствии напряжений на обоих СШ	T	8	Секунды	Сигнал на сигнализацию проходит после отсчета выдержки времени при отсутствии напряжений на обоих СШ. <i>Принимаем по условию отстройки от выдержки времени КЦН: $7 + 1 = 8$ с</i>

ООО «Прософт - Системы»

АЛГОРИТМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

Степень автоматики ограничения снижения напряжения

Версия алгоритма: aosn16_st

ОПИСАНИЕ

0.150.007-0002 ОП

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Екатеринбург

Алгоритм основывается на предыдущей реализации алгоритма ступени АОСН версии aosn15_st. В алгоритме добавлена уставка U_block и логические элементы для параллельной работы уставок U_block и U_Y.

АОСН – автоматика ограничения снижения напряжения;
ПА – противоаварийная автоматика.

Перечень документов, на которые ссылается настоящее описание, приведён в приложении А.

[illegible]

1 Назначение

Алгоритм предназначен для реализации функций одной ступени АОСН в соответствии с требованиями ГОСТ 55105-2012. Ступень АОСН предназначена для выдачи выходного сигнала при снижении напряжения по трем фазам.

2 Функции

Алгоритм реализует следующие функции ступени АОСН:

- контролирует величину и длительность снижения напряжения по каждой фазе;
- выдает управляющие воздействия с учетом блокировок.

3 Входные аналоговые переменные

Ua_tek – напряжение фазы А
Ub_tek – напряжение фазы В
Uc_tek – напряжение фазы С

4 Входные дискретные переменные

block1 – блокирующий вход 1
block2 – блокирующий вход 2
block3 – блокирующий вход 3
block4 – блокирующий вход 4

5 Выходные аналоговые переменные

t_st – внутренняя выходная переменная, предназначена для включения в аварийную осциллограмму для повышения информативности при ее анализе. Показывает процесс отсчета выдержки времени в ступени

6 Выходные дискретные переменные

avar – пуск осциллографа
Y – срабатывание ступени АОСН (кратковременный сигнал)
Y_work – срабатывание ступени АОСН (длительный сигнал, пока фиксируется срабатывание ступени по режиму и уставкам)
PO_work – пуск ступени АОСН (длительный сигнал, пока фиксируется работа пусковых органов)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.007-0002 ОП					Лист
										4

7 Таблица уставок

Описание уставок алгоритма приведено в Таблице 7.1.

Таблица 7.1

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка на срабатывание ступени по напряжению	U_Y		В (фазн.)	Уставка по снижению напряжения
Уставка блокировки ступени по напряжению	U_block		В (фазн.)	Уставка по снижению напряжения
Выдержка времени ступени на срабатывание	T_st		Секунды	Сигнал на срабатывание проходит после отсчета выдержки времени, при сохранении условий для срабатывания
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_reset		Секунды	Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на заданное время. Рекомендуемая величина не более 5% от величины T_st (минимальная рекомендуемая величина – 0,05 сек.)
Длительность выходного сигнала ступени	T_out		Секунды	Используется для замыкания контактов реле управляющего воздействия на заданное время

8 Принцип работы

Рассмотрим схему алгоритма, см. рисунок Б.1 приложения Б. На входы алгоритма **Ua_tek**, **Ub_tek**, **Uc_tek** заводятся действующие значения фазных напряжений. Действующие значения напряжений по каждой фазе сравниваются фазными пусковыми органами с уставкой на срабатывание **U_Y** и с уставкой на блокировку **U_block**. Если значения напряжений меньше уставки **U_Y**, но выше уставки **U_block**, то сигналы поступают на элементы задержки временного возврата **T1-T3**, которые в случае сброса пусковых органов, задерживают по времени сигналы срабатывания пусковых органов на значение уставки **T_reset**. Далее сигналы поступают на элемент **D2**, который осуществляет контроль снижения напряжений по всем трем фазам измеряемого напряжения.

После пуска ступени АОСН, если нет блокирующих сигналов на первом входе **D3**, сигнал проходит через второй вход элемента **D3** на элемент задержки времени **T4**. Запускается отсчет выдержки времени ступени **T_st** и одновременно выдается сигнал пуска на выход **PO_work**. Выход **PO_work** находится во включенном состоянии все время, пока фазные пусковые органы находятся в сработавшем состоянии и не поступает блокирующих сигналов. После отсчета выдержки времени **T_st**, ступень срабатывает на выход **Y** и запускает внутренний осциллограф по выходу **avar**. Сигнал **Y** формируется кратковременно, его длительность определяется уставкой **T_out**. При этом следует отметить, что как только сигнал дойдет до импульсного таймера **T5**, выходной сигнал **Y** будет держаться на выходе независимо от контролируемого режима.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата	<div>0.150.007-0002 ОП</div> <div>Лист</div> <div>5</div>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

При колебании напряжения на границе уставки U_Y возможен сброс отсчета времени срабатывания ступени АОСН. Если во время отсчета выдержки времени на срабатывание, произойдет изменение напряжения ниже уставки U_Y , то элементы временного возврата **T1**, **T2**, **T3** поддержат отсчет выдержки времени элементом **T4** на время, определяемое уставкой **T_reset**. Если за время **T_reset** не произошло снижения напряжения ниже уставки U_Y , то отсчет выдержки времени на срабатывание ступени сбросится и срабатывание ступени соответственно не произойдет. При выборе уставки **T_reset** необходимо учитывать её влияние на срабатывания ступени при колебаниях напряжения. Так если сброс пускового органа ступени АОСН произойдет до того, как элемент набора времени срабатывания ступени отсчитает установленную выдержку **T_st**, то к набранной выдержке времени необходимо добавить величину **T_reset**, которой может оказаться достаточной для срабатывания ступени. При работе ступени без сбросов пускового органа (без колебаний напряжения на границе уставки) за время отсчета выдержки времени на срабатывание **T_st**, уставка **T_reset** на отсчет выдержки **T_st** влияния не оказывает.

Блокирующие входы **block1**, **block2**, **block3**, **block4** собираются на элементе **D1** и предназначены для блокировки ступени в целом, от любого внешнего сигнала. На эти входы, как правило, привязываются сигналы блокировки от алгоритма контроля вторичных цепей напряжения и сигналы от переключателей ввода/вывода ступени из работы.

9 Перечень сигналов для осциллографирования

При срабатывании ступени АОСН, автоматически записывается аварийная осциллограмма. Для анализа работы алгоритма, необходимо обязательно включить для записи в осциллограмму следующие сигналы:

- выходные дискретные сигналы алгоритма: **Y**, **Y_work**, **PO_work**;
- вычисляемые аналоговые сигналы: эффективные значения напряжений по каждой фазе;
- внутреннюю переменную **t_st**.

10 Реализация

Алгоритм реализован на языке визуального программирования FBD (Function Block Diagram) международного стандарта IEC 61131-3 и приведен на рисунке Б.1 приложения Б.

Исходная реализация алгоритма, на языке программирования FBD, представляет собой файл с расширением ".b1".

Для последующего применения и реализации функций ПА в условиях промышленной эксплуатации, алгоритм транслируется в исполняемый код процессора и загружается на устройства ПА в виде файла с расширением ".so".

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
					фазе,				
					– внутреннюю переменную t_st .				
					10 Реализация				
					Алгоритм реализован на языке визуального программирования FBD (Function Block Diagram) международного стандарта IEC 61131-3 и приведен на рисунке Б.1 приложения Б.				
					Исходная реализация алгоритма, на языке программирования FBD, представляет собой файл с расширением ".b1".				
					Для последующего применения и реализации функций ПА в условиях промышленной эксплуатации, алгоритм транслируется в исполняемый код процессора и загружается на устройства ПА в виде файла с расширением ".so".				

Приложение А
(обязательное)
Перечень документов

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем описании, приведен в Таблице А.1.

Таблица А.1

Обозначение	Наименование
ГОСТ 55105-2012	Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования
IEC 61131-3	Programmable controllers – Part 3: Programming languages

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.007-0002 ОП					Лист
										7

Приложение Б
(обязательное)
Программная реализация

Алгоритм ступени АОСН




Рисунок Б.1 Алгоритм aosn16_st.b1

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0.150.007-0002 ОП

ООО «Прософт - Системы»

АЛГОРИТМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

Степень автоматики повторного включения нагрузки

Версия алгоритма: arvn16_st

ОПИСАНИЕ

0.150.043-0002 ОП

Екатеринбург

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Настоящее описание распространяется на разработанный ООО "Прософт-Системы" алгоритм версии arvn16_st (в дальнейшем, алгоритм) реализующий функции одной ступени автоматического повторного включения нагрузки (в дальнейшем, ступень АПВН) и предназначено для ознакомления с функциями, принципом работы и подробностями технической реализации ступени АПВН.

Алгоритм основывается на предыдущей реализации алгоритма ступени АПВН версии arvn15_st. В алгоритме добавлен вход res_rs для ручного сброса триггера, разрешающего работу АПВН. В остальном отличий нет.

В настоящем описании приняты следующие условные обозначения и сокращения:

АОСН – автоматика ограничения снижения напряжения;

ПА – противоаварийная автоматика;

АПВН – автоматика (или автоматическое) повторного включения нагрузки.

Прочие сокращения приведены далее по тексту.

Перечень документов, на которые ссылается настоящее описание, приведён в приложении А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	0.150.043-0002 ОП					Лист
										3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1 Назначение

Алгоритм предназначен для реализации функций одной ступени АПВН в соответствии с требованиями ГОСТ 55105-2012.

2 Функции

Алгоритм реализует следующие функции ступени АПВН:

- контролирует величину и длительность повышения напряжения по всем фазам;
- выдает управляющие воздействия с учетом блокировок.

3 Входные аналоговые переменные

Ua_tek – напряжение фазы А
Ub_tek – напряжение фазы В
Uc_tek – напряжение фазы С

4 Входные дискретные переменные

start1 – разрешающий вход 1
start2 – разрешающий вход 3
start3 – разрешающий вход 4
res_rs – вход для сигнала сброса триггера
block1 – блокирующий вход 1
block2 – блокирующий вход 2
block3 – блокирующий вход 3
block4 – блокирующий вход 4

5 Выходные аналоговые переменные

t_st – выход, фиксирующий время, отсчитываемое таймером Т1

6 Выходные дискретные переменные

avar – пуск осциллографа при срабатывании ступени АПВН
Y – срабатывание ступени АПВН (кратковременный сигнал)
Y_work – срабатывание ступени АПВН (длительный сигнал, пока фиксируется срабатывание ступени по режиму и уставкам)
PO_work – пуск ступени АПВН (длительный сигнал, пока фиксируется работа пусковых органов)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.043-0002 ОП					Лист
										4

7 Таблица уставок

Описание уставок алгоритма приведено в Таблице 7.1.

Таблица 7.1

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка ступени по напряжению	U_Y		В (фазн.)	Уставка по восстановлению напряжения
Выдержка времени на срабатывание ступени	T_st		Секунды	Сигнал на срабатывание проходит после отсчета выдержки времени при сохранении условий для срабатывания
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_reset		Секунды	Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на заданное время
Длительность выходного сигнала ступени	T_out		Секунды	Используется для замыкания контактов реле управляющего воздействия на заданное время

8 Принцип работы

В логике ступени АПВН реализован принцип однократного действия после получения разрешающих сигналов от ступеней АОСН и последующего повышения напряжения в каждой фазе.

Рассмотрим схему алгоритма, см. рисунок Б.1 приложения Б. В исходном состоянии ступени АПВН триггер **Tr1** находится в сброшенном состоянии, что запрещает работу ступени. При снижении напряжения и срабатывании ступеней АОСН кратковременные разрешающие сигналы поступают на дискретные входы **start1**, **start2**, **start3**, **start4**, фронт сигналов выделяется детектором фронта **r1**, триггер **Tr1** переходит во включенное состояние, разрешая дальнейшую работу ступени АПВН. Пуск ступени происходит при последующем одновременном повышении напряжения во всех трех фазах выше уставки **U_Y**. После пуска ступени АПВН, сигнал срабатывания поступает на таймер задержки спада **T1** (элемент временного возврата), который в случае сброса пусковых органов, задерживает по времени сигнал срабатывания пусковых органов на значение уставки **T_reset**; далее, если нет блокирующих сигналов, выдается сигнал пуска на выход **PO_work** и одновременно таймером **T2** запускается отсчет выдержки времени ступени **T_st**. Выход **PO_work** находится во включенном состоянии все время, пока существуют условия пуска ступени и сбрасывается через выдержку времени **T_reset** после снятия условий пуска ступени. После отсчета выдержки времени **T_st** ступень срабатывает. На выходе **Y** формируется кратковременный сигнал, определяемый уставкой **T_out**, а на выходе **Y_work** формируется длительный сигнал срабатывания. При этом, как только запустится импульсный таймер **T3** алгоритма, выходной сигнал **Y** будет удерживаться на выходе в течение времени **T_out**, независимо от контролируемого режима. С выхода импульсного таймера **T3** сигнал **Y** подается также на вход сброса триггера **Tr1**, триггер **Tr1** автоматически сбрасывается, запрещая повторную работу ступени до получения новых разрешающих сигналов от ступеней АОСН.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	<div>0.150.043-0002 ОП</div>					Лист
										5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Сброс триггера **Tr1** также можно произвести от внешнего сигнала или от другого алгоритма своего устройства. Для сброса триггера **Tr1** необходимо на вход **res_rs** подать сигнал высокого уровня (лог.1). Внешний сигнал может быть подан от кнопки, оперативного переключателя или от другого устройства. Для этого кнопка, оперативный переключатель или выходной дискретный сигнал другого устройства должны быть подключены на дискретный вход устройства, в котором реализуется АПВН.

При снижении напряжения в любой из фаз ниже уставки **U_Y** происходит снятие выходного сигнала **PO_work** через выдержку времени на возврат **T_reset**. Если ранее начинался отчет выдержки времени таймером **T2**, то отчет времени будет прекращен через выдержку времени **T_reset**, т.е произойдет возврат ступени.

Блокирующие входы **block1**, **block2**, **block3**, **block4** предназначены для блокировки ступени в целом, от любого внешнего сигнала. Уровень сигналов блокировки – высокий (логическая «1»). На эти входы, как правило, привязываются сигналы блокировки от алгоритма контроля исправности вторичных цепей напряжения и сигналы от переключателей ввода/вывода ступени из работы. Если во время отсчета выдержки времени таймером **T2** на блокирующий вход поступит сигнал высокого уровня, то отчет выдержки времени будет обнулен.

9 Перечень сигналов для осциллографирования

При срабатывании ступени АПВН автоматически записывается аварийная осциллограмма. Для анализа работы алгоритма, необходимо обязательно включить для записи в осциллограмму следующие сигналы:

- выходные дискретные сигналы алгоритма: **Y**, **Y_work**, **PO_work**;
- выходные аналоговые сигналы алгоритма: **t_st**;
- вычисляемые эффективные значения напряжений по каждой фазе.

10 Реализация

Алгоритм реализован на языке визуального программирования FBD (Function Block Diagram) международного стандарта IEC 61131-3 и приведен на рисунке Б.1 приложения Б.

Исходная реализация алгоритма, на языке программирования FBD, представляет собой файл с расширением «.b1».

Для последующего применения и реализации функций ПА в условиях промышленной эксплуатации, алгоритм транслируется в исполняемый код процессора и загружается на устройства ПА в виде файла с расширением «.so».

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<div>10 Реализация</div> <div>Алгоритм реализован на языке визуального программирования FBD (Function Block Diagram) международного стандарта IEC 61131-3 и приведен на рисунке Б.1 приложения Б.</div> <div>Исходная реализация алгоритма, на языке программирования FBD, представляет собой файл с расширением «.bl».</div> <div>Для последующего применения и реализации функций ПА в условиях промышленной эксплуатации, алгоритм транслируется в исполняемый код процессора и загружается на устройства ПА в виде файла с расширением «.so».</div>				
Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<div>0.150.043-0002 ОП</div>				
Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div>Лист</div>				
					<div>6</div>				

Приложение А
(обязательное)
Перечень документов

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем описании, приведен в Таблице А.1.

Таблица А.1

Обозначение	Наименование
ГОСТ 55105-2012	Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования
IEC 61131-3	Programmable controllers – Part 3: Programming languages

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.043-0002 ОП					Лист
										7

Приложение Б
(обязательное)
Программная реализация




Рисунок Б.1 Алгоритм apvn16_st.b1

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	
Име. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АЛГОРИТМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

Контроль вторичных цепей напряжения
(с использованием выводов Н, К, И разомкнутого треугольника)
Версия алгоритма: kcn2_v1

ОПИСАНИЕ
0.150.082-0001 ОП

Екатеринбург

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Перв. примен.		1.150.082		СОДЕРЖАНИЕ									
Справ. №				1 Назначение4 2 Функции4 3 Входные аналоговые переменные4 4 Входные дискретные переменные4 5 Выходные аналоговые переменные4 6 Выходные дискретные переменные5 7 Бланк уставок.....6 8 Принцип работы7 9 Рекомендации по подключению8 10 Рекомендации по выбору уставок9 11 Перечень сигналов для осциллографирования11 12 Реализация11 Приложение А (обязательное) Перечень документов12 Приложение Б (обязательное) Поясняющие схемы и векторные диаграммы13 Приложение В (обязательное) Программная реализация15 Приложение Г (обязательное) Функционально-логическая схема18									
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №									
Подп. и дата													
Инв. № подл.		Разраб.		Хохрин						0.150.082-0001 ОП			
		Пров.		Позюбан									
		Утв.		Иванов									
										Алгоритм версии kcn2_v1. Контроль вторичных цепей напряжения (вывода НКИ) Описание			
										Лит. Лист Листов			
										2 19			
										ООО «Прософт-Системы»			

Настоящее описание распространяется на разработанный ООО "Прософт-Системы" алгоритм версии kcn2_v1 (в дальнейшем, алгоритм) реализующий функцию контроля целостности вторичных цепей напряжения (в дальнейшем, КЦН) и предназначено для ознакомления с функциями, принципом работы и подробностями технической реализации алгоритма КЦН.

Настоящий алгоритм основывается на предыдущей версии алгоритма КЦН с использованием выводов Н, К, И «разомкнутого треугольника» разработки ООО "Прософт-Системы" – kcn16_2. В алгоритм добавлена возможность определять неисправности цепей напряжения без использования цепей «разомкнутого треугольника», которая основана на алгоритме версии kcn16_4.

В настоящем описании приняты следующие условные обозначения и сокращения:

АОНН – алгоритм контроля отсутствия и несимметрии напряжения;
 АПВ – автоматическое повторное включение;
 ПА – противоаварийная автоматика;
 ТН – измерительный трансформатор напряжения;
 ЦН – вторичные цепи напряжения ТН.

Прочие сокращения приведены далее по тексту.

Перечень документов, на которые ссылается настоящее описание, приведён в приложении А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.082-0001 ОП					Лист
										3

u_0	– рассчитанное в алгоритме значение напряжения U0
u_2	– рассчитанное в алгоритме значение напряжения U2
u_nk	– рассчитанное в алгоритме значение напряжения Uнк
u_ni	– рассчитанное в алгоритме значение напряжения Uни
u_ik	– рассчитанное в алгоритме значение напряжения Uик

6 Выходные дискретные переменные

avar	– пуск осциллографа
block	– сигнал блокировки функций ПА. Появляется при повреждении вторичных цепей напряжения
avar_led	– сигнал для вывода на светодиод сигнализации. Появляется при повреждении вторичных цепей или при длительном отсутствии напряжений
block1	– сигнал блокировки от блока kcn16_2b, работающего с цепями «звезды» и «разомкнутого треугольника». Появляется при повреждении вторичных цепей напряжения
block1	– сигнал блокировки от блока kcn16_4b, работающего с цепями «звезды». Появляется при длительном отсутствии напряжений «звезды»
nik	– внутренняя переменная сигнала обрыва выводов Н, И, К
zv_min	– внутренняя переменная сигнала исчезновения цепей напряжения «звезды» без выдержки времени
ff	– выходная промежуточная переменная – блока выявления ненормальных возмущений по частоте

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.082-0001 ОП					Лист
										5

7 Бланк уставок

Типовой бланк уставок алгоритма приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Типовой бланк уставок для алгоритма КЦН (версия kcn2_v1)

Уставка	Обозначение	Величина	Единица измерения	Комментарий
Коэффициент домножения фазы А "звезды"	K1		число	
Коэффициент дополнительной обмотки ТН	K2		число	
Уставка срабатывания	U_block		Вольты	
Выдержка времени на выдачу сигнала блокировки 1	T1		Секунды	
Выдержка времени на возврат блокировки	T1_ret		Секунды	
Уставка по минимальному рабочему напряжению	U_min		В	
Выдержка времени на выдачу сигнала блокировки 2	T2		Секунды	
Выдержка времени на возврат блокировки	T2_ret		Секунды	
Выдержка времени на выдачу сигнала отсутствия цепей напряжения	T_led		Секунды	
Напряжение срабатывания по U2	U2_max		Вольты	
Напряжение срабатывания по U0	U0_max		Вольты	

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0.150.082-0001 ОП

Лист

6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Алгоритм может работать в трех режимах, см. таблицу 10.1

Таблица 10.1

Функции	Установка режима	Название режима
Контроль повреждения вторичных цепей напряжения	block_kcn1=0, block_kcn2=1	КЦН
Контроль отсутствия и несимметрии напряжений	block_kcn1=1, block_kcn2=0	АОНН
Контроль повреждения вторичных цепей напряжения, с контролем отсутствия и несимметрии напряжений	block_kcn1=0, block_kcn2=0	КЦН и АОНН

Рассмотрим работу алгоритма, см. рисунок В.1, В.2 приложения В. Принцип действия алгоритма основан на сравнении напряжений на соответствующих вторичных обмотках "звезды" и "разомкнутого треугольника" ТН, в основе которого лежит формула (1), заимствованная из принципа действия устройств КРБ-12, КРБ-12М.

$$(2\bar{U}_a + \bar{U}_b + \bar{U}_c) - 1/\sqrt{3} (\bar{U}_{Hu} + \bar{U}_{Hk}) = 0 \quad (1)$$

В нормальном режиме работы ТН, разница суммы векторов напряжений «звезды» и напряжений «разомкнутого треугольника», с учетом соответствующих коэффициентов, приближенно равна нулю (см. рисунок Б.2 в приложении Б). При возникновении любой неисправности по цепям «звезды» или «разомкнутого треугольника» (в том числе отключении автомата цепей напряжения "звезды" или "разомкнутого треугольника"), а также появлении несимметрии напряжений "звезды" относительно напряжений "разомкнутого треугольника" баланс напряжений по формуле (1) нарушается.

При нарушении баланса переменная алгоритма **nbс** принимает значения больше нуля и при превышении величины уставки по срабатывания **U_block**, через установленную выдержку времени **T1**, выдает сигнал блокировки функций или алгоритмов **block**. Сигнал блокировки **block** формируется при неисправностях по цепям "звезды" при исправных цепях "разомкнутого треугольника" или неисправностях по цепям "разомкнутого треугольника" при исправных цепях "звезды". На сигнализацию сигнал повреждения цепей напряжения проходит через выдержку времени **T led**.

При задании уставки **T_block=0**, время срабатывания алгоритма на выход **block** при обрыве фаз «звезды» будет определяться временем работы вычислителей аналоговых сигналов. Для встроенного вычислителя **u_flt** это время составит (24-32) мс.

При снижении всех цепей напряжения "звезды" или "разомкнутого треугольника" ниже уставки **U_min** сигнал на блокировку функций или алгоритмов ПА и сигнализацию проходит через выдержку времени **T_led** на выход **avar_led**. Выход **avar_led** алгоритма предназначен для привязки светодиода индикации и/или реле сигнализации.

При восстановлении напряжений до нормальных значений сигналы блокировки и сигнализации неисправности автоматически снимаются без задержек по времени.

Вход **no_block** предназначен для реализации запрета работы всего блока.

Пуск осциллографа и соответственно запись осциллограмм происходит при определении повреждений вторичных цепей ТН и при исчезновении всех цепей напряжения.

8.2 Контроль отсутствия и несимметрии напряжений производится блоком D2, который и представляет собой АОНН.

Рассмотрим работу алгоритма, см. рисунок В.1, В.3 приложения В. Алгоритм работает на блокировку и индикацию при возникновении неисправностей в цепях напряжения.

На выход блокировки **block**, алгоритм работает по двум цепям:

- по цепи блока UMIN, при выявлении отсутствия напряжений;
- по цепи блока FTM_FOL, при выявлении ненормальных возмущений по частоте

напряжений.

На выход сигнализации **avar_led**, алгоритм работает по трем цепям:

- по цепи блока UMIN, при выявлении отсутствия напряжений;
- по цепи напряжения U2, при превышении напряжения обратной последовательности уставки U2_max;
- по цепи напряжения U0, при превышении напряжения прямой последовательности уставки U0_max.

Повреждения вторичных цепей напряжения в алгоритме определяются по снижению всех напряжений "звезды" ниже уставки по **U_min** блоком **UMIN**, либо по появлению напряжения обратной последовательности, превышающей уставку **U2_max** или напряжения нулевой последовательности, превышающей уставку **U0_max**. Однако алгоритм не отличает повреждения в первичной сети от повреждений во вторичной сети.

Для выявления ненормальных режимов в цепях напряжения служит блок **FTM_FOL**. Он определяет ненормальные режимы типа появления высших гармонических составляющих в ЦН, постоянных составляющих и перегрузки по каналам напряжения, если во время данных режимов происходит выход измеренных значений частоты за пределы (45-55) Гц. Для отличия однократных возмущений (например однократный фазовый сдвиг) от систематических (ненормальный режим), применяется блок фиксации переходного режима **FTM**.

Перечень сигналов необходимый для анализа работы алгоритма при записи осциллограмм приведен в разделе 11.

9 Рекомендации по подключению

Типовая схема подключения и векторная диаграмма в нормальном режиме работы ТН приведена на рисунке Б.1. Необходимо присоединение к устройству точек Н, К, И трансформатора напряжения, вывод Ф не используется.

При подключении алгоритма для схем "разомкнутого треугольника", отличающихся от схемы на рисунке Б.1, на входы Uni_re, Uni_im алгоритма должен подключаться вектор напряжения, совпадающий по фазовому сдвигу с вектором напряжения Ua.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.082-0001 ОП					8

10 Рекомендации по выбору уставок

Алгоритм имеет одну уставку на срабатывание **U_block**, равнодействующую как по обрыву фазных проводов, так и по изменению фазовых сдвигов напряжений.

Алгоритм срабатывает при изменении уровня напряжения по фазе А относительно номинального напряжения по другим фазам на величину равной $U_block/2$. Изменения уровня фиксируется как в сторону повышения, так и в сторону понижения величины относительно номинальной.

Алгоритм срабатывает при изменении уровня по фазе В (С) относительно номинального напряжения по другим фазам на величину равной U_block . Изменения уровня фиксируется как в сторону повышения, так и в сторону понижения величины относительно номинальной.

Алгоритм срабатывает при изменении фазового сдвига по фазе А относительно номинального фазовых сдвигов по другим фазам на величину равной $U_block/2$. Изменения фазового сдвига фиксируется в любую сторону.

Алгоритм срабатывает при изменении фазового сдвига по фазе В (С) относительно номинального фазовых сдвигов по другим фазам на величину равной U_block . Изменения фазового сдвига фиксируется в любую сторону.

Алгоритм срабатывает при симметричном изменении уровней и фазовых сдвигов напряжений «звезды» на величину U_block относительно номинальных уровней и фазовых сдвигов напряжений.

Уставку **U_block** выберем в соответствии с документом «Рекомендации по выбору уставок алгоритмов версий kcn15_1, Ucontr14, Ucontr13, Ucontr. Контроль вторичных цепей напряжения (с подключением выводов Н, К, Ф, И разомкнутого треугольника) ПБKM.421445.026 PP21». Уставка U_block должна быть не менее обоснованных величин грубых уставок по небалансу действующих значений $dU1$, и фазовых сдвигов $dF11$. В рекомендациях ПБKM.421445.026 PP21 допустимый диапазон уставки $dU1 = (5,4 - 31)$ В, а уставки $dF11 = (20-30)$ градусов. Т.к. алгоритм срабатывает при изменении уровня напряжения по фазе А относительно номинального напряжения по другим фазам на величину равной $U_block/2$, то $U_block \geq 2 \cdot 5,4 = 10,8$ В. Выберем уставку $U_block = 10$ В / градусы.

Уставка **U_min** выбирается в соответствии с п. 2.2.2 рекомендаций ПБKM.421445.026 PP21. Для обеспечения надежного сигнала блокировки при отсутствии цепей напряжения, величина уставки U_min должна быть больше уровня возможных наведенных помех.

Уставка **K1** устанавливается равной 2, если коэффициент отношения числа витков основной обмотки к дополнительной обмотке измерительного ТН равен 0,577. В остальных случаях, необходимо пересчитать K_{ua} в соответствии с векторной диаграммой, приведенной на рисунке Б.2.

Уставка **K2** выбирается в соответствии с п. 2.2.1 рекомендаций ПБKM.421445.026 PP21.

Уставки **T1**, **T2** должна быть меньше установленных выдержек времени в функциях, блокируемых алгоритмом данным алгоритмом КЦН. Уставка **T1** работает, если к алгоритму подключены цепи «разомкнутого треугольника». Уставка **T2** работает всегда, если не была выведена работа блока **D2** по входу **block_kcn2**.

Уставки по времени **T1_ret**, **T2_ret** позволяют задержать снятие сигнала блокировки при восстановлении ЦН. Если **T_ret** установить равной 0, то при восстановлении ЦН снятие сигнала блокировки произойдет, как только значения напряжений станут выше уставки **U_min** и меньше уставок **U2_max**, **U0_max**. Рекомендуется задерживать снятие сигнала блокировки при восстановлении ЦН на время расчета напряжений, чтобы пусковые органы ступеней ПА не успели среагировать на промежуточные расчетные значения напряжений и частоты. Рекомендуемое значение $T_ret = 0,04$ с.

Уставка **T_led**. Рекомендуется выдавать сигнализацию, если фиксируется неисправность ЦН на протяжении нескольких секунд, поэтому должна превышать время работы АПВ.

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.082-0001 ОП				Лист
									9

В таблице 10.2 приведены рекомендуемые значения уставок, однако при необходимости, в зависимости от применения алгоритма, могут быть выставлены другие возможные значения.

Таблица 10.2 Типовой бланк уставок для алгоритма КЦН (версия kcn2_v1)

Уставка	Обозначение	Рекомендуемые значения	Единица измерения	Комментарий
Коэффициент домножения фазы А "звезды"	K1	2 ¹	число	
Коэффициент дополнительной обмотки ТН	K2	0,577 ¹	число	
Уставка срабатывания	U_block	10 ¹	В - градусы	
Выдержка времени на выдачу сигнала блокировки 1	T1	не более минимальной выдержки времени в блокируемой функции	Секунды	
Выдержка времени на возврат блокировки	T1_ret	0,04	Секунды	
Уставка по минимальному рабочему напряжению	U_min	(10-40) ¹	В	
Выдержка времени на выдачу сигнала блокировки 2	T2	не более минимальной выдержки времени в блокируемой функции	Секунды	
Выдержка времени на возврат блокировки	T2_ret	0,04	Секунды	
Выдержка времени на выдачу сигнала отсутствия цепей напряжения	T_led	(5-10) ¹	Секунды	
Напряжение срабатывания по U2	U2_max	15	Вольты	
Напряжение срабатывания по U0	U0_max	15	Вольты	

Примечание. 1 – значение может быть уточнено или изменено проектным решением или при наладке.

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0.150.082-0001 ОП

Лист

10

11 Перечень сигналов для осциллографирования

При работе функций ПА, или при выявлении повреждений в измерительных цепях напряжения, автоматически записывается аварийная осциллограмма. Для анализа работы алгоритма, необходимо обязательно включить для записи в осциллограмму следующие сигналы:

- выходные дискретные сигналы алгоритма: **avar_led, block, block1, block2, nik**;
- выходные аналоговые переменные алгоритма: **nbc, Unk**.

12 Реализация

Алгоритм реализован на языке визуального программирования FBD (Function Block Diagram) международного стандарта IEC 61131-3 и приведен на рисунке В.1 приложения В.

Исходная реализация алгоритма, на языке программирования FBD, представляет собой файл с расширением ".b1".

Для последующего применения и реализации функций ПА в условиях промышленной эксплуатации, алгоритм транслируется в исполняемый код процессора и загружается на устройства ПА в виде файла с расширением ".so".

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.082-0001 ОП					Лист
										11

Приложение А
(обязательное)
Перечень документов

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем описании, приведен в Таблице А.1.

Таблица А.1

Номер ссылки по тексту	Наименование
1	ГОСТ 55105-2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования
2	IEC 61131-3. Programmable controllers – Part 3: Programming languages
3	ПБКМ.421445.026PP21. Рекомендации по выбору уставок алгоритмов kcn15_1.b1, Ucontr14.b1, Ucontr13.b1, Ucontr.b1. Контроль вторичных цепей напряжения (с подключением выводов Н, К, Ф, И разомкнутого треугольника). ООО «Прософт-Системы», 2017 г.
4	Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Контроль вторичных цепей напряжения с использованием выводов Н, И, К. Версия алгоритма: kcn16_2. Описание. 0.150.021-0002 ОП. ООО «Прософт-Системы». 2017 г.
5	Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Контроль отсутствия и несимметрии напряжений. Версия алгоритма: kcn16_4. Описание. 0.150.023-0002 ОП. ООО «Прософт-Системы». 2017 г.

					отсутствия и несимметрии напряжений. Версия алгоритма: ксп16_4. Описание. 0.150.023-0002 ОП. ООО «Прософт-Системы». 2017 г.				




Рисунок Б.2 Векторная диаграмма векторов «звезды» и нормированных векторов «разомкнутого треугольника» при типовой схеме подключения и при нормальном режиме, поясняющая работу алгоритма по формуле 1.1

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0.150.082-0001 ОП

Лист

14

Приложение В
(обязательное)
Программная реализация




Рисунок В.1 Алгоритм версии kcn2_v1 в формате FBD.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0.150.082-0001 ОП



Рисунок В.3 Алгоритм версии kcn16_4b в формате FBD.

Приложение Г
(обязательное)
Функционально-логическая схема

Контроль цепей напряжения (kcn2_v1.so)	
Входные сигн.	Выходн.сигн.
Ua_re	avar
Ub_re	avar_led
Uc_re	block
Ua_im	block1
Ub_im	block2
Uc_im	zv_min
Uni_re	f_f
Uik_re	nik
Uni_im	
Uik_im	
Fa	
Fb	
Fc	
block_kcn1	
block_kcn2	
block_ff	

Рисунок Г.1 Изображение алгоритма на функционально-логической схеме

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	0.150.082-0001 ОП					Лист
										18
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0.150.082-0001 ОП

Лист

19

ООО «Прософт - Системы»

АЛГОРИТМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

Алгоритм для управления функциями и группами уставок

Версия алгоритмов: set_ust_v1

ОПИСАНИЕ

0.150.088-0001 ОП

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Екатеринбург

[illegible]

1 Назначение

Алгоритм set_ust_v1 предназначен для реализации управления функциями и группами уставок при местном управлении.

2 Функции

Алгоритм set_ust_v1 реализует следующие функции:

- обеспечивает формирование сигналов управления до четырех групп уставок;
- обеспечивает формирование до 12 сигналов управления функциями;
- обеспечивает оповещение при неисправности переключателей.

3 Входные аналоговые переменные

Входные аналоговые переменные отсутствуют

4 Входные дискретные переменные

in_gr1	– входной сигнал на управление группой уставок 1
in_gr2	– входной сигнал на управление группой уставок 2
in_gr3	– входной сигнал на управление группой уставок 3
in_gr4	– входной сигнал на управление группой уставок 4
sw1	– входной сигнал 1 местного управления (ввод/вывод)
sw2	– входной сигнал 2 местного управления (ввод/вывод)
sw3	– входной сигнал 3 местного управления (ввод/вывод)
sw4	– входной сигнал 4 местного управления (ввод/вывод)
sw5	– входной сигнал 5 местного управления (ввод/вывод)
sw6	– входной сигнал 6 местного управления (ввод/вывод)
sw7	– входной сигнал 7 местного управления (ввод/вывод)
sw8	– входной сигнал 8 местного управления (ввод/вывод)
sw9	– входной сигнал 9 местного управления (ввод/вывод)
sw10	– входной сигнал 10 местного управления (ввод/вывод)
sw11	– входной сигнал 11 местного управления (ввод/вывод)
sw12	– входной сигнал 12 местного управления (ввод/вывод)

5 Выходные аналоговые переменные

Выходные аналоговые переменные отсутствуют.

6 Выходные дискретные переменные

gr1	– выходной сигнал на управление группой уставок 1
gr2	– выходной сигнал на управление группой уставок 2
gr3	– выходной сигнал на управление группой уставок 3
gr4	– выходной сигнал на управление группой уставок 4
on1	– выходной сигнал управления 1 (ввод в работу или группа уставок 1)
off1	– выходной сигнал управления 1 (вывод из работы или группа уставок 2)
on2	– выходной сигнал управления 2 (ввод в работу или группа уставок 1)
off2	– выходной сигнал управления 2 (вывод из работы или группа уставок 2)
on3	– выходной сигнал управления 3 (ввод в работу или группа уставок 1)
off3	– выходной сигнал управления 3 (вывод из работы или группа уставок 2)
on4	– выходной сигнал управления 4 (ввод в работу или группа уставок 1)
off4	– выходной сигнал управления 4 (вывод из работы или группа уставок 2)
on5	– выходной сигнал управления 5 (ввод в работу или группа уставок 1)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	0.150.088-0001 ОП					Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

off5	– выходной сигнал управления 5 (вывод из работы или группа уставок 2)
on6	– выходной сигнал управления 6 (ввод в работу или группа уставок 1)
off6	– выходной сигнал управления 6 (вывод из работы или группа уставок 2)
on7	– выходной сигнал управления 7 (ввод в работу или группа уставок 1)
off7	– выходной сигнал управления 7 (вывод из работы или группа уставок 2)
on8	– выходной сигнал управления 8 (ввод в работу или группа уставок 1)
off8	– выходной сигнал управления 8 (вывод из работы или группа уставок 2)
on9	– выходной сигнал управления 9 (ввод в работу или группа уставок 1)
off9	– выходной сигнал управления 9 (вывод из работы или группа уставок 2)
on10	– выходной сигнал управления 10 (ввод в работу или группа уставок 1)
off10	– выходной сигнал управления 10 (вывод из работы или группа уставок 2)
on11	– выходной сигнал управления 11 (ввод в работу или группа уставок 1)
off11	– выходной сигнал управления 11 (вывод из работы или группа уставок 2)
on12	– выходной сигнал управления 12 (ввод в работу или группа уставок 1)
off12	– выходной сигнал управления 12 (вывод из работы или группа уставок 2)

7 Принцип работы

Данный алгоритм рассчитан на местное управление функциями. Местное управление может реализовано:

- с помощью переключателей на двери шкафа, которые подключаются к дискретным входам устройства;
- подачей длительных сигналов управления от переключателей других устройств на дискретные входы устройства через кабели с удаленного места объекта.

Для местного управления должны использоваться переключатели. Положения переключателей будут отражать состояние функций. При использовании переключателя, запоминание состояния в энергонезависимой памяти не требуется, т.к. при перезагрузке состояние будет считано с дискретных входов, к которым подключается переключатель.

Схема алгоритма представлена на рисунке Б.1 приложения Б.

Алгоритм состоит условно из трех частей: ввод-вывод сигналов для управления группами уставок, ввод-вывод сигналов для управления функциями, контроль исправности переключателей и дискретных входов. Разберем части по отдельности.

7.1 Ввод-вывод сигналов для управления группами уставок.

Группы уставок в алгоритмах устройства активируются по событию – логического изменения состояния на выходе управляющего алгоритма с 0 на 1. Для подключения одной группы уставок требуется отдельный управляющий выход, который в данном случае будет управляться от отдельного дискретного входа. Соответственно для управления четырьмя группами уставок потребуется переключатель на четыре положения, шайбы которого будут подключены на дискретные входы.

Алгоритм имеет четыре входа и четыре выхода для управления группами уставок, которые обрабатываются блоком **D13** версии bl_4gr_v1, см. рисунок Б.2. В блоке в каждой цепи устанавливаются таймеры для создания задержек времени при активировании для исключения подхвата групп уставок на промежуточных положениях и для исключения влияния дребезга дискретного входа при изменении положений переключателя.

Благодаря свободно-программируемой логике, количество групп уставок может быть увеличено путем добавления необходимого количества входов-выходов (при этом должно быть изменено название алгоритма). Если требуется меньшее количество групп уставок, то на неиспользуемые входы подключаются логические 0 и соответствующие выходы не используются. Количество положений на переключателе может быть уменьшено.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	переключателѣи будут использоваться функции. При использовании переключателя, запоминание состояния в энергонезависимой памяти не требуется, т.к. при перезагрузке состояние будет считано с дискретных входов, к которым подключается переключатель.					
					Схема алгоритма представлена на рисунке Б.1 приложения Б.					
					Алгоритм состоит условно из трех частей: ввод-вывод сигналов для управления группами уставок, ввод-вывод сигналов для управления функциями, контроль исправности переключателей и дискретных входов. Разберем части по отдельности.					
					7.1 Ввод-вывод сигналов для управления группами уставок.					
					Группы уставок в алгоритмах устройства активируются по событию – логического изменения состояния на выходе управляющего алгоритма с 0 на 1. Для подключения одной группы уставок требуется отдельный управляющий выход, который в данном случае будет управляться от отдельного дискретного входа. Соответственно для управления четырьмя группами уставок потребуется переключатель на четыре положения, шайбы которого будут подключены на дискретные входы.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Алгоритм имеет четыре входа и четыре выхода для управления группами уставок, которые обрабатываются блоком D13 версии bl_4gr_v1, см. рисунок Б.2. В блоке в каждой цепи устанавливаются таймеры для создания задержек времени при активировании для исключения подхвата групп уставок на промежуточных положениях и для исключения влияния дребезга дискретного входа при изменении положений переключателя.					
					Благодаря свободно-программируемой логике, количество групп уставок может быть увеличено путем добавления необходимого количества входов-выходов (при этом должно быть изменено название алгоритма). Если требуется меньшее количество групп уставок, то на неиспользуемые входы подключаются логические 0 и соответствующие выходы не используются. Количество положений на переключателе может быть уменьшено.					
					0.150.088-0001 ОП					Лист
										5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

7.2 Ввод-вывод сигналов для управления функциями.

Под управлением функций, подразумевается оперативный или программный ввод в работу, вывод из работы функций или ступеней. Для таких целей подразумевается использование переключателя с двумя положениями «0» и «1». В положении «1» срабатывает дискретный вход, на который подключена шайба. Такой переключатель используется в целях экономии дискретных входов, когда в шкафу реализовано несколько функций и автоматик, каждая из которых требует программного ввода -вывода функций.

Алгоритм имеет 12 входов для подключения входных сигналов управления функциями и соответственно 24 выходных сигналов управления функциями, каждая из которых имеет два дискретных выхода **on** и **off**. Благодаря свободно-программируемой логике, количество входов для подключения сигналов управления может быть увеличено (при этом должно быть изменено название алгоритма). Разберём работу блока **d1** версии sm_bl, см. рисунок Б.3, по цепи sw1, on1, off1. Работа остальных блоков **d2-d12** будет идентична **d1**. В представленной схеме блок **d1** предназначен для формирования длительных сигналов в зависимости от положения переключателя. В положении «0» переключателя на вход **in** поступает логической 0, соответственно формируется логическая 1 на выходе out_2. В положении «1» переключателя на вход **in** поступает логическая 1, т.к. срабатывает дискретный вход, соответственно формируется логическая 1 на выходе out_1. Для положения «0» переключателя, логично использовать функцию «вывод из работы», а для положения «1» переключателя, логично использовать функцию «ввод в работу».

Блоки **d1-d13** помимо управления функции, могут использоваться в качестве формирования двух групп уставок, если проектным решением был заложен переключатель с положениями «0», «1» с подключением к дискретному входу только в положения «1».

7.3 Контроль исправности переключателей и дискретных входов.

Так как для активирования групп уставок и состояния функций используются переключатели, шайбы которых подключаются к дискретным входам, от исправности которых зависят режимы работы автоматики, то необходимо контролировать состояние переключателей и дискретных входов.

Контроль исправности переключателя и дискретных входов, рассчитанных на четыре группы уставок, выполнен в блоке D13. Логика контроля следующая – если ни в одном положении не фиксируется срабатывание дискретного канала или фиксируется срабатывание в любых двух каналах, то фиксируется неисправность переключателя или дискретного канала по выходу **alarm**.

Контроль переключателей для управления функциями выполняется косвенно. Так как указанные переключатели вызывают срабатывание дискретного канала только в одном положении, то логику контроля выполнить невозможно. Исправность переключателя или дискретного канала осуществляется косвенно – при переводе ключа в положение «вывод из работы», по выходу **avar** происходит запись осциллограммы и проходит индикация.

8 Перечень сигналов для осциллограммы

Для фиксации активных групп уставок и состояний функций по аварийной осциллограмме необходимо выводить все задействованные выходные дискретные сигналы.

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата	<div>0.150.088-0001 ОП</div> <div>Лист 6</div>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

9 Реализация

Алгоритм set_ust_v1 реализован на языке визуального программирования FBD (Function Block Diagram) международного стандарта IEC 61131-3 и приведен на рисунке Б.1 приложения Б.

Исходная реализация алгоритма, на языке программирования FBD, представляет собой файл с расширением «.b1».

Для последующего применения и реализации функций ПА в условиях промышленной эксплуатации, алгоритм транслируются в исполняемый код процессора и загружается на устройства ПА в виде файла с расширением «.so».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	
										Лист	

Перечень документов

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем описании, приведен в Таблице А.1.

Таблица А.1

Обозначение	Наименование
IEC 61131-3	Programmable controllers – Part 3: Programming languages

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<div> <div>0.150.088-0001 ОП</div> <div>Лист</div> <div>8</div> </div>
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Приложение Б
(обязательное)
Программная реализация алгоритма set_ust_v1

Алгоритм формирования события (изменение состояния выхода с лог.0 на лог.1)




Рисунок Б.1 Алгоритм set_ust_v1.b1

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Подп. и дата

0.150.088-0001 ОП




Рисунок Б.2 Алгоритм блока bl_4gr_v1 входящего в состав алгоритма set_ust_v1.b1




Рисунок Б.2 Алгоритм блока sm_bl_v1 входящего в состав алгоритма set_ust_v1.b1

ООО «Прософт - Системы»

АЛГОРИТМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

Переключатель напряжений и частот 1СШ, 2СШ

Версия алгоритма: switch16_uf

ОПИСАНИЕ

0.150.027-0002 ОП

Екатеринбург




Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.	1.150.027
Справ. №	

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение.....	4
2 Функции	4
3 Входные аналоговые переменные	4
4 Входные дискретные переменные	4
5 Выходные аналоговые переменные	4
6 Выходные дискретные переменные	5
7 Таблица уставок	5
8 Принцип работы	5
9 Рекомендации по выбору уставок	6
10 Перечень сигналов для осциллографирования	7
11 Реализация	7
Приложение А (обязательное) Перечень документов	8
Приложение Б (обязательное) Программная реализация	9

Подп. и дата		Изм. № дубл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Изм. № подл.	
--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

					0.150.027-0002 ОП		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div>Алгоритм switch16_uf.</div> <div>Переключатель напряжений и частот 1СШ, 2СШ</div> <div>Описание</div>		
Разраб.	Хохрин			12.09.17			
Пров.	Лесков			12.09.17			
Утв.	Иванов			12.09.17			
					Лит.	Лист	Листов
						2	9
					ООО «Прософт-Системы»		

Настоящее описание распространяется на разработанный ООО "Прософт-Системы" алгоритм switch16_uf (в дальнейшем, алгоритм) реализующий функции переключателя напряжений и частот от 1СШ и 2СШ (в дальнейшем, переключатель) и предназначено для ознакомления с функциями, принципом работы и подробностями технической реализации переключателя.

Алгоритм основывается на предыдущей реализации переключателя напряжений и частот от 1СШ и 2СШ версии switch15_uf. В алгоритме вместо входов kcn_1s, kcn_2s добавлены входы block1_1s, block2_1s, block3_1s, block1_2s, block2_2s, block3_2s. В остальном без изменений.

В настоящем описании приняты следующие условные обозначения и сокращения:

АОПЧ	– автоматика ограничения повышения частоты;
АОСН	– автоматика ограничения снижения напряжения;
АОСЧ	– автоматика ограничения снижения частоты;
СШ	– система шин;
1СШ	– первая система шин;
2СШ	– вторая система шин;
КЦН	– алгоритм контроля вторичных цепей напряжения;
ПА	– противоаварийная автоматика.

Прочие сокращения приведены далее по тексту.

Перечень документов, на которые ссылается настоящее описание, приведён в приложении А.

Инев. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инев. № дубл.	Подп. и дата	0.150.027-0002 ОП					Лист
										3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1 Назначение

Алгоритм предназначен для реализации функции выбора напряжений и частот от 1СШ, и 2СШ в автоматическом и/или ручном режимах. Алгоритм используется для функций ПА – АОСЧ, АОПЧ, АОСН.

2 Функции

Алгоритм реализует следующие функции:

- автоматический и/или ручной выбор напряжений и частот с 1СШ или 2СШ;
- контроль наличия напряжений на 1СШ, 2СШ.

3 Входные аналоговые переменные

U1_1s	– напряжение прямой последовательности 1СШ
U1_2s	– напряжение прямой последовательности 2СШ
U2_1s	– напряжение обратной последовательности 1СШ
U2_2s	– напряжение обратной последовательности 2СШ
Ua_1s_tek	– напряжение фазы «А» 1СШ
Ua_2s_tek	– напряжение фазы «А» 2СШ
Ub_1s_tek	– напряжение фазы «В» 1СШ
Ub_2s_tek	– напряжение фазы «В» 2СШ
Uc_1s_tek	– напряжение фазы «С» 1СШ
Uc_2s_tek	– напряжение фазы «С» 2СШ
Fa_1s_tek	– частота фазы «А» 1СШ
Fa_2s_tek	– частота фазы «А» 2СШ
Fb_1s_tek	– частота фазы «В» 1СШ
Fb_2s_tek	– частота фазы «В» 2СШ
Fc_1s_tek	– частота фазы «С» 1СШ
Fc_2s_tek	– частота фазы «С» 2СШ

4 Входные дискретные переменные

use_1s	– от ключа или кнопки ручного выбора 1СШ
use_2s	– от ключа или кнопки ручного выбора 2СШ
only_SA	– выбор режима работы переключателя: (0 – автоматический и ручной, 1 – только ручной)
block1_1s	– первый внешний сигнал блокировки 1СШ
block2_1s	– второй внешний сигнал блокировки 1СШ
block3_1s	– третий внешний сигнал блокировки 1СШ
block1_2s	– первый внешний сигнал блокировки 2СШ
block2_2s	– второй внешний сигнал блокировки 2СШ
block3_2s	– третий внешний сигнал блокировки 2СШ

5 Выходные аналоговые переменные

Ua_tek	– напряжение фазы «А» для алгоритмов ПА
Ub_tek	– напряжение фазы «В» для алгоритмов ПА
Uc_tek	– напряжение фазы «С» для алгоритмов ПА
Fa_tek	– частота фазы «А» для алгоритмов ПА
Fb_tek	– частота фазы «В» для алгоритмов ПА
Fc_tek	– частота фазы «С» для алгоритмов ПА

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.027-0002 ОП					4

6 Выходные дискретные переменные

avar	– пуск осциллографа при отсутствии напряжения на обеих СШ
block	– сигнал блокировки алгоритмов ПА при отсутствии напряжения на обеих СШ или при получении сигналов КЦН 1СШ, КЦН 2СШ
active_1s	– выбрана 1СШ (используются напряжения и частоты 1СШ)
active_2s	– выбрана 2СШ (используются напряжения и частоты 2СШ)
no_1s	– неисправна 1СШ
no_2s	– неисправна 2СШ
ruch	– разрешен ручной выбор СШ

7 Таблица уставок

Описание уставок алгоритма приведено в Таблице 7.1.

Таблица 7.1

Уставка	Обозначение	Значение	Единица измерения	Комментарий
Уставка по минимальному напряжению U1	U1_Y		В	Уставка по напряжению прямой последовательности. Рекомендуется 40 В фазных
Уставка по максимальному напряжению U2	U2_Y		В	Уставка по напряжению обратной последовательности. Рекомендуется 15 В фазных
Выдержка времени на сигнализацию об отсутствии напряжений на обеих СШ	T		Секунды	Сигнал на сигнализацию проходит после отсчета выдержки времени при отсутствии напряжений на обеих СШ

8 Принцип работы

В алгоритме переключателя реализовано два режима работы:

- первый режим: автоматический и ручной выбор СШ;
- второй режим: ручной выбор СШ.

Для включения первого режима на вход **only_SA** должен быть подан логический «0».

В первом режиме при наличии напряжения на 1СШ и 2СШ алгоритм первоначально подключает к выходным переменным напряжения и частоты 1СШ и разрешает ручной выбор СШ (переменная **ruch** устанавливается в состояние логический «0»). Если ключом ручного выбора СШ, подключенным к входным переменным **use_1s** и **use_2s**, выбрана определенная СШ, то алгоритм подключает к выходным переменным напряжения и частоты выбранной СШ.

В первом режиме алгоритм автоматически контролирует напряжения прямой и обратной последовательности 1СШ и 2СШ. При снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки **U1_Y**, при повышении напряжения обратной последовательности выше уставки **U2_Y** или при получении дискретного сигнала неисправности СШ **block_1s** или **block_2s**, алгоритм запрещает ручной выбор СШ (переменная **ruch** устанавливается в состояние логический «0»), и производит подключение к выходным переменным значения напряжений и частот от исправной СШ. Если ключом ручного выбора СШ, подключенным к входным переменным **use_1s** и **use_2s**, задана неисправная СШ, то алгоритм подключает к выходным переменным напряжения и частоты исправной СШ.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0.150.027-0002 ОП

Лист

5

Для включения второго режима на вход **only_SA** должна быть подана логическая «1».

В втором режиме алгоритм производит подключение к выходным переменным напряжений и частот от той СШ, которая задана дискретными входами **use_1s** и **use_2s**. На входы **use_1s** и **use_2s** можно привязать сигналы с кнопок или сигналы с переключателей.

Выбранная СШ, в автоматическом или ручном режиме, отображается с помощью выходных переменных **active_1s** и **active_2s**.

Сигнал блокировки **block** для алгоритмов ПА формируется при отсутствии напряжений на обеих СШ, после отсчета выдержки времени **T** или при получении входных сигналов неисправности от алгоритмов КЦН 1СШ, КЦН 2СШ.

9 Рекомендации по выбору уставок

При выборе значения **U1_Y** необходимо ориентироваться на фиксацию потери напряжений по первичной стороне, так как в этом случае по ЦН возможно наведение максимального уровня помех промышленной частоты, которые могут оказаться выше уставки **U1_Y**. Для установления величины помех необходимо получить данные из проектного исследования, в котором должно быть определено остаточное напряжение на вторичной обмотке при отключенном ТН. При отсутствии проектных данных, величину помех можно определить путем измерения остаточного напряжения на входном клеммнике по цепям напряжения устройства ПА. Должны быть сняты все три предохранителя или отключен автоматический выключатель по вторичным цепям напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника» измерительного ТН. При отсутствии проектных данных и невозможности произвести замеры остаточного напряжения (например кабели измерительного ТН еще не завели на шкаф ПА; на момент наладки ТН находится под напряжением; автоматический выключатель вторичных цепей невозможно отключить, т.к. к этим цепям подключены устройства РЗА, находящиеся в работе) предлагается значение выбрать из диапазона (1)

$$U_{\text{п}} < U1_Y < U_{\text{мин.раб.}} \quad (1)$$

где, $U_{\text{п}}$ – возможный уровень помех, наведенных на рабочие цепи напряжения при отключенном ТН и при существующей электромагнитной обстановке на энергообъекте. При отсутствии данных $U_{\text{п}} = 0,17 \cdot U_{\text{ном.осн.}} = 9,86 \text{ В}$;

$U_{\text{мин.раб.}}$ – минимальное рабочее напряжение. При отсутствии данных $U_{\text{мин.раб.}} = 0,7 \cdot U_{\text{ном.осн.}} = 0,7 \cdot 58 = 40,6 \text{ В}$.

$U_{\text{ном.осн.}}$ – номинальное фазное напряжение по основной обмотке ТН (цепям «звезды»).

Определим допустимый диапазон уставки $U1_Y = (10 - 40) \text{ В}$.

Так как уставка **U2_Y** предназначена для выявления обрыва фазы или неправильного чередования фаз "звезды", то для её расчета можно руководствоваться (2)

$$U2_Y = 1/3 \cdot U_{\text{ном.осн.}} \cdot K_{\text{отс}} \quad (2)$$

где, $U_{\text{ном.осн.}}$ – номинальное напряжение основной обмотки;

$K_{\text{отс}}$ – коэффициент отстройки.

При значении $U_{\text{ном.осн.}} = 58 \text{ В}$ и $K_{\text{отс}} = 0,75$, величина $U2_Y = 14,5 \text{ В}$.

Определим допустимые значения уставки $U2_Y = (10 - 15) \text{ В}$.

Уставка по времени **T** позволяет задавать выдержку по времени на выдачу сигнализации при отсутствии напряжений на обеих СШ. Рекомендуется выдавать сигнализацию, если фиксируется неисправность ЦН на протяжении нескольких секунд.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	0.150.027-0002 ОП					Лист	
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	6	

10 Перечень сигналов для осциллографирования

При работе алгоритма на выход **avar** автоматически записывается аварийная осциллограмма. Для анализа работы алгоритма, необходимо обязательно включить для записи в осциллограмму следующие сигналы:

- выходные дискретные сигналы алгоритма: **block**, **active_1s**, **active_2s**;
- выходные аналоговые сигналы алгоритма: **Ua_tek**, **Ub_tek**, **Uc_tek**, **Fa_tek**, **Fb_tek**, **Fc_tek**;
- внутренние дискретные переменные алгоритма: **no_1s**, **no_2s**, **ruch**.

11 Реализация

Алгоритм реализован на языке визуального программирования FBD (Function Block Diagram) международного стандарта IEC 61131-3 и приведен на рисунке Б.1 приложения Б.

Исходная реализация алгоритма, на языке программирования FBD, представляет собой файл с расширением ".bl".

Для последующего применения и реализации функций ПА в условиях промышленной эксплуатации, алгоритм транслируется в исполняемый код процессора и загружается на устройства ПА в виде файла с расширением ".so".

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.027-0002 ОП					Лист
										7

Приложение А
(обязательное)
Перечень документов

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем описании, приведен в Таблице А.1.

Таблица А.1

Обозначение	Наименование
ГОСТ 55105-2012	Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования
IEC 61131-3	Programmable controllers – Part 3: Programming languages

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0.150.027-0002 ОП					8

Приложение Б
(обязательное)
Программная реализация

Алгоритм переключения напряжений и частот 1СШ и 2СШ для функций ПА
Ручной режим (выбор СШ определяется переключателем) - активируется когда U1 и U2 систем шин в норме.
Автоматический режим (автоматически переключается на исправную СШ) - когда U1 ниже нормы или U2 выше нормы на любой системе шин.
U2 контролируется для АОСН, так как при обрыве фазы АОСН будет заблокирован по Umin, в этом случае необходимо автоматически переключиться на исправную систему шин




Рисунок Б.1 Алгоритм switch16_uf.b1

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ООО «Прософт - Системы»

ОКПД2 27.12.31.000

**Комплекс противоаварийной автоматики и релейной защиты
МКА-РЗ**

**Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)
Версия Д4.02**

Техническое описание
ПБКМ.421445.002 Д4.02

Екатеринбург

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

В соответствии с требованиями ГОСТ 55105-2019 [2] автоматика имеет ступенчатую реализацию и выполняет следующие функции:

Таблица 2.1 – Состав основных функций, реализуемых АОСН на устройстве МКПА-РЗ

3 Подключение

Устройство, реализующее функцию АОСН для линий напряжением от 330 кВ, может быть подключено к трем фазным напряжениям «звезды» трансформатора напряжения линии (линейной сборки) (U_{AN} , U_{BN} , U_{CN}) и к двум фазным напряжениям «разомкнутого треугольника» (U_{IK} , U_{NI}), согласно рисунку В.1 в приложении В.

В таблице 3.1 приводится ориентировочное количество аналоговых и дискретных входов, необходимое для реализации АОСН по схеме рисунка Б.2 приложения Б.

Таблица 3.1 – Ориентировочное количество аналоговых, дискретных входов и дискретных выходов для АОСН

Типы входов / выходов	Количество ¹	Комментарии
Дискретные входы	13	программный ввод/вывод ступеней – 8; режимные переключатели – 4; сброс сигнализации – 1.
Дискретные выходы	4	реле УВ – 4.
Аналоговые входы напряжения и тока	10	каналы напряжения для ЦН «звезда» – 6; каналы для ЦН «разомкнутый треугольник» – 4.
Дискретные выходы сигнализации, не менее	2	неисправность и срабатывание

Примечания:

1 – приведено количество для варианта только местного управления функциями на переключателях. Проектным решением может быть предусмотрено другое количество. Максимальное количество дискретных входов и выходов в МКПА-РЗ – 120, с кратностью 16. Максимальное количество аналоговых входов в МКПА-РЗ – 40, с кратностью 8.

4 Состав

Автоматика АОСН строится на типовых алгоритмах. Каждый алгоритм выполняет определенную функцию. Алгоритмы выполняются посредством свободно-программируемой логики, на языке визуального программирования FBD (Function Block Diagram) [3].

В общем случае описываемая реализация АОСН версии Д4.02 состоит из алгоритмов следующих версий (ссылки на описания алгоритмов см. в приложении А):

- aosn16_st, алгоритм ступени АОСН;
- apvn15_st, алгоритм ступени АПВН.

Существуют вспомогательные, служебные и системные алгоритмы [4], версии которых могут меняться или дополняться, не оказывая влияния на принцип работы АЛАР:

- ken2_v1, алгоритм контроля отсутствия и несимметрии напряжений;
- in2_out1, алгоритм " Ввод сигналов пусковых органов от двух замеров ";
- tpa_sd_v2, алгоритм самодиагностики терминала ТПА-01;
- tpa_sign_v2, алгоритм управления сигнализацией терминала ТПА-01;
- set_2gr_v1, смена групп уставок;
- set_sw10_v1, алгоритм управления функциями от ключей;
- set_sw6_v1, алгоритм управления функциями от ключей;
- switch9_out10, алгоритм переключателя входов, выходов;
- fram_adc64, алгоритм записи в ячейку памяти.

Примеры схем соединения алгоритмов, реализующих автоматику АОСН при подключении двух ТН, приведены на рисунках Б.3 – Б.6 (приложение Б). На рисунках В.2 – В.4 показаны функционально-логические схемы внутренних связей для подключения автоматики АОСН к линейному измерительному трансформатору напряжения (ТН).

Ссылки на описания алгоритмов приведены в приложении А. Если алгоритм не имеет отдельного описания, то его принцип работы и схема приводятся в данном описании.

В типовой схеме соединений алгоритмов (схеме привязок) используются версии алгоритмов, перечисленные выше. Количество алгоритмов не ограничивается, один и тот же алгоритм, может использоваться в нескольких экземплярах. Схема привязок под конкретное

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.421445.002 Д4.02	Лист
Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5
Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

проектное решение может отличаться от типовой схемы, более подробно про проектную реализацию см. в разделе 9.

5 Принцип работы

5.1 Ввод и контроль аналоговых сигналов

Напряжения через аналоговые каналы поступают на АЦП (на поясняющей схеме на рисунке Б.4 в приложении Б они изображены прямоугольниками с обозначением номеров физических каналов). Далее, преобразованные в цифровую форму данные, обрабатываются встроенным вычислителем, представляющим собой внутренний алгоритм цифровой обработки сигналов. Этот алгоритм получает на вход систему из трех токов и напряжений. Входные сигналы являются массивами мгновенных значений с частотой 2 кГц. На выходе алгоритма формируются действующие значения, частоты, амплитуды и фазы каждого сигнала. Фаза и амплитуда вычисляются путем круговой свертки сигнала, по известному значению частоты. Время реакции для ненаправленных (без учета фазовых сдвигов) пусковых органов – (24-32) мс, для направленных пусковых органов – 40 мс.

Результатом работы вычислителя является разложение синусоидальных сигналов по физическим входам на ортогональные составляющие и получение из них расчетных сигналов – действующие значения, частота, фазы и т.д. Вычислители условно делятся на два вида: «Вычислитель сигналов линии» и «Вычислители физических входов». Результатом работы вычислителя по «Линии» является получение методом симметричных составляющих, сигналов линии мощности, сопротивления, напряжения, токи прямой, обратной, нулевой последовательности. Вычислители физических входов соответственно производят обработку синусоидальных сигналов в пределах определенных физических каналов – напряжений или токов. Сигналы с вычислителей поступают на условную шину аналоговых сигналов А1, иными словами, они становятся доступными для привязки на входные аналоговые переменные в алгоритмы, в которых есть эти переменные. Далее алгоритмы работают с вычисленными значениями. Принцип работы автоматики АОСН с вычисленными значениями подробно описан в разделе 5.

При реализации АОСН необходимо контролировать исправность измерительных цепей напряжения. В качестве алгоритма для выполнения функции контроля вторичных цепей напряжения рекомендуется использовать алгоритм версии kcn2_v1 [5].

В качестве алгоритма контроля цепей напряжения могут использоваться другие версии КЦН. В случаях сложности подведения от измерительных трансформаторов вторичных цепей напряжения «разомкнутый треугольник» или отсутствия в измерительных трансформаторах вторичных цепей напряжения «разомкнутый треугольник» допускается для контроля ЦН для АОСН использовать только цепи напряжения «звезды». В этом случае необходимо установить логическую константу на входе block_kcn1 алгоритма КЦН версии kcn2_v1.

5.2 Принцип работы алгоритмов АОСН

При подключении автоматики АОСН к двум ТН (приложение Б), действующие значения напряжений с ТН 1СШ поступают на ступени АОСН, АПВН 1СШ, а действующие значения напряжений с ТН 2СШ поступают на ступени АОСН, АПВН 2СШ.

При подключении автоматики АОСН к одному ТН (приложение В), действующие значения напряжений с линейного ТН поступают напрямую на ступени АОСН и АПВН.

Принцип работы автоматики АОСН основан на контроле снижения напряжения. При снижении контролируемого напряжения ниже уставки срабатывания U_Y (но при этом напряжение должно выше уставки по блокировки U_{block}) в ступенях АОСН запускаются выдержки времени. Если напряжение в течение отсчета выдержки времени не восстановилось и не снизилось ниже уставки по блокировке, то в ступенях АОСН формируется выходной сигнал. Выходные сигналы ступеней АОСН, АПВН 1СШ и ступеней АОСН, АПВН 2СШ собираются в алгоритмах «Ввод ПО 1ст (2ст, 3ст)» версии in2_out1. Алгоритм «Ввод сигналов пусковых

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
<p>алгоритмы, в которых есть эти переменные. Далее алгоритмы работают с вычисленными значениями. Принцип работы автоматики АОСН с вычисленными значениями подробно описан в разделе 5.</p> <p>При реализации АОСН необходимо контролировать исправность измерительных цепей напряжения. В качестве алгоритма для выполнения функции контроля вторичных цепей напряжения рекомендуется использовать алгоритм версии kcn2_v1 [5].</p> <p>В качестве алгоритма контроля цепей напряжения могут использоваться другие версии КЦН. В случаях сложности подведения от измерительных трансформаторов вторичных цепей напряжения «разомкнутый треугольник» или отсутствия в измерительных трансформаторах вторичных цепей напряжения «разомкнутый треугольник» допускается для контроля ЦН для АОСН использовать только цепи напряжения «звезды». В этом случае необходимо установить логическую константу на входе block_kcn1 алгоритма КЦН версии kcn2_v1.</p> <h3>5.2 Принцип работы алгоритмов АОСН</h3> <p>При подключении автоматики АОСН к двум ТН (приложение Б), действующие значения напряжений с ТН 1СШ поступают на ступени АОСН, АПВН 1СШ, а действующие значения напряжений с ТН 2СШ поступают на ступени АОСН, АПВН 2СШ.</p> <p>При подключении автоматики АОСН к одному ТН (приложение В), действующие значения напряжений с линейного ТН поступают напрямую на ступени АОСН и АПВН.</p> <p>Принцип работы автоматики АОСН основан на контроле снижения напряжения. При снижении контролируемого напряжения ниже уставки срабатывания U_Y (но при этом напряжение должно выше уставки по блокировки U_{block}) в ступенях АОСН запускаются выдержки времени. Если напряжение в течение отсчета выдержки времени не восстановилось и не снизилось ниже уставки по блокировке, то в ступенях АОСН формируется выходной сигнал. Выходные сигналы ступеней АОСН, АПВН 1СШ и ступеней АОСН, АПВН 2СШ собираются в алгоритмах «Ввод ПО 1ст (2ст, 3ст)» версии in2_out1. Алгоритм «Ввод сигналов пусковых</p>										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПБКМ.421445.002 Д4.02					Лист
										6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

органов от двух замеров» (см. рисунок Г.1, приложение Г) предназначен для формирования одного сигнала из двух пусковых органов по напряжению (двум замерам), при учете возможной неисправности одного из двух замеров напряжения или ремонте одного из ТН. При отсутствии неисправности или сигнала ремонт ТН, пусковые сигналы логически умножаются по схеме «И». При возникновении неисправности по одному ТН или при его ремонте, учет замера по неисправному ТН исключается, разрешая работать автоматике АОСН по одному замеру от одного ТН. Если по оставшемуся замеру напряжения возникает неисправность, то действие автоматики АОСН, АПВН блокируется. Неисправность замера напряжения определяется алгоритмом контроля отсутствия и несимметрии напряжений с выдержкой времени не более минимальной выдержки, установленной в ступенях АОСН. Ремонт ТН – оперативными переключателями или автоматически по факту длительного отсутствия всех напряжений. Таким образом для формирования управляющих воздействий от АОСН, снижение напряжения должно быть зафиксировано на 1СШ и 2СШ. А для работы автоматики АПВН, необходимо чтобы напряжение повысилось на 1СШ и 2СШ.

Функция автоматики ограничения снижения напряжения выполнена в виде алгоритмов трех ступеней АОСН версии aosn16_st [6] и алгоритма одной ступени АПВН версии apvn15_st [7]. Ступени АОСН имеют одни уставки по напряжению срабатывания и блокировке, и отличаются уставками по времени срабатывания, но могут иметь и разные уставки по напряжению срабатывания. Первая ступень АОСН с первой выдержкой времени действует на изменение состояния одного из средств компенсации реактивной мощности – на отключение реактора. Вторая ступень АОСН со второй выдержкой времени действует на изменение состояния другого средства компенсации реактивной мощности – на включение батареи конденсаторов. Третья ступень АОСН с третьей выдержкой времени действует на отключение нагрузки потребителей электрической энергии. Если после работы низшей ступени АОСН напряжение в сети восстанавливается, то соответственно действие последующих ступеней АОСН не реализуется. Также стоит отметить, что для каждой ступени АОСН существует возможность задания групп уставок. Переключение групп уставок может выполняться как с переключателя на двери шкафа, так и дистанционно. Функционально-логическая схема с примером реализации управления группами уставок с помощью четырехпозиционного переключателя на двери шкафа изображена на рисунке В5, приложения В.

В случае срабатывания третьей ступени АОСН, выходной сигнал кроме управляющего воздействия поступает на вход start1 алгоритма АПВН, который в этом алгоритме запоминается. При восстановлении напряжения в сети выше задаваемого уставкой по напряжению срабатывания в алгоритме АПВН и сохранении его в течение заданного уставкой по времени происходит автоматическое включение нагрузки потребителей, которая отключалась ступенями АОСН.

Рассмотрим подробнее механизм блокирования работы ступеней АОСН на примере схемы с подключением к линейному ТН (приложение В). На дискретные входы block1-block4 алгоритма «Ступень АОСН» версии aosn16_st заводятся сигналы, блокирующие работу алгоритма: сигнал «Вывод ступени из работы», который формируется при оперативном выводе функции из работы на выходе алгоритма «Ввод/вывод ступеней» версии set_2gr_v1 [8], сигнал «Блокировка при неисправности ЦН» с выхода алгоритма «КЦН ТН ЛС» версии kcn2_v1 и сигнал «Неисправность АОСН, АПВН» с выхода алгоритма «Неисправность АОСН, АПВН» версии switch9_out10 [9]. На входах Y1-Y4 алгоритма «Неисправность АОСН, АПВН» версии switch9_out10 собираются все дискретные сигналы, участвующие в формировании сигнала неисправности функции и механизме блокировки функции. В рассматриваемой реализации такими сигналами являются: сигнал ошибки записи в ячейку памяти, сигнал неисправности оперативных элементов управления, сигнал неисправности или отсутствия цепей напряжения, сигнал «Неисправность терминала».

Помимо блокирующего входа алгоритма версии aosn16_st сигнал «Неисправность АОСН, АПВН» передается в АСУ ТП, и выводится на светодиодную индикацию терминала

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.421445.002 Д4.02
					7

МКПА-РЗ (подробнее в разделе 6). Аналогично реализована блокировка срабатывания ступени АПВН.

5.3 Управление функциями и режимами АОСН

В данной реализации предусматривается только местное управление или местное и дистанционное управление.

5.3.1 Под только местным управлением подразумевается управление режимом работы АОСН только с помощью оперативных переключателей, расположенных на двери шкафа МКПА-РЗ или от оперативных переключателей от других устройств. Состав оперативных переключателей для схемы с двумя выключателями и только местного управления функциями АОСН для реализации в виде универсальной структуры приведен в таблице 5.1. Количество режимных переключателей зависит от схемы подключения АОСН и от вида АОСН. Схема реализации только местного управления для схемы с двумя выключателями приведена на рисунке Б.3 приложения Б. Подробнее с алгоритмом управления функциями и группами уставок можно ознакомиться в описании алгоритма версии set_sw10_v1 [10].

Таблица 5.1 – Состав и названия оперативных ключей функции АОСН при только местном управлении

Номер ключа	Рекомендованное название ключа	Рекомендованное название положений ключа	Комментарии
SB1	Сброс сигнализации	-	
SAC1 ¹	Работа/Ремонт ТН 1 СШ	1 - Работа 2 - Ремонт	
SAC2 ¹	Работа/Ремонт ТН 2 СШ	1 - Работа 2 - Ремонт	
SAC3 ¹	Ввод/вывод 1 ступени АОСН	1 - Ввод 2 - Вывод	Используется если требуется оперативный ввод-вывод ступеней
SAC4 ¹	Ввод/вывод 2 ступени АОСН	1 - Ввод 2 - Вывод	Используется если требуется оперативный ввод-вывод ступеней
SAC5 ¹	Ввод/вывод 3 ступени АОСН	1 - Ввод 2 - Вывод	Используется если требуется оперативный ввод-вывод ступеней
SAC6 ¹	Ввод/вывод АПВН	1 - Ввод 2 - Вывод	Используется если требуется оперативный ввод-вывод ступеней
Примечание. 1 – в каждом положении срабатывает входной дискретный канал			

5.3.2 Под местным управлением от программных логических ключей (кнопок на терминале) подразумевается управление с помощью кнопок, расположенных на терминале ТПА-01. В этом случае вместо переключателей на двери шкафа МКПА-РЗ используются кнопки терминала. Состав кнопок для местного управления функциями аналогичен составу переключателей. Для реализации местного управления с помощью кнопок используется набор алгоритмов, который описан в [8]. Для индикации оперативного состояния функции АОСН используются светодиоды кнопок.

5.3.3 Для реализации местного и дистанционного управления используется набор алгоритмов, который описан в [8]. При дистанционном управлении на двери шкафа МКПА-РЗ устанавливается переключатель для выбора режима управления местное/дистанционное. С помощью алгоритма версии set_sw6_v1 [11] реализован контроль исправного состояния

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.421445.002 Д4.02

данного переключателя. Для местного управления функциями используются программные логические ключи со своими светодиодами.

В качестве сигналов дистанционного управления возможно использовать внешние дискретные сигналы или сигналы, получаемые по протоколам связи. Дистанционно возможно вводить, выводить из работы функцию АОСН, изменять режимы работы. Состав сигналов доступный для дистанционного управления функциями аналогичен составу переключателей из таблицы 5.1.

Состав оперативных переключателей и кнопок при совмещении местного и дистанционного управления функциями АОСН для схемы, рассматриваемой в приложении В приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Состав и названия оперативных ключей функции АОСН при совмещении местного и дистанционного управления

Номер ключа	Рекомендованное название ключа	Рекомендованное название положений ключа или светодиодов	Комментарии
SB1	Сброс сигнализации	-	
SAC1 ¹	Выбор управления	1 – местное управление 2 – дистанционное управление	Используется, если заложено совмещение местного и дистанционного управления
Btn_1	Ремонт/работа ТН ЛС	ремонт / работа	
Btn_2	Ввод/вывод 1 ступени АОСН	ввод/вывод	Используется если требуется оперативный ввод-вывод ступеней
Btn_3	Ввод/вывод 2 ступени АОСН	ввод/вывод	Используется если требуется оперативный ввод-вывод ступеней
Btn_4	Ввод/вывод 3 ступени АОСН	ввод / вывод	Используется если требуется оперативный ввод-вывод ступеней
Btn_5	Ввод/вывод АПВН	ввод / вывод	Используется если требуется оперативный ввод-вывод ступеней
Примечание. 1 – в каждом положении срабатывает входной дискретный канал			

6 Сигнализация и регистрация срабатываний, неисправностей

6.1 Индикация срабатываний, неисправностей

Индикация срабатываний осуществляется на светодиодах терминала ТПА-01, который входит в состав шкафа МКПА-РЗ. На рисунке 6.1 показан пример схемы светодиодной индикации терминала для АОСН с только местным управлением функциями. Эти сигналы были выведены на рисунок 6.1. Светодиоды могут работать в двух режимах, с запоминанием сигнала и без запоминания. Режим работы устанавливается на производстве или может быть изменен при наладке. На светодиоды с запоминанием обычно выводятся кратковременные сигналы для их запоминания – например сигналы срабатываний ступеней. На светодиоды без запоминания обычно выводятся длительные сигналы для индикации состояний сигнала – например сигналы неисправностей. В устройстве МКПА-РЗ светодиоды управляются посредством алгоритма управления сигнализацией ТПА-01 версии tra_sign_v2 [12]. Схему привязок алгоритма см. на рисунке Б.5 приложения Б.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					ПБКМ.421445.002 Д4.02				Лист
									9

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

м	Лист	№ докум.	Подп. Дата

ПБКМ.421445.002 Д4.02

Лист
10



111

111

111

- 111

111

111

111

111

111

111

111

8 Рекомендации по выбору уставок

При выборе уставок рекомендуется руководствоваться документом «Рекомендации по выбору уставок автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН)» [15].

Типовые таблицы уставок для алгоритмов, которые могут входить в состав функции АОСН приведены в приложении Б рекомендаций [15]. Более подробно с уставками можно ознакомиться в описаниях на алгоритмы, см. приложение А.

9 Проектная реализация

Проектную реализацию рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- определяется состав алгоритмов для конкретного проектного решения;
- выполняется схема привязок алгоритмов. Пример приведен в приложении Б;
- заполняется бланк уставок из расчета одна таблица уставок на каждый алгоритм, который приведен на схеме привязок и если этот алгоритм имеет уставки. Пример приведен в приложении Г.

В данном описании приведены примеры опробованных реализаций АОСН. При реализации конкретных проектных решений и заданий СО ЕЭС привязки алгоритмов могут быть изменены, но схемы алгоритмов меняться не должны. Не принципиальными изменениями реализации АОСН считаются:

- привязки алгоритмов входной аналоговой части под конкретную схему распродустройства;
- изменение количества ступеней АОСН;
- неиспользование алгоритма «Формирование УВ», в случае реализации УВ непосредственно ступенями АОСН;
- изменение логики формирования воздействий от ступеней АОСН, например добавление выходных алгоритмов и т.п.

В случае принципиальных изменений, например, изменения схемы алгоритмов, изменения привязок, которые изменяют принцип работы автоматики, изложенного в данном описании, ответственность принимается стороной, которая произвела данные изменения и стороной, которая согласовала их.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.421445.002 Д4.02					Лист
										11

Приложение А
(обязательное)
Перечень документов

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем описании, приведен в Таблице А.1.

Таблица А.1 – Перечень документов

Номер ссылки по тексту	Шифр, наименование
1	ПБКМ.421445.002 РЭ. Комплексы противоаварийной автоматики и релейной защиты МКПА-РЗ. Руководство по эксплуатации. 2018 г.
2	ГОСТ 55105-2019. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования.
3	IEC 61131-3. Programmable controllers – Part 3: Programming languages. Руководство пользователя. Софт-Конструктор. Версия 2.0. Интегрированная среда разработки алгоритмов и схем автоматики. 2006 г.
4	0.150.095-0001 ОП. Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Системные алгоритмы.
5	0.150.082-0001 ОП. Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Алгоритм версии kcn2_v1. Контроль вторичных цепей напряжения.
6	0.150.007-0002 ОП. Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Ступень автоматики ограничения снижения напряжения. Версия aosn16_st.
7	0.150.043-0001 ОП. Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Ступень автоматики повторного включения напряжения. Версия apvn15_st.
8	0.150.089-0001 ОП Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Алгоритмы управления функциями и группами уставок с элементами телеуправления.
9	0.150.097-0001 ОП Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Алгоритм версии switch_out. Программируемые переключатели сигналов.
10	0.150.108-0002 ОП Алгоритм управления функциями от двухпозиционных ключей для десяти ключей. Версия set_sw10_v1.
11	0.150.108-0001 ОП Алгоритм управления функциями от двухпозиционных ключей для шести ключей. Версия set_sw6_v1.
12	0.150.084-0002 ОП. Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Алгоритм версии tra_sign_v2. Алгоритм управления сигнализацией ТПА-01.
13	Руководство пользователя SignW. Диспетчерская программа для устройств МКПА, МКПА-2

Иув. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.421445.002 Д4.02

Лист

12

Продолжение таблицы А1

Номер ссылки по тексту	Шифр, наименование
14	0.150.083-0002 ОП. Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Алгоритм самодиагностики МКПА-РЗ. Версия tra_sd_v2.
15	ПБКМ.421445.026 РР4.02. Рекомендации по выбору уставок автоматики ограничения снижения частоты (АОСН).

Инев. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инев. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	





Рисунок Б.2 – Поясняющая схема внешних связей автоматики АОСН при подключении к двум ТН

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



* - данные сигналы не поступают на входы других алгоритмов, но могут быть использованы для осциллографирования

Рисунок Б.3 – Реализация только местного управления на переключателях





Рисунок Б.4 – Функционально-логическая схема выходной аналоговой части АОСН при подключении к двум ТН (подключение алгоритмов к ТН 1СШ и сигнализация срабатывания АОСН, АПВН)

Рисунок Б.5 – Функционально-логическая схема выходной аналоговой части АОСН при подключении двум ТН (подключение алгоритмов к ТН 2СШ и формирование УВ)






Рисунок Б.6 – Функционально-логическая схема самодиагностики и сигнализации ТПА-01

Приложение В
(обязательное)
Поясняющие схемы АОСН при подключении одному ТН




Рисунок В.1 – Поясняющая схема внешних связей автоматики АОСН при подключении к линейному ТН

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Рисунок В.2 – Функционально-логическая схема входной аналоговой части и ступеней АОСН при подключении к одному ТН




Рисунок В.3 – Функционально-логическая схема реализации дистанционного управления




Рисунок В.4 – Функционально-логическая схема самодиагностики и сигнализации ТПА-01

Приложение Г (обязательное) Программная реализация вспомогательных алгоритмов

Алгоритм ввода пусковых сигналов от 2-х замеров и формирования одного выходного сигнала по схеме "И" с учетом ремонта или неисправностей одного из двух замеров




Рисунок Г.1 – Алгоритм «Ввод сигналов пусковых органов от двух замеров» (in2_out1)

Инев. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инев. № дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					ПБКМ.421445.002 Д4.02				
					Лист				
					25				

[illegible]

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ООО «Прософт - Системы»

**Рекомендации по выбору уставок
автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН)**

ПБКМ.421445.026 РР4.02

Екатеринбург

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение.....	4
2 Общие положения	4
3 Выбор уставок алгоритмов, из состава АОСН	5
Приложение А (обязательное) Перечень использованных источников.....	10
Приложение Б (рекомендуемое) Обратная связь	10
Лист регистрации изменений.....	11

Дата введения: 28 сентября 2017 г.

Настоящие рекомендации распространяется на разработанные ООО "Прософт-Системы" алгоритмы, реализующие функцию АОСН.

В настоящих рекомендациях приняты следующие условные обозначения и сокращения:

АОСН	– автоматика ограничения снижения напряжения;
АПВН	– автоматика повторного включения нагрузки;
НТД	– нормативно-техническая документация;
КЦН	– функция контроля цепей напряжения;
ПА	– противоаварийная автоматика;
РЗА	– релейная защита и автоматика;
ТН	– высоковольтный измерительный трансформатор напряжения;
СШ	– система шин;
1СШ	– первая система шин;
2СШ	– вторая система шин;
ЭЭС	– электроэнергетическая система.

Прочие сокращения приведены далее по тексту.

Перечень документов, на которые ссылается настоящее описание, приведён в приложении А.

1 Назначение

Рекомендации предназначены для правильного выбора уставок автоматики АОСН.

Автоматика ограничения снижения напряжения предназначена для предотвращения недопустимого по условиям устойчивости генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии снижения напряжения [1].

Рекомендации являются дополнением к техническим описаниям автоматики АОСН, КЦН [2, 3]. Рекомендации составлены с учетом опыта эксплуатации устройств МКПА, в составе которых реализовывались функции ПА.

2 Общие положения

2.1 Общий подход к выбору уставок

Уставки в алгоритмах можно условно разделить на два вида – режимные и заводские. Режимные уставки можно выбрать или рассчитать по определенной методике или с использованием специальной программы, основываясь на конкретной модели энергосистемы и зная режимы, в которых может эта модель функционировать. Также режимные уставки можно рассчитать на основе результатов расчета установившегося или переходного режима ЭЭС (в расчет должен производиться с использованием актуальной модели ЭЭС во всех режимах, оговоренных в НТД). Возможность рассчитывать режимные уставки, как правило имеет системный оператор.

Заводские уставки, это уставки, которые могут иметь только алгоритмы производителя. Заводские уставки применяются исходя из специфики выпускаемых устройств или накопленного опыта эксплуатации выпускаемых устройств. Возможностей и средств для расчета и выбора заводских уставок системный оператор может не иметь. В данных рекомендациях по выбору уставок, будет рассмотрен выбор заводских уставок.

За счет применения в МКПА принципа разбиения функции (или автоматики) на несколько составляющих частей, каждая из которых реализуется отдельным алгоритмом, количество алгоритмов для реализации АОСН не является постоянным. Однако за счет использования алгоритмов, каждый из которых выполняет некую определенную функцию, можно построить многоступенчатую автоматику, что позволяет адаптировать базовую реализацию автоматики под условия конкретного энергообъекта или заданий, связанных с изменением проектных решений. Модификации составляющих алгоритмов при этом не требуется. В этой связи будет достаточно будет рассмотреть алгоритмы всех версий, которые могут иметь уставки и которые могут входить в состав АОСН версии Д4.02.

Автоматика АОСН версии Д4.02 состоит из алгоритмов следующих версий:

- aosn16_st, алгоритм ступени АОСН;
- apvn16_st, алгоритм ступени АПВН;
- kcn15_4, алгоритм контроля отсутствия и несимметрии напряжений;
- in2_out1, алгоритм "Ввод пусковых сигналов от двух ТН".

Количество алгоритмов для реализации конкретной автоматики АОПЧ может меняться, например может быть несколько ступеней АОСН, два алгоритма контроля цепей напряжения на 1СШ и на 2СШ, однако версии алгоритмов при этом не должны меняться.

Перед выдачей уставок необходимо составить или иметь схему привязок алгоритмов. Пример схем привязок алгоритмов приводится в технических описаниях автоматики АОСН [2].

2.2 Параметры уставок

В бланке уставок можно указывать уставки как в первичных, так и во вторичных величинах. В алгоритмах уставки устанавливаются во вторичных величинах.

В руководстве по эксплуатации [4] указаны следующие параметры задания уставок алгоритмов ПА:

- предел допускаемой приведенной погрешности измерения напряжений и токов – не более 0,4 %;
- предел допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока – не более 0,02 Гц;
- диапазон задания уставок во вторичных величинах: по напряжению (0-200) В, по току (0-200) А, по сопротивлению (0-20000) Ом; по мощности (0-40000) Вт;
- шаг задания уставок аналоговых величин – не менее 10^{-6} единицы измерения;
- диапазон задания уставок по времени – от 0 до $2 \cdot 10^6$ с.
- шаг задания уставок по времени – не менее $8 \cdot 10^{-3}$ с.

В данных рекомендациях будут указаны возможные значения уставок, которые будут определяться целесообразностью для конкретного алгоритма, а не возможными величинами, указанными в РЭ для устройства в целом.

3 Выбор уставок алгоритмов, из состава АОСН

3.1 Уставки ступени АОСН (версия aosn16_st). Алгоритм имеет следующие уставки:

3.1.1 Уставка U_Y устанавливает величину действующего напряжения, при котором происходит пуск и последующее срабатывание ступени. Уставка по напряжению в ступени АОСН должна соотноситься с минимально-допустимыми и аварийно-допустимыми напряжениями в узлах с мощными электродвигателями или высокой долей электродвигательной нагрузки. Минимально-допустимые и аварийно-допустимые напряжения определяются критическим по устойчивости напряжением в том же узле, которое соответствует границе статической устойчивости электродвигателей. Критическое напряжение в узлах нагрузки 110 кВ и выше при отсутствии более точных данных следует принимать равным $0,7 \cdot U_{ном}$, где $U_{ном}$ – номинальное напряжение в рассматриваемом узле нагрузки при нормальном режиме энергосистемы.

Согласно [5] уставки по напряжению АОСН должны выставляться в диапазоне от 0,7 до $0,95 U_{ном}$. Уставка U_Y зависит от направления действия ступени АОСН. Согласно [2] действие автоматики АОСН направляется последовательно на отключение реактора, включение БСК и отключение нагрузки. Уставки по напряжению в ступенях АОСН, в зависимости от направления действия, можно задать в диапазоне от 0,95 до $0,7 U_{ном}$, например: для ступени на отключение реактора – $0,9 U_{ном}$, для ступени на включение БСК – $0,8 U_{ном}$, для ступени на отключение нагрузки – $0,7 U_{ном}$. Возможен вариант, когда во всех ступенях АОСН выставляется уставка по напряжению одной величины, но с разными уставками по времени.

3.1.2 Уставка U_{block} устанавливает величину действующего напряжения, при котором происходит блокировка пуска ступени. Данная уставка позволяет отстроиться от ложных срабатываний ступени АОСН при неисправностях во вторичных цепях ТН. Расчет уставки осуществляется аналогично уставке U_{min} в пункте 3.3.1. Уставка U_{block} должна быть меньше чем уставка U_Y в ступени АОСН. Для отстройки от наведенных помех уставку U_{block} рекомендуется выставить равной $0,2 U_{ном}$.

3.1.3 Уставка T_{st} устанавливает длительность недопустимого снижения напряжения, после отсчета которой происходит срабатывание ступени. Так как работа АОСН предназначена для работы в послеаварийном режиме, то АОСН должна быть отстроена от работы защит, АПВ, АВР.

3.1.4 Уставка T_{reset} устанавливает временной возврат ступени. Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на время T_{reset} при их отпуске. Временной возврат, под-

держивает отсчет выдержки времени на срабатывание при колебаниях напряжения на границе уставки по напряжению. Временной возврат используется для отстройки от электромеханических и электромагнитных процессов при коротких замыканиях и действии РЗА на параллельных или смежных ЛЭП. При установке $T_{reset}=0$, коэффициент возврата по уровню составит не менее 0,99.

При выборе уставки T_{reset} необходимо учитывать её влияние на срабатывания ступени при колебаниях тока. Так если сброс пускового органа ступени АОСН произойдёт до того, как элемент набора времени срабатывания ступени отсчитает установленную выдержку T_{st} , то к набранной выдержке времени необходимо добавить величину T_{reset} , которой может оказаться достаточной для срабатывания ступени. При работе ступени без сбросов пускового органа (без колебаний тока на границе уставки) за время отсчета выдержки времени на срабатывание T_{st} , уставка T_{reset} на отсчет выдержки T_{st} влияния не оказывает.

3.1.5 Уставка T_{out} устанавливает длительность сигнала на выходе Y ступени АОСН. Если на выход Y привязывается реле управляющего воздействия, то уставка T_{out} определит длительность замыкания контактов реле и соответственно длительность управляющего воздействия (УВ). Уставка T_{out} устанавливает длительность сигнала на выходе Y ступени АОСЧ. Если на выход Y привязывается реле управляющего воздействия, то уставка T_{out} определит длительность замыкания контактов реле и соответственно длительность управляющего воздействия (УВ). Для выдачи УВ выбирается значение, достаточное для отключения выключателя или реализации команды на отключение нагрузки.

В таблице 3.1 приведены возможные и рекомендуемые значения описанных в разделе 3.2 уставок.

Таблица 3.1 Уставки ступени АОСН (версия aosn16_st)

Уставка	Обозначение	Возможные Значение	Единица измерения	Рекомендуемые значения
Уставка на срабатывание ступени по напряжению	U_Y	от 0 до 200	В (фазн.)	режимная уставка
Уставка блокировки ступени по напряжению	U_{block}	от 0 до 200	В (фазн.)	0,2 от $U_{ном}$
Выдержка времени ступени на срабатывание	T_{st}	от 0 до $2 \cdot 10^6$	Секунды	режимная уставка
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_{reset}	от 0 до $0,05 T_{st}$	Секунды	не более 5% от величины T_{st} . Минимальная рекомендуемая величина – 0,1 сек.
Длительность выходного сигнала ступени	T_{out}	от 0,1 до $2 \cdot 10^6$	Секунды	0,5 – 0,8
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

3.2 Уставки ступени АПВН (версия aosn16_st). Алгоритм имеет следующие уставки:

3.2.1 Уставка U_Y устанавливает величину действующего напряжения, при котором происходит пуск и последующее срабатывание ступени. Уставка по напряжению в ступени АПВН должна соотноситься с допустимым рабочим напряжением в узле и с уставками срабатывания по напряжению, которые выставлены в ступенях АОСН. Согласно [5] уставки по напряжению АОСН должны выставляться в диапазоне от 0,8 до 1,0 $U_{ном}$. Уставка U_Y в ступени АПВН должна быть больше чем уставка U_Y в ступени АОСН.

3.2.2 Уставка T_{st} устанавливает длительность восстановления напряжения, после отсчета которой происходит срабатывание ступени. Величину уставки можно выбирать также как уставку T_{st} для ступени АОСН.

3.2.3 Уставка T_{reset} устанавливает временной возврат ступени. Сигнал срабатывания пусковых органов удерживается на время T_{reset} при их отпуске. Временной возврат, поддерживает отсчет выдержки времени на срабатывание при колебаниях напряжения на границе уставки по напряжению. При установке $T_{reset}=0$, коэффициент возврата по уровню составит не менее 0,99.

При выборе уставки T_{reset} необходимо учитывать её влияние на срабатывания ступени при колебаниях тока. Так если сброс пускового органа ступени АПВН произойдёт до того, как элемент набора времени срабатывания ступени отсчитает установленную выдержку T_{st} , то к набранной выдержке времени необходимо добавить величину T_{reset} , которой может оказаться достаточной для срабатывания ступени. При работе ступени без сбросов пускового органа (без колебаний тока на границе уставки) за время отсчета выдержки времени на срабатывание T_{st} , уставка T_{reset} на отсчет выдержки T_{st} влияния не оказывает.

3.2.4 Уставка T_{out} устанавливает длительность сигнала на выходе Y ступени АПВН. Если на выход Y привязывается реле управляющего воздействия, то уставка T_{out} определит длительность замыкания контактов реле и соответственно длительность управляющего воздействия (УВ). Уставка T_{out} устанавливает длительность сигнала на выходе Y ступени АОСЧ. Если на выход Y привязывается реле управляющего воздействия, то уставка T_{out} определит длительность замыкания контактов реле и соответственно длительность управляющего воздействия (УВ). Для выдачи УВ выбирается значение, достаточное для отключения выключателя или реализации команды на отключение нагрузки.

В таблице 3.2 приведены возможные и рекомендуемые значения описанных в разделе 3.2 уставок.

Таблица 3.2 Уставки ступени АПВН (версия $apvn16_{st}$)

Уставка	Обозначение	Возможные Значение	Единица измерения	Рекомендуемые значения
Уставка на срабатывание ступени по напряжению	U_Y	от 0 до 200	В (фазн.)	режимная уставка
Выдержка времени ступени на срабатывание	T_{st}	от 0 до $2 \cdot 10^6$	Секунды	режимная уставка
Выдержка времени пусковых органов на возврат	T_{reset}	от 0 до $0,05 T_{st}$	Секунды	не более 5% от величины T_{st} . Минимальная рекомендуемая величина – 0,1 сек.
Длительность выходного сигнала ступени	T_{out}	от 0,1 до $2 \cdot 10^6$	Секунды	0,5 – 0,8
Примечания. 1 – в устройстве уставки выставляются во вторичных значениях				

3.3 Уставки алгоритма контроля отсутствия и несимметрии напряжений (версия $kcn15_4$).

Алгоритм имеет следующие уставки.

3.3.1 Уставка U_{min} определяет уровень по трем фазам напряжения, ниже которого происходит выдача сигнализации отсутствия цепей напряжения. Минимальное возможное значение уставки составляет 0 В, при котором по сути уставка будет выведена из работы. Макси-

мальное целесообразное значение уставки составляет 0,8 от $U_{ном}$. Если установить значение U_{min} более 0,9 от $U_{ном}$, то алгоритм перейдет в состояние постоянного срабатывания.

При выборе значения U_{min} необходимо ориентироваться на фиксацию потери напряжений по первичной стороне, так как в этом случае по ЦН возможно наведение максимального уровня помех промышленной частоты, которые могут оказаться выше уставки U_{min} . Для установления величины помех необходимо получить данные из проектного исследования, в котором должно быть определено остаточное напряжение на вторичной обмотке при отключенном ТН. При отсутствии проектных данных, величину помех можно определить путем измерения остаточного напряжения на входном клеммнике по цепям напряжения устройства ПА. Должны быть сняты все три предохранителя или отключен автоматический выключатель по вторичным цепям напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника» измерительного ТН. При отсутствии проектных данных и невозможности произвести замеры остаточного напряжения (например кабели измерительного ТН еще не завели на шкаф ПА; на момент наладки ТН находится под напряжением; автоматический выключатель вторичных цепей невозможно отключить, т.к. к этим цепям подключены устройства РЗА, находящиеся в работе) предлагается значение выбрать из диапазона (1)

$$U_{п} < U_{min} < U_{мин.раб.} \quad (1)$$

где, $U_{п}$ – возможный уровень помех, наведенных на рабочие цепи напряжения при отключенном ТН и при существующей электромагнитной обстановке на энергообъекте. При отсутствии данных $U_{п}=0,17 \cdot U_{ном.осн.}=9,86$ В;

$U_{мин.раб.}$ – минимальное фазное рабочее напряжение. При отсутствии данных $U_{мин.раб.}=0,7 U_{ном.осн.}=0,7 \cdot 58=40,6$ В.

$U_{ном.осн.}$ – номинальное фазное напряжение по основной обмотке ТН (цепям «звезды»).

Определим допустимый диапазон уставки $U_{min} = (10 - 40)$ В.

При отсутствии данных рекомендуется установить равной 10 В.

3.3.2 Уставка $U2_{max}$ устанавливает уровень несимметрии, при котором происходит выдача сигнализации неисправности цепей напряжения. Величину $U2_{max}$ можно выбрать близкую к величине несимметрии, возникающей при обрыве фазного провода. Минимальное целесообразное значение уставки составляет 1 В – это значение $U2$, которое может появиться при незначительной несимметрии напряжений. Максимальное возможное значение уставки составляет 200 В – это верхний предел измерения каналов напряжения. При величине 200 В, уставка $U2_{max}$ по сути будет выведена из работы. Выбирается согласно п. 9.2 [3], рекомендуется установить равной 15 В.

3.3.3 Уставка $U0_{max}$ устанавливает уровень несимметрии при котором происходит выдача сигнализации неисправности цепей напряжения. На сигнал блокировки данная уставка не выведена. Минимальное возможное значение уставки составляет 1 В – это значение $U0$, которое может появиться при незначительной несимметрии напряжений. Максимальное возможное значение уставки составляет 200 В – это верхний предел измерения каналов напряжения. При величине 200 В, уставка $U0_{max}$ по сути будет выведена из работы. Выбирается аналогично п. 9.3 [3], рекомендуется установить равной 15 В.

3.3.4 Уставка T_{block} определяет задержку по времени на выдачу сигнала блокировки. Так как ступени АОСН имеют свою уставку на блокировку при исчезновении напряжений, а ступень АПВН это автоматика действие которой связано с повышением напряжения, то алгоритма контроля отсутствия и несимметрии напряжений не действует на блокировку АОСН, АПВН. Выдержку времени T_{block} можно устанавливать равной уставке T_{led} .

3.3.5 Уставка T_{ret} определяет задержку по времени на возврат сигнала блокировки при восстановлении напряжений. Выбор уставки см. в п. 9.5 [3].

3.3.6 Уставка T_{led} определяет задержку по времени на выдачу сигнализации о неисправности цепей напряжения. Выбор уставки см. в п. 9.6 [3].

Таблица 3.3 Уставки алгоритма контроля отсутствия и несимметрии напряжений (версия kcn15_4)

Уставка	Обозначение	Возможные значения	Единица измерения	Рекомендуемые значения
Напряжение срабатывания по минимальному напряжению	U_{min}	от 0 до 200	В (втор.)	10
Напряжение срабатывания по U_2	U_2_{max}	от 1 до 200	В (втор.)	15
Напряжение срабатывания по $3U_0$	U_0_{max}	от 1 до 200	В (втор.)	15
Выдержка времени на блокировку	T_{block}	от 0 до 180	Секунды	5
Выдержка времени на возврат блокировки	T_{ret}	0 – 0,1	Секунды	0,05
Выдержка времени на выдачу сигнализации	T_{led}	от 0 до 100	Секунды	5

Приложение А
(обязательное)
Перечень использованных источников

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем описании, приведен в Таблице А.1.

Номер ссылки	Наименование
1	ГОСТ 55105-2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования.
2	ПБКМ.421445.026 Д4.02. Комплекс противоаварийной автоматики МКПА. Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН) версии Д4.02. Описание. ООО «Прософт-Системы». 2017 г.
3	0.150.023-0001 ОП изм.1. Алгоритмы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Алгоритм версии kcn15_4. Контроль отсутствия и несимметрии напряжений. Описание. ООО «Прософт-Системы». 2017 г.
4	Комплекс противоаварийной автоматики МКПА. Руководство по эксплуатации ПБКМ.421445.026 РЭ. 2016 г.
5	СТО 56947007-33.040.20.123-2012. Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» Аттестационные требования к устройствам противоаварийной автоматики. 2012 г.

Приложение Б
(рекомендуемое)
Обратная связь

При возникновении вопросов или при обнаружении неточностей в рекомендациях, просьба обращаться к составителю данных рекомендаций: Хохрину Александру Анатольевичу, отдела РЗиА, группа НИОКР, ведущий инженер-исследователь, hohrin@prosoftsystems.ru.

Лист регистрации изменений

[illegible]