

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Ачинского участка
ООО "ЕвроСибЭнерго-сервис"

Г.В. Масленников

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМА РАБОТ №28

На Типовой капитальный ремонт пароохладителей котлоагрегата ст. №1 БКЗ -320/140

зав.№ 729, рег.№ 4066-К, год изготовления август 1965 г.

Инв.№ 0401541

Время ремонта 2023г.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Вид дефекта	Кол-во операций	Операция по ремонту узлов, деталей	Нормо-часы	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта			Поставка
							наименование	ед.изм.	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пароохладитель ф273х36мм, ф273х25мм ст.12Х1МФ Ру140МПа			8шт	Снятие, установка форсунок с переваркой стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и доннышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 89 до 133 мм, толщина стенки свыше 10 до 20 мм		Донышко 100 12 СТО ЦКТИ 504.02-2009 (Ж10100010000)	шт	8	генподрядчик
							Труба ф133х20 (Ст12Х1МФ)	т	0,05	генподрядчик
2				0,4дм3	Выборка металла в коллекторах и участков труб зон термического влияния, с последующей наплавкой, зачисткой под контроль		Круг зачистной (Г68900100002)	шт	50	генподрядчик
3				8стык	Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре 133мм					
4				4,18м	Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов пароохладителя, диаметр труб 133 мм, толщина стенки 13мм					
5				8шт	Термическая обработка сварных швов пароохладителя, диаметр труб 133 мм, толщина стенки 13 мм, ст.12Х1МФ		асботкань (690002600000)	м2	50,0	генподрядчик
6				32шт	Подготовка шлифов для определения механических свойств металла и металлографических исследований на оборудовании					
							Электрод ТМЛ-3У Ф 3 мм (090100360000)	кг	30,0	генподрядчик
							Электрод ТМУ-21У Ф 4 мм (090100410000)	кг	15,0	генподрядчик
							Пропан - бутан	кг	15,0	генподрядчик
							Кислород	м3	40,0	генподрядчик

Действующий цех с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и.т.п), механизмы подрядчика

Начальник ПТО

подпись

Е.К. Кеер

расшифровка подписи